

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΑ – 407310

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«Συσκευών Ελέγχου Ηλεκτρονόμων»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο3:

1. **Παρατείνεται** η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού και ορίζεται ως νέα η **31^η Οκτωβρίου 2024 και ώρα 14:00' μ.μ.**

Ως ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η ίδια ημέρα και ώρα 15:00' μ.μ.

2. **Δίνονται οι κάτωθι διορθώσεις/τροποποιήσεις:**

- 2.1. Αντικαθίσταται το Άρθρο 5.2 «Υποστήριξη» της Τεχνικής Προδιαγραφής από:

Ο κατασκευαστής οφείλει να υποστηρίζει τεχνικά τα προσφερθέντα υλικά για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς τους και να δίνει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. Θα προσκομιστούν σχετικές δηλώσεις του κατασκευαστή.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να υποβληθούν πληροφορίες για τις πιθανές βλάβες που μπορούν να προκύψουν κατά την λειτουργία των συσκευών ελέγχου καθώς επίσης και ο τρόπος άρσης των ανωμαλιών αυτών.

Η συσκευή πρέπει να προσκομιστεί συνοδευόμενη από πλήρη τεχνική τεκμηρίωση για χρήση – λειτουργία - συντήρηση - ρύθμιση που να εξασφαλίζει ανεμπόδιστη λειτουργία από το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Σε:

Ο ανάδοχος οφείλει να υποστηρίζει τεχνικά τα προσφερθέντα υλικά για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς τους και να δίνει εγγύηση καλής λειτουργίας για 5 έτη. Για την υποστήριξη είναι απαραίτητη η ύπαρξη ελληνόφωνου προσωπικού με την κατάλληλη εκπαίδευση, τεχνογνωσία και εμπειρία. Προς απόδειξη των παραπάνω θα προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα (αποδεικτικά τεχνογνωσίας/ εμπειρίας, δηλώσεις του κατασκευαστή αναφορικά με την εγγύηση καλής λειτουργίας κλπ.).

Μετά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να υποβληθούν πληροφορίες για τις πιθανές βλάβες που μπορούν να προκύψουν κατά την λειτουργία των συσκευών ελέγχου καθώς επίσης και ο τρόπος άρσης των ανωμαλιών αυτών.

Η συσκευή πρέπει να προσκομιστεί συνοδευόμενη από πλήρη τεχνική τεκμηρίωση για χρήση - λειτουργία- συντήρηση - ρύθμιση που να εξασφαλίζει ανεμπόδιστη λειτουργία από το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

2.2 Προστίθενται στην παράγραφο 2.2 του Άρθρου 14 – Διακήρυξη, τα κάτωθι:

2.2.8 Δήλωση του κατασκευαστή για πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού.

2.2.9 Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα διασφαλίζουν την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης από ελληνόφωνο προσωπικό για 10 χρόνια.

2.3 Αντικαθίσταται στο Τεύχος 1 – Προκήρυξη και στην παράγραφο 1 του Άρθρου 2 - Προϋπολογισμός αντικειμένου σύμβασης-Σύστημα προσφοράς του Τεύχους 2 – Διακήρυξη, η εξής πρόταση:

Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει όλα τα είδη ή δεν θα γίνει τεχνικά αποδεκτή για όλα τα είδη της διακήρυξης, θα απορρίπτεται στο σύνολό της.

Σε:

Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει όλα τα είδη ή δεν θα γίνει τεχνικά αποδεκτή για όλα τα είδη της διακήρυξης, θα απορρίπτεται στο σύνολό της. Όλα τα είδη κάθε προσφοράς θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

2.4 Προστίθεται στο Άρθρο 5 της Τεχνικής Προδιαγραφής, η εξής πρόταση:

Η IEC 61850 διαλειτουργικότητα πρέπει να πιστοποιηθεί από εργαστήριο δοκιμών το οποίο είναι διαπιστευμένο από την UCA International User Group.

2.5 Προστίθενται στο Άρθρο 7.2 – Λογισμικό της Τεχνικής Προδιαγραφής, τα κάτωθι:

Πρέπει να είναι δυνατή η εισαγωγή διαμόρφωσης σε αρχείο δοκιμών και η αυτόματη εισαγωγή παραμέτρων από αρχεία διαμόρφωσης σε μορφή SCL.

Η απόδοση του GOOSE πρέπει να είναι σύμφωνη με το IEC 61850-5 type 1A class P2/3.

2.6 Αντικαθίσταται στο Τεύχος 1 – Προκήρυξη καθώς και στο Τεύχος 2 – Διακήρυξη, Άρθρο 11 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, η παράγραφος Β.2.1 – Τεχνική Ικανότητα:

B.2.1 Κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητά του να προσφέρει τα ζητούμενα υλικά, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ειδικότερα απαιτείται, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να αποδεικνύουν ότι είτε έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι, είτε ότι από τον προσφερόμενο τύπο υλικών στον παρόντα διαγωνισμό έχουν πωληθεί, τουλάχιστον πέντε (5) συσκευές για τους τύπους της προδιαγραφής 1 και 2 και δύο (2) συσκευές για τον τύπο της προδιαγραφής 3, όμοιου τύπου με αυτόν της παρούσας Διακήρυξης και ότι αυτές έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά χωρίς προβλήματα για δύο (2) έτη.

Σε:

B.2.1 Κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητά του να προσφέρει τα ζητούμενα υλικά, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ειδικότερα απαιτείται, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας να αποδεικνύουν ότι είτε έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι, είτε ότι από τον προσφερόμενο τύπο υλικών στον παρόντα διαγωνισμό έχουν πωληθεί, τουλάχιστον πέντε (5) συσκευές για τους τύπους της προδιαγραφής 1 και 2 και δύο (2) συσκευές για τον τύπο της προδιαγραφής 3, όμοιου τύπου με αυτόν της παρούσας Διακήρυξης και ότι αυτές έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά χωρίς προβλήματα για δύο (2) έτη.

2.7 Αντικαθίσταται στο Τεύχος 2– Διακήρυξη, Άρθρο 14 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η παράγραφος 2.1.2:

2.1.2 Για την απόδειξη κάλυψης της απαίτησης του κριτηρίου Β.2.1 του άρθρου 11, Πίνακας Πωλήσεων, συμπληρωμένος σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις των χρηστών (Ηλεκτρικών Εταιρειών) από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει ότι τουλάχιστον πέντε (5) από τις πωληθείσες συσκευές για τους τύπους της προδιαγραφής 1 και 2 και δύο (2) πωληθείσες συσκευές για τον τύπο της προδιαγραφής 3, όμοιου τύπου με αυτόν της παρούσας Διακήρυξης έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά χωρίς προβλήματα για δύο (2) έτη. Στις

βεβαιώσεις αυτές θα αναφέρονται η ποσότητα και ο χρόνος αγοράς, διαφορετικά θα απορρίπτονται, ως ελλιπείς.

Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ότι τα τελευταία τρία (3) χρόνια, έχουν πωληθεί σε Ηλεκτρικές Εταιρείες, τουλάχιστον πέντε (5) συσκευές για τους τύπους της προδιαγραφής 1 και 2 και δύο (2) συσκευές για τον τύπο της προδιαγραφής 3, όμοιου τύπου με αυτόν της παρούσας Διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι ο κατασκευαστής του προσφερόμενου υλικού, θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλεται δεσμευτική δήλωση συνεργασίας υπογεγραμμένη από τα δύο μέρη.

Σε

2.1.2 Για την απόδειξη κάλυψης της απαίτησης του κριτηρίου Β.2.1 του άρθρου 11, Πίνακας Πωλήσεων, συμπληρωμένος σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις των χρηστών (Ηλεκτρικών Εταιρειών) από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει ότι τουλάχιστον πέντε (5) από τις πωληθείσες συσκευές για τους τύπους της προδιαγραφής 1 και 2 και δύο (2) πωληθείσες συσκευές για τον τύπο της προδιαγραφής 3, όμοιου τύπου με αυτόν της παρούσας Διακήρυξης έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά χωρίς προβλήματα για δύο (2) έτη. Στις βεβαιώσεις αυτές θα αναφέρονται η ποσότητα και ο χρόνος αγοράς, διαφορετικά θα απορρίπτονται, ως ελλιπείς.

Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ότι τα τελευταία έξι (6) χρόνια, έχουν πωληθεί σε Ηλεκτρικές Εταιρείες, τουλάχιστον πέντε (5) συσκευές για τους τύπους της προδιαγραφής 1 και 2 και δύο (2) συσκευές για τον τύπο της προδιαγραφής 3, όμοιου τύπου με αυτόν της παρούσας Διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι ο κατασκευαστής του προσφερόμενου υλικού, θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλεται δεσμευτική δήλωση συνεργασίας υπογεγραμμένη από τα δύο μέρη.

2.8 Αντικαθίσταται στο Τεύχος 2 – Διακήρυξη, Άρθρο 15 – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, όλη η παράγραφος **IV ΔΟΚΙΜΕΣ** με την κάτωθι:

- (α) Οι δαπάνες των δοκιμών σειράς, ειδικών δοκιμών και διακριβώσεων, θα περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του υλικού. Σημειώνεται ότι, κατά τη διενέργεια των δοκιμών στα πλαίσια της σύμβασης θα παρευρίσκεται και εκπρόσωπος της Εταιρείας κατά την κρίση της.

- (β) Ο Ανάδοχος μπορεί να εκτελέσει τις δοκιμές τύπου σε δικό του εργαστήριο (που πρέπει να φέρει κατ' ελάχιστον διαπίστευση κατά ISO 9001) εφόσον παρίσταται εκπρόσωπος του ΑΔΜΗΕ στις δοκιμές ή σε ανεξάρτητο εργαστήριο (διαπιστευμένο κατά ISO 17025). Σε κάθε περίπτωση τα εργαστήρια θα πρέπει να τύχουν έγκρισης από τον ΑΔΜΗΕ και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 14.3.1 & 14.5.2 των Γενικών Όρων.
- (γ) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, το κόστος κάθε προδιαγραφόμενης δοκιμής τύπου, ανά είδος, ακόμα και αν υποβληθούν μαζί με την προσφορά επίσημα πιστοποιητικά τέτοιων δοκιμών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (δ).
- (δ) Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη το κόστος, μόνον των δοκιμών τύπου που δεν καλύπτονται από αποδεκτά πιστοποιητικά (πιστοποιητικά πλήρη και προερχόμενα από εργαστήρια πιστοποιημένα κατά ISO 17025) ή τα αντίστοιχα υποβληθέντα πιστοποιητικά έχουν χρονολογία έκδοσης άνω των δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Ως αποδεκτά θεωρούνται πιστοποιητικά τα οποία είναι πλήρη (όχι μόνο εμπροσθόφυλλα ή περιλήψεις αυτών) και έχουν εκτελεστεί σε εργαστήρια τα οποία έχουν πιστοποίηση κατά ISO 17025 για την εκτέλεση των δοκιμών αυτών.
Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια της σύμβασης, στην περίπτωση που ο ΑΔΜΗΕ ζητήσει να εκτελεστούν και αυτές οι δοκιμές τύπου, για τις οποίες είχαν υποβληθεί σχετικά πιστοποιητικά, και αυτές διενεργηθούν επιτυχώς, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με το κόστος εκτέλεσης των αντίστοιχων δοκιμών τύπου που δηλώθηκε στην οικονομική προσφορά.
- (ε) Αν κάποια προσφορά δεν αναφέρει το κόστος δοκιμών τύπου και εφόσον δεν καλύπτεται από αποδεκτά πιστοποιητικά (σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. ε), όπως αναφέρεται στην παράγραφο (β), κατά την αξιολόγηση των προσφορών, η οικονομική του προσφορά θα επιβαρυνθεί με το υψηλότερο δηλωθέν κόστος των δοκιμών όπως αυτό προκύπτει από τις υποβληθείσες στον διαγωνισμό προσφορές. Σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιμές αυτές με δικές του δαπάνες.
- (στ) Σε ένα (1) τεμάχιο κάθε είδους θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ειδικές δοκιμές που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
- Λειτουργικός έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού (Έξοδοι τάσης/ρεύματος, ψηφιακοί είσοδοι/έξοδοι, επικοινωνίες)
 - Χαρακτηριστικά λογισμικού και λειτουργιών προστασίας

- Διηλεκτρική δοκιμή κα έλεγχος συνέχειας προστασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του IEC 61850-3
- Έλεγχος πρόσθετων απαιτήσεων πρωτοκόλλου IEC 61850 για τα είδη 2 & 3 σύμφωνα με IEC 61850-10

3. Οι λοιποί όροι της διακήρυξης ΔΕΑ - 407310 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.