

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΑ – 42425
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος ελέγχου, προστασίας, μετρήσεων, σημάτων και επικοινωνίας με ΚΕΕ στο ΚΥΤ του Αγίου Στεφάνου»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο3:

1. Τροποποιείται η παρ. Β.2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» του άρθρου 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της Διακήρυξης και η αντίστοιχη αναφορά στο τεύχος της Προκήρυξης, ως κάτωθι:

Από:

«Οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν μελετήσει και κατασκευάσει ή αναβαθμίσει το Ψηφιακό Σύστημα Προστασίας και Ελέγχου σε τουλάχιστον πέντε (5) υποσταθμούς Υ/Σ ή ΚΥΤ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- *Τάση ίση ή ανώτερη των 150Κν.*
- *Τουλάχιστον τρεις (3) πύλες γραμμής μεταφοράς στην παραπάνω τάση.*
- *Τουλάχιστον ένας (1) Μ/Σ ή ΑΜ/Σ στην παραπάνω τάση.*
- *Τουλάχιστον δύο (2) ζυγούς στην παραπάνω τάση.*
- *Συνολικό αριθμό πυλών τουλάχιστον πέντε (5)*

Επιπλέον, οι εν λόγω Υ/Σ θα πρέπει να έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά για δύο τουλάχιστον έτη.»

Σε:

«Οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν μελετήσει και κατασκευάσει ή αναβαθμίσει το Ψηφιακό Σύστημα Προστασίας και Ελέγχου σε τουλάχιστον πέντε (5) υποσταθμούς Υ/Σ ή ΚΥΤ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- *Τάση ίση ή ανώτερη των 150 kV*
- *Τουλάχιστον τρεις (3) πύλες γραμμής μεταφοράς στην παραπάνω τάση.*
- *Τουλάχιστον ένας (1) Μ/Σ ή ΑΜ/Σ ή (Α/Ε) Αυτεπαγωγή στην παραπάνω τάση.*
- *Συνολικό αριθμό πυλών τουλάχιστον πέντε (5).*

Από τους πέντε (5) Υ/Σ, τουλάχιστον δύο (2) Υ/Σ θα πρέπει να διαθέτουν δύο (2) ζυγούς στην παραπάνω τάση.

Ακόμη, οι εν λόγω πέντε (5) Υ/Σ θα πρέπει να έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά, για δύο τουλάχιστον έτη.»

2. Οι λοιποί όροι παραμένουν ως έχουν.