

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΑ – 407416

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«Συγκροτημάτων εξοπλισμού GIS 170 kV»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2:

1. **Παρατείνεται** η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού και ορίζεται ως νέα η **11^η Απριλίου 2025 και ώρα 14:00' μ.μ.**

Ως ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η ίδια ημέρα και ώρα 15:00' μ.μ.

2. **Δίνονται οι κάτωθι διορθώσεις/τροποποιήσεις:**

- 2.1. Αναδιατυπώνεται η παράγραφος Β.2.2 β) «Δοκιμότητα κατασκευαστή προσφερόμενου εξοπλισμού GIS» του Άρθρου 11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ του Τεύχους 1 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ και η αντίστοιχη παράγραφος του Τεύχους 2 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, από:

β) Τουλάχιστον ένα συγκρότημα GIS (τεσσάρων κατ' ελάχιστον πυλών, του ίδιου κατασκευαστικού τύπου, του ίδιου επιπέδου τάσης και του ίδιου εργοστασίου κατασκευής με τον προσφερόμενο εξοπλισμό GIS) να έχει εγκατασταθεί την τελευταία δεκαετία σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) και να έχει πιστοποιημένη ικανοποιητική λειτουργία δύο (2) ετών.

Επισημαίνεται ότι δύναται να γίνει αποδεκτή η μη ταύτιση του εργοστασίου κατασκευής του ως άνω συγκροτήματος με αυτό όπου θα κατασκευαστεί ο προσφερόμενος εξοπλισμός, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εργοστάσια του ίδιου Ομίλου, τα οποία εφαρμόζουν κοινές πιστοποιημένες διαδικασίες Διαχείρισης Υλικών, Διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου.

Σε:

β) Τουλάχιστον ένα συγκρότημα GIS (τεσσάρων κατ' ελάχιστον πυλών, του ίδιου κατασκευαστικού τύπου, του ίδιου επιπέδου τάσης και του ίδιου εργοστασίου κατασκευής με τον προσφερόμενο εξοπλισμό GIS) να έχει εγκατασταθεί την τελευταία δεκαετία σε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) και να έχει πιστοποιημένη ικανοποιητική λειτουργία δύο (2) ετών.

Επισημαίνεται ότι δύναται να γίνει αποδεκτή η μη ταύτιση του εργοστασίου κατασκευής του ως άνω συγκροτήματος με αυτό όπου θα κατασκευαστεί ο προσφερόμενος εξοπλισμός, υπό την προϋπόθεση

ότι πρόκειται για εργοστάσια του ίδιου Ομίλου, τα οποία εφαρμόζουν κοινές πιστοποιημένες διαδικασίες Διαχείρισης Υλικών, Διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου.

2.2 Προστίθεται σχετική πρόβλεψη για την έναρξη παροχής των υπηρεσιών (με α/α 9, 10 και 11) στην παράγραφο 2. του Τρόπου και Τόπου Παράδοσης του Τεύχους 1 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, καθώς και η παράγραφος 2.2 του Άρθρου 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Τεύχους 2 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, η οποία διαμορφώνεται από:

Για την έναρξη παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών (είδη με α/α 9, 10 και 11) ο Ανάδοχος θα ειδοποιείται εγγράφως από τον ΑΔΜΗΕ με σχετική πρόσκληση εξήντα (60) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν. Ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης συναρτάται από το χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού (Είδη με α/α 1 έως και 8) που θα επιτευχθεί τελικώς και την ωρίμανση των συνοδών αναγκαίων έργων (αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ).

Οι υπηρεσίες επίβλεψης των εργασιών συναρμολόγησης και ανέγερσης, δύνανται να διαφέρουν χρονικά από αυτές της εκτέλεσης των τελικών επιτόπιων δοκιμών/ελέγχων/μετρήσεων, καθώς οι τελευταίες θα εκτελεστούν μετά το πέρας της εγκατάστασης όλων των απαιτούμενων υποδομών και βοηθητικών συστημάτων από τον ΑΔΜΗΕ.

Σε:

Για την έναρξη παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών (είδη με α/α 9, 10 και 11) ο Ανάδοχος θα ειδοποιείται εγγράφως από τον ΑΔΜΗΕ με σχετική πρόσκληση εξήντα (60) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν. Ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης συναρτάται από το χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού (Είδη με α/α 1 έως και 8) που θα επιτευχθεί τελικώς και την ωρίμανση των συνοδών αναγκαίων έργων (αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ).

Οι υπηρεσίες επίβλεψης των εργασιών συναρμολόγησης και ανέγερσης, δύνανται να διαφέρουν χρονικά από αυτές της εκτέλεσης των τελικών επιτόπιων δοκιμών/ελέγχων/μετρήσεων, καθώς οι τελευταίες θα εκτελεστούν μετά το πέρας της εγκατάστασης όλων των απαιτούμενων υποδομών και βοηθητικών συστημάτων από τον ΑΔΜΗΕ.

Οι εργασίες με α/α 9 θα εκκινήσουν εντός το αργότερο δεκαοχτώ (18) μηνών από την παράδοση του εξοπλισμού.

Οι συνολικές εργασίες (με α/α 9, 10 και 11) θα ολοκληρωθούν το αργότερο εντός δεκαέξι (16) μηνών από την έναρξή τους.

Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών ζητηθούν πέραν των ανωτέρω χρονικών ορίων και η ως άνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, το τίμημα των υπηρεσιών με α/α 9, 10 και 11 θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

$$T = T_{\text{προσφοράς}} \times (1+a) \times (1+\beta)$$

όπου :

T: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

T_{προσφοράς}: Το τίμημα των υπηρεσιών ως δηλώνονται στην οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση

a: το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζομένου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών

β : το ποσοστό αύξησης του δείκτη πληθωρισμού σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μηνιαία βάση σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)).

2.3 Αντίστοιχα αντικαθίσταται η παράγραφος 7.1.2 του Άρθρου 7 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ του Τεύχους 5 – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, από:

7.1.2 Για την εκτέλεση των εργασιών/υπηρεσιών με α/α 9, 10, 11, ο Ανάδοχος θα ειδοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ με σχετική πρόσκληση εξήντα (60) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν.

Οι υπηρεσίες επίβλεψης των εργασιών συναρμολόγησης και ανέγερσης, ενδέχεται να διαφέρουν χρονικά από αυτές της εκτέλεσης των τελικών επιτόπιων δοκιμών/ελέγχων/μετρήσεων, καθώς οι τελευταίες θα εκτελεστούν μετά το πέρας της εγκατάστασης όλων των απαιτούμενων υποδομών και βοηθητικών συστημάτων από τον ΑΔΜΗΕ.

Σε:

7.1.2 Για την έναρξη παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών (είδη με α/α 9, 10 και 11) ο Ανάδοχος θα ειδοποιείται εγγράφως από τον ΑΔΜΗΕ με σχετική πρόσκληση εξήντα (60) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν.

Οι υπηρεσίες επίβλεψης των εργασιών συναρμολόγησης και ανέγερσης, δύνανται να διαφέρουν χρονικά από αυτές της εκτέλεσης των τελικών επιτόπιων δοκιμών/ελέγχων/μετρήσεων, καθώς οι τελευταίες θα εκτελεστούν μετά το πέρας της εγκατάστασης όλων των απαιτούμενων υποδομών και βοηθητικών συστημάτων από τον ΑΔΜΗΕ.

Οι εργασίες με α/α 9 θα εκκινήσουν εντός το αργότερο δεκαοχτώ (18) μηνών από την παράδοση του εξοπλισμού.

Οι συνολικές εργασίες (με α/α 9, 10 και 11) θα ολοκληρωθούν το αργότερο εντός δεκαέξι (16) μηνών από την έναρξή τους.

Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών ζητηθούν πέραν των ανωτέρω χρονικών ορίων και η ως άνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, το τίμημα των υπηρεσιών με α/α 9, 10 και 11 θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

$$T = T_{\text{προσφοράς}} \times (1+\alpha) \times (1+\beta)$$

όπου :

T: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

T_{προσφοράς}: Το τίμημα των υπηρεσιών ως δηλώνονται στην οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση

α: το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζομένου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών

β : το ποσοστό αύξησης του δείκτη πληθωρισμού σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μηνιαία βάση σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)).

2.4 Αναδιατυπώνεται η παράγραφος 7.3 «Περίοδος Εγγύησης» του Άρθρου 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ του Τεύχους 5-ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, προκειμένου να συμπεριληφθεί σχετική πρόβλεψη ως προς τον χρόνο απόκρισης στην περίπτωση που τυχόν εκδηλωθεί αστοχία/βλάβη δεν δύναται να αποκατασταθεί επί τόπου του έργου, από:

7.3 Περίοδος Εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης του εξοπλισμού ορίζεται σε τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία παραλαβής του.

Ο χρόνος απόκρισης κατά την περίοδο εγγύησης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται το χρονικό διάστημα κινητοποίησης κατάλληλα εξουσιοδοτημένου τεχνικού προσωπικού του κατασκευαστή, αυτοψίας του επί του τόπου της εγκατάστασης του εξοπλισμού, σύνταξης κατάλληλης τεχνικής έκθεσης και γνωστοποίησης αυτής στην Εταιρεία περί της φύσης και των αιτίων της τυχόν αστοχίας/βλάβης του εξοπλισμού και των προτεινόμενων μέτρων αποκατάστασης αυτής, εκτέλεσης ενεργειών επί τόπου του έργου για την άμεση θεραπεία της αστοχίας/βλάβης του εξοπλισμού σε περίπτωση που η φύση του ελαττώματος καθιστά κάτι τέτοιο εφικτό. Σε περίπτωση που η εκδηλωθείσα αστοχία/βλάβη δεν δύναται να αποκατασταθεί επί τόπου του έργου, στον ανωτέρω χρόνο απόκρισης συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την άρση της αστοχίας, όπως ενδεικτικά η μεταφορά του ελαττωματικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο κατασκευής, εργασίες αποκατάστασης, διενέργεια των δοκιμών που θα ζητηθούν από την Εταιρεία και αποστολή του

επισκευασθέντος εξοπλισμού στον τόπο εγκατάστασης. Ο χρόνος απόκρισης προσμετράται από της έγγραφης ενημέρωσης του αναδόχου με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολή.

Σε:

7.3 Περίοδος Εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης του εξοπλισμού ορίζεται σε τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία παραλαβής του.

Ως χρόνος απόκρισης κατά την περίοδο εγγύησης ορίζεται το χρονικό διάστημα κινητοποίησης κατάλληλα εξουσιοδοτημένου τεχνικού προσωπικού του κατασκευαστή, αυτοψίας του επί του τόπου της εγκατάστασης του εξοπλισμού, σύνταξης κατάλληλης τεχνικής έκθεσης και γνωστοποίησης αυτής στην Εταιρεία περί της φύσης και των αιτίων της τυχόν αστοχίας/βλάβης του εξοπλισμού και των προτεινόμενων μέτρων αποκατάστασης αυτής, εκτέλεσης ενεργειών επί τόπου του έργου για την άμεση θεραπεία της αστοχίας/βλάβης του εξοπλισμού σε περίπτωση που η φύση του ελαττώματος καθιστά κάτι τέτοιο εφικτό. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απόκρισης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

Σε περίπτωση που η εκδηλωθείσα αστοχία/βλάβη δεν δύναται να αποκατασταθεί επί τόπου του έργου, στον χρόνο απόκρισης συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την άρση της αστοχίας, όπως ενδεικτικά η μεταφορά του ελαττωματικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο κατασκευής, εργασίες αποκατάστασης, διενέργεια των δοκιμών που θα ζητηθούν από την Εταιρεία και αποστολή του επισκευασθέντος εξοπλισμού στον τόπο εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απόκρισης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Ο χρόνος απόκρισης προσμετράται από της έγγραφης ενημέρωσης του αναδόχου με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολή.

3. Οι λοιποί όροι της διακήρυξης ΔΕΑ - 407416 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.