

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο5

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΑ – 407416

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«Συγκροτημάτων εξοπλισμού GIS 170 kV»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο5:

1. **Παρατείνεται** η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού και ορίζεται ως νέα η **06^η Ιουνίου 2025 και ώρα 14:00' μ.μ.**

Ως ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η ίδια ημέρα και ώρα 15:00' μ.μ.

2. **Δίνονται οι κάτωθι διορθώσεις/τροποποιήσεις:**

- 2.1 Αναδιατυπώνεται η παράγραφος **7.3 Περίοδος Εγγύησης** του Άρθρου 7 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» του Τεύχους 4 – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, από:

Η περίοδος εγγύησης του εξοπλισμού ορίζεται σε τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία παραλαβής του.

Σε:

Η περίοδος εγγύησης του εξοπλισμού ορίζεται σε τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από την επιτυχή ολοκλήρωση του συνόλου των αιτούμενων Υπηρεσιών (Είδη 9, 10 και 11) και την παράδοση των σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικού ελέγχου της εγκατάστασης, ως απαιτείται, ή σε έξι (6) έτη αρχής γενομένης από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού DDP στην αποθήκη του ΑΔΜΗΕ, όποια από τις ανωτέρω ημερομηνίες παρέλθει πρώτη.

- 2.2 Αναφορικά με την πρόβλεψη της παραγράφου 23.3 του Άρθρου 23 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ» του Τεύχους 6 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ότι η μείωση της ποσότητας οποιουδήποτε είδους υλικού/εξοπλισμού χωρίς δικαίωμα Αποζημίωσης του Αναδόχου δεν θα υπερβαίνει το 30% του αρχικού συμβατικού τιμήματος, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εφαρμογής της υπόψη πρόβλεψης, η μείωση θα γίνεται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Εταιρείας το αργότερο έως την έγκριση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης.

2.3 Προστίθεται Συμπληρωματικός Πίνακας ζητούμενων ειδών στο Άρθρο 5 «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» του Τεύχους 2 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και στο Άρθρο 2 «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» του Τεύχους 5 - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, ως κατωτέρω:

| Συστήματα Επιτήρησης | | |
|-----------------------------|-------------------|---|
| Είδος | Ποσότητα (set) | Περιγραφή |
| 16. | 1 | Σύστημα επιτήρησης Πυκνότητας ή Πίεσης μονωτικού αερίου SF ₆ , θερμοκρασίας μονωτικού αερίου και σημείου δρόσου (dew point)/υγρασίας |
| 17. | 1 | Σύστημα επιτήρησης εμφάνισης μερικών εκκενώσεων στο μονωτικό μέσο (partial discharge) |

και κατ' αντιστοιχίαν στο Τεύχος 4 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ως εξής:

| Συστήματα Επιτήρησης | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---|---|----------------------|
| A/A | Ποσότητα (set) | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) |
| 16. | 1 | Σύστημα επιτήρησης Πυκνότητας ή Πίεσης μονωτικού αερίου SF ₆ , θερμοκρασίας μονωτικού αερίου και σημείου δρόσου (dew point)/υγρασίας | (το τίμημα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των Ειδών 1 έως και 6) | - |
| 17. | 1 | Σύστημα επιτήρησης εμφάνισης μερικών εκκενώσεων στο μονωτικό μέσο (partial discharge) | (το τίμημα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των Ειδών 1 έως και 6) | - |

2.4 Επεκτείνεται ο αποδεκτός χρόνος έκδοσης των νομιμοποιητικών δικαιολογητικών και εγγράφων σε προθεσμία μήνου πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

3. Οι λοιποί όροι της διακήρυξης ΔΕΑ - 407416 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.