

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42461

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση (έργο με το κλειδί στο χέρι) ενός ΚΥΤ 400/150/20 kV στην περιοχή Ρουφ Αθηνών»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2:

1. Αντικαθίσταται στο Τεύχος 3 – Πίνακες Τιμημάτων ο Πίνακας Ανταλλακτικών L-1 από αναθεωρημένη έκδοση αυτού, με κατάργηση των ανταλλακτικών που αφορούν στα συστήματα ψύξης των Αυτεπαγωγών 400 kV και 157,5 kV.
2. Στο Τεύχος 8 – Τεχνικό Μέρος (Τεχνικός Τόμος Ι & ΙΙΑ):

Α. Στον Τεχνικό Τόμο Ι / Τεύχος Ι:

- Τροποποιείται το κριτήριο β) της παραγράφου 2.1.4.2 για τις Αυτεπαγωγές 400 kV, 70 MVA_r και 90 MVA_r ως εξής:

από:

«Να έχουν όρια εγγυημένων απωλειών:

- Οι αυτεπαγωγές 70 MVA_r, 220 kW στην ονομαστική τάση

- Οι αυτεπαγωγές 90 MVA_r 230 kW στην ονομαστική τάση»

σε: *«Να έχουν όρια εγγυημένων απωλειών :*

- Οι αυτεπαγωγές 70 MVA_r, 120 kW στην τάση 400 kV

- Οι αυτεπαγωγές 90 MVA_r 150 kW στην τάση 400 kV».

- Τροποποιείται το κριτήριο β) της παραγράφου 2.1.5.1 για τις Αυτεπαγωγές 157.5 kV, αντιστάθμισης αέργου ισχύος 100 MVA_r και διατάξεις σύνδεσης

από:

«Να έχει όριο εγγυημένων απωλειών 160 kW στην τάση 157.5 kV.»

σε:

«Να έχει όριο εγγυημένων απωλειών 180 kW στην τάση 157.5 kV.»

- Τροποποιούνται τα κριτήρια β) και γ) της παραγράφου 2.1.5.2. για τα Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (OLTC) των Μ/Σ ισχύος ως κάτωθι:

από:

«β) Ο Κατασκευαστής των προσφερόμενων OLTC να διαθέτει και υποβάλει κατάλογο για πωλήσεις την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον είκοσι (20) OLTC του ίδιου κατασκευαστικού τύπου και του ίδιου εργοστασίου κατασκευής με τα προσφερόμενα.

γ) Δέκα (10) τεμάχια OLTC, του ίδιου κατασκευαστικού τύπου και του ίδιου εργοστασίου κατασκευής με τα προσφερόμενα, να έχουν εγκατασταθεί την τελευταία δεκαετία σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) και να έχουν πιστοποιημένη ικανοποιητική λειτουργία δύο ετών.»

ΟΕ:

«β) Ο Κατασκευαστής του προσφερόμενου OLTC να διαθέτει κατάλογο πωλήσεων προς Ηλεκτρικές ή Βιομηχανικές εταιρείες ή κατασκευαστικές εταιρείες (Contractors) έργων Υ/Σ ΥΤ ή/και ΚΥΤ, για την τελευταία δεκαετία (10ετία) για τουλάχιστον τριάντα (30) OLTC του ίδιου κατασκευαστικού τύπου με το προσφερόμενο.

γ) Τουλάχιστον δεκαπέντε (15) από τα ανωτέρω αναγραφόμενα στον κατάλογο πωλήσεων (πωληθέντα) OLTC θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη ικανοποιητική λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) ετών εντός της τελευταίας δεκαετίας (10ετίας).».

Β. Στον Τεχνικό Τόμο ΙΙΑ αντικαθίστανται η ελληνική και αγγλική έκδοση της προδιαγραφής TD 116-1 που αφορά σε Μονάδες Ελέγχου Πύλης (BCUs), από αναθεωρημένες εκδόσεις (TD-116-2_en και TD-116-2_gr).

3. Στο Τεύχος 11 – Διακήρυξη,

- Τροποποιούνται οι απαιτήσεις για τα επιτρεπτά όρια απωλειών των Αυτεπαγωγών 400 kV και 157,5 kV, που αναγράφονται στην ενότητα Β.2.2 του Άρθρου 11

από:

«Δ) Οι προσφερόμενες αυτεπαγωγές 400kV, 70 MVar και 90 MVar θα πρέπει:

- Να καλύπτουν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής TD-95 του τεχνικού τόμου ΙΙΑ.
- Να έχουν όρια εγγυημένων απωλειών:

- Οι αυτεπαγωγές 70 MVar, 220 kW στην ονομαστική τάση
- Οι αυτεπαγωγές 90 MVar 230 kW στην ονομαστική τάση

.....»

ΟΕ:

«Δ) Οι προσφερόμενες αυτεπαγωγές 400kV, 70 MVar και 90 MVar θα πρέπει:

- Να καλύπτουν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής TD-95 του τεχνικού τόμου ΙΙΑ.
- Να έχουν όρια εγγυημένων απωλειών:

- Οι αυτεπαγωγές 70 MVar, 120 kW στην τάση 400 kV

- Οι αυτεπαγωγές 90 MVAr 150 kW στην τάση 400 kV

.....».

- Τροποποιείται η απαίτηση για την Αυτεπαγωγή 157,5 kV, 100 MVAr ως εξής:

από:

«Ε) Η προσφερόμενη αυτεπαγωγή 157.5kV, 100 MVAr θα πρέπει:

- Να καλύπτει τις απαιτήσεις της προδιαγραφής SS-52 του τεχνικού τόμου ΙΙΑ.

- Να έχει όριο εγγυημένων απωλειών 160 kW στην τάση 157.5 kV.

.....».

σε:

«Ε) Η προσφερόμενη αυτεπαγωγή 157,5kV, 100 MVAr θα πρέπει:

- Να καλύπτει τις απαιτήσεις της προδιαγραφής SS-52 του τεχνικού τόμου ΙΙΑ.

- Να έχει όριο εγγυημένων απωλειών 180 kW στην τάση 157.5 kV.

.....»

- Διορθώνεται η απαίτηση της παραγράφου Ζ της ενότητας Β.2.2 του Άρθρου 11 που αφορά στον απαιτούμενο κατάλογο πωλήσεων OLTC, ως εξής:

από:

«Ο Κατασκευαστής του προσφερόμενου OLTC να διαθέτει κατάλογο πωλήσεων προς Ηλεκτρικές ή Βιομηχανικές εταιρείες ή κατασκευαστικές εταιρείες (Contractors) έργων Υ/Σ ΥΤ ή/και ΚΥΤ, για την τελευταία δεκαετία (10ετία) για τουλάχιστον δέκα (30) OLTC του ίδιου κατασκευαστικού τύπου με το προσφερόμενο.»

σε:

«Ο Κατασκευαστής του προσφερόμενου OLTC να διαθέτει κατάλογο πωλήσεων προς Ηλεκτρικές ή Βιομηχανικές εταιρείες ή κατασκευαστικές εταιρείες (Contractors) έργων Υ/Σ ΥΤ ή/και ΚΥΤ, για την τελευταία δεκαετία (10ετία) για τουλάχιστον τριάντα (30) OLTC του ίδιου κατασκευαστικού τύπου με το προσφερόμενο.

4. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από την 03^η Ιουλίου 2026, στην 03^η Αυγούστου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 03^η Αυγούστου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

5. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ - 42461, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.