

1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
1/7/2010	4:48	5:53	P 160	Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	Άγνωστη Αιτία	ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ	65 min	3	3,25
2/7/2010	12:20		P 430	ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	Αποτυχία κλεισίματος	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
2/7/2010	14:45	16:02	Μ/Σ Νο2	Υ/Σ ΚΙΛΚΙΣ	Κεραυνόπτωση	ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ	77 min	7	8,98
3/7/2010	16:33		Α/Ζ 43	Υ/Σ ΣΤΥΛΙΔΑΣ	Θραύση Μονωτήρων Α/Ζ 43	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	57 min	0	0
3/7/2010	19:16		Μ/Σ Νο1	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Λειτουργία Διαφορικής Προστασίας Μ/Σ Νο1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	22 min	0	0
4/7/2010	9:49	10:49	Μ/Σ Νο2	Υ/Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	Άγνωστη Αιτία	ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ	60 min	4	4
5/7/2010	6:01	6:24	P 120	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Άγνωστη Αιτία	ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ	0	0	0
7/7/2010	23:50	1:50	Μ/Σ Νο1	Υ/Σ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	Άγνωστη Αιτία	ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ	120 min	6	12
15/7/2010	21:22	18:45	P 80	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ι	Πτώση κυματοπαγίδας	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
17/7/2010	9:00	12:30		ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ	Πτώση κυματοπαγίδας	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
18/7/2010	1:26	1:31		ΘΕΣΣΟΛΟΝΙΚΗ - ΣΤΑΓΕΙΡΑ	Άγνωστη Αιτία	ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ	5 min	0	0
18/7/2010	18:23	18:49	P 860	ΑΜΥΝΤΑΙΟ - ΦΛΩΡΙΝΑ	Εκτός ο Ρ 860 λόγω σφάλματος στη Γ.Μ.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
16/7/2010	6:45	7:31	Μ/Σ Νο1 ΚΑΙ Νο2	Υ/Σ ΚΩΠΑΙΔΑΣ	Λειτουργία Διαφορικής Προστασίας	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	46 min	0	0
17/7/2010	1:30	2:30	ΓΒΜΣ4	ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Σφάλμα λόγω υγρασίας στο θερμόμετρο λαδίου του Μ/Σ	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
19/7/2010	16:09		Μ/Σ Νο3	Υ/Σ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ Μ/Σ Νο3	Ο Μ/Σ Νο3 τέθηκε εκτός από λειτουργία προστασιών	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	5 min	50	4,17
20/7/2010	1:20	2:20	ΖΓ 20 KV	Υ/Σ ΑΧΛΑΔΙΟΥ	Λειτουργία Διαφορικής Προστασίας ΖΓ 20 KV	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	60 min	2	2

20/7/2010	17:34	17:43	P 10	Υ/Σ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	Πυρκαγιά κατά μήκος της γραμμής	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
20/7/2010	17:34	18:38	P 20	Υ/Σ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ	Πυρκαγιά κατά μήκος της γραμμής	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	4 min	7	0,47
20/7/2010	17:34	17:38	P 60	Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	Πυρκαγιά κατά μήκος της γραμμής	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
20/7/2010	17:34	18:08	P 70	Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	Πυρκαγιά κατά μήκος της γραμμής	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
19/7/2010	16:09	10:46	M/Σ Νο3	Υ/Σ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ	Ο Μ/Σ Νο3 τέθηκε εκτός από λειτουργία προστασιών	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
21/7/2010	12:00		P 125	Υ/Σ ΜΟΥΡΤΟΥ	Διαρροή Αέρα	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
21/7/2010	21:08	21:18	P 215	ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ	Καταιγίδα	ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ	10 min	0	0
21/7/2010	19:48	21:02	M/Σ Νο1	Υ/Σ ΣΤΥΛΙΔΑΣ	Λειτουργία Διαφορικής Προστασίας Μ/Σ Νο1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	14 min	0	0
22/7/2010	15:25	19:19	P 20	Υ/Σ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Εκδήλωση Πυρκαγιάς	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	234 min	25	97,5
22/7/2010	14:10	14:52	M/Σ Νο2	Υ/Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	Έκρηξη μονωτήρων ΑΣΦ/Ζ 307 ΦΑ Β κατά την διάρκεια καταιγίδας	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	42 min	NO DATA	
21/7/2010	12:00	13:00	P 125	Υ/Σ ΜΟΥΡΤΟΥ	Διαρροή Αέρα	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
22/7/2010	8:45		M/Σ Νο2	Υ/Σ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ	Ο Μ/Σ Νο2 τέθηκε εκτός προγραμματισμένα για έλεγχο και παραμένει εκτός για να γίνει αντικατάσταση πρεσοστάτη ΤΑΡ	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
25/7/2010	14:38	15:50	Ε/Δ P 280	Υ/Σ ΚΙΛΚΙΣ	Από σφάλμα στον P 280 τέθηκε ο Μ/Σ Νο2 εκτός. Απομονώθηκε ο Δ/Κ P 280 και ο Μ/Σ No2 τέθηκε εντός	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	72 min	10	12
25/7/2010	22:19	22:30	M/Σ Νο2	Β/Ζ ΠΑΤΡΩΝ	Διαφορική Μ/Σ Νο2	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	21 min	8	2,8
26/7/2010	17:15	18:25	P 215	Υ/Σ ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ	Κατά την διάρκεια κακοκαιρίας άνοιξε ο Δ/Κ P 215. Έκλεισε στις 18:25	ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ	60 min	0	0
27/7/2010	23:45		M/Σ Νο2	Υ/Σ ΜΥΡΤΙΑΣ	Διαφορική Μ/Σ Νο2 από άγνωστη αιτία	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
28/7/2010	3:45	4:21	M/Σ Νο2	Υ/Σ ΠΑΤΡΑΣ ΙΙΙ	Διαφορική Μ/Σ Νο2 από κουνάβι	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	36 min	9	5,4

27/7/2010	23:45	28/7/2010 12:30		Υ/Σ ΜΥΡΤΙΑΣ	Διαφορική προστασία λόγω έντονης υγρασίας	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
2/8/2010	22:00		M/Σ No2	Υ/Σ ΜΥΡΤΙΑΣ	Ισχυρό Ηλεκτρικό τόξο στους Μ/Σ Ε ΤΩΝ 20 KV	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
3/8/2010	16:01	17:09	P 900	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ P 900	Άγνωστη Αιτία	ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ	0	0	0
3/8/2010	21:36		M/Σ No1	Υ/Σ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Λειτουργία Η/Ν 30ΧΑ (BUCHOLTZ)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	30 min	0	0
3/8/2010	0:25		ΑΥΤ No3	Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Εκτός η ΑΥΤ No3 από εσωτερική έκρηξη και θράυση μονωτήρα διελεύσεως Υ.Τ. ΦΑΣΗ Β	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
4/8/2010	4:30		M/Σ No2	Υ/Σ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	Εκτός από Δ/Φ Προστασία	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
3/8/2010	21:10	22:10	M/Σ No1	Υ/Σ ΣΤΥΛΙΔΑΣ	Λειτουργία Δ/Φ Προστασίας Μ/Σ No1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	60 min	0	0
5/8/2010	3:58	4:19	M/Σ No2	Β/Ζ ΠΑΤΡΩΝ	Διαφορική Μ/Σ No2	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	21 min	8	2,8
8/8/2010	6:40	7:14		ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ - ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Ένδειξη μονίμου σφάλματος στη Φάση Β	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
7/8/2010	14:47	8/8/2010 16:30		Γ.Μ. ΠΑΛΛΗΝΗ - ΒΑΡΗ / ΛΑΥΡΙΟ	Ένδειξη μονίμου σφάλματος στη Φάση Β	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
2/8/2010	22:00	8/8/2010 14:30	M/Σ Ε 20 KV	Υ/Σ ΜΥΡΤΙΑΣ	Ισχυρό Ηλεκτρικό τόξο στον Μ/Σ Ε 20 KV	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
10/8/2010	11:45		M/Σ Ε Ρ 75 ΦΒ	ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Σε έκτακτη επιθεώρηση βρέθηκε υπερβολικά διογκωμένη διαστολή μεμβράνης του Μ/Σ Ε Ρ 75 ΦΒ	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
14/8/2010	16:00	15/8/2010 15:00	P 60	Υ/Σ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ	Βλάβη στον διακόπτη 150 KV. Βλάβη ελατηρίου συγκράτησης του διακόπτη	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
12/8/2010	14:00	14/8/2010 12:00		ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ - ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Βλάβη στον Η/Ν αποστάσεως	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
14/8/2010	16:30	10:14	P 225	Υ/Σ ΝΙΚΗΤΗΣ	Βλάβη στον προεσοστάτη του διακόπτη Ρ 225	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	65 min	NO DATA	

16/8/2010	7:20	13:10	M/Σ No2	Υ/Σ ΛΕΧΑΙΝΩΝ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας M/Σ No2	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	30 min	0 (1)	0 (1)
17/8/2010	18:50	21:33		ΑΚΤΙΟ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	Έκτός λόγω πυρκαγιάς	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
17/8/2010	20:10	20:21		ΛΟΥΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ	Άγνωστη Αιτία	ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ	0	0	0
3/9/2010	18:40	10:53	M/Σ No2	Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	Λειτουργία Διαφορικής Προστασίας	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	13 min	17	3,68
4/9/2010	13:34	15:57	ΑΣΦ Α/Ζ 308 ΦC	Υ/Σ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ	Λειτουργία Διαφορικής Προστασίας λόγω καταστροφής ΑΣΦ Α/Ζ 308 Φ C	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	143 min	8	19,07
4/9/2010	20:08	20:32	P 15	ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	Λειτουργία Προστασίας M/Σ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	24 min	8	3,20
7/9/2010	10:00	13:00	P 10	Υ/Σ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ	Ο Διακόπτης τέθηκε εκτός προγραμματισμένα, έγινε αντικατάσταση του ξηραντήρα αέρα λόγω δυσλειτουργίας	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
11/9/2010	11:25	9:48	P 160	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Βλάβη πολυδιακόπτη εντολής κουρδίσματος ελατηρίου χειρισμών	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
11/9/2010	7:30	15:30	P 10	ΥΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ	Ο P 10 τέθηκε εκτός λόγω συνεχούς λειτουργίας του αεροσυμπιεστή. Έγινε αντικατάσταση του καμμένου Η/Ν	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
12/9/2010	8:36		M/Σ No2	Υ/Σ ΜΕΓΑΡΩΝ	Ο M/Σ No2 τέθηκε εκτός λειτουργίας από ΒUCHOLZ του ΤΑΡ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	15 min	0	0
13/9/2010	19:45		P 30	ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ	Εκτός ο P 30 από βλάβη Η/Ν αποστάσεως	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
16/9/2010	7:30	14:25	P 20	Υ/Σ ΛΑΜΙΑΣ	Βλάβη στο καλώδιο προστασίας	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
20/9/2010	15:07	15:40	M/Σ No1	Υ/Σ ΒΟΛΟΥ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας M/Σ No1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	33 min	14	7,7
23/9/2010	12:00		M/Σ E 20 KV ΦΑ, ΦC	Υ/Σ ΛΑΠΠΑ	Έντονη διαρροή λαδιού M/Σ E 20 KV ΦΑ, ΦC	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
24/9/2010	0:00		M/Σ No1	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙΙ	Βλάβη στο ΤΑΠ του M/Σ No1	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
23/9/2010	12:00	26/9/2010 10:30	M/Σ E 20 KV ΦΑ,ΦC	Υ/Σ ΛΑΠΠΑ	Έντονη διαρροή λαδιού M/Σ E 20 KV ΦΑ, ΦC	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0

25/9/2010	23:15	26/9/2010 0:48	M/Σ Νο2	Υ/Σ ΜΟΥΡΤΟΥ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ Νο2	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
26/9/2010	12:16	15:24	P 215	Υ/Σ ΔΟΞΑΣ	Από σφάλμα στη πύλη P 315 άνοιξε ο P 215 χωρίς να βρεθεί κάποιο εμφανές αίτιο	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0
26/9/2010	2:20	13:12	ΑΣΦ 207	Υ/Σ ΞΑΝΘΗΣ	Τέθηκαν εκτός οι P 15, P 215 λόγω σκασίματος του ασφ/τη 207	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
25/9/2010	1:10	18:30	M/Σ Νο1	Υ/Σ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ Νο1. Έκρηξη Μ/Σ Ε 20 KV στη ΦΑ	ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	0	0	0
27/9/2010	9:35		ΑΜΣ Νο1+2	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΣ Νο1+2	Οι ΑΜΣ Νο1+2 τέθηκαν εκτός λειτουργίας από σφάλμα στα 30 KV	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	0	0	0

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝ ΦΟΡΤΙΟ ΜWΗ 189,02

1. Τα φορτία καλύπτονται από άλλους Μ/Σ του ίδιου υποσταθμού, χωρίς τελική απώλεια ενέργειας.

2. ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ESO-EAD,MEPSO,OST 400KV & 150KV ΚΑΙ ΤΟΥ HVDC - Link ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ω.Ε)		ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Ή TRIP)
					ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	
18/7/2010	19:26	21:08	ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ	ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ	18/7/2010	21:08	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Τα σημαντικά περιστατικά χαρακτηρίζονται από την 'κατηγορία συμβάντος' που περιλαμβάνει τις εξής: καιρικά φαινόμενα, ηλεκτρικό σφάλμα, αστοχία υλικού, άγνωστη αιτία, άλλο.

2. Ως χρόνος αποκατάστασης ενός σημαντικού περιστατικού θεωρείται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη του έως τη χρονική στιγμή αποκατάστασης της λειτουργίας των ηλεκτρικών στοιχείων που εμπλέκονται στο συμβάν αυτό.

3. Η μέση απωλεσθείσα ενέργεια υπολογίζεται για κάθε σημαντικό περιστατικό με διακοπή τροφοδότησης καταναλωτών ως το γινόμενο του εξυπηρετούμενου φορτίου από το ηλεκτρικό στοιχείο που εμπλέκεται στο συμβάν επί τη χρονική διάρκεια του συμβάντος.