

1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
03/10/2013	16:44:00	Υ/Σ ΣΧΟΛΑΡΙ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΣΧΟΛΑΡΙ	Άγνωστη αιτία	0:46:00	12	0,20
03/10/2013	16:40:00	Υ/Σ ΣΧΟΛΑΡΙ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΣΧΟΛΑΡΙ	Άγνωστη αιτία	2:57:00	12	0,20
07/10/2013	7:14:00	Υ/Σ ΛΑΜΙΑ Ρ50, ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ρ20	Υ/Σ ΛΑΜΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ	Άγνωστη αιτία	0:07:00	4	0,07
09/10/2013	4:40:00	Υ/Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑ	Άγνωστη αιτία	1:07:00	6	6,50
10/10/2013	7:57:00	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ Μ/Σ 2, Ρ190, Ρ160, ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ Ρ20, ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α Ρ150	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α	Κακοκαιρία, λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2 Πύργου	0:09:00	7,5	1,00
10/10/2013	15:28:00	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α Ρ70 Υ/Σ ΣΚΑΛΑ Ρ20, ΣΠΑΡΤΗ Ι Μ/Σ 1, Μ/Σ2	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α Υ/Σ ΣΚΑΛΑ Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ Ι	Άγνωστη αιτία	20:09:00		19,57
12/10/2013	14:45:00	Υ/Σ ΚΙΛΚΙΣ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΚΙΛΚΙΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1, βρέθηκε πτηνό	1:17:00	3	0,95
12/10/2013	15:25:00	Υ/Σ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας, βλάβη σε υπόγειο καλώδιο διανομής	0:24:00	10	4
15/10/2013	19:15:00	Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙΑ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1 λόγω σπασμένων μονωτήρων στον Α/Ζ 211	1:28:00	9,7	14,23
16/10/2013	5:32:00	Υ/Σ ΜΟΥΡΤΟΣ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΜΟΥΡΤΟΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1	2:36:00	2	5
16/10/2013	5:45:00	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ80, Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ρ50, Υ/Σ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ρ20 Υ/Σ ΜΟΥΡΤΟΣ Ρ20, Ρ30, Ρ50 Υ/Σ ΜΕΣΟΓΓΗ Ρ10, Ρ20, Υ/Σ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΙ Ρ20, Ρ30 Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ρ20, Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Ρ10, Ρ20	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Υ/Σ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υ/Σ ΜΟΥΡΤΟΣ ΜΕΣΟΓΓΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΙ Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ	Κακοκαιρία	2:43:00		35,1583

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
16/10/2013	8:36:00	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Ρ20 ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ50	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΠΑΤΡΑ ΙΙ	Κακοκαιρία	0:04:00	0	0
17/10/2013	5:46:00	Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ Ρ20, Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Ρ10	Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ Υ/Σ ΣΑΠΚΑ	Κακοκαιρία	0:03:00	22	1,1
18/10/2013	13:55:00	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Μ/Σ1	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ	Άγνωστη αιτία	0:46:00	0	0
21/10/2013	5:03:00	Υ/Σ ΚΙΛΚΙΣ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΚΙΛΚΙΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2 βρέθηκε κουνάβι	1:40:00	15	10,5
21/10/2013	6:50:00	Υ/Σ ΑΛΜΥΡΟΣ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΛΜΥΡΟΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2	1:25:00	4	5,67
21/10/2013	10:35:00	Υ/Σ ΟΡΥΧΕΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΟΡΥΧΕΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	Άγνωστη αιτία	3:52:00	0	0
27/10/2013	7:00:00	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ρ80, Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑ Ρ20	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑ	Άγνωστη αιτία	0:02:00	0	0
27/10/2013	4:46:00	Υ/Σ ΜΟΛΑΟΙ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΜΟΛΑΟΙ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2 βρέθηκε κουνάβι	0:47:00	3	2,35
30/10/2013	5:51:00	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ Ρ870 ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ρ880	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	Άγνωστη αιτία	11:25:00	0	0
31/10/2013	3:21:00	Υ/Σ ΑΜΦΙΠΟΛΗ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΜΦΙΠΟΛΗ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας Μ/Σ 2	1:47:00	11	19,62
03/11/2013	14:35:00	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι Ρ110	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι	Εκτός η ασφάλεια αντλίας λαδιού.	1:25:00	0	0
04/11/2013	11:26:00	Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Ρ10, Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Ρ10, Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ρ20, Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Ρ10	Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	Κακοκαιρία	2:32:00	13	1,52
05/11/2013	4:42:00	Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Ρ10, Β.Ζ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ρ10, ΑΚΤΙΟ Ρ10	Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Υ/Σ Β.Ζ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Υ/Σ ΑΚΤΙΟ	Κακοκαιρία	0:14:00	12	0,4
05/11/2013	3:45:00	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ320 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ρ110	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Κακοκαιρία	0:08:00	14,5	1,93
06/11/2013	0:22:00	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ	Κακοκαιρία	1:02:00	4	4,13
11/11/2013	4:04:00	Υ/Σ ΜΕΣΟΓΓΗ Ρ10, Υ/Σ ΜΟΥΡΤΟΣ Ρ20	Υ/Σ ΜΕΣΟΓΓΗ Υ/Σ ΜΟΥΡΤΟΣ	Κακοκαιρία	0:08:00	0	0
11/11/2013	11:57:00	Υ/Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑ	Αδυναμία παραλληλισμού Μ/Σ 1 με Μ/Σ 2.	0:22:00	6	2,2

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
11/11/2013	12:06:00	Υ/Σ ΜΟΛΑΟΙ Ρ30, Ρ20 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΜΟΛΑΟΙ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑ	Άγνωστη αιτία	3:50:00	2	3,13
11/11/2013	14:50:00	Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ρ20, ΛΕΥΚΑΔΑ Ρ10, ΜΥΡΤΟΣ Ρ10, Ρ20, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ρ10, Ρ20	Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΥΡΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	Κακοκαιρία	2:37:00	4,5	2,25
11/11/2013	15:11:00	Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Ρ80	Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΣ	Κακοκαιρία	0:09:00	0	0
11/11/2013	21:19:00	Υ/Σ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ Ρ20, ΑΗΣ ΗΡΩΝ Ρ20, Ρ10, ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ810	Υ/Σ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ ΑΗΣ ΗΡΩΝ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Κακοκαιρία	0:52:00	0	0
11/11/2013	21:37:00	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ110, Ρ130, ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ρ30, Υ/Σ ΒΑΡΗ Ρ10	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υ/Σ ΒΑΡΗ	Κακοκαιρία	3:45:00	0	0
11/11/2013	22:37:00	Υ/Σ ΑΡΓΟΣ ΙΙ Μ/Σ1	Υ/Σ ΑΡΓΟΣ ΙΙ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1, βρέθηκε πτηνό	0:07:00	4	0,47
14/11/2013	4:01:00	ΚΥΤ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ρ180	ΚΥΤ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Άγνωστη αιτία	0:22:00	0	0
16/11/2013	1:16:00	Υ/Σ ΑΙΓΙΟ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΙΓΙΟ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2, βρέθηκε κουνάβι	0:16:00	8	2,13
19/11/2013	5:46:00	ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ρ820, Ρ555 ΚΥΤ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ρ920	ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Τrip μονάδας Αλιβερίου 5	0:34:00	0	0
20/11/2013	10:38:00	Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1	0:15:00	12	2,80
20/11/2013	1:45:00	Υ/Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑ	Άγνωστη αιτία	0:55:00	4	4,53
20/11/2013	10:04:00	Υ/Σ ΚΟΖΑΝΗ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΚΟΖΑΝΗ Μ/Σ 2	Άγνωστη αιτία	0:29:00	8	4,53
21/11/2013	11:18:00	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΜΣ4	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Άγνωστη αιτία	0:03:00	0	0
21/11/2013	13:18:00	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ80	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Κακοκαιρία	0:03:00	0	0
24/11/2013	22:17:00	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΜΣ4	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Λειτουργία προστασίας Bucholtz	14:22:00	0	0
25/11/2013	4:13:00	Υ/Σ ΠΡΕΒΕΖΑ Ρ10, Υ/Σ ΑΚΤΙΟ Ρ10, Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Ρ10	Υ/Σ ΠΡΕΒΕΖΑ Υ/Σ ΑΚΤΙΟ Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ	Λειτουργία προστασίας λόγω υπέρτασης	3:40:00	10,7	13,4

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
25/11/2013	18:15:00	Υ/Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑ	Άγνωστη αιτία	0:45:00	0	0
26/11/2013	3:10:00	Υ/Σ ΛΑΥΚΟΥ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΛΑΥΚΟΥ	Άγνωστη αιτία	1:28:00	0	0
27/11/2013	4:38:00	Υ/Σ ΜΕΘΑΝΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΜΕΘΑΝΑ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2, βρέθηκε κουνάβι	1:31:00	5	7,5
01/12/2013	10:16:00	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ50, Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Ρ20, Υ/Σ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟ Ρ15	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ/Σ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟ	Μονοφασικό σφάλμα ως προς γη	6:24:00	0	0
01/12/2013	22:12:00	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α Ρ50 Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Ρ120, Ρ100, Υ/Σ ΑΡΓΟΣ ΙΙ Ρ20	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Υ/Σ ΑΡΓΟΣ ΙΙ Ρ20	Κακοκαιρία	19:56:00	0	0
02/12/2013	11:38:00	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΜΣ 6	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Τrip Ρ40 από προστασία ΑΜΣ	1:16:00	0	0
03/12/2013	11:42:00	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ890, ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ρ840, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ρ110, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ Ρ20	ΚΥΤ ΚΥΤ Υ/Σ ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΥΤ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ Υ/Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ	Κακοκαιρία	7:24:00	0	0
04/12/2013	4:36:00	Υ/Σ ΑΣΤΡΟΣ Μ/Σ1	Υ/Σ ΑΣΤΡΟΣ	Κακοκαιρία	3:37:00	2,5	2,29
05/12/2013	10:52:00	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ50, Υ/Σ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟ Ρ15	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Υ/Σ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟ	Άγνωστη αιτία	2:08:00	0	0
06/12/2013	4:16:00	Υ/Σ ΣΤΑΓΕΙΡΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΣΤΑΓΕΙΡΑ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1, βρέθηκε κουνάβι	0:25:00	10	4
07/12/2013	10:26:00	Υ/Σ ΒΟΛΟΣ Ι Μ/Σ 1	Υ/Σ ΒΟΛΟΣ Ι	Άγνωστη αιτία	0:36:00	13	7,8
09/12/2013	21:30:00	Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1, βρέθηκε κουνάβι	0:30:00	9	3,9
10/12/2013	18:48:00	Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ Ρ20, Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Ρ10, Υ/Σ ΚΕΧΡΟΣ Ρ20,	Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Υ/Σ ΚΕΧΡΟΣ	Άγνωστη αιτία	2:54:00	0	0
10/12/2013	13:42:00	Υ/Σ ΣΕΡΡΕΣ Ρ70, ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ρ70	Υ/Σ ΣΕΡΡΕΣ ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	Άγνωστη αιτία	0:17:00	0	0
11/12/2013	4:00:00	Υ/Σ ΑΓΙΑΣ Μ/Σ 3	Υ/Σ ΑΓΙΑΣ Μ/Σ 3	Άγνωστη αιτία	1:54:00	1	1,86

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
12/12/2013	4:00:00	Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Μ/Σ 3	Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 3, βρέθηκε κουνάβι	2:28:00	3,5	8,63
12/12/2013	23:27:00	Υ/Σ ΜΟΛΑΟΙ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΜΟΛΑΟΙ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2, βρέθηκε κουνάβι	0:46:00	12,1	9,28
13/12/2013	12:41:00	Υ/Σ ΨΑΧΝΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΨΑΧΝΑ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας Μ/Σ 2	0:44:00	13	9,53
14/12/2013	15:00:00	Υ/Σ ΑΡΓΥΡΟΣ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΡΓΥΡΟΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2	2:35:00	0	0
15/12/2013	1:23:00	Υ/Σ ΑΧΛΑΔΙ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΧΛΑΔΙ	Άγνωστη αιτία	1:05:00	2	2,16
18/12/2013	20:26:00	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ50, Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Ρ20, Υ/Σ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟ	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ/Σ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟ	Άγνωστη αιτία	0:07:00	0	0
19/12/2013	13:26:00	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι Ρ110	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι	Άγνωστη αιτία	22:16:00	0	0
23/12/2013	13:45:00	Υ/Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2	0:38:00	4	3
24/12/2013	11:00:00	Υ/Σ ΖΑΡΚΑΔΙΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΖΑΡΚΑΔΙΑ	Άγνωστη αιτία	0:29:00	1	0,48
25/12/2013	9:54:00	Υ/Σ ΖΑΡΑΚΑΣ Μ/Σ 1, Υ/Σ ΣΚΑΛΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΖΑΡΑΚΑΣ ΣΚΑΛΑ Υ/Σ	Άγνωστη αιτία	2:59:00	4,5	7,65
29/12/2013	17:41:00	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι Ρ110	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι	Άγνωστη αιτία	20:29:00	0	0

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝ ΦΟΡΤΙΟ

MWH

237,14