

1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
04/01/2014	4:15:00	Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ II Μ/Σ 1	Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ II	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1	0:56:00	0,5	0,47
04/01/2014	2:10:00	Υ/Σ ΞΑΝΘΗ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΞΑΝΘΗ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας Μ/Σ 2 λόγω χαμηλής πίεσης SF6.	8:10:00	15	27,00
07/01/2014	7:10:00	Υ/Σ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μ/Σ 3	Υ/Σ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 3	1:33:00	0	0
15/01/2014	21:53:00	Υ/Σ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1	0:54:00	4,3	3,87
24/01/2014	13:17:00	Υ/Σ ΚΟΖΑΝΗ Ρ10	Υ/Σ ΚΟΖΑΝΗ	Άγνωστη αιτία	0:22:00	24	8,8
25/01/2014	2:38:00	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ50 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Ρ190	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Υ/Σ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ	Άγνωστη αιτία	0:05:00	0	0
25/01/2014	20:41:00	ΥΗΣ ΑΓΡΑ Μ/Σ 1	ΥΗΣ ΑΓΡΑ	Άγνωστη αιτία	0:10:00	2	0,333
25/01/2014	2:40:00	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ II Ρ50 ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Ρ150, Ρ160 Υ/Σ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Ρ20	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ II ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ	Υ/Σ	Άγνωστη αιτία	0:23:00	0
26/01/2014	15:56:00	Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	Σεισμός	1:25:00	2,5	3,54
27/01/2014	16:40:00	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ρ50, Υ/Σ ΚΑΒΑΛΑΣ Ρ30	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Υ/Σ ΚΑΒΑΛΑΣ	Άγνωστη αιτία	96:31:00	0	0,00
28/01/2014	14:36:00	Υ/Σ ΚΕΡΚΥΡΑ I Μ/Σ 2	Υ/Σ ΚΕΡΚΥΡΑ I	Λειτουργία διαφορικής προστασίας και λειτουργία Bucholtz Μ/Σ 1	500:13:00	0	0
29/01/2014	6:18:00	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ Ρ50, Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ρ10	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Κακοκαιρία	0:28:00	0	0
31/01/2014	7:30:00	Υ/Σ ΜΟΥΔΑΝΙΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΜΟΥΔΑΝΙΑ	Άγνωστη αιτία	29:36:00	12	1

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
01/02/2014	4:29:00	Υ/ Σ ΣΑΠΚΑ Ρ10, Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ Ρ20, Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΣ Ρ15,	Υ/ Σ ΣΑΠΚΑ Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΣ	Κακοκαιρία	81:49:00	0	0
02/02/2014	7:09:00	Υ/Σ ΛΑΜΙΑ Ρ90	Υ/Σ ΛΑΜΙΑ	Άγνωστη αιτία	0:12:00	3	1
02/02/2014	7:07:00	ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ Ρ50	ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ	Άγνωστη αιτία	239:34:00	0	0
04/02/2014	18:33:00	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ890, Ρ870, ΑΜΣ4	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας ζυγών 400kV λόγω καμμένου Η/Ν του Ρ890	24:32:00	0	0
04/02/2014	18:32:00	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ρ840	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Άγνωστη αιτία	8:39:00	0	0
05/02/2014	10:34:00	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ρ840	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Άγνωστη αιτία	0:17:00	0	0
05/02/2014	10:52:00	Υ/ Σ ΣΑΠΚΑ Ρ10, Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ Ρ20, Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΣ Ρ15,	Υ/ Σ ΣΑΠΚΑ Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΣ	Άγνωστη αιτία	0:18:00	0	0
09/02/2014	2:29:00	ΥΗΣ ΑΓΡΑ Μ/Σ 1	ΥΗΣ ΑΓΡΑ	Άγνωστη αιτία	0:08:00	2	0,267
09/02/2014	4:43:00	ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΣΔ1	ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/ΣΔ1 βρέθηκε κουνάβι	2:15:00	6,5	13,54
12/02/2014	14:15:00	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ Ρ160 Υ/Σ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Β Ρ150	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ Υ/Σ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Β	Άγνωστη αιτία	1:11:00	0	0
12/02/2014	20:28:00	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ρ110, Υ/Σ ΑΜΦΙΠΟΛΗ Ρ20	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Υ/Σ ΑΜΦΙΠΟΛΗ	Άγνωστη αιτία	3:32:00	0	0
13/02/2014	7:49:00	Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Ρ20, Υ/Σ ΚΕΧΡΟΣ Ρ20, Υ/Σ ΝΙΨΑ Ρ20, Υ/Σ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Ρ15	Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Υ/Σ ΚΕΧΡΟΣ Ρ20 Υ/Σ ΝΙΨΑ Ρ20 Υ/Σ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Ρ15	Κακοκαιρία	3:06:00	65	6,5

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
13/02/2014	5:04:00	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Ρ830	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Κακοκαιρία	0:02:00	0	0
22/02/2014	10:34:00	ΚΥΤ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ Μ/ΣΔ1	ΚΥΤ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/ΣΔ1 βρέθηκε πτηνό	0:17:00	16	3,73
22/02/2014	12:08:00	Υ/Σ ΠΟΛΥΜΥΛΟ Ρ10	Υ/Σ ΠΟΛΥΜΥΛΟ	Άγνωστη αιτία	0:07:00	0	0
24/02/2014	3:07:00	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ Ρ50, Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ Ρ10, Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Ρ10, Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ρ10, Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Ρ20	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ, Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ, Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ, Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	Κακοκαιρία	6:16:00	19,8	7,26
24/02/2014	1:48:00	Υ/Σ ΦΑΡΣΑΛΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΦΑΡΣΑΛΑ	Άγνωστη αιτία	1:15:00	4	5
24/02/2014	12:22:00	Υ/Σ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ	Άγνωστη αιτία	2:48:00	0	0
25/02/2014	7:46:00	Υ/Σ Β.Ζ. ΠΑΤΡΩΝ Μ/Σ 1	Υ/Σ Β.Ζ. ΠΑΤΡΩΝ	Χειρισμοί ΔΕΔΔΗΕ	5:06:00	0	0
26/02/2014	18:47:00	Υ/Σ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Α Ρ20, Υ/Σ ΑΡΓΟΣ ΙΙ Ρ160	Υ/Σ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Α Υ/Σ ΑΡΓΟΣ ΙΙ	Άγνωστη αιτία	0:40:00	0	0
02/03/2014	10:27:00	Υ/Σ ΞΑΝΘΗ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΞΑΝΘΗ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας Μ/Σ 2	0:57:00	9	8,55
02/03/2014	13:00:00	Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ρ40, Υ/Σ ΝΙΨΑ Ρ20	Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Υ/Σ ΝΙΨΑ	Άγνωστη αιτία	0:06:00	0	0
05/03/2014	4:09:00	Υ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗ	Άγνωστη αιτία	0:46:00	9	6,6
05/03/2014	4:26:00	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ Ρ40	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ	Κακοκαιρία	0:03:00	0	0
05/03/2014	9:28:00	Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Ρ10, Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ρ20	Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ	Άγνωστη αιτία	0:20:00	0	0
06/03/2014	19:33:00	ΘΗΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ρ60, Υ/Σ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ Ρ20, Υ/Σ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ρ30	ΘΗΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ Υ/Σ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ Υ/Σ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	Βλάβη σε Μ/Σ Τάσεως	1:53:00	0	0
08/03/2014	3:56:00	Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙ Ρ20, Υ/Σ ΑΝΔΡΟΣ Μ/Σ1, Μ/Σ2	Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙ, Υ/Σ ΑΝΔΡΟΣ	Κακοκαιρία	5:29:00	5,57	14,018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
08/03/2014	8:03:00	Υ/Σ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ρ30, Ρ185, Ρ20, Ρ40, Ρ50, Ρ60, Ρ70, Ρ90, Ρ155, ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Ρ120, ΑΜΣ1, Υ/Σ ΜΑΡΑΘΙΑΣ Ρ10	Υ/Σ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, Υ/Σ ΜΑΡΑΘΙΑΣ	Καμμένοι πόλοι στον Α/Ζ 31	0:11:00	240	12
08/03/2014	9:11:00	ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ρ20	ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Άγνωστη αιτία	0:08:00	0	0
08/03/2014	9:22:00	Υ/Σ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ρ155, Ρ185, Ρ175, Ρ20, Ρ50, Μ/Σ 1, ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΜΣ1, ΑΜΣ4,	Υ/Σ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	Καμμένοι πόλοι στον Α/Ζ 17, πρόβλημα σε Α/Ζ 155	691:32:00	308	236,792
10/03/2014	6:05:00	Υ/Σ ΣΧΟΛΑΡΙ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΣΧΟΛΑΡΙ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας Μ/Σ 1 λόγω χαμηλής πίεσης SF6.	4:40:00	16	1,87
11/03/2014	1:40:34	Υ/Σ ΚΕΧΡΟΣ Ρ10, Υ/Σ ΝΙΨΑ Ρ20, Υ/Σ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Ρ15	Υ/Σ ΚΕΧΡΟΣ Υ/Σ ΝΙΨΑ Υ/Σ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ	Άγνωστη αιτία - Κακοκαιρία	5:10:26	0	0
11/03/2014	8:20:00	Υ/Σ ΚΕΧΡΟΣ Ρ20, Υ/Σ ΝΙΨΑ Ρ20, Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Ρ20	Υ/Σ ΚΕΧΡΟΣ Υ/Σ ΝΙΨΑ Υ/Σ ΣΑΠΚΑ	Άγνωστη αιτία - Κακοκαιρία	0:05:00	69	3,45
15/03/2014	20:21:00	ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ρ30, ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ρ60	ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Έλειψη λαδιού στο Ρ30	17:46:00	0	0
17/03/2014	12:40:00	Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑ Μ/Σ 2, Ρ10, Ρ20, ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ρ80,	Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑ ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	Πυρκαγιά σε αναχώρηση Διανομής	24:26:00	6	3,8
20/03/2014	23:02:00	Υ/Σ ΑΛΜΥΡΟΣ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΛΜΥΡΟΣ	Λειτουργία προστασίας Μ/Σ2 βρέθηκε κουνάβι	0:41:00	4	2,73
21/03/2014	20:43:00	Υ/Σ ΑΙΓΙΟ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΙΓΙΟ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ2 βρέθηκε κουνάβι	0:12:00	13,5	2,70
23/03/2014	12:12:00	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Ρ830, ΘΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ820	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΘΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Άγνωστη αιτία	0:56:00	0	0
23/03/2014	1:18:00	Υ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗ	Άγνωστη αιτία	1:02:00	7	1,40
25/03/2014	1:55:00	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ50 ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Ρ160 ΑΙΤΩΛΙΚΟ Ρ10	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ	Άγνωστη αιτία	0:06:00	0	0

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
25/03/2014	21:26:00	ΚΥΤ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΜΣ1	ΚΥΤ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Πρόβλημα με τον Ε/Δ Ρ710	0:43:00	0	0
26/03/2014	11:58:00	Υ/Σ ΑΚΤΙΟ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΑΚΤΙΟ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ1. Βρέθηκαν πεσμένα κλαδιά δέντρων	0:07:00	2,5	0,29
26/03/2014	23:29:00	Υ/Σ ΑΚΤΙΟ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΑΚΤΙΟ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ1. Χαμηλά πίεση στον Ρ15	13:00:00	0	0
27/03/2014	13:06:00	Υ/Σ ΚΕΧΡΟΣ Ρ20	Υ/Σ ΚΕΧΡΟΣ	Άγνωστη αιτία - Κακοκαιρία	3:05:00	0	0
27/03/2014	18:27:00	Υ/Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑ	Άγνωστη αιτία	0:25:00	14	5,83
28/03/2014	20:12:00	ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΣΔ1	ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/ΣΔ1	1:20:00	17,9	23,87
28/03/2014	23:42:00	Υ/Σ ΑΜΦΙΠΟΛΗ Ρ30, ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ρ80, Ρ60, Ρ90	Υ/Σ ΑΜΦΙΠΟΛΗ, ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	Άγνωστη αιτία	0:04:00	0	0
28/03/2014	5:48:00	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ρ870	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ρ870	Άγνωστη αιτία	0:04:00	0	0
29/03/2014	6:47:00	Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ρ20	Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ	Άγνωστη αιτία	0:51:00	0	0
29/03/2014	7:42:00	Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙ Ρ20	Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙ Υ/Σ ΑΝΔΡΟΣ	Κακοκαιρία	4:08:00	7.5 - 10	30,875
30/03/2014	16:23:00	Υ/Σ ΔΟΡΙΖΑ Ι Μ/Σ 1	Υ/Σ ΔΟΡΙΖΑ Ι	Άγνωστη αιτία	3:07:00	0	0
30/03/2014	14:38:00	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ρ300, Ρ225	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ	Άγνωστη αιτία	0:20:00	7	1,98
31/03/2014	2:31:00	Υ/Σ ΚΕΧΡΟΣ Ρ10, Υ/Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Ρ150, Υ/Σ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Ρ15	Υ/Σ ΚΕΧΡΟΣ, Υ/Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, Υ/Σ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ	Άγνωστη αιτία	0:15:00	0	0

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝ ΦΟΡΤΙΟ

MWH

439,07