

1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
01/07/2013	0:39:00	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ Ρ130	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ	Χαμηλή πίεση αέρα	1:21:00	0	0,00
02/07/2013	21:00:00	Υ/Σ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Μ/Σ1	Υ/Σ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ	Άγνωστη αιτία	0:52:00	12	8,74
02/07/2013	18:28:00	Υ/Σ ΟΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΟΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	Άγνωστη αιτία	1:59:00	16	31,70
02/07/2013	3:30:00	Υ/Σ ΟΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Μ/Σ 6	Υ/Σ ΟΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	Υψηλή θερμοκρασία τυλιγμάτων	1:18:00	16	20,80
05/07/2013	5:13:00	Υ/Σ ΑΙΓΙΟ Μ/Σ2	Υ/Σ ΑΙΓΙΟ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2 βρέθηκε κουνάβι	0:22:00	9,5	3,48
05/07/2013	10:21:00	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ70	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Άγνωστη αιτία	0:20:00	0	0,00
05/07/2013	18:14:00	Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	Σπασμένοι μονωτήρες σε αναχώρηση Μ.Τ.	0:47:00	8	6,27
07/07/2013	1:40:00	Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ Μ/Σ2	Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2	1:00:00	4	4,00
07/07/2013	13:22:00	Υ/Σ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Ρ20, Υ/Σ ΘΗΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ρ60	Υ/Σ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, Υ/Σ ΘΗΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ	Μονοφασικό σφάλμα ως προς γη.	2:38:00	0	0,00
07/07/2013	14:49:00	Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ρ10, Ρ30, Ρ40, Μ/Σ1, Μ/Σ2 ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ρ90,	Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2 βρέθηκε πτηνό	0:44:00	18	13,20
09/07/2013	10:25:00	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ70	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Άγνωστη αιτία	0:21:00	0	0,00
09/07/2013	18:33:00	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ρ110, ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Ρ50	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΥΗΣ	Άγνωστη αιτία	0:04:00	0	0,00
10/07/2013	0:37:00	Υ/Σ ΔΡΑΜΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΔΡΑΜΑ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας Μ/Σ 2 βρέθηκε κουνάβι	1:08:00	13	14,73

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
11/07/2013	21:48:00	Υ/Σ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ρ10, Ρ20, ΜΣ2, ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ρ90	Υ/Σ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Πτώσεις διακοπών Υ/Σ ΕΡΕΤΡΙΑΣ λόγω διαρρηκτών.	1:49:00	7,3	8,76
12/07/2013	21:49:00	ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΣΔ1, ΜΣΔ2, Ρ60, Ρ50	ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ	Πυρκαγιά στα καλώδια εξόδου των ΜΣΔ1, ΜΣΔ2	5:28:00	33	180,10
15/07/2013	3:12:00	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Μ/Σ Δ1	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ Δ2	0:07:00	8	0,93
16/07/2013	13:50:00	Υ/Σ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ Ρ15	Υ/Σ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ	Άγνωστη αιτία	3:21:00	0	0,00
16/07/2013	15:58:00	Υ/Σ ΚΡΑΝΙΔΙ Μ/Σ2	Υ/Σ ΚΡΑΝΙΔΙ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2 βρέθηκε πτηνό	0:41:00	5,35	3,66
17/07/2013	16:46:00	Υ/Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Μ/Σ1	Υ/Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ1 και Μ/Σ2	1:59:00	11,2	4,18
	18:00:00	Υ/Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Μ/Σ2			3:19:00	11,8	
17/07/2013	16:59:23	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ150 Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ρ90	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	Μονοφασικό σφάλμα ως προς γη.	6:31:37	0	0,00
22/07/2013	5:26:00	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑ Ρ850, ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑ Ρ850,	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑ ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑ	Πυρκαγιά σε Μ/Σ Τάσεως στο ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	9:10:00	0	0,00
22/07/2013	5:32:00	Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ Ρ10 ΚΥΤ ΜΥΡΤΟΣ Ρ10	Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΥΤ ΜΥΡΤΟΣ	Μονοφασικό σφάλμα ως προς γη.	2:48:00	0	0,00
22/07/2013	4:06:00	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΜΣ2, ΑΜΣ 1, Ρ150 Υ/Σ ΒΑΒΔΟΣ Ρ60	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΒΑΒΔΟΣ	Κακοκαιρία	0:13:00	25	5,42
22/07/2013	5:32:00	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ Ρ850	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ	Σκάσιμο του Μ/Σ Τάσεως	9:02:00	0	0,00
23/07/2013	22:05:00	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ρ50	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	Άγνωστη αιτία	0:02:00	0	0,00
27/07/2013	7:10:00	Υ/Σ ΡΟΥΦ Ρ70, ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ80, Ρ120	Υ/Σ ΡΟΥΦ ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Άγνωστη αιτία	8:58:00	39	19,50
30/07/2013	14:20:00	Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Μ/Σ1	Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ	Άγνωστη αιτία	0:15:00	24	6,00
30/07/2013	19:11:00	Υ/Σ ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας Μ/Σ 1, έσκασε Μ/Σ Τ αναχώρησης Μ.Τ.	1:11:00	4	4,73
31/07/2013	18:09:00	Υ/Σ ΨΑΧΝΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΨΑΧΝΑ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1 βρέθηκε τροκτικό	2:56:00	12,2	8,74

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
01/08/2013	19:43:00	Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ρ30, ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ρ50, Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ρ10	Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ , ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	Άγνωστη αιτία	0:04:00	0	0,00
02/08/2013	7:46:00	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ Ρ160	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ	Βλάβη στον Μ/Σ Τάσης ΦΑ του Ρ160	3:22:00	0	0,00
05/08/2013	15:35:00	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ Ρ170	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ	Κομμένος Αγωγός	4:54:00	0	0,00
05/08/2013	12:06:00	ΥΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ρ10	ΥΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ	Άγνωστη αιτία	9:48:00	0	0,00
06/08/2013	3:59:00	Υ/Σ ΤΡΙΚΑΛΑ Ι Μ/Σ 2	Υ/Σ ΤΡΙΚΑΛΑ Ι	Λειτουργία επικουρικής προστασίας Μ/Σ 2 βρέθηκε κουνάβι	0:39:00	6	3,90
06/08/2013	19:13:00	Υ/Σ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2 βρέθηκε πτηνό	0:51:00	6	3,70
07/08/2013	4:36:00	Υ/Σ ΔΟΡΙΖΑ Ι Μ/Σ 1	Υ/Σ ΔΟΡΙΖΑ Ι	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1	6:00:00	0	0,00
07/08/2013	12:12:00	Υ/Σ ΑΤΑΛΑΝΤΗ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΑΤΑΛΑΝΤΗ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1 λόγω σεισμού	0:58:00	12,5	13,13
07/08/2013	12:12:00	Υ/Σ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2 λόγω σεισμού	1:51:00	0	0,00
08/08/2013	5:09:00	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ170	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Άγνωστη αιτία	6:11:00	0	0,00
11/08/2013	17:52:00	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ρ870, ΚΥΤ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ρ820	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΚΥΤ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Κακοκαιρία	0:06:00	0	0,00
15/08/2013	4:25:00	Υ/Σ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Ρ30	Υ/Σ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ	Άγνωστη αιτία	5:41:00	0	0,00
16/08/2013	16:41:00	Υ/Σ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΙΩΑΝΝΙΝΑ	Πτώση διακόπτη λόγω ασυμφωνίας πόλων	0:30:00	15,9	7,95
17/08/2013	0:30:00	ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ Μ/ΣΔ1	ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/ΣΔ 2 βρέθηκε κουνάβι	0:43:00	0,7	0,53
18/08/2013	16:34:00	Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ρ10, ΑΜΣ2, ΑΜΣ4 Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑ Ρ10	Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΓΕΦΥΡΑ	Κακοκαιρία	1:43:00	9	12,00
19/08/2013	7:18:00	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ Ρ90	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ	Αποκατάσταση διαρροής	1:10:00	0	0,00
27/08/2013	14:30:00	ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ Ρ860, ΚΥΤ ΦΙΛΛΙΠΩΝ Ρ880	ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ, ΚΥΤ ΦΙΛΛΙΠΩΝ	Πυρκαγιά στην περιοχή της Καβάλας	3:14:00	0	0,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
28/08/2013	18:09:00	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑ Ρ100, Υ/Σ ΛΑΜΙΑ Ρ130	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑ Υ/Σ ΛΑΜΙΑ	Πυρκαγιά στην περιοχή της Βοιωτίας	2:01:00		4,49
28/08/2013	22:04:00	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ950, Ρ930 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Ρ850, Ρ870	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	Πυρκαγιά στην περιοχή της Βοιωτίας	1:17:00	0	0,00
31/08/2013	21:25:00	Υ/Σ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ	Άγνωστη αιτία	0:50:00	7	6,00
01/09/2013	5:44:00	Υ/Σ ΕΥΟΣΜΟΣ Μ/Σ3	Υ/Σ ΕΥΟΣΜΟΣ	Λειτουργία προστασίας Bucholtz.	6:28:00	8	6,40
04/09/2013	7:40:00	Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙΑ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2, σκάσιμο Bushing	0:11:00	8	1,47
05/09/2013	4:23:00	Υ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗ	Ασυμφωνία πόλων	0:55:00	6	3,70
05/09/2013	14:26:00	Υ/Σ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙ Μ/Σ 2	Βρέθηκε πτηνό	0:39:00	2	1,30
08/09/2013	14:18:00	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ100, Ρ80, Ρ60, Ρ70, ΑΜΣ4, Ρ50, Ρ90, Ρ110, Ρ120, Ρ160, Ρ130, Ρ180, Ρ200, Μ/ΣΔ 1, Μ/ΣΔ 2	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Διαφορική ζυγών 150kV	1:48:00	10	2,17
10/09/2013	2:03:44	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ Ρ50, ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ρ10, ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ70, ΛΕΧΑΙΝΑ Ρ20	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΤΡΑ ΙΙ ΛΕΧΑΙΝΑ ΛΑΠΠΑ	Μονοφασικό σφάλμα ως προς γη.	11:32:16	25,195	93,70
10/09/2013	10:55:00	ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Ρ140	ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	Διαρροή λαδιού στο έμβολο	9:28:00	0	0,00
10/09/2013	13:49:00	ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ρ130	ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	Άγνωστη αιτία	0:13:00	0	0,00
11/09/2013	9:48:00	ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ρ30	ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Βλάβη στον διακόπτη	3:36:00	0	0,00
12/09/2013	3:04:00	Υ/Σ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ρ20, Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ70	Υ/Σ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ, Υ/Σ ΒΖ ΠΑΤΡΩΝ, Υ/Σ ΛΑΠΠΑ	Άγνωστη αιτία	4:10:00	37,2	3,10
13/09/2013	6:38:00	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ Ρ50, ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ρ10	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Άγνωστη αιτία	0:03:00	0	0,00
13/09/2013	23:19:00	Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ	Κακοκαιρία	1:59:52	10	8,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
15/09/2013	4:36:00	ΚΥΤ ΘΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ840	ΚΥΤ ΘΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Άγνωστη αιτία	1:00:00	0	0,00
15/09/2013	7:58:00	Υ/Σ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Ρ40	Υ/Σ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ	Άγνωστη αιτία	0:03:00	0	0,00
16/09/2013	13:30:00	Υ/Σ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ρ20, Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ70	Υ/Σ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ, Υ/Σ ΒΖ ΠΑΤΡΩΝ, Υ/Σ ΛΑΠΠΑ	Κακοκαιρία	6:21:00	30	37,50
17/09/2013	12:45:00	Υ/Σ ΟΡ.ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Μ/Σ 2, Μ/Σ 6	Υ/Σ ΟΡ.ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	Άγνωστη αιτία	0:35:00	16	9,30
19/09/2013	5:33:00	Υ/Σ ΑΙΔΗΨΟΥ Ρ225	Υ/Σ ΑΙΔΗΨΟΥ	Σκασμένος μονωτήρας	6:49:00	8	7,50
19/09/2013	20:07:00	Υ/Σ ΑΧΛΑΔΙ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΑΧΛΑΔΙ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1 βρέθηκε κουνάβι	1:01:00	1	1,00
22/09/2013	7:24:00	ΥΗΣ ΑΓΡΑ Ρ10 Υ/Σ ΑΝΘΕΜΙΑ Ρ10	ΥΗΣ ΑΓΡΑ Υ/Σ ΑΝΘΕΜΙΑ	Άγνωστη αιτία	0:18:00	1	0,30
23/09/2013	19:44:00	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ320	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Πρόβλημα πρεσοστάτη	0:03:00	0	0,00
23/09/2013	4:05:00	Υ/Σ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ Μ/Σ 2	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2	1:32:00	6	9,20
26/09/2013	8:12:00	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ70	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Άγνωστη αιτία	0:57:00	0	0,00
27/09/2013	15:24:00	Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ Ρ20, Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Ρ10, Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΣ Ρ15, Υ/Σ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Ρ15	Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ, Υ/Σ ΣΑΠΚΑ, Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΣ, Υ/Σ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ	Κακοκαιρία	0:02:00	21	0,64
28/09/2013	2:03:00	Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι Μ/Σ 3	Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 3 βρέθηκε κουνάβι	0:48:00	8,5	6,66
28/09/2013	10:37:00	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ Δ1	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	Ανωμαλία σε γραμμή 20KV	0:37:00	3	1,85
28/09/2013	9:06:00	Υ/Σ ΚΟΖΑΝΗΣ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΚΟΖΑΝΗΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2	0:31:00	0	0,00
30/09/2013	2:29:00	ΚΥΤ ΛΑΥΡΙΟΥ Ρ830, Ρ810 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ800, Ρ810, Υ/Σ ΒΑΡΗ Ρ10	ΚΥΤ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Υ/Σ ΒΑΡΗ	Άγνωστη αιτία	18:22:00	0	0,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
30/09/2013	18:41:00	Υ/Σ ΠΡΕΒΕΖΑ Ρ40, ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Ρ150, Ρ830, ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ110, ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ850, ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ Ρ850, ΚΥΤ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ820, Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ρ40, Ρ60 Υ/Σ ΜΕΓΑΡΑ Ρ20, Υ/Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ρ80, ΘΗΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ρ40, Υ/Σ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Ρ60, Υ/Σ ΕΛΒΑΛ Ρ20, ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ρ130, Υ/Σ ΚΑΛΑΜΟΣ Ρ20, Υ/Σ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Ρ20, Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι Ρ120, Υ/Σ ΤΡΙΠΟΛΗ Ρ10, Υ/Σ ΜΟΛΛΑΙ Ρ10, ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι Ρ70, Υ/Σ ΣΚΑΛΑ Ρ20, Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ70	Υ/Σ ΠΡΕΒΕΖΑ, ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ, ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΥΤ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Υ/Σ ΜΕΓΑΡΑ, Υ/Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΘΗΣ ΑΓΘΕΟΔΩΡΩΝ, Υ/Σ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, Υ/Σ ΕΛΒΑΛ, ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, Υ/Σ ΚΑΛΑΜΟΣ, Υ/Σ ΑΘΗΝΑΙΟΝ, Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι, Υ/Σ ΤΡΙΠΟΛΗ, Υ/Σ ΜΟΛΛΑΙ, ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι, Υ/Σ ΣΚΑΛΑ, Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ	Κακοκαιρία	5:57:33	31,2	3,91
30/09/2013	19:09:00	ΚΥΤ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ρ820 ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ρ870	ΚΥΤ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	Κακοκαιρία	0:04:00	0	0,00
30/09/2013	21:44:00	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Μ/Σ Δ2	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2	0:26:00	10	3,67

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝ ΦΟΡΤΙΟ

MWH

598,00