

1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
3/10/2012	12:25:00	Υ/Σ ΟΡ.ΧΩΡΕΜΙΟΥ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΟΡ.ΧΩΡΕΜΙΟΥ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας Μ/Σ 2	1:16:00	10	12,6
4/10/2012	7:30:00	Υ/Σ ΚΕΡΑΜΩΤΗ Ρ20 Υ/Σ ΕΠΒΑ Ρ10 Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ Ρ50 Υ/Σ ΚΑΒΑΛΑ Ρ70, Ρ60	Υ/Σ ΚΕΡΑΜΩΤΗ Υ/Σ ΕΠΒΑ Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ Υ/Σ ΚΑΒΑΛΑ	Κακοκαιρία	0:10:00		1,63
4/10/2012	7:38:00	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ρ880 ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ Ρ860	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ	Κακοκαιρία Απώλεια παραγωγής στην πλευρά της Τουρκίας	1:00:00		
4/10/2012	14:23:00	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ρ130 ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Ρ20	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ	Κακοκαιρία	0:07:00		
4/10/2012	14:57:00	ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Ρ20, Ρ10, Ρ50 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ρ170, Ρ150, Ρ110, Ρ130 ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Ρ20	ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ	Κακοκαιρία	0:07:00		
5/10/2012	10:30:00	Υ/Σ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 1 βρέθηκε κουνάβι	13:56:00	6	71,2
6/10/2012	18:08:00	Υ/Σ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ		1:09:00		
7/10/2012	8:26:00	Υ/Σ ΚΑΒΑΛΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΚΑΒΑΛΑ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας Μ/Σ 2	0:29:00	16	7,73
12/10/2012	17:05:00	Υ/Σ ΕΛΑΣΣΟΝΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΕΛΑΣΣΟΝΑ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 1 Βρέθηκε καμμένο πουλί	0:52:00	7	6,07
13/10/2012	12:46:00	Υ/Σ ΒΟΛΟΣ ΙΙ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΒΟΛΟΣ ΙΙ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 1 λόγω BUCHOLZ.	52:37:00	23	20,30
13/10/2012	3:00:00	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ870 ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ Ρ870	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑ ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑ	Άγνωστη αιτία	0:06		
13/10/2012	4:06:00	Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ Ρ10 Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Ρ10	Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ	Κακοκαιρία	3:56:00		
14/10/2012	15:35:00	Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 2 από κακοκαιρία.	0:13:00	9	2
14/10/2012	19:26:00	Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ Ι Μ/Σ 2	Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ Ι	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 2, σπασμένος μονωτήρας στον Α/Ζ 291	1:01:00	12	12,2
15/10/2012	12:16:00	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ Ρ50 Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ρ10	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ	Κακοκαιρία	0:02:00		

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
15/10/2012	10:16:00	Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 1 λόγω κακοκαιρίας.	1:37:00	8	11,6
15/10/2012	10:53:00	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Μ/Σ Δ2	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Άγνωστη αιτία	0:15:00	2,5	0,625
16/10/2012	16:40:00	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ρ840 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ890	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Άγνωστη αιτία	0:10:00		
18/10/2012	10:15:00	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ100 ΥΗΣ ΛΟΥΡΟΣ Ρ10	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΥΗΣ ΛΟΥΡΟΣ	Κακοκαιρία	0:03:00		
	16:33:00	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Ρ850 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ870	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ		0:14:00		
	16:41:00	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ890 ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ρ840	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ		0:09:00		
	17:44:00	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ70 ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΙΙ	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΙΙ		0:25:00		
19/10/2012	10:42:00	Υ/Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑ	Άγνωστη αιτία	0:16:00		
23/10/2012	3:30:00	Υ/Σ ΑΝΔΡΟΣ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΝΔΡΟΣ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 2	3:30:00		
25/10/2012	16:15:00	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι Ρ110 Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ10	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ	Χαμηλή πίεση ελαίου	0:08:00		
	16:26:00				0:50:00		
	17:18:00				14:40:00		
	7:59:00				4:03:00		
25/10/2012	13:28:00	Υ/Σ ΜΕΓΑΡΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΜΕΓΑΡΑ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας Μ/Σ 1	2:02:00	4	8
25/10/2012	19:28:00	ΚΥΤ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ 3	ΚΥΤ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 3	0:17:00	18	5,1
28/10/2012	19:30:00	Υ/Σ ΑΝΔΡΟΣ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΑΝΔΡΟΣ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 1	1:27:00		
28/10/2012	21:24:00	Υ/Σ Β.Ζ.ΠΡΕΒΕΖΑ Μ/Σ 3	Υ/Σ Β.Ζ.ΠΡΕΒΕΖΑ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 3	0:40:00		
29/10/2012	12:34:00	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ900 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ910	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Κακοκαιρία	0:03:00		
31/10/2012	17:02:00	Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Ρ80 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ170	Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Πρόβλημα με τον μανδύα υπογείου καλωδίου προς ΕΛΠΕ ΒΕΕ	2:02:00		
31/10/2012	9:22:00	Υ/Σ ΕΟΡΔΑΙΑ Μ/Σ 3	Υ/Σ ΕΟΡΔΑΙΑ	Διαρροή Αέρα	3:22:00		

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
1/11/2012	15:41:00	Υ/Σ ΟΡ.ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Μ/Σ2	Υ/Σ ΟΡ.ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	Έκτακτος Έλεγχος	18:48:00		
7/11/2012	9:37:00	Υ/Σ ΟΙΝΟΦΥΤΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΟΙΝΟΦΥΤΑ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 2 Βρέθηκε πουλί	4:02:00	11,6	18,01
8/11/2012	7:48:00	Υ/Σ ΥΛΙΚΗ Ρ270	Υ/Σ ΥΛΙΚΗ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας Μ/Σ 1	0:07:00	2,8	0,33
10/11/2012	0:53:00	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ρ880	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Βλάβη στον αεροσυμπιεστή Ρ880	17:03:00		
14/11/2012	3:01:00	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 1 βρέθηκε κουνάβι	1:51:00	3	5,5
18/11/2012	0:19:00	Υ/Σ ΒΕΛΟ Ρ15	Υ/Σ ΒΕΛΟ	Βρέθηκε κουνάβι	1:10:00		
27/11/2012	13:01:00	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ Ρ200	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ	Χαμηλή πίεση	1:14:00		
29/11/2012	4:38:00	Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ρ50 Υ/Σ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ρ20	Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Υ/Σ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κακοκαιρία - Εμφάνιση Υπερτάσεων	1:57:00		
29/11/2012	11:45:00	Υ/Σ ΣΚΥΔΡΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΣΚΥΔΡΑ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 1	1:20:00	20	26,67
30/11/2012	13:09:00	Υ/Σ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	Άγνωστη αιτία	0:16:00		
2/12/2012	21:34:00	Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ρ10, Ρ70 ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ρ60, Ρ70 Ρ80, Ρ90 Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ Ρ60, Ρ100, Ρ80	Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ	Κακοκαιρία	0:15:00	10	0,64
3/12/2012	9:27:00	Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ Μ/Σ 1, Μ/Σ2	Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ	Κακοκαιρία	0:07:00		
3/12/2012	7:56:00	Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Ρ10 Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ Ρ10	Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ	Κακοκαιρία	4:52:00	12	20
	7:56:00	Υ/Σ ΑΚΤΙΟ Ρ10 Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ Ρ20	Υ/Σ ΑΚΤΙΟ Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ		1:06:00		
	9:04:00	Υ/Σ ΑΚΤΙΟ Ρ10 Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ Ρ20	Υ/Σ ΑΚΤΙΟ Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ		0:30:00		
	13:35:00	Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Ρ10 Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ Ρ10	Υ/Σ ΜΥΡΤΟΣ Υ/Σ ΛΕΥΚΑΔΑ		2:58:00		
	10:18:00	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ60 Υ/Σ ΠΡΕΒΕΖΑ Ρ30	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Υ/Σ ΠΡΕΒΕΖΑ		Κακοκαιρία	0:02:00	
5/12/2012	18:07:00	Υ/Σ ΑΧΛΑΔΙ Ρ10	Υ/Σ ΑΧΛΑΔΙ	Alarm Δέσμευσης Ρ10	3:00:00		
6/12/2012	13:19:00	Υ/Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 1	3:56:00		
		Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ30 Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι Ρ100 Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ10 Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι Ρ110 Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ90 Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ Ρ20	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ	Κακοκαιρία	0:28:00	54,2	21,69

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (ΜW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜWΗ)
9/12/2012	14:52:00	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ70	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ	Κακοκαιρία	0:20:00	0,72	21,00
		Υ/Σ ΛΕΧΑΙΝΑ Ρ20	Υ/Σ ΛΕΧΑΙΝΑ				
		Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Ρ50	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ				
		Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Ρ20	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ				
		Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ Μ/Σ 1, Μ/Σ2	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ				
9/12/2012	20:57:00	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Ρ830 ΚΥΤ ΘΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ820	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΥΤ ΘΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Κακοκαιρία	0:54:00		
9/12/2012	9:41:00	Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ρ20 Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ρ30	Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ	Κακοκαιρία	3:24:00		
10/12/2012	3:00:00	Υ/Σ ΕΛΑΣΣΟΝΑ Ρ25	Υ/Σ ΕΛΑΣΣΟΝΑ	Άγνωστη αιτία	13:24:00		
11/12/2012	1:26:00	Υ/Σ ΕΟΡΔΑΙΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΕΟΡΔΑΙΑ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 2 λόγω κατεστραμμένης μόνωσης του ΜΣ-Ε της πύλης Ρ325	0:58:00	8	7,73
13/10/2012	2:58:00	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ Ρ870 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ870	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	Άγνωστη αιτία	0:09:00		
17/12/2012	10:05:00	Υ/Σ ΕΟΡΔΑΙΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΕΟΡΔΑΙΑ	Άγνωστη αιτία	0:02:00	11	0,37
17/12/2012	23:27:00	Υ/Σ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 2	1:06:00		
19/12/2012	8:32:00	ΠΥΡΓΟΣ Ρ50 ΚΥΛΛΗΝΗΣ Α/Ζ59	Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ Υ/Σ ΚΥΛΛΗΝΗΣ	Κακοκαιρία	0:11:00		
19/12/2012	23:23:00	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι Ρ130- Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙΙ Ρ20 - Υ/Σ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Ρ40	Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙΙ Υ/Σ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ	Άγνωστη αιτία	0:06:00	50,3	2,515
21/12/2012	5:53:00	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 1	1:11:00		
25/12/2012	20:35:00	Υ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	Λειτουργία Δ/Φ προστασίας Μ/Σ 1 βρέθηκε κουνάβι	0:36:00	20	12
28/12/2012	13:07:00	Υ/Σ ΨΑΧΝΑ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΨΑΧΝΑ	Λειτουργία επικουρικής προστασίας Μ/Σ 2	0:41:00		
29/12/2012	9:06:00	Υ/Σ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ	Κακοκαιρία	2:53:00		
29/12/2012	10:47:00	Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Ρ80 ΕΛΠΕ ΒΕΕ Ρ20	Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Υ/Σ ΕΛΠΕ ΒΕΕ	Κακοκαιρία	0:05:00		
29/12/2012	21:24:00	ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΑ Ρ50 ΛΑΜΙΑΣ Ρ90	ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΑ Υ/Σ ΛΑΜΙΑΣ	Άγνωστη αιτία	14:38:00		
29/12/2012	21:24:00	Υ/Σ ΛΑΜΙΑ Ρ90 ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ Ρ50	Υ/Σ ΛΑΜΙΑ ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ	Άγνωστη αιτία	1:00:00		
30/12/2012	12:41:00	Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ Μ/Σ1	Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ	Άγνωστη αιτία	1:26:00	3	4,3

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝ ΦΟΡΤΙΟ

MWH

278,81