

1. ΑΝΟΜΑΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
02/04/20	4:30	Υ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Μ/Σ1	Υ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	Λειτουργία διαφορκής προστασίας Μ/Σ2, βρέθηκε κουνάβι	0:49	4,00	3,27
02/04/20	14:17	ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ Ρ130 Υ/Σ ΚΕΧΡΟΣ Ρ20 Υ/Σ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Μ/Σ1	ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ Υ/Σ ΚΕΧΡΟΥ Υ/Σ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ	Κακοκαιρία	1 ημέρα και 24 λεπτά	0,00	0,00
05/04/20	15:00	Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Ρ10 ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Ρ150	Υ/Σ ΣΑΠΚΑ ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΣ	Κακοκαιρία	1:34	0,00	0,00
06/04/20	4:53	Υ/Σ ΛΑΜΙΑΣ Μ/Σ2	Υ/Σ ΛΑΜΙΑΣ	Λειτουργία διαφορκής προστασίας Μ/Σ2, βρέθηκε κουνάβι	0:25	12,50	5,21
07/04/20	11:02	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΜ/Σ5	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Σήμα Bucholtz Βοηθητικού Μ/Σ μετά από πλήρωση ελαίου	0:36	0,00	0,00
07/04/20	17:57	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ240 Υ/Σ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Ρ10, Ρ50	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Υ/Σ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Υ/Σ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ	Ισχυροί άνεμοι, Φασή Α και C προς γη	1 ημέρα, 6 ώρες και 2 λεπτά	0,00	0,00
08/04/20	8:06	Υ/Σ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ Ρ10 Υ/Σ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ρ10	Υ/Σ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟ Υ/Σ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Υ/Σ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗΣ	Καμμένο ground στη Γ.Μ.	14:29	0,00	0,00
09/04/20	3:17	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α Ρ50 Υ/Σ ΝΕΣΤΑΝΗΣ Ρ20 Υ/Σ ΔΟΡΙΖΑΣ Ι Μ/1 2 Υ/Σ ΔΟΡΙΖΑ ΙΙ Μ/Σ1	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α Υ/Σ ΝΕΣΤΑΝΗΣ Υ/Σ ΔΟΡΙΖΑΣ Ι Υ/Σ ΔΟΡΙΖΑ ΙΙ	Αγνωστη αιτία	4:54	0,00	0,00
11/04/20	1:26	Υ/Σ ΣΚΑΛΑΣ Ρ10 Υ/Σ ΟΙΤΥΛΟ Ρ10	Υ/Σ ΟΙΤΥΛΟ Υ/Σ ΣΚΑΛΑΣ	Υπερταση, Ο Υ/Σ δεν έχει επικοινωνία με το ΚΕΕ	8:32	0,00	0,00
11/04/20	16:26	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ70	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΙΙ	Ανοήγμα Ρ260 ΥΗΣ Πουρναρίου	0:48	0,00	0,00
12/04/20	6:43	Υ/Σ ΣΚΑΛΑΣ Ρ10 Υ/Σ ΟΙΤΥΛΟ Ρ10	Υ/Σ ΟΙΤΥΛΟ Υ/Σ ΣΚΑΛΑΣ	Υπερταση, Ο Υ/Σ δεν έχει επικοινωνία με το ΚΕΕ	1:32	0,00	0,00
13/4/20	22:52	Υ/Σ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, Μ/Σ2	Υ/Σ ΦΑΡΣΑΛΩΝ	TRIP από βαλβίδα εκτόνωσης Μ/Σ2	0:56	3,00	2,80
15/04/20	12:40	Υ/Σ ΙΑΣΜΟΥ Ρ60	Υ/Σ ΙΑΣΜΟΥ ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Βλάβη στη Γραμμή	1 ημέρα, 3 ώρες και 19 λεπτά	0,00	0,00
15/04/20	17:33	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ240 Υ/Σ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Ρ10	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Υ/Σ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Υ/Σ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ	Σφάλμα στη Γ.Μ.	2 ημέρες, 22 ώρες και 56 λεπτά	0,00	0,00
15/04/20	21:11	ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, Ρ920	ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	Χαμηλά πίεση αέρα Ρ920	1:22	0,00	0,00
15/04/20	22:17	Υ/Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Μ/Σ2	Υ/Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	Λειτουργία διαφορκής προστασίας Μ/Σ2, βρέθηκε κουνάβι και κλαδιά	0:39	8,80	5,72
16/04/20	6:53	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Ρ60	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Αγνωστη αιτία	0:04	0,00	0,00
20/04/20	8:46	Υ/Σ ΑΧΛΑΔΙΟΥ, Μ/Σ2	Υ/Σ ΑΧΛΑΔΙΟΥ	Λειτουργία διαφορκής προστασίας Μ/Σ2	0:39	1,00	0,65
21/04/20	4:54	Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Μ/Σ2	Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	Βλάβη στη Γραμμή	1 ημέρα, 6 ώρες και 5 λεπτά	5,20	5,29
23/04/20	0:46	Υ/Σ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙ, Μ/Σ2	Υ/Σ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙ	Λειτουργία διαφορκής προστασίας Μ/Σ2, βρέθηκε κουνάβι στην πύλη Ρ360	1:28	10,00	14,66
23/04/20	15:55	Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Μ/Σ2, Μ/Σ3,	Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	Λειτουργία διαφορκής προστασίας	0:23	20,21	7,07
25/04/20	6:23	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ρ840, Ρ850, ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ Ρ810, ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ890	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	TRIP από λειτουργία Η/Ν	0:12	0,00	0,00
25/04/20	6:23	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ890	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Βλάβη Η/Ν απόστασης	0:06	0,00	0,00
25/04/20	6:55	Υ/Σ ΣΚΑΛΑΣ Ρ10 Υ/Σ ΟΙΤΥΛΟ Ρ10	Υ/Σ ΟΙΤΥΛΟ Υ/Σ ΣΚΑΛΑΣ	Πτώση λόγω Υπερτάσης κατά τον χειρισμό του Ρ20	4:12	0,00	0,00
27/04/20	0:26	Υ/Σ ΠΑΤΡΑΣ ΙΙΙ Ρ10	Υ/Σ ΠΑΤΡΑΣ ΙΙΙ	Αγνωστη αιτία	0:02	0,00	0,00
30/04/20	6:30	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ, Ρ870, Ρ805	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Πτώση λόγω Υπερέντασης	0:17	0,00	0,00
1/5/2020	9:30	Υ/Σ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Ρ15	Υ/Σ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	Αγνωστη αιτία	5:02	0,00	0,00
2/5/2020	11:45	Υ/Σ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Ρ15	Υ/Σ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	Αγνωστη αιτία	1:30	0,00	0,00
03/05/20	5:59	Υ/Σ ΣΚΑΛΑΣ Ρ10 Υ/Σ ΟΙΤΥΛΟ Ρ10	Υ/Σ ΟΙΤΥΛΟ Υ/Σ ΣΚΑΛΑΣ	Πτώση λόγω Υπερτάσης	4:44	0,00	0,00
03/05/20	14:35	ΥΗΣ ΛΟΥΡΟΥ Μ/Σ1	ΥΗΣ ΛΟΥΡΟΥ	Λειτουργία διαφορκής προστασίας	1:23	1,67	0,84

1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΟΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
04/05/20	3:18	Υ/Σ ΣΚΑΛΑΣ Ρ10 Υ/Σ ΟΙΤΥΛΟ Ρ10	Υ/Σ ΟΙΤΥΛΟ Υ/Σ ΣΚΑΛΑΣ	Πτώση λόγω Υπερτάσης	7:24	0,00	0,00
05/05/20	0:49	Υ/Σ ΖΑΡΑΚΑΣ Μ/Σ1	Υ/Σ ΖΑΡΑΚΑΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας	2:41	1,66	4,45
05/05/20	16:38	Υ/Σ ΘΗΒΑΣ Μ/Σ3	Υ/Σ ΘΗΒΑΣ	Αγνωστη αιτία	1:02	5,16	5,33
06/05/20	3:48	Υ/Σ ΚΟΡΙΤΣΑΣ Ρ20, ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α Ρ30	Υ/Σ ΚΟΡΙΤΣΑΣ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α	Αγνωστη αιτία	0:03	0,00	0,00
06/05/20	15:11	Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗΣ ΙΙ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗΣ ΙΙ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ1, βρέθηκε ζώο	1:30	2,01	1,04
06/05/20	23:04	Υ/Σ ΙΑΣΜΟΥ Ρ40 Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ρ40	Υ/Σ ΙΑΣΜΟΥ Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Αγνωστη αιτία	0:05	0,00	0,00
08/05/20	21:25	Υ/Σ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Μ/Σ3	Υ/Σ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ	Αγνωστη αιτία	11:18	7,80	10,01
10/5/2020	22:27	Υ/Σ ΛΑΜΙΑΣ Ρ60, Υ/Σ ΣΟΦΑΔΕΣ Ρ10, Υ/Σ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ Μ/Σ2, Μ/Σ3	Υ/Σ ΛΑΜΙΑΣ, Υ/Σ ΣΟΦΑΔΕΣ Υ/Σ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ	TRIP από λειτουργία Η/Ν	0:26	2,00	0,86
11/5/2020	8:18	Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑ ΙV Ρ20 Μ/Σ1, Μ/Σ2, ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ Ρ170	Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑ ΙV ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ	Αγνωστη αιτία	0:55	0,00	0,00
15/05/20	2:58	Υ/Σ ΛΑΙΠΑΣ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΛΑΙΠΑΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ2, βρέθηκε ζώο	5:45	2,66	2,22
14/05/20	15:15	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ135 (ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ)	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Υψηλή θερμοκρασία λαδιου	23:36	0,00	0,00
15/05/20	12:47	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Μ/Σ2	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ1, σκασμένο καλώδιο στα 20 KV	6:47	17,40	0,87
16/05/20	3:32	Υ/Σ ΗΜΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Μ/Σ3	Υ/Σ ΗΜΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ3, βρέθηκε ζώο	0:32	5,64	3,01
16/05/20	14:29	Υ/Σ ΕΥΟΣΜΟΣ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΕΥΟΣΜΟΣ	Σπασμένος μονωτήρας στην πύλη Ρ325	0:40	12,00	8,00
20/05/20	6:42	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ Ρ120, Υ/Σ ΓΡΑΤΣΙΑΝΗΣ Ρ15	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ Υ/Σ ΓΡΑΤΣΙΑΝΗΣ	Αγνωστη αιτία	0:06	0,00	0,00
20/5/20	10:51	Υ/Σ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ, Μ/Σ2	Υ/Σ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ2, βρέθηκε πουλί	1:24	1,00	1,40
21/05/20	14:03	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ Ρ190 Υ/Σ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ Μ/Σ 3	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ Υ/Σ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ	Κακοκαιρία	0:02	30,00	1,00
21/05/20	15:19	ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ	ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ	Αγνωστη αιτία	18:46	0,00	0,00
22/05/20	3:34	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ Ρ120, Υ/Σ ΓΡΑΤΣΙΑΝΗΣ Ρ15	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ, Υ/Σ ΓΡΑΤΣΙΑΝΗΣ	Αγνωστη αιτία	0:14	0,00	0,00
23/05/20	6:06	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΜ/Σ3	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	Σημιαση bucholtz	7:30	0,00	0,00
24/05/20	8:11	Υ/Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ρ130 Υ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ρ20, Ρ30	Υ/Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Υ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Υ/Σ ΝΙΦΑΣ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ	Εσκασε ο πόλος του ΑΕΔ Ρ130 στον Υ/Σ Διδυμότειχο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών	1 ημέρα, 8 ωρες και 10 λεπτά	0,00	0,00
26/05/20	13:50	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ160 Υ/Σ ΑΥΛΑΚΙΟΥ Ρ10	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Υ/Σ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΥΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ	Κακοκαιρία	0:03	0,00	0,00
26/05/20	14:21	ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ρ50 ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Ρ50	ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ	Κακοκαιρία	0:19	0,00	0,00
27/05/20	7:34	Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ρ10 ΓΕΦΥΡΑ Ρ10 Υ/Σ ΟΣΕ 12 (ΣΙΝΔΟΥ) Ρ15	Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑ Υ/Σ ΟΣΕ 12 (ΣΙΝΔΟΥ) Υ/Σ ΜΕΛ Υ/Σ ΟΣΕ ΑΓΧΙΑΛΟΥ	Κακοκαιρία	0:07	9,42	1,10
27/05/20	10:43	ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, Ρ900	ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	Χαμηλά πίεση αέρα Ρ900	0:13	0,00	0,00
28/05/20	16:36	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Ρ10 Υ/Σ ΛΕΥΚΑΣ Ρ20 Υ/Σ ΘΕΡΜΟΥ Ρ10	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Υ/Σ ΛΕΥΚΑΣ Υ/Σ ΘΕΡΜΟΥ	Λειτουργία προστασίας απόστασης	0:06	0,00	0,00
28/05/20	20:45	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ180, Ρ200	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ Ι	Κακοκαιρία	0:02	0,00	0,00
29/5/20	0:58	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Μ/Σ2	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ2, βρέθηκε κουνάβι στον ΖΓ20KV	0:18	1,70	0,51
29/5/20	5:45	Υ/Σ ΔΟΜΟΚΟΥ, Μ/Σ2	Υ/Σ ΔΟΜΟΚΟΥ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ2	0:51	1,45	1,23

1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΟΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
29/5/20	13:07	Υ/Σ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, Μ/Σ3	Υ/Σ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Αγνωστη αιτία	0:41	4,00	2,73
31/05/20	0:02	Υ/Σ ΠΑΤΡΑΣ ΙΙΙ Μ/Σ1	Υ/Σ ΠΑΤΡΑΣ ΙΙΙ	Λειτουργία διαφορκής προστασίας Μ/Σ1, βρέθηκε ζώο	10:44	10,36	9,49
31/05/20	5:09	Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ρ20	Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	Αγνωστη αιτία	0:03	0,00	0,00
31/05/20	13:26	Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Ρ10 ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Ρ150 Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΥ Ρ15	Υ/Σ ΣΑΠΚΑ ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΥ	Κακοκαιρία	0:05	0,00	0,00
01/06/20	13:56	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ90	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Κακοκαιρία	0:10	0,00	0,00
01/06/20	22:36	Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι Μ/Σ2	Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι	Λειτουργία διαφορκής προστασίας Μ/Σ1, βρέθηκε ζώο	0:22	12,00	4,40
2/6/2020	3:55	Υ/Σ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ, Μ/Σ1	Υ/Σ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ	Καμμένο Ακροκίβωτο ΦΒ υπογείου καλωδίου Μ/Σ1	0:55	1,00	0,92
04/06/20	4:06	Υ/Σ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Μ/Σ3 (ΑΙΟΛΙΚΩΝ)	Υ/Σ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Λειτουργία διαφορκής προστασίας Μ/Σ3, βρέθηκε ζώο	2:31	0,00	0,00
06/06/20	5:33	Υ/Σ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Μ/Σ2	Υ/Σ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	Αγνωστη αιτία	1:35	3,75	5,94
07/06/20	5:27	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ Ρ880	ΚΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ Ρ880 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	Αγνωστη αιτία	0:26	0,00	0,00
09/06/20	13:24	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ρ870	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Διαρροή αέρα ΑΕΔ Ρ870	6 ημέρες, 3 ώρες και 32 λεπτά	0,00	0,00
10/06/20	21:07	Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ρ10 ΓΕΦΥΡΑ Ρ10 Υ/Σ ΟΣΕ 12 (ΣΙΝΔΟΥ) Ρ15	Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑ Υ/Σ ΟΣΕ 12 (ΣΙΝΔΟΥ) Υ/Σ ΜΕΛ Υ/Σ ΟΣΕ ΑΓΧΙΑΛΟΥ	Αγνωστη αιτία	0:05	0,00	0,00
11/06/20	11:58	Υ/Σ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ Ρ140 Υ/Σ ΛΑΜΙΑΣ Ρ100	Υ/Σ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ Υ/Σ ΛΑΜΙΑΣ Υ/Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	Κακοκαιρία	0:23	8,36	0,56
12/06/20	4:31	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ160 Υ/Σ ΑΥΛΑΚΙΟΥ Ρ10	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Υ/Σ ΑΥΛΑΚΙΟΥ	Λειτουργία προστασίας απόστασης	0:08	0,00	0,00
14/6/20	5:00	Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑ 3, Μ/Σ2	Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑ 3	Λειτουργία διαφορκής προστασίας Μ/Σ2	1:26	9,24	13,24
15/06/20	2:47	Υ/Σ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ρ20 Υ/Σ ΕΠΒΑ Ρ20	Υ/Σ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Υ/Σ ΕΠΒΑ	Αγνωστη αιτία	5:51	0,00	0,00
15/6/20	5:47	Υ/Σ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, Μ/Σ1	Υ/Σ ΣΤΥΛΙΔΑΣ	Λειτουργία διαφορκής προστασίας Μ/Σ1, βρέθηκε ζώο	0:31	7,00	3,62
15/06/20	10:29	Υ/Σ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Μ/Σ2	Υ/Σ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ	Βλάβη στην αναχώρηση Ρ260	0:35	8,60	5,02
17/06/20	1:36	Υ/Σ ΔΡΑΜΑΣ Ρ30 Υ/Σ ΣΕΡΡΩΝ Ρ50	Υ/Σ ΔΡΑΜΑΣ Υ/Σ ΣΕΡΡΩΝ	Κακοκαιρία	2:34	0,00	0,00
17/06/20	14:22	Υ/Σ ΚΕΧΡΟΥ Ρ10 Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Ρ10 ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Ρ130, Ρ150 Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΥ Ρ15 Υ/Σ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Ρ15	Υ/Σ ΚΕΧΡΟΥ Υ/Σ ΣΑΠΚΑ ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΥ Υ/Σ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ	Κακοκαιρία	0:06	0,00	0,00
18/06/20	7:43	Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Μ/Σ3	Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	Λειτουργία διαφορκής προστασίας Μ/Σ3, βρέθηκε ζώο	0:41	5,00	3,42
19/6/20	12:43	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ Ρ900, Ρ805, Ρ815, Ρ835, Ρ845, Ρ20, Ρ40, Ρ50, ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ870, Ρ910, ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ Ρ870, ΚΥΤ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ρ840	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΥΤ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Σφάλμα στην Γ.Μ400KV ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ Ρ900 - ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ Ρ870	0:21	0,00	0,00
21/06/20	8:50	Υ/Σ ΝΙΚΗΤΗ Ρ20	Υ/Σ ΝΙΚΗΤΗ Υ/Σ ΣΤΑΓΕΙΡΑ	Κακοκαιρία	1 ημέρα - 7 ώρες και 51 λεπτά	0,00	0,00
21/6/20	17:00	Υ/Σ ΑΙΓΙΝΙΟΥ, Μ/Σ1	Υ/Σ ΑΙΓΙΝΙΟΥ	Λειτουργία διαφορκής προστασίας Μ/Σ1, βρέθηκε ζώο	1:21	2,23	3,01
22/06/20	13:38	Υ/Σ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ρ20 Υ/Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Ρ10	Υ/Σ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Υ/Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Υ/Σ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ	Κακοκαιρία	0:02	0,00	0,00
22/06/20	16:29	Υ/Σ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ρ10, 20 Υ/Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Ρ10	Υ/Σ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Υ/Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Κακοκαιρία	0:52	17,46	13,10

1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
22/06/20	18:46	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ260, Ρ280 ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ρ10, Ρ20	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Κακοκαιρία	0:04	0,00	0,00
24/06/20	17:22	Υ/Σ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι Ρ50	Υ/Σ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι Υ/Σ ΚΑΣΣΙΔΙΑΡΗΣ	Κακοκαιρία	0:02	0,00	0,00
25/06/20	22:41	Υ/Σ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΑΜΦΙΣΣΑΣ	Λειτουργία διαφορκής προστασίας Μ/Σ1, βρέθηκε ζωο	0:20	6,68	2,23
28/06/20	4:10	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ Ρ60	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΥΤ ΣΕΡΡΩΝ	Αγνωστη αιτία	0:04	0,00	0,00
28/06/20	5:45	ΥΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Ρ10	ΥΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ	Βλάβη στα 6.3KV της μονάδας	15:10	0,00	0,00
30/06/20	12:27	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ870	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΣΑΣ	Λειτουργία προστασίας απόστασης	0:26	0,00	0,00
30/06/20	16:31	Υ/Σ ΛΑΠΠΑΣ Μ/Σ 3	Υ/Σ ΛΑΠΠΑΣ	Λειτουργία διαφορκής προστασίας	19:41	1,93	3,96
30/6/20	12:26	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΣΑΣ, Ρ870	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΣΑΣ	TRIP από λειτουργία Η/Ν	0:24	0	0