

1. ΑΝΟΜΑΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
1/1/21	0:11	Υ/Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Μ/Σ 3	Υ/Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ3 βρέθηκε κουνάφι	0:44	0,00	0,00
1/1/21	13:19	Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Μ/Σ2	Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	Λειτουργία βαλβίδος υπερπίσσης	0:28	10,43	4,86
4/1/21	10:31	Υ/Σ ΠΙΑΝΝΙΤΣΑ Ρ10 Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑΣ Ρ10 Υ/Σ ΜΕΛ Ρ10	Υ/Σ ΠΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο/ΣΕ ΑΓΧΙΛΩΟΥ Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑΣ Ο/ΣΕ 12 (ΣΙΝΔΟΥ) Υ/Σ ΜΕΛ	Κακαοκάρια	0:10	10,00	1,67
8/1/21	15:24	ΚΥΤ ΕΝΘΕΣ Ρ 425	ΚΥΤ ΕΝΘΕΣ	Διατάραση συχνότητας συστήματος	1:20	0,00	0,00
8/1/21	19:16	Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ	Άγνωστη αιτία	0:29	11,00	5,32
9/1/21	5:13	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ Ρ 825	ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ	Γενικό αλάτι προστασίας ΑΜΣ	3:36	0,00	0,00
11/1/21	20:21	Υ/Σ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	Σφάλμα σε Γραμμή του ΔΕΔΔΗΕ	0:56	8,06	7,52
12/1/21	10:34	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ρ 860	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ	Κακαοκάρια	0:02	0,00	0,00
12/1/21	11:47	Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Ρ10, ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ Ρ150 Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΣ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΣΑΠΚΑ, ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ, Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΣ	Κακαοκάρια	0:02	0,00	0,00
14/1/21	3:21	Υ/Σ ΠΗΓΕΣ ΛΔΟΥ Μ/Σ Δ1	Υ/Σ ΠΗΓΕΣ ΛΔΟΥ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας, λόγω βλάβης στην πύλη Ρ250	0:43	1,27	0,91
15/1/21	4:48	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΜΣ7	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας, από βαλβίδα εκκένωσης	4:53	0,00	0,00
15/1/21	17:26	Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ρ10 Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ Ρ90	Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ Υ/Σ ΚΥΛΛΗΝΗΣ	Διαρροή ελαίου, στην τερματική διάταξη Ζακύνθου	19:34	0,00	0,00
16/1/21	7:15	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Ρ880 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Ρ810 ΚΥΤ ΘΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ820, Ρ840	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΥΤ ΘΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Κακαοκάρια	56:39	162,00	0,00
16/1/21	12:27	Υ/Σ ΟΣΕ ΙΙ Μ/Σ 1,2 Υ/Σ ΕΛΒ Μ/Σ 1,2 Υ/Σ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Ρ70 Υ/Σ ΣΚΟΥΡΤΩΝ Ρ10 Υ/Σ ΡΟΥΦ Ρ80 Υ/Σ ΕΛΒΑΛ Ρ10	Υ/Σ ΟΣΕ ΙΙ Υ/Σ ΕΛΒ Υ/Σ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Υ/Σ ΣΚΟΥΡΤΩΝ , Υ/Σ ΡΟΥΦ Υ/Σ ΕΛΒΑΛ	Άγνωστη αιτία	0:15	5,13	1,28
17/1/21	0:55	Υ/Σ ΖΑΡΚΑΔΙΑ Ρ10	Υ/Σ ΖΑΡΚΑΔΙΑ, Υ/Σ ΙΑΣΜΟΣ, Υ/Σ ΚΑΒΑΛΑΣ	Κακαοκάρια	1:16	2,40	3,04
17/1/21	1:52	Υ/Σ ΚΑΛΠΑΚΙ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΚΑΛΠΑΚΙ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ Νο2, λόγω σημάνσεων χαμηλής στάθμης ελαίου και ένδειξης σημάτων Buchholz	9:28	0,00	0,00
18/1/21	7:25	Υ/Σ ΠΥΛΟΣ & ΠΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Μ/Σ1	Υ/Σ ΠΥΛΟΣ & ΠΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ Β	Σήμανση χαμηλής στάθμης ελαίου και ένδειξη σημάτων Buchholz	7:49	0,00	0,00
19/1/21	7:53	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ρ 835	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Διαφυγή αέρα αεροσυμπίστη	30:39	0,00	0,00
19/1/21	13:23	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Μ/Σ Δ2	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ Δ Νο2, λόγω προβλήματος με τον αέρα του Μ/Σ.	0:15	25,64	6,41
20/1/21	9:27	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ70	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ, Υ/Σ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΙΙ	Άνοιγμα λόγω δοκιμών φέρουσινων	0:26	0,00	0,00
21/1/21	22:50	Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 Μ/Σ 2	Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ	Άγνωστη αιτία	1:02	8,00	8,27
22/1/21	10:04	Υ/Σ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ	Άγνωστη αιτία	0:02	8,00	0,27
24/1/21	18:16	Υ/Σ ΔΟΞΑΣ Μ/Σ 3	Υ/Σ ΔΟΞΑΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 3, βρέθηκε ζωο	0:14	18,00	4,20
25/1/21	3:26	Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2, βρέθηκε ζωο	0:25	8,79	3,66
26/1/21	11:32	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΜΣ 2	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Κακαοκάρια	4:36	0,00	0,00
26/1/21	16:02	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ	Κακαοκάρια	1 ώρα και 12 λεπτά	14,00	16,80
27/1/21	6:22	Υ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ρ10, Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Ρ20	Υ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, Υ/Σ ΣΑΠΚΑ	Άγνωστη αιτία	7 ώρες και 45 λεπτά	0,00	0,00
27/1/21	12:26	Υ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1, λόγω προβλήματος στην γραμμή Ρ240	0:18	7,00	2,10
27/1/21	15:40	Υ/Σ ΝΙΦΑ Ρ10, Υ/Σ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ρ140	Υ/Σ ΝΙΦΑ, Υ/Σ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	Κακαοκάρια	22 ώρες και 43 λεπτά	0,00	0,00
27/1/21	18:18	Υ/Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ι Μ/Σ 1	Υ/Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ι	Διαρροή ελαίου στον Μ/Σ εντάσεως του Μ/Σ 1	0:17	18,97	5,37
28/1/21	4:30	Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗΣ Ι Μ/Σ 1, Ρ255	Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗΣ Ι	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1, βρέθηκε ζωο	2:22	4,00	9,46
29/1/21	13:35	Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	Άνοιγμα λόγω χειρισμών ΔΕΔΔΗΕ	0:02	30,00	1,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΟΛΕΞΘΕΙΣΙΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΟΛΕΞΘΕΙΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
30/1/21	6:15	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ60	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ,Υ/Σ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	Κακοκαιρία	0:02	0,00	0,00
30/1/21	20:30	Υ/Σ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Μ/Σ1	Υ/Σ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	Βλάβη στον διακόπτη Ρ270	0:41	6,00	4,10
1/2/21	7:19	Υ/Σ ΚΟΜΜΟΤΗΝΗΣ Ρ30, Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ρ20	Υ/Σ ΚΟΜΜΟΤΗΝΗΣ, Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	Άγνωστη αιτία	5:22	0,00	0,00
2/2/21	9:56	Υ/Σ ΑΧΛΑΔΙΟΥ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΧΛΑΔΙΟΥ	Άγνωστη αιτία	0:52	5,25	4,55
2/2/21	14:59	Υ/Σ ΔΟΞΑΣ Ρ10, Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΙΙ Α/Ζ 123	Υ/Σ ΔΟΞΑΣ, Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΙΙ	Άγνωστη αιτία	0:21	25,00	8,75
3/2/21	12:42	Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Μ/Σ1	Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Άγνωστη αιτία	0:07	7,00	0,82
4/2/21	16:02	ΑΗΣ ΠΤΟΛΩΔΑΣ Ρ 95	ΑΗΣ ΠΤΟΛΩΔΑΣ	Δόσμευση Ρ 95 λόγω διαρροής λαδιού	5:39	0,00	0,00
5/2/21	3:32	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΜ/Σ7	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας ΑΜ/Σ 7, λόγω σπλιμανής ανακουφιστικής βαλβίδας	5:05	0,00	0,00
6/2/21	18:46	Υ/Σ ΜΟΛΑΩΝ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΜΟΛΑΩΝ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1, βρέθηκε ζώο	0:14	6,70	1,56
7/2/21	2:49	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜ/Σ 3	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας ΑΜ/Σ 3, βλάβη σε Α/Ξ	10:49	0,00	0,00
8/02/21	17:03	Υ/Σ ΘΗΣΑΥΡΟΥ Ρ20, Υ/Σ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Ρ20	Υ/Σ ΘΗΣΑΥΡΟΥ, Υ/Σ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Υ/Σ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ, ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	Άγνωστη αιτία	0:20	0,00	0,00
11/2/21	7:32	Υ/Σ ΑΙΓΙΟΥ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΑΙΓΙΟΥ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2, βρέθηκε ζώο	0:21	7,85	2,75
11/2/21	19:44	Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ρ10, Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑ Ρ10	Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, Υ/Σ ΜΕΛ, Υ/Σ ΑΓΧΙΑΛΟΥ, Υ/Σ ΟΣΣΕ 1Ζ (ΣΙΝΔΟΥ), Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑ	Άγνωστη αιτία	0:05	2,00	0,17
14/2/21	2:35	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ Δ1	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ Δ1, λόγω πτώσης του Ρ200	0:37	17,00	10,48
14/2/21	12:23	Υ/Σ ΣΤΑΓΕΙΡΑ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΣΤΑΓΕΙΡΑ	Άγνωστη αιτία	1:52	11,37	21,22
14/2/21	17:33	ΚΥΤ ΑΧΣΑΔΟΥ Ρ810, ΚΥΤ ΘΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ820	ΚΥΤ ΑΧΣΑΔΟΥ, ΚΥΤ ΘΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Κακοκαιρία	17 ώρες και 50 λεπτά	0,00	0,00
14/2/21	17:55	Υ/Σ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ SVC	Υ/Σ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ	Κακοκαιρία	9 ημέρες, 17 ώρες, και 12 λεπτά	0,00	0,00
15/2/21	5:49	Υ/Σ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ρ20, Υ/Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Ρ10, Υ/Σ ΚΟΡΟΝΕΙΑΣ Ρ10	Υ/Σ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙΟΥ, Υ/Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ, Υ/Σ ΚΟΡΟΝΕΙΑΣ, Υ/Σ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ	Κακοκαιρία	5 ημέρες, 6 ώρες και 41 λεπτά	0,00	0,00
15/2/21	8:35	Υ/Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ι Ρ100, Υ/Σ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ρ10, Ρ20	Υ/Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ι, Υ/Σ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΚΥΤ ΛΙΒΕΡΙΟΥ	Κακοκαιρία	1:20	14,00	23,33
15/2/21	9:44	Υ/Σ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Υ/Σ ΦΑΧΝΩΝ Ρ40, Ρ110 Υ/Σ ΑΙΔΗΨΟΥ Ρ20	Υ/Σ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, Υ/Σ ΦΑΧΝΩΝ, Υ/Σ ΑΙΔΗΨΟΥ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας, βρέθηκε κομμένος αγωγός	2 ώρες και 38 λεπτά	31,00	81,63
15/2/21	13:02	Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ Ρ10, Υ/Σ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ρ20	Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ, Υ/Σ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Χιονοπτώσεις	2 ημέρες, 4 ώρες, και 59 λεπτά	0,00	0,00
16/2/21	7:37	Υ/Σ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Ρ20, ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ30, Υ/Σ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Ρ30	Υ/Σ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ, Υ/Σ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ	Χιονοπτώσεις	2:45	20,00	35,00
16/2/21	15:25	Υ/Σ ΑΝΔΡΟΥ Ρ20, Ρ115, Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ Ρ115	Υ/Σ ΑΝΔΡΟΥ Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ	Κακοκαιρία	17 ώρες και 23 λεπτά	0,00	0,00
18/2/21	9:26	Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑΣ Μ/Σ 1, Μ/Σ 2	Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑΣ	Άγνωστη αιτία	0:05	10,94	0,04
21/2/21	6:40	Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑ ΙΙΙ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑ ΙΙΙ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ2 βρέθηκαν φωτιές	1:49	6,00	10,90
21/2/21	9:30	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ5	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Άνοιγμα Ρ5, λόγω εσφαλμένου χειρισμού	0:07	0,00	0,00
22/2/21	23:49	Υ/Σ ΟΡ. ΝΟΤ. ΠΕΔΙΟΥ Μ/Σ 3	Υ/Σ ΟΡ. ΝΟΤ. ΠΕΔΙΟΥ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ3 βρέθηκε ζώο	2:10	4,50	9,75
24/2/21	22:47	Υ/Σ ΦΑΧΝΩΝ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΦΑΧΝΩΝ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1, βρέθηκε ζώο	0:19	11,25	3,56
25/2/21	1:58	Υ/Σ ΠΑΤΡΑΣ Ι Μ/Σ 2	Υ/Σ ΠΑΤΡΑΣ Ι	Άγνωστη Αιτία	0:27	7,47	3,36
2/3/21	8:00	Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗΣ Ι Μ/Σ 1	Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗΣ Ι	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 1, βρέθηκε ζώο	1:38	1,60	2,61
3/3/21	12:16	Υ/Σ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ	Σεισμός στην περιοχή	1:22	0,30	0,41
3/3/21	19:21	Υ/Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2, βρέθηκε ζώο	0:11	12,89	2,36
5/3/21	7:58	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜ/Σ 3	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας ΑΜ/Σ3 λόγω σκαμμένου Α/Ξ στην ΦC του Ρ180	1 ημέρα, 5 ώρες και 6 λεπτά	0,00	0,00
8/3/21	5:48	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ Ρ805, Ρ830, Ρ860, Ρ870, ΑΜ/Σ4 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ρ850	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	Άγνωστη Αιτία	5:56	0,00	0,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ	ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ)	ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ (MW)	ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH)
11/3/21	12:31	ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Ρ150, Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Ρ10, Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΣ Μ/Σ1	ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ, Υ/Σ ΣΑΠΚΑ, Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΣ	Πτώση των ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Ρ150, Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Ρ10, και Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΣ Ρ15	11:29	0,00	0,00
11/3/21	19:31	Υ/Σ ΕΥΟΣΟΣ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΕΥΟΣΟΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ2 λόγω τόξου στον Α/Ζ 26	0:38	25,00	24,37
12/3/21	6:18	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ρ 835	ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Χαμηλή πίεση αέρα	4:58	0,00	0,00
14/3/21	10:25	Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑ ΙΙΙ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑ ΙΙΙ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ1 βρέθηκαν φωλιές	1:04	4,00	4,27
15/3/21	8:23	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Ρ20	Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ, Υ/Σ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ	Κακοκαρία	0:02	0,00	0,00
15/3/21	16:20	Υ/Σ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Ρ20	Υ/Σ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ, ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	Άγνωστη αιτία	0:03	0,00	0,00
20/3/21	2:43	Υ/Σ ΡΟΥΦ Ρ20	Υ/Σ ΡΟΥΦ, ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Κακοκαρία και άγνωστη παροδική αιτία	0:05	0,00	0,00
21/3/21	3:54	Υ/Σ ΘΗΒΑΣ Μ/Σ 2	Υ/Σ ΘΗΒΑΣ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ 2, βρέθηκε ζώο	1:07	11,00	12,28
23/3/21	4:47	Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι Ρ120, Υ/Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ρ10, Ρ20, Υ/Σ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ Ρ20	Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι, Υ/Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Υ/Σ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	Άγνωστη Αιτία	0:01	16,23	0,27
23/3/21	13:36	Υ/Σ ΣΑΠΚΑ Ρ10 ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ Ρ150 Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΣ Ρ150 Υ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ρ10	Υ/Σ ΣΑΠΚΑ ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ Υ/Σ ΚΕΡΒΕΡΟΣ Υ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	Άγνωστη αιτία	2:48	0,00	0,00
24/3/21	8:39	Υ/Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μ/Σ 1	Υ/Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Εικονική εκτόνωση βαλβίδας	0:09	10,00	1,50
25/3/21	0:27	Υ/Σ ΨΑΧΝΑ Ρ40, Υ/Σ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Μ/Σ1, Μ/Σ2	Υ/Σ ΨΑΧΝΑ, Υ/Σ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Κακοκαρία	0:03	6,15	0,31
25/3/21	6:16	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ890 ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ρ805, Ρ5, Ρ20, Ρ815	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Κακοκαρία	0:10	0,00	0,00
30/3/21	11:20	Υ/Σ ΟΣΕ 1, ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ50, Υ/Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Ρ10	Υ/Σ ΟΣΕ 1, ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ, Υ/Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	Σφάλμα στην γραμμή	0:19	4,00	1,27
30/3/21	11:13	Υ/Σ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Μ/Σ 3	Υ/Σ ΦΑΡΣΑΛΩΝ	Λειτουργία διαφορικής προστασίας Μ/Σ3 βρέθηκαν κλαδιά	1:02	0,41	0,42
31/3/21	3:48	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ850, ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ Ρ850	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ, ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ	Άγνωστη Αιτία	0:27	0,00	0,00