

### **ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ**

Διευκρινίζεται ως ακολούθως το πλήρες κείμενο της παραγράφου 19.1 των Ειδικών Όρων :

«19.1 Στους πυλώνες των 150KV ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

- Το 75% του βάρους είναι χάλυβας S 355 J<sub>R</sub>/J<sub>0</sub> (κατά EN 10025)

- Το 25% του βάρους είναι χάλυβας S 235 J<sub>R</sub>/J<sub>n</sub> (κατά EN 10025)

Σημειώνεται επίσης ότι το 30% του συνολικού βάρους είναι χάλυβας ψυχρής εξέλασης (cold rolled).»

Το ανωτέρω φαίνεται και από τα σχέδια που συνοδεύουν την Τεχνική Προδιαγραφή και αναφέρεται και στην παράγραφο 19.1 του Αγγλικού Τεύχους της Διακήρυξης.