



ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ SI 37.2 & 52.3 (DIN 17100)
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΝΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ DIN 50976

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ)

- ΚΟΧΛΙΕΣ ΚΑΤΑ DIN 931 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 8.8
- ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ DIN 934 (ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 8)
- ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΙ (ΡΟΔΕΛΕΣ) ΚΑΤΑ DIN 7989 (8mm) ΚΑΙ DIN 434
- ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ DIN 127 ΤΥΠΟΥ Β

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΝΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ DIN 267

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ 4673/205 ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΚΑ			
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΤΟΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ			
5	16-4-07	Φ.Α.	ΑΝΑΒΕΩΡΙΝΗ ΔΕΗ
4	19-4-06	Μ.Μ.	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
3	15-3-06	Μ.Μ.	ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΟΡΥΦΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΚΑΛΟΠΑΤΩΝ
2	29-11-05	Μ.Μ.	ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΝΑ
1	27-7-05	Μ.Μ.	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΞΗ.Ε.Κ.
ΑΝΑΘ.	ΗΜ/ΝΙΑ	ΣΤΥΛΩΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ			
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΣΤ. ΖΥΓΟΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., MSc ΠΛΗΡΩΝ 4, 16672, ΒΑΡΗ ΤΗΛ. 210-9654556, ΦΑΞ: 210-9654637			
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΔΝΕΜ)			
ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ : ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΥΠΟΥ "Α" - (IV)			ΚΑ : 1:1, 1:5, 1:20
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΠΡΙΛΙ 2006			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΗ : 310001296			FF 66-05
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ : A.DWG			

