



Ημερομηνία : 11.12.2018

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΑ : 402822

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 της Διακήρυξης με αριθ. 402822, εκδίδεται για τους παρακάτω λόγους:

1. Διευκρινίζεται ότι οι Κλιματιστικές Μονάδες στα Είδη 2,3,4 και 5 της Διακήρυξης, είναι τοιχίου ενεργειακής κλάσης A++.
2. Η ορθή αναγραφή στις τιμές στάθμης θορύβου στις έξω και έσω μονάδες των κλιματιστικών συσκευών, είναι:
«Η τιμή στάθμης θορύβου (ηχητική πίεση) δεν θα υπερβαίνει τα 55dB για την εξωτερική και η τιμή στάθμης θορύβου (ηχητική πίεση) δεν θα υπερβαίνει τα 40dB για την εσωτερική μονάδα (§ 4 προδιαγραφής)».
3. Παρατείνεται η αρχική ημερομηνία υποβολής προσφορών ως εξής:

ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 17.12.2018 και ώρα 10:00'
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20.12.2018 και ώρα 12:00'