



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 403509
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1
ΗΜΕΡ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ: 4-12-15

ΥΛΙΚΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 της παραπάνω διακήρυξης, εκδίδεται για τους παρακάτω λόγους:

1. Τροποποιείται το αντικείμενο του Διαγωνισμού ως ακολούθως:
 - 1.1 **2 TEM. (αντί 1)- ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Primary Reference Clock (PRC) και Synchronization Supply Unit (SSU), σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή TA-2100 A.**

- 1.2 Τροποποιείται η παράγραφος 3.1 (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ) της Διακήρυξης ως εξής:

Τιμή για παράδοση και εγκατάσταση των υλικών στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ ΑΕ στον ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (1 TEM) & στην ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ (2^ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Φλώρινας) 1 TEM.

- 1.3 Τροποποιείται η παράγραφος 4.2 (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Διακήρυξης ως εξής:

Η αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει στις τιμές για παράδοση των υλικών στις εγκαταστάσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο Κρουονέρι Αττικής & στην Πτολεμαΐδα.

- 1.4 Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής διαμορφώνεται στα € 1.000 και ισχύ (6) έξι μήνες.

- 1.5 Η νέα συνολική προϋπολογισμένη αξία των υλικών ανέρχεται στο ποσό των € 50.000,00 πλέον ΦΠΑ.

- 1.6 Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση και για τα 2 τεμ. θα γίνει στις εγκαταστάσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στο Κρουονέρι Αττικής.

- 1.7 Προστίθεται ο ακόλουθος όρος:

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με την παρ. 16 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000) ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας, να αυξομειώσει την ποσότητα των υλικών μέχρι 50%, χωρίς να έχει ο Πωλητής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές.

Η μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ειδοποίηση του προμηθευτή για την αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων θα γίνεται μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στη σχετική Σύμβαση. Το διάστημα αυτό δεν θα είναι μεγαλύτερο του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου παράδοσης στη περίπτωση μείωσης ενώ στην περίπτωση επαύξησης το διάστημα αυτό μπορεί να είναι μέχρι την ολοκλήρωση των παραδόσεων και μπορεί να παραταθεί, εφόσον τούτο το αποδέχεται ο Προμηθευτής, μέχρι την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.



2. Διευκρινίζονται τα ακόλουθα επί της Προδιαγραφής TA-2100 A :

2.1 Παράγραφος 4.8

Η χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού (rectifier AC to DC conversion) για την κάλυψη της απαίτησης της προδιαγραφής για την εξασφάλιση διπλής τροφοδοσίας (μία είσοδο 48 V DC και μία είσοδο 220 V AC) είναι αποδεκτή. Κάθε πρόσθετος προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις απαιτήσεις της προδιαγραφής T-2100 A (π.χ. EN55022:2010 CLASS B, EN 300386).

2.2 Παράγραφος 4.17

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.17 της προδιαγραφής το αιτούμενο μήκος καλωδίου διασύνδεσης της κάθε κεραίας με τη συσκευή PRC προδιαγράφεται στα 100 μέτρα. Για τον υπολογισμό του σωστού τύπου καλωδίου, βάσει της απόσβεσης/εξασθένησης, το πραγματικό μήκος δεν θα ξεπερνά τα 50 μέτρα ανά κεραία GPS.

2.3 Παράγραφος 6

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 της τεχνικής προδιαγραφής, η εγγύηση καλής λειτουργίας ξεκινά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του FAT (Σύμφωνα με την παράγραφο 7.3 της τεχνικής προδιαγραφής, η περίοδος διεξαγωγής του FAT ορίζεται σε 2 μήνες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του PAT).

2.4 Παράγραφος 7.1

Στην παράγραφο 7.1 της προδιαγραφής προδιαγράφονται οι ελάχιστες δοκιμές που απαιτούνται να εκτελεστούν από τον ανάδοχο παρουσία προσωπικού του ΑΔΜΗΕ. Τα PAT και FAT test θα πραγματοποιηθούν από κοινού. Όσο αφορά τη δοκιμή σταθερότητας του rubidium (holdover) η οποία θα διαρκέσει ένα μήνα, ο έλεγχος και η επίβλεψη θα πραγματοποιείται από τεχνικούς του ΑΔΜΗΕ και σε περίπτωση απόκλισης θα ενημερώνεται άμεσα ο ανάδοχος.

3. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών του παραπάνω διαγωνισμού.

Νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών : 19.1.16 και ώρα: 12:30 πμ

4. Όλοι οι λοιποί όροι της Αρχικής διακήρυξης που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα NO 1 παραμένουν σε πλήρη ισχύ.