



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 403806

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ

Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και προληπτική συντήρηση δύο (2) νέων ψυκτικών συγκροτημάτων (υδροψυκτων ψυκτών και πύργων ψύξης) στο κεντρικό κτίριο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ 2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί
- Άρθρο 2 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας
- Άρθρο 3 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου
- Άρθρο 4 : Αποξήλωση Υφιστάμενου Συστήματος
- Άρθρο 5 : Περάτωση υπηρεσιών εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία/Δοκιμές Λειτουργίας
- Άρθρο 6: Δοκιμαστική Λειτουργία
- Άρθρο 7 : Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή
- Άρθρο 8 : Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας – Δωρεάν Συντήρησης
- Άρθρο 9 : Περίοδος Συντήρησης
- Άρθρο 10 : Εκπαίδευση Προσωπικού ΑΔΜΗΕ/ Εγχειρίδια
- Άρθρο 11 : Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά
- Άρθρο 12: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
- Άρθρο 13 : Υποχρεώσεις Αναδόχου
- Άρθρο 14 : Υποκατάσταση
- Άρθρο 15 : Ασφαλιστικές Καλύψεις
- Άρθρο 16 : Προμηθευτές & Υπεργολάβοι



Άρθρο 1

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί

1. Τα πρότυπα και οι κανονισμοί με βάση τα οποία θα υλοποιηθεί το αντικείμενο της Σύμβασης είναι τα αναφερόμενα στις τεχνικές απαιτήσεις της Σύμβασης και γενικά όλοι οι κανονισμοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα και στην ΕΕ.
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ρητή αναφορά σε πρότυπα και κανονισμούς ισχύουν τα διαθέσιμα διεθνή πρότυπα, που ήταν σε ισχύ πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του Αναδόχου.

Άρθρο 2

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Καθήκοντα “Επιβλέπουσας Υπηρεσίας” θα ασκεί επιτροπή που θα οριστεί από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης του ΑΔΜΗΕ που έχει γραφεία στην οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα.
Καθήκοντα “Προϊσταμένης Υπηρεσίας” ασκεί η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης του ΑΔΜΗΕ.

Σε όλες τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος απευθύνεται προς τον ΑΔΜΗΕ, είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης του ΑΔΜΗΕ.

2. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες των οργάνων του ΑΔΜΗΕ όπως αυτές ορίζονται από τις οργανωτικές του διατάξεις, από τη Νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας του όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 3

Εκπροσώπηση του Αναδόχου

1. Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα πρέπει να έχει έδρα στην Αθήνα.
2. Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της Σύμβασης θα δηλώσει στον ΑΔΜΗΕ τον Διευθυντή του έργου (project manager) και τον αναπληρωτή του..
3. Ο Διευθυντής του έργου (project manager) είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση του αντικείμενου, για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσης εξοπλισμού, εφοδίων καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στον Νόμο 1568/85 «περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας», την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ και το Π.Δ. 305/96, για την αποφυγή ατυχήματος θανατηφόρου ή όχι, για το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο Διευθυντής του.



4. Επίσης ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) μήνες) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά Σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποιητικά εμπειρίας του Διευθυντή του έργου (project manager) και του αναπληρωτή του.

Άρθρο 4

Αποξήλωση Υφιστάμενου Συστήματος

Η αποξήλωση των παλαιών συστημάτων θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον ανάδοχο, ότι η αποξήλωση θα πρέπει να γίνει με τη δέουσα προσοχή.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου κατά την αποξήλωση και μεταφορά περιλαμβάνεται:

- Η αποξήλωση του εκτός λειτουργίας Πύργου Ψύξης Νο.3, η μεταφορά του εκτός του κτιρίου και σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
- Η αποξήλωση και αποσυναρμολόγηση του Πύργου ψύξης Νο.2 και μεταφορά των εξαρτημάτων του εντός του κτιρίου και σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
- Η αποξήλωση και απομάκρυνση της ψυκτικής μονάδας McQuay No.3 εκτός του χώρου του Μηχανοστασίου, εντός του κτιρίου, σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
- Η ανάκτηση του υπάρχοντος ψυκτικού μέσου (R407) από την Ψυκτική μονάδα Νο.2, και η αποθήκευση του για μελλοντική χρήση από την Υπηρεσία.
- Η αποξήλωση και απομάκρυνση της ψυκτικής μονάδας McQuay No.2 εκτός του χώρου του Μηχανοστασίου, εντός του κτιρίου, σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Ποιο συγκεκριμένα οι εργασίες αποξήλωσης και αποθήκευσης της ψυκτικής μονάδας McQuay No.2 περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:
 - Αποξήλωση συμπιεστή και κινητήρα ψυκτικού συγκροτήματος.
 - Μεταφορά των εξαρτημάτων της ψυκτικής μονάδας σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
 - Αποξήλωση σωλήνων ψύκτη.
 - Τάπωμα αναμονών σωλήνων ψύκτη με τυφλές φλάντζες (2τεμ + παρεμβύσματα) 6΄΄.
 - Τάπωμα αναμονών σωλήνων συμπυκνωτή με τυφλές φλάντζες (2τεμ + παρεμβύσματα) 6΄΄.
 - Πλήρωση νερού συμπυκνωτή.
 - Τάπωμα αναμονών υδραυλικού δικτύου καταναλώσεων με τυφλές φλάντζες (2τεμ + παρεμβύσματα) 6΄΄.
 - Τάπωμα αναμονών του ψύκτη και συμπυκνωτή στην πλευρά του ψυκτικού μέσου.
 - Πλήρωση υδραυλικού δικτύου με νερό και εξαέρωση.
 - Πλήρωση νερού ψύκτη.
 - Πρεσάρισμα ψύκτη, συμπυκνωτή, συμπιεστή με άζωτο. Όλα τα εξαρτήματα θα παραμείνουν υπό πίεση.
 - Στη ψυκτική μονάδα McQuay No.2, να πραγματοποιηθεί αποσύνδεση του Ηλεκτρικού Πίνακα, του ομαλού εκκινητή (ABB Soft starter type PST175-600-70, 90KW) και να γίνει μεταφορά, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία αυτών στην ψυκτική μονάδα McQuay No.1.

Άρθρο 5

Περάτωση υπηρεσιών εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία /Δοκιμές Λειτουργίας

Για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον ανάδοχο, ότι η αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων με τα νέα, θα πρέπει να προγραμματιστεί, με την σύμφωνη γνώμη του ΑΔΜΗΕ δεδομένου ότι μέρος των εργασιών θα πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου εργασίας (Σαββατοκύριακο και μετά τις 16:00 καθημερινές).



Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 5 § 1 του Τεύχους 1.

Ο ανάδοχος εγγυάται και υποχρεούται μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2018:

- Να αποξηλώσει και μεταφέρει την ψυκτική μονάδα McQuay No.2, και την ψυκτική μονάδα McQuay No.3 εκτός του χώρου του Μηχανοστασίου, εντός του κτιρίου και σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
- Να αποσυνδέσει από την ψυκτική μονάδα McQuay No.2, τον Ηλεκτρικό Πίνακα και τον ομαλό εκκινητή (ABB Soft starter type PST175-600-70, 90KW) και να γίνει μεταφορά τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία αυτών στην ψυκτική μονάδα McQuay No.1.
- Να πραγματοποιήσει έλεγχο καταλληλότητας του υφιστάμενου υδραυλικού δικτύου Συμπυκνωτή-Πύργου Ψύξης και χημικό καθαρισμό αυτού, για την ορθή λειτουργία των ψυκτικών συγκροτημάτων, πριν τη θέση σε λειτουργία.
- Να αποξηλώσει τον εκτός λειτουργίας Πύργο Ψύξης No.3 και εν συνεχεία να τον μεταφέρει εκτός του κτιρίου και σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
- Να αποξηλώσει και αποσυναρμολογήσει τον Πύργο ψύξης No.2 και να μεταφέρει τα εξαρτήματά του εντός του κτιρίου, σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
- Να προμηθευσει, να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία τα νέα ψυκτικά συγκροτήματα.
- Ο ανάδοχος με έγγραφη αίτησή του μετά το πέρας των εργασιών, να γνωστοποιήσει στον ΑΔΜΗΕ ότι είναι έτοιμος να εκτελέσει δοκιμές λειτουργίας.
- Οι δοκιμές του έργου θα είναι αθροιστικά διάρκειας πέντε (5) ημερών και θα αφορούν το σύνολο των εγκατεστημένων συγκροτημάτων ψύξης.

Άρθρο 6

Δοκιμαστική Λειτουργία

Η εκκίνηση της δοκιμαστικής λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί κατά την εκκίνηση της λειτουργίας των ψυκτικών συγκροτημάτων από την Υπηρεσία, με την έναρξη της θερινής περιόδου.

Η Δοκιμαστική λειτουργία του έργου θα ξεκινήσει μετά την εγκατάσταση του συστήματος, την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και πριν την υπογραφή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής όπου το σύστημα πρέπει να λειτουργήσει για διάστημα είκοσι πέντε (25) ημερών με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρατηρηθούν δυσλειτουργίες. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα θα γίνεται καταγραφή μετρήσεων βασικών παραμέτρων του συστήματος (θερμοκρασίες, πιέσεις, % φόρτιση), καθημερινά και για διάφορα στάδια λειτουργίας των ψυκτικών συγκροτημάτων.

Εάν κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου παρατηρηθεί δυσλειτουργία τότε ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει λεπτομερή αναφορά στον ΑΔΜΗΕ εξηγώντας τους λόγους της μη σωστής λειτουργίας. Η δοκιμαστική λειτουργία θα ξεκινήσει πάλι μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και θα διαρκέσει για διάστημα είκοσι πέντε (25) ημερών.

Άρθρο 7

Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου θα ακολουθήσει η υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Εξοπλισμού.

Μετά το πέρας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής (περίοδος εγγύησης) θα υπογραφεί το Πρωτόκολλο της



Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Εξοπλισμού υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αρθεί όλα τα προβλήματα που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της εγγύησης.

Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Οριστικής παραλαβής θα αρχίσει η περίοδος συντήρησης διάρκειας τριών (3) ετών.

Άρθρο 8

Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας- Δωρεάν Συντήρησης

- Ο ανάδοχος πρέπει να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας-δωρεάν συντήρησης εικοσιτεσσέρων (24) μηνών, αρχής γενομένης από την προσωρινή παραλαβή των συστημάτων, κατά την οποία θα περιλαμβάνεται το πρόγραμμα συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας και όλες οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών θα βαρύνουν αυτόν.
- Κατά την περίοδο εγγύησης, κάθε δυσλειτουργία που θα οφείλεται σε σφάλματα ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού, υδραυλικού εξοπλισμού, απώλεια ψυκτικού μέσου ή λογισμικού θα αποκαθίσταται, από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετο κόστος για τον ΑΔΜΗΕ, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της βλάβης.
- Σε περίπτωση που παρουσιαστούν βλάβες σε συγκεκριμένα κρίσιμα εξαρτήματα όπως συμπιεστής, εξατμιστής, συμπυκνωτής, ηλεκτροκινητήρες ανεμιστήρων και ηλεκτρολογικά ή ηλεκτρονικά μέρη να μην επισκευαστούν αλλά να αντικατασταθούν με καινούργια, ίδιου τύπου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα επισκευάσει/αντικαταστήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης. Στην περίπτωση παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλάβης, η περίοδος εγγύησης θα παρατείνεται, στο συγκεκριμένο ψυκτικό συγκρότημα, το ανάλογο χρονικό διάστημα.
- Ο ανάδοχος θα παρέχει όλα τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα (λάδια, φίλτρα, ψυκτικό μέσο κ.α) κατά την περίοδο εγγύησης χωρίς πρόσθετο κόστος για τον ΑΔΜΗΕ.
- Μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης θα υπογραφεί το Πρωτόκολλο της Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Έργου.

Άρθρο 9

Περίοδος Συντήρησης

Η περίοδος συντήρησης θα είναι τριετής (3), αρχίζει αμέσως μετά την οριστική παραλαβή του έργου και θα περιλαμβάνει:

1. Την Προληπτική Συντήρηση.
2. Την Τεχνική Υποστήριξη.
3. Την Αποκατάσταση Βλαβών και το Χρόνο Ανταπόκρισης.
4. Τα Ανταλλακτικά και τα Αναλώσιμα.

Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρίας των προσφερόμενων συστημάτων ψύξης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης όπως αυτές ορίζονται παρακάτω μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών έναντι ετήσιας αμοιβής. Το συμφωνηθέν τίμημα θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο σε δύο (2) δόσεις ανά έτος συντήρησης.

Προληπτική Συντήρηση

Στην έννοια της συντήρησης περιλαμβάνονται τα είδη της προγραμματισμένης, προληπτικής συντήρησης όπως αυτές ορίζονται στην ΤΟΤΕΕ 2423/86 και καλύπτει όλο το φάσμα των εργασιών, επιθεωρήσεων, μετρήσεων, δοκιμών, ελέγχων, αποκατάστασης βλαβών, μικρής έκτασης επισκευών κλπ. οι οποίες είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των



εγκαταστάσεων και οι οποίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (π.χ. TOTEE 2421/86, 2423/86, ΠΔ 38/21-2-91) και τις υποδείξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας.

Η προληπτική συντήρηση του ψυκτικού συγκροτήματος, θα εκτελείται σύμφωνα με το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των κατασκευαστριών εταιρειών.

Σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιούνται συμπληρωματικά και οι παρακάτω εργασίες ως αφορά τους προσφερόμενους Πύργους Ψύξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Περιγραφή εργασιών συντήρησης Πύργων Ψύξης

A/A	Μηνιαίως	Ετησίως
1	Έλεγχος απόδοσης μέτρηση θερμοκρασιών νερού & αέρα (DB & WB) εκτίμηση παροχής νερού αμπερομετρήσεις Η/Κ.	Καθαρισμός εσωτερικού και αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός με νερό των πλαστικών κυψελών του πύργου.(1)
2	Χημικές αναλύσεις νερού. Για έλεγχο μικροβίων και λεγεωνέλλας.	Αποκατάσταση βαφής και στεγάνωσης, εσωτερικά και εξωτερικά.(1)
3	Καθαρισμός ακροφύσιων διασκορπισμού & φίλτρου λεκάνης νερού (αντικατάσταση εάν απαιτείται).(2)	Καθαρισμός ανεμιστήρων, πτερύγια και κέλυφος.(1)
4	Έλεγχος συστήματος μετάδοσης κίνησης, τάνυση ιμάντων ή αντικατάσταση εάν απαιτείται.(2)	Λίπανση εδράνων.(1)
5	Έλεγχος καλής λειτουργίας του αυτόματου συστήματος επεξεργασίας νερού.	Γενικός έλεγχος υδραυλικού κυκλώματος. (1)
6		Έλεγχος συσφίξεων μηχανολογικών εδράσεων.
7		Συντήρηση ηλεκτροκινητήρων ανεμιστήρων, μεγγομέτρηση, αμπερομέτρηση, μέτρηση θερμοκρασίας κελύφους Η/Κ. (1)

(1):Εντός μηνός Απριλίου

(2):Εντός μηνός Απριλίου και μετά κάθε μήνα λειτουργίας

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εξειδικευμένο και έμπειρο συνεργείο, το οποίο θα είναι πιστοποιημένο από τους κατασκευαστές των μονάδων, και θα ακολουθεί τις οδηγίες συντήρησης των κατασκευαστριών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης διαγνωστικών προγραμμάτων για τις συσκευές, εξοπλισμό, περιφερειακά (Ρυθμιστές στροφών, αυτόματου συστήματος επεξεργασίας νερού) και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για τη διατήρηση της άριστης λειτουργίας των ψυκτικών συγκροτημάτων.

Συμπληρωματικά ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει δήλωση ότι διαθέτει υπηρεσία υποστήριξης, τον αριθμό των τεχνικών που την απαρτίζουν και τις ειδικότητες τους, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης, έκτακτων επισκέψεων διάγνωσης βλαβών, επισκευών, παροχής ανταλλακτικών και τηλεφωνικής υποστήριξης σε σχέση με όλο το αντικείμενο που περιλαμβάνει η συντήρηση.

Τεχνική Υποστήριξη

Παροχή οποιασδήποτε αναγκαίας τεχνικής βοήθειας για την αδιάλειπτη λειτουργία των ψυκτικών συγκροτημάτων.



Χρόνος Ανταπόκρισης και Αποκατάσταση Βλαβών

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των ελέγχων, που θα πραγματοποιούνται από το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ στο διάστημα μεταξύ δύο προληπτικών συντηρήσεων, διαπιστωθεί βλάβη ή δυσλειτουργία, ο ανάδοχος ειδοποιείται από το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και υποχρεούται να παρουσιαστεί εντός εικοσιτετραώρου (24 ώρες) από την ώρα αναγγελίας της βλάβης.

Η αποκατάσταση της βλάβης ή της δυσλειτουργίας θα πραγματοποιείται εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

Σε περίπτωση που παρουσιαστούν βλάβες σε συγκεκριμένα κρίσιμα εξαρτήματα όπως συμπιεστής, εξατμιστής, συμπυκνωτής, ηλεκτροκινητήρες ανεμιστήρων και ηλεκτρολογικά ή ηλεκτρονικά μέρη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα επισκευάσει/αντικαταστήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

Σχετικά με τον τρόπο αναγγελίας των βλαβών ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί πλήρη υποδομή κέντρου λήψεως βλαβών μέσω τηλεφώνου, email, κτλ., το οποίο θα λειτουργεί καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες (Ωράριο λειτουργίας ψυκτικού συγκροτήματος 7:00- 18:00).

Ανταλλακτικά - Αναλώσιμα

Αφορά την παροχή Ανταλλακτικών και Αναλωσίμων (λάδια, φίλτρα, ψυκτικό μέσο, αέριο άζωτο για ανίχνευση βλαβών κ.α) κατά τη διάρκεια της τριετούς (3) συντήρησης.

Τα ανταλλακτικά που τυχόν θα απαιτηθούν θα χρεώνονται ξεχωριστά με βάση Τιμοκατάλογο που θα επισυναφθεί και θα ισχύει καθ'όλη τη διάρκεια της τριετούς (3) συντήρησης.

Ο Συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για τη συνήθη συντήρηση, την καλή λειτουργία και τις μικροεπισκευές των συντηρουμένων συγκροτημάτων, τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης η αξία των οποίων περιλαμβάνεται στη ετήσια αποζημίωση, είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: λιπαντικά, ψυκτέλαια και ψυκτικά ρευστά από συνήθεις μικροδιαρροές, υλικά συγκόλλησης (οξυγόνο, ηλεκτροσυγκόλληση), μίνιο και ελαιόχρωμα αποκατάστασης φθορών βαμμένων επιφανειών, παρεμβύσματα αντλιών, υλικά καθαρισμού επιφανειών, ηλεκτρολογικά μικρούλικά ασφάλειας της εγκατάστασης κλπ.

Σημειωτέον ότι σε περίπτωση της κατ' εντολή της Υπηρεσίας πλήρους αντικατάστασης του ψυκτελαίου σε κάποια εγκατάσταση, η δαπάνη προμήθειας για την επαναπλήρωση βαρύνει την Υπηρεσία. Διευκρινίζεται όμως ότι μερικές ή και ολικές απώλειες ψυκτελαίου και ψυκτικού ρευστού κατά την διάρκεια εργασιών προγραμματισμένης ή προληπτικής συντήρησης ή επισκευής από τον Συντηρητή, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.

Άρθρο 10

Εκπαίδευση Προσωπικού ΑΔΜΗΕ/Εγχειρίδια

Η εκπαίδευση στα νέα συστήματα θα πρέπει να καλύπτει τις απαραίτητες γνώσεις για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των συστημάτων και για τον άμεσο εντοπισμό των βλαβών τους.

Η διάρκεια καθώς και ο αριθμός των τεχνικών που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρμόδιας Διεύθυνσης και θα πραγματοποιηθεί στην κτιριακή εγκατάσταση του ΑΔΜΗΕ.

Ο ανάδοχος θα παραδώσει δύο τουλάχιστον αντίγραφα σε ελληνική ή αγγλική γλώσσα των παρακάτω εγχειριδίων και σχεδίων εγκατάστασης των συγκροτημάτων ψύξης:

- Ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και σχέδια αυτοματισμού, της εγκατάστασης (as built).
- Εγχειρίδια χρήσης, επισκευής και συντήρησης, όλων του εξοπλισμού που θα παραδοθεί.
- Εγχειρίδια χρήσης των λογισμικών ελέγχου και χειρισμού των ψυκτικών συγκροτημάτων.



Άρθρο 11

Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο γίνονται την 20^η ημέρα, από την ημερομηνία κατά την οποία ο Ανάδοχος υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Για την πληρωμή της προκαταβολής απαιτείται:
 - Σχετική Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής Τραπέζης, συνταγμένη σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
2. Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος πλην του τιμήματος της συντήρησης απαιτείται::
 - Νόμιμα φορολογικά παραστατικά, όπως π.χ. Τιμολόγια του Αναδόχου υπέρ του ΑΔΜΗΕ, συνοδευόμενα από:
 1. Βεβαίωση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ότι έχει παραληφθεί ο αντίστοιχος εξοπλισμός.
 2. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις της σύμβασης εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΑΔΜΗΕ.
 3. Φορολογική Ενημερότητα.
 4. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται:
 - Ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.
 - Ότι καταβλήθηκαν μέσω Τραπέζης οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.
 - Ότι, σε περίπτωση που ζητηθεί, θα επιδείξει στα αρμόδια όργανα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κάθε έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.
3. Για την πληρωμή του τιμήματος της Συντήρησης απαιτείται :
Νόμιμα φορολογικά παραστατικά όπως π.χ. Τιμολόγια, θεωρημένα αρμοδίως από τον ΑΔΜΗΕ, συνοδευόμενα από:
 - Εξαμηνιαία πιστοποίηση ικανοποιητικής εκτέλεσης των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί στο εξάμηνο αναφοράς από την αρμόδια Διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ.
 - Αναφορές συντήρησης εξαμήνου και Αποκατάστασης Λειτουργίας του Συστήματος, σε περίπτωση βλαβών.

Άρθρο 12

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

1. Ο Ανάδοχος συμφωνεί και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την μελέτη και εφαρμογή των μέτρων ασφαλούς εργασίας τόσο για τους απασχολούμενους στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης όσο και για τους τρίτους.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγγείλει στις αρμόδιες αρχές τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο προσωπικό του και να κοινοποιεί τις αναγγελίες αυτών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.



3. Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, διαπιστώσει, παραλείψεις οι οποίες αφορούν στη μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, θα προβαίνει σε προφορική ή και γραπτή σύσταση συμμόρφωσης προς τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις συστάσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην προωθήσει για έλεγχο και έγκριση την πιστοποίηση της αντίστοιχης περιόδου, έως ότου συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
4. Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις κείμενες και σχετικές με την Υγεία και την Ασφάλεια διατάξεις της Νομοθεσίας.
5. Τα παραπάνω δεν μειώνουν καθ' οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, ως εργοδότη στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας για το προσωπικό του.

Άρθρο 13 **Υποχρεώσεις Αναδόχου**

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016.
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να μην ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
4. Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.

Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως:

- (α) να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΑΔΜΗΕ και
- (β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΑΔΜΗΕ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο



να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, τα έντυπα που υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκειά της, μεταξύ των οποίων και του Πίνακα Προσωπικού (Ε4) που πρέπει να αναρτάται στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, απόσπασμα ΑΠΔ του ΙΚΑ για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που απασχολήθηκε στα πλαίσια της Σύμβασης, αντίγραφα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου μετά την οριστική ασφαλιστική τακτοποίηση του για το συγκεκριμένο διάστημα κλπ.

Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΑΔΜΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του.

- (γ) Να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΑΔΜΗΕ αντίγραφο της ΑΠΔ στην οποία να αναφέρεται κάθε εργαζόμενος του Εργολάβου ή/και Υπεργολάβου που απασχολήθηκε στα πλαίσια της Σύμβασης για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.
- (δ) Να υποβάλει στην Εταιρεία, ασφαλιστική ενημερότητα για όλο το προσωπικό που απασχολείται στην υλοποίηση του αντικειμένου του Σύμβασης, καθ' όλη την διάρκειά της.

Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΑΔΜΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν Υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν Υπεργολάβων του.

5. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρτέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας.
6. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Εταιρείας ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμό και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου του ΑΔΜΗΕ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΑΔΜΗΕ αντίγραφο της σύμβασης εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου



προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου/ Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Εταιρείας, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα.

7. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ.

Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται **με ειδικό σήμα** που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΑΔΜΗΕ.

Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα.

Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ' υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, **ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της σύμβασης.**

Άρθρο 14 **Υποκατάσταση**

1. Υποκατάσταση του Αναδόχου από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, που χορηγείται μετά από αίτηση του Αναδόχου και πρόταση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- (α) κατηγορηματικής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης που επιφέρει αύξηση της αξίας της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, εφόσον οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και κατηγορηματικές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν είναι δυνατό να προβλέπονται τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης.
 - (β) καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων



αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπρωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης.

Για την υποκατάσταση του αρχικού Αναδόχου κατά τα ανωτέρω, απαιτείται η υπογραφή Συμπληρώματος της Σύμβασης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι όροι της υποκατάστασης. Ειδικότερα, ο Υποκατάστατος θα υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αρχικού Αναδόχου από τη Σύμβαση και θα ευθύνεται έναντι του ΑΔΜΗΕ από κοινού και εις ολόκληρον με τον αρχικό Ανάδοχο και για όλες τις εργασίες που έχουν ήδη εκτελεστεί από τον αρχικό Ανάδοχο. Σε περίπτωση υποκατάστασης, οι εγγυητικές επιστολές που έχουν προσκομισθεί από τον αρχικό Ανάδοχο, αντικαθίστανται από εγγυητικές επιστολές υπέρ του Υποκατάστατου.

2. Εφόσον ο ΑΔΜΗΕ διαπιστώσει ότι έχει χωρίσει υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς έγκριση, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα «Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές», «Ποινικές Ρήτρες», «Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης» και «Έκπτωση Αναδόχου - Λύση της σύμβασης» των γενικών όρων.
3. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους του Αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων τμημάτων του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 15

Ασφαλιστικές καλύψεις

Οι ασφαλιστικές εισφορές θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Σύμφωνα με τα σχετικά καθοριζόμενα στο Τεύχος «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρίες τις παρακάτω ασφαλίσσεις :

- 1) Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου,
- 2) Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων.

Στο ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου θα προβλέπεται εκτός των άλλων και η κάλυψη από λανθασμένη κατασκευή, ελαττωματικά υλικά και λανθασμένη εργασία.

Άρθρο 16

Προμηθευτές & Υπεργολάβοι

1. Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβο/ους / προμηθευτή/τες οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
 - (α) Στο πρόσωπό τους να μην συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού αντίστοιχος με αυτούς που προβλέπονται για τον Ανάδοχο και ότι οι υπεργολάβοι/προμηθευτές αυτοί τηρούν τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
 - (β) Να έχουν αντίστοιχη εμπειρία με την απαιτούμενη από τη διακήρυξη για τον Ανάδοχο εμπειρία.
 - (γ) Να έχουν συνάψει υπεργολαβική σύμβαση με τον Ανάδοχο, για το συγκεκριμένο τμήμα της σύμβασης που τους ανατίθεται, την οποία ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στον ΑΔΜΗΕ προς απόδειξη της συνεργασίας.



2. Οι προμηθευτές και υπεργολάβοι που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης προβλέπονται από τη Σύμβαση ή δηλώνονται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της. Ο Ανάδοχος δικαιούται να δηλώσει νέο προμηθευτή ή υπεργολάβο, ή να αντικαταστήσει έναν ή περισσότερους προμηθευτές ή υπεργολάβους του που προβλέπονται στην Σύμβαση, μόνο εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν αδύνατη την περαιτέρω εκτέλεση της Σύμβασης ή τη συνεργασία του με τους αρχικώς δηλωθέντες προμηθευτές ή υπεργολάβους. Η δήλωση νέων προμηθευτών ή υπεργολάβων ή η αντικατάσταση των προμηθευτών ή υπεργολάβων του Αναδόχου που προβλέπονται στη Σύμβαση γίνεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την προμήθεια των υλικών ή του εξοπλισμού ή την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών για κάθε νέο υποψήφιο προμηθευτή ή υπεργολάβο που χρησιμοποιεί και δεν είχε συμπεριληφθεί στην Σύμβαση. Η εν λόγω δήλωση συνοδεύεται από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί για τον αρχικό υπεργολάβο/προμηθευτή.
3. Τα δικαιολογητικά που οφείλει να καταθέσει ο Ανάδοχος για κάθε νέο υποψήφιο προμηθευτή ή υπεργολάβο που χρησιμοποιεί και δεν είχε συμπεριληφθεί στην Σύμβαση, είναι τα κατωτέρω:
 - (α) Όλα τα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των προμηθευτών ή υπεργολάβων λόγοι αποκλεισμού αντίστοιχοι με αυτούς που προβλέπονται για τον Ανάδοχο και ότι οι προμηθευτές ή υπεργολάβοι αυτοί τηρούν τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
 - (β) Κατάλογο συστάσεων (list of references) που αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής ή υπεργολάβος είναι ικανός να ανταποκριθεί στο αντικείμενο της Σύμβασης.
 - (γ) Έντυπα και κατάλογοι που αποδεικνύουν την καταλληλότητά του για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.
 - (δ) Βεβαίωση του προμηθευτή ή υπεργολάβου ότι δύναται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Σύμβασης και υπεργολαβική σύμβαση με τον Ανάδοχο, για την ανάληψη της εκτέλεσης συγκεκριμένου τμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης.