



ΑΔΜΗΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 407301

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 08.02.2013

ΥΛΙΚΟ : ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΩΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΤΥΛΙΓΜΑΤΑ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ

1. Με το Συμπλήρωμα Νο 1 της παραπάνω διακήρυξης, τροποποιούνται οι παράγραφοι 10, 11, 12, 16 και 18 της τεχνικής προδιαγραφής ως εξής :
 - Η παράγραφος 10 θα αντικατασταθεί ως εξής :
10. Διαδοχικές κλίμακες μέτρησης με ονομαστική τιμή από 1mΩ έως 100 Ω (αυτόματα) με δυνατότητα αυτόματης αναγωγής στους 20°C.
 - Η παράγραφος 11 θα αντικατασταθεί ως εξής :
11. Ελάχιστη ακρίβεια μέτρησης : ± 0.25 %.
 - Η παράγραφος 12 θα αντικατασταθεί ως εξής :
12. Ένταση δοκιμής τουλάχιστον 50 A DC
 - Στην παράγραφο 16 αφαιρείται η υποπαράγραφος γ, δεδομένου ότι το όργανο θα έχει τη δυνατότητα πλήρους εκφόρτισης του δοκιμίου με το πέρας των μετρήσεων.
 - Η παράγραφος 18 θα αντικατασταθεί ως εξής :
18. Η συσκευή θα συνοδεύεται από πλήρες βιβλίο οδηγιών λειτουργίας της στα ελληνικά ή αγγλικά.
2. Όλοι οι λοιποί όροι της παρούσας Διακήρυξης, οι μη ειδικά τροποποιούμενοι με το παρόν συμπλήρωμα Νο 1, εξακολουθούν να ισχύουν.