

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

Δυρραχίου 89 & Κηφισού,
104 43 Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
FAX: 210 5192326

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ : 4 0 7 5 0 4
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 28.02.2015

Πληροφορίες : Α. Ζαβιτσάνου
Τηλέφωνο : 210 5192 628
Email : a.zavitsanou@admie.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ & ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ Μ/Σ
ΤΑΣΕΩΣ 150 kV ΜΕ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟ
ΛΑΣΤΙΧΟ

Ζητούνται προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών, σύμφωνα με το Π.Δ 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.3.2007) που προσαρμόζει την Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31/3/2004, με τον Κανονισμό Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών - Έργων - Υπηρεσιών (Απόφαση Δ.Σ 25/22.03.2012) της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και με τους συνημμένους Ειδικούς και Γενικούς Όρους Διαγωνισμού και Γενικούς Όρους Σύμβασης.

ΕΙΔΟΣ Α/Α	ΚΩΔ. ΑΔΜΗΕ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ/ Τεμ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
			<p style="text-align: center;"><u>ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΔΑΠΜ - 404/25.02.2015</u></p> <p>Μ/Σ Εντάσεως & Επαγωγικοί Μ/Σ Τάσεως 150 kV με πυριτιούχο λάστιχο, σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Περιγραφής Υλικών και Ποσοτήτων.</p>

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Αν χρειασθεί, στην αξιολόγηση των προσφορών, θα χρησιμοποιηθεί το επιτόκιο που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Το επιτόκιο αυτό σήμερα είναι 6%.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07.05.2015
ΩΡΑ : 10:00 πμ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 407504
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ & ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ Μ/Σ
ΤΑΣΕΩΣ 150 kV ΜΕ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ: 07.05.2015,10:00 πμ

- Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε : ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ,
ΓΡΑΦΕΙΟ 413, ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5192628 (κα Α. Ζαβιτσάνου)
- Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : 210 3492188 (κο Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ) και
210 5192463 (κο Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ)

ΕΝΤΥΠΟ Δ3/30.10.2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ.ΔΕΗ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ Τεμ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
1.	35500XXXX	60	<p>Μετασχηματιστές Εντάσεως 150 kV, με πυριτιούχο λάστιχο σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. SS-56/2 Φεβρουάριος 2015 και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :</p> <p>Σχέση : 500-1000//1-1-1-1-1A Κλάση : 0.2S – 0.2S - 5P20 – 5P20 – 5P20 Επιφόρτιση : 30 - 40 – 30 – 30 – 30 VA</p>
2.	35500XXXX	90	<p>Επαγωγικοί Μετασχηματιστές Τάσεως 150 kV, με πυριτιούχο λάστιχο, για υπαίθρια εγκατάσταση, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. SS-112/3 Φεβρουάριος 2015 και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :</p> <p>Σχέση : 160.000V/√3//120/√3 - 120/√3 - 120/√3 Κλάση ακριβείας : 0.2 – 0.2 - 3P Όνομ. Ισχύς εξόδου : 25VA - 50VA – 10VA</p> <p><u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u></p> <p>1. Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία θα ληφθούν υπόψη στην τεχνική αξιολόγηση των προσφορών:</p> <p>α. Δήλωση ότι έχουν πωλήσει σε Ηλεκτρικές Εταιρείες τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια, τουλάχιστον πενήντα (50) τεμ. Μ/Σ Εντάσεως 150 kV ή αντίστοιχα πενήντα (50) τεμ. Επαγωγικών Μ/Σ Τάσεως 150 kV, ομοίου τύπου με αυτά του Διαγωνισμού. Στις δηλώσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των χρηστών (επωνυμία, ταχ. Δ/νση, τηλέφωνα, FAX, e-mail).</p> <p>β. Βεβαιώσεις των χρηστών (Ηλεκτρικών Εταιρειών) από τις οποίες να προκύπτει ότι τα αιτούμενα υλικά έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά χωρίς προβλήματα τα τελευταία δύο (2) χρόνια. Στις βεβαιώσεις θα αναφέρονται η ποσότητα, ο χρόνος αγοράς και ο χρόνος εγκατάστασης, διαφορετικά θα απορρίπτονται, ως ελλιπείς.</p> <p>γ. Εάν τα αιτούμενα υλικά έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά στο Ελληνικό Σύστημα τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, δεν απαιτούνται τα ως άνω στοιχεία (α) και (β) από τους προσφέροντες.</p> <p>2. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά το συνολικό βάρος και ο όγκος του προσφερόμενου υλικού.</p> <p>3. <u>Συσκευασία</u> :Σύμφωνα με τις παρ.XIII των Τεχνικών Προδιαγραφών SS-56/2 Φεβρουάριος 2015 και SS-112/3 Φεβρουάριος 2015.</p>