



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

Δυρραχίου 89 & Κηφισού,
104 43 Αθήνα - ΕΛΛΑΣ
FAX: 210 5192326

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ : 4 0 7 6 0 4
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 29.04.2016

Πληροφορίες : Α. Ζαβιτσάνου
Τηλέφωνο : 210 5192 628
Email : a.zavitsanou@admie.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 150 kV &
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ Μ/Σ ΤΑΣΕΩΣ 150 kV

Ζητούνται προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών, σύμφωνα με το Π.Δ 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.3.2007) που προσαρμόζει την Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31/3/2004, με τον Κανονισμό Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών - Έργων - Υπηρεσιών (Απόφαση Δ.Σ 25/22.03.2012) της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και με τους συνημμένους Ειδικούς και Γενικούς Όρους Διαγωνισμού και Γενικούς Όρους Σύμβασης.

ΕΙΔΟΣ Α/Α	ΚΩΔ. ΑΔΜΗΕ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ/ Τεμ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
			<u>ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΑΠΜ - 572/14.04.2016</u> Μ/Σ Εντάσεως & Επαγωγικοί Μ/Σ Τάσεως 150 kV, σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Περιγραφής Υλικών και Ποσοτήτων.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Αν χρειασθεί, στην αξιολόγηση των προσφορών, θα χρησιμοποιηθεί το επιτόκιο που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Το επιτόκιο αυτό σήμερα είναι 6%.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 28.06.2016
ΩΡΑ : 10:00 π.μ.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 407604
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 150 kV & ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ
Μ/Σ ΤΑΣΕΩΣ 150 kV

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ: 28.06.2016
10:00 π.μ.

- Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε : ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ,
ΓΡΑΦΕΙΟ 101 Α, ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5192628 (κα Α. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ)
- Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : 210 – 5192463 (κος Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ)

ΕΝΤΥΠΟ Δ3/30.10.2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ.ΔΕΗ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ Τεμ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
1.	35500XXXX	72	Μετασχηματιστές Εντάσεως 150 kV, για υπαίθρια εγκατάσταση, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. SS-56/3 Μάρτιος 2016 και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : Σχέση : 500-1000//1-1-1-1A Κλάση : 0.2S – 0.2S - 5P20 – 5P20 – 5P20 Επιφόρτιση : 30 - 40 – 30 – 30 – 30 VA
2.	35500XXXX	3	Μετασχηματιστές Εντάσεως 150 kV, για υπαίθρια εγκατάσταση, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. SS-56B/7 Απρίλιος 2016 και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : Σχέση : 2000-1000//1-1-1A Κλάση : 0.5S – 5P20 – 5P20 Επιφόρτιση : 30 – 30 – 30 VA
3.	35500XXXX	12	Μετασχηματιστές Εντάσεως 150 kV, για υπαίθρια εγκατάσταση, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. SS-56/3.1 Μάρτιος 2016 και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : Σχέση : 1000-2000//1-1-1-1A Κλάση : 0.2S – 0.2S - 5P20 – 5P20 – 5P20 Επιφόρτιση : 30 - 40 – 30 – 30 – 30 VA
4.	35500XXXX	90	Επαγωγικοί Μετασχηματιστές Τάσεως 150 kV, για υπαίθρια εγκατάσταση, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. SS-112/4 Μάρτιος 2016 και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : Σχέση : $160.000V/\sqrt{3}/120/\sqrt{3} - 120/\sqrt{3} - 120/\sqrt{3}$ Κλάση ακριβείας : 0.2 – 0.2 - 3P Ονομ. Ισχύς εξόδου : 25VA - 50VA – 10VA <u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u> 1. Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία θα ληφθούν υπόψη στην τεχνική αξιολόγηση των προσφορών: α. Δήλωση ότι έχουν πωλήσει σε Ηλεκτρικές Εταιρείες τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια, τουλάχιστον πενήντα (50) τεμ. Μ/Σ Εντάσεως 150 kV ή αντίστοιχα πενήντα (50) τεμ. Επαγωγικών Μ/Σ Τάσεως 150 kV, ομοίου τύπου με αυτά του Διαγωνισμού. Στις δηλώσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των χρηστών (επωνυμία, ταχ. Δ/ση, τηλέφωνα, FAX, e-mail). β. Βεβαιώσεις των χρηστών (Ηλεκτρικών Εταιρειών) από τις οποίες να προκύπτει ότι τα αιτούμενα υλικά έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά χωρίς προβλήματα τα τελευταία δύο (2) χρόνια. Στις βεβαιώσεις θα αναφέρονται η ποσότητα, ο χρόνος αγοράς και ο χρόνος εγκατάστασης, διαφορετικά θα απορρίπτονται, ως ελλιπείς. γ. Εάν τα αιτούμενα υλικά έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά στο Ελληνικό Σύστημα τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, δεν απαιτούνται τα ως άνω στοιχεία (α) και (β) από τους προσφέροντες. 2. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά το συνολικό βάρος και ο όγκος του προσφερόμενου υλικού. 3. <u>Συσκευασία</u> :Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.