

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΑ – 407907
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Συσκευή μέτρησης εφδ»**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 του Διαγωνισμού 407907, εκδίδεται για τους παρακάτω λόγους:

1. Αλλαγή των παρακάτω παραγράφων της Τεχνικής Προδιαγραφής :

1. **Η παράγραφος 1. διαμορφώνεται ως εξής:** Το φορητό σύστημα θα περιλαμβάνει μια ψηφιακή οθόνη (ενσωματωμένη στη συσκευή ή μέσω σύνδεσης με φορητό laptop με δυνατότητες αναλόγως των απαιτήσεων της συσκευής μέτρησης) ικανή να χειρίζεται και να εμφανίζει αποτελέσματα, καθώς και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Θύρες σύνδεσης USB και laptop. Επίσης, στην προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνεται κατάλληλο λογισμικό με όλες τις λειτουργίες που θα λειτουργούν με WIN 7 ή WIN 10. Το λογισμικό θα είναι επίσης κατάλληλο και εύκολο στη χρήση για τα ακόλουθα.....
2. **Η παράγραφος 2.2 διαμορφώνεται ως εξής:** Εφαπτομένη tanδ & Συντελεστής Ισχύος: Από 0 έως 100% με ανάλυση τουλάχιστον 0,01% και ακρίβεια τουλάχιστον $\pm 0,5\%$.
3. **Η παράγραφος 2.3 διαμορφώνεται ως εξής:**
Τάση μέτρησης: Από 30 V έως 12 kV σε πολλαπλές κλίμακες και ακρίβεια τουλάχιστον $\pm 1\%$.
4. **Η παράγραφος 2.4 διαμορφώνεται ως εξής:**
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 230 V $\pm 10\%$ /50 Hz / και έως 16 A.
5. **Στην παράγραφο 4.1 & 4.2 αντικαθίσταται η λέξη γέφυρα με την λέξη συσκευή.**
6. **Η παράγραφος 7. διαμορφώνεται ως εξής:**
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ.
Τροφοδοτικό Υψηλής Τάσης 30 V ÷ 12 kV $\pm 1\%$ ή μεγαλύτερης κλίμακας για την τροφοδοσία του δοκιμίου (με την προϋπόθεση να περιλαμβάνει το αναγραφόμενο εύρος τάσης) . Η επιλεγόμενη τάση μέτρησης, με βήμα ανόδου – καθόδου το πολύ 500V και **ελάχιστη ισχύ εξόδου 3 kVA.**

2. Παρατείνεται η αρχική ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:

ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ : 09.10.2019 και ώρα 10:00'
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ : 16.10.2019 και ώρα 10:00'

3. Όλοι οι λοιποί όροι του Διαγωνισμού 407907 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.