ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Κάθε 20,00 μ. τουλάχιστον θα κατασκευασθούν καθ' όλο το ύψος των τοίχων αντιστήριξης ανοικτοί κατακόρυφοι αρμοί πλάτους 2 εκ.
2. Η χαλκοκάτωση γύρω από τις βάσεις θα έχει πάχος 15 εκ. περίπου και θα γίνει με χαλίκια ή σκύρα διαστάσεων 2 έως 4 εκ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Μελέτης Γεώυσης.
3. Τα υψόμετρα μέσα σε παρένθεση ( ) αντιστοιχούν στην άνω στάθμη του δρόμου.
4. * Υψόμετρα των οχετών και του πυθμένα των τάφρων ( κάτω εσωτερική στάθμη ).
5. Επενδεδυμένη τάφρος
6. Τοίχοι αντιστήριξης πρανών.

| | | |
|---|---|---|
| 40008 | Συρόμενη πόρτα εισόδου 6.00μ. | |
| 40058 | Προστατευτικό Διαφράγματα Εγκαταστάσεων Υψηλής Τάσης με κιγκλίδωμα Γαλβανισμένο ΤΥΠΟΥ Ι & ΤΥΠΟΥ ΙΙ | |
| 40059 | Περίφραξη Υ/Σ από Δικτυωτό Συρματόπλεγμα | |
| | Χώρος περισυλλογής και αντλήσεως συγκροτήματος ύδρευσης με δεξαμενή νερού | |
| 39066-26 | ΚΤΙΡΙΟ Υ/Σ ΖΕΥΞΗΣ GIS 150kV ΛΑΥΡΙΟΥ - Κάτοψη Ισογείου | |
| | | |
| | | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΤΕΜ. |
| | ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. | ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | | | | |
| | Μ.ΦΥΜΑΝΔΟΥ | Μ.ΦΥΜΑΝΔΟΥ | Γ.ΤΣΟΡΒΑ | | | 30-08-13 |
| Α/Α | ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | | ΕΠΙΚΡΙΘΗΚΕ | ΗΜΕΡ |
| | Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ | | | | | |

# ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Υ/Σ GIS 150kV ΛΑΥΡΙΟΥ

| ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| Μ.ΦΥΜΑΝΔΟΥ | Μ.ΦΥΜΑΝΔΟΥ | Γ.ΤΣΟΡΒΑ | Ν. ΣΟΦΑΤΖΗΣ | 09 - 07 - 2013 |
| Α.Δ.Μ.Η.Ε. | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ. | | ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 250 | 39066-65 |