



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41303

ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς για τις ακόλουθες διευκρινίσεις/τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41303:

1. Τεύχος 1 «Πρόσκληση»:

Αναφορικά με τα κριτήρια οικονομικής-χρηματοοικονομικής επάρκειας των Διαγωνιζόμενων για όλες τις Ομάδες, όπως αυτά καταγράφονται στην παράγραφο 1.2 του Τεύχους «Πρόσκληση», διευκρινίζεται ότι το ποσόν που αναφέρεται ως «κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας» για κάθε Ομάδα είναι ο ετήσιος Μέσος Όρος της τριετίας.

2. Τεύχος 8 «Υποδείγματα»:

Στα δύο Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό του Τεύχους 8, η πρόταση :

«Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.»

διαμορφώνεται ως εξής :

«Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας και συναίνεσης του Διαγωνιζόμενου, πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.».

3. Τεχνικό Τεύχος ΙΙΙ-Α

Διευκρινίζεται ότι για την πιστοποίηση της δοκιμότητας των προσφερόμενων στο Έργο ψηφιακών συστημάτων ελέγχου και προστασίας των Υ/Σ, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 4.7.1 του Τόμου ΙΙΙ-Α, δεν απαιτείται ο Υ/Σ να είναι κλειστού τύπου (GIS).

Επίσης, διευκρινίζεται ότι η λήψη άδειας κατεδάφισης για τα υφιστάμενα κτίσματα στον Υ/Σ Μυκόνου θα γίνει από τις υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ.

4. Τεχνικά Τεύχη ΙΙΙ-Γ και ΙV-Γ

Αντικαθίστανται τα σχέδια των Γενικών Διατάξεων των Υ/Σ Λαυρίου, Σύρου, Πάρου και Μυκόνου καθώς και των κτηρίων τους από τις αναθεωρημένες εκδόσεις τους, οι οποίες επισυνάπτονται.

5. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41303 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.