

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41413**

ΕΡΓΟ:

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»**

1. Με το παρόν Συμπλήρωμα τροποποιείται η γραμμή με Α/Α 3 του Πίνακα Συμμόρφωσης 2.3 – «KVM / Rack-mounted Οθόνη», η γραμμή με Α/Α 8 του Πίνακα Συμμόρφωσης «2.5 – Tape Library» και η γραμμή με Α/Α 6 του Πίνακα Συμμόρφωσης 2.6 – «Data Center Access Switch», του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Διακήρυξης ως εξής:

- Στον πίνακα συμμόρφωσης 2.3 – «KVM / Rack-mounted Οθόνη», η γραμμή :

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (KVM)	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3	Αριθμός remote IP users	≥ 2		

τροποποιείται ως κάτωθι:

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (KVM)	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3	Υποστήριξη remote IP users	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ		

- Στον πίνακα συμμόρφωσης «2.5 – Tape Library», η γραμμή :

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
8	Να προσφερθεί δυνατότητα για backup μέσω LAN και LAN free backup	ΝΑΙ		

τροποποιείται ως κάτωθι:

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
8	Δυνατότητα υποστήριξης για backup μέσω LAN και LAN free backup. Το backup λογισμικό δεν είναι μέρος αυτού του έργου.	ΝΑΙ		



ΑΔΜΗΕ

- Στον πίνακα συμμόρφωσης 2.6 – «Data Center Access Switch», η γραμμή :

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Data Center Access Switch	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6	Προσφερόμενος αριθμός FC (2, 4, 8,16 Gbps) θυρών έτοιμων προς χρήση χωρίς τη χρήση απομακρυσμένων επεκτάσεων και χωρίς την ανάγκη προσθήκης εξοπλισμού. Οι θύρες αυτές πρέπει με κατάλληλη αλλαγή interface να μπορούν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν ως 10 Gbps καθώς ο αναγκαίος αριθμός FC προβλέπεται να μειωθεί.	≥24		

τροποποιείται ως κάτωθι:

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Data Center Access Switch	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6	Προσφερόμενος αριθμός FC (2, 4, 8 Gbps) θυρών έτοιμων προς χρήση, χωρίς τη χρήση απομακρυσμένων επεκτάσεων (εκτός του rack που βρίσκεται το κεντρικό switch) και χωρίς την ανάγκη προσθήκης εξοπλισμού. Οι θύρες αυτές πρέπει με κατάλληλη αλλαγή interface να μπορούν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν ως 10 Gbps καθώς ο αναγκαίος αριθμός FC προβλέπεται να μειωθεί.	≥24		

2. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41413 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.