


Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά  
All dimensions are in mm



10	Αντίβαρα 50kg Counterweight 50kg	σύμφωνα με οδηγία	ΤΗΜΕΚ-1523
9	Λάμα επιμήκυνσης κατάλληλου μήκους Extension Link with proper length	1	ΛΑΜΑ-03
8	Κεκαμμένη λάμα επιμήκυνσης Bended extension Link	1	ΛΑΜΑ-02/A
7	Ράβδοι οπλισμού ενίσχυσης τέρματος Reinforcing rods for OPGW	1	Bertolotti 51120507
6	Σώμα εξάρτησης τέρματος Body for OPGW	1	Bertolotti 54270454
5	Θηλία τέρματος Thimble clevis	1	Bertolotti 005-6.1-RD
4	Εντατήρας Turnbuckle	1	Bertolotti 618/1
3	Σύνδεσμος κρίκος Eye tongue	1	Bertolotti YT12
2	Πεταλοειδής προσθήκη Shackle	2	Bertolotti 401/1
1	Κομβοέλασμα Πύργου Tower fitting	1	-
Item a/a	Περιγραφή Εξαρτημάτων Fittings Description	Ποσότητα Quantity	Αριθμός Σχεδίου Drawing No.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ	Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	26/10/2009
<b>ΔΕΗ ΑΕ</b> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.		ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ 50kg ΣΕ ΑΓΩΓΟ OPGW Γ.Μ. 400kV - ΠΥΡΓΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ SUSPENSION ASSEMBLY OF 50kg COUNTERWEIGHTS FOR OPGW OF 400kV T.L. - TENSION TOWER		
		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: <b>ΤΗΜΕΚ-1557/B</b>		<b>ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ</b> NO SCALE