

αρ.σχεδίου	ΣΧΕΔΙΑ
31369-1 (rev.1)	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΤ 400KV/150KV - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
39066-109 (rev.1)	ΜΟΝΟΓΡΑΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΥΛΗΣ ΑΜΣ 400KV - ΕΝΔ.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
E50115-A0070-V021-D	8DQ1 SWITCHGEAR 400KV - PLAN VIEW
ΛΑΥ-01	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ 400KV Υ/Σ GIS 150KV & ΚΥΤ GIS 400KV ΛΑΥΡΙΟΥ
ΛΑΥ-02	ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 400KV ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΜΣ ΜΕ ΚΥΤ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ
ΛΑΥ-03 (1)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ XLPE 400KV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΜΣ ΜΕ ΚΥΤ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ (Τμήμα 1ο)
ΛΑΥ-03 (2,3,5,6,7)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ XLPE 400KV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΜΣ ΜΕ ΚΥΤ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ (Τμήμα 2ο, 3ο, 5ο, 6ο και 7ο)