

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41519

ΕΡΓΟ:

«Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος Πυρόσβεσης στο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) Νέας Ελβετίας του Περιφερειακού Τομέα Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη».

1. Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 2 συμπληρώνεται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 του Τεύχους 9 «Τεχνικό Μέρος» της διακήρυξης ΔΑΠΜ-41519, ως εξής:
«...Για την επίτευξη συλλειτουργίας του νέου συστήματος της πυρόσβεσης με το υπάρχον σύστημα πυρανίχνευσης, ο ανάδοχος μπορεί εντός του τιμήματος της προσφοράς του να προβεί σε πιθανή αναβάθμιση της υπάρχουσας πυρανίχνευσης».
2. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41519 και του Συμπληρώματος Νο 1 αυτής παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.