

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41528**

για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο:

**«Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων XLPE 150kV για την αντικατάσταση αντίστοιχων καλωδίων ελαίου (oil-filled) στις διασυνδέσεις Άνδρος- Λιβάδι (Ν. Εύβοια) και Άνδρος-Τήνος»**

1. Αναφορικά με τις απαιτήσεις της παρ. 1.2 «Τεχνικά και Επαγγελματικά Κριτήρια» του Άρθρου 3 «Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία» του Τεύχους 1 «Πρόσκληση», της παρ. 6.3.3 του άρθρου 6 «Περιεχόμενο Προσφοράς» του Τεύχους 2 «Όροι & Οδηγίες Διαγωνισμού» και της παρ. 1 του Άρθρου 29 «Δοκιμές» του Τεύχους 4 «Ειδικό Όροι» της Διακήρυξης, ισχύει ότι:  
*σύμφωνα με τον κανονισμό IEC-60840:2011 παρ. 14.2 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής και την κοινή πρακτική, Πιστοποιητικό δοκιμών τύπου υπογεγραμμένο από αντιπρόσωπο εξειδικευμένου φορέα πιστοποίησης ή έκθεση από τον κατασκευαστή με τα αποτελέσματα των δοκιμών υπογεγραμμένη από κατάλληλο πιστοποιημένο αξιωματούχο, ή πιστοποιητικό δοκιμών τύπου που έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών, θα είναι αποδεκτό ή αποδεκτά, ως αποδεικτικό των δοκιμών.*
2. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41528 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.

