



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41605

για το έργο:

«Εργασίες διαρρύθμισης εσωτερικών χώρων στο κτίριο του ΑΔΜΗΕ για τη δημιουργία Αίθουσας Εκπαίδευσης»

1. Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1 δίνονται οι παρακάτω τεχνικές διευκρινήσεις:
 - 1.1 Στις γωνίες των ενδοδαπέδιων καναλιών της διέλευσης των καλωδίων θα τοποθετηθούν θυρίδες επισκέψιμες για την αλλαγή των καλωδίων όπως επίσης και στα τερματικά σημεία των μπριζών.
 - 1.2 Η θέση της θύρας αλουμινίου θα παραμείνει εκεί που βρίσκεται. Θα γίνει μετατροπή της ως θύρα εξόδου κινδύνου με μπάρα πανικού ώστε να ανοίγει προς τα έξω. Να αγνοηθεί το σχέδιο σ' αυτό το σημείο.
 - 1.3 Στον προϋπολογισμό των ηλεκτρολογικών θα ληφθεί υπόψη αντί για παροχή VAM παροχή εξαερισμού.
 - 1.4 Η ξύλινη ψευδοροφή η οποία προϋπολογίζεται ως τεμάχιο 1 θα κατασκευαστεί και αυτή από βινυλικό υλικό παρόμοιο με το δάπεδο ή και ίδιο με όψη ξύλινης επιφάνειας.
 - 1.5 Ο κρυφός φωτισμός θα γίνει με led ταινίες.
 - 1.6 Ο ζητούμενος εξοπλισμός για το rack μπορεί να προδιαγραφεί ως εξής:
 - Modular Patch panel 24 ports με 24 UTP cat 6 Outlets
 - Ένας μεταλλικός οδηγός καλωδίων (cable manager)
 - 1.7 Εργασίες επίστρωσης αυτοεπιπεδούμενου υλικού θα υπάρξουν για την σωστότερη εφαρμογή του βινυλικού δαπέδου.
 - 1.8 Τιμές μονάδος θα πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα άρθρα της Οικονομικής Προσφοράς.
2. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41605 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.