



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41606

για το έργο:

«Κατασκευαστική διαμόρφωση, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του χώρου εγκατάστασης του νέου Κέντρου Δεδομένων του κτηρίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο ΠΚΕΕ Θεσσαλονίκης»

1. Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1 της διακήρυξης :

1.1 Το πρώτο εδάφιο του Άρθρου 3 του Τεύχους 2 «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού», τροποποιείται ως εξής :

«Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.»

1.2 Στην παράγραφο **B.1.4 (σελ. 11) του Τεύχους 9 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ»**, προστίθεται ως διευκρίνιση ότι :

«Οι σχάρες ισχυρών και ασθενών θα είναι κρεμαστές για να μπορούν να οδεύσουν στα όρια του ωφέλιμου ύψους στο πάνω μέρος των 42U racks. Οι σωληνώσεις των μονάδων κλιματισμού θα οδεύουν κάτω από το ψευδοδάπεδο. Μετά τα ανωτέρω η ύπαρξη ψευδοροφής είναι απαραίτητη για το Χώρο Ελέγχου (Χ.Ε.), ενώ για το Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων (Κ.Ε.Δ.) δύναται να μην εγκατασταθεί, αλλά θα πρέπει η δομική οροφή του χώρου να βαφεί για την αποφυγή ψαθύρωσης και κατά συνέπεια την δημιουργία σκόνης και επικάθισή της στον εξοπλισμό, με υδατοδιαλυτό πλαστικό χρώμα, χρώματος μαύρου ματ, αφού πρώτα ασταρωθούν με το κατάλληλο για την επιφάνεια αστάρι. Θα κατασκευαστούν όσες στρώσεις (βαφής και ασταριού) επιβάλλει ο κατασκευαστής των προϊόντων έτσι ώστε να δοθεί τέλειο και ομοιογενές αισθητικά αποτέλεσμα».

1.3 Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ορίζεται νέα η 31^η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ως άνω ημέρα και ώρα, στην Αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ, στον 5^ο όροφο του κτιρίου (Δυρραχίου 89 & Κηφισού).

2. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41606 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.