ΣΥΝ/ΝΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ(ΕΓΣΑ'87)		
ΣΗΜΕΙΟ	X	Y
A1	490720.710	4248316.716
A2	490782.637	4248297.141
A3	490763.516	4248207.610
3	490762.980	4248207.496
2	490748.860	4248201.550
A4	490687.246	4248190.344
Εμβαδόν = 7.593,42 τ.μ.		

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ(ΕΓΣΑ'87) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ		
ΣΗΜΕΙΟ	X	Y
A1	490720.710	4248316.716
A2	490782.637	4248297.141
A3'	490765.803	4248218.318
3'	490759.974	4248217.081
2'	490745.979	4248211.187
A4'	490690.032	4248200.862
Εμβαδόν = 6.815,50 τ.μ.		

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΕΓΣΑ'87)

σημείο	x	y
A	490690.75	4248201.50
B	490745.83	4248211.67
Γ	490759.82	4248217.56
Δ	490765.38	4248218.74

Καθορισμός Ορίων Αιγιαλού-Παραλίας
Αρ. 24ΑΘΠ/2565/23-12-2013 (ΦΕΚ 680Δ/31-12-2013)
Απόφαση Γ. Γ. Α. Δ. Θ. Σ. Ε.

Αιγιαλός / (ΦΕΚ/Σ/35/Δ/28-05-2014)

Γραμμή Παραλίας (ΦΕΚ/Σ/35/Δ/28-05-2014)

Ανταγωγιμη

θαλασσα

αμμος

1.00

30.00

0.50

Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού
Απόφαση Δ10Β1046242/1159 ΕΞ2013/13-03-2013

Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης Θαλασσίου χώρου και πυθμένα
Απόφαση Δ10Β1046242/1159 ΕΞ2013/13-03-2013

ΥΒ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΟ

Α4 Α4' Α Α3 Α3' Α2 Α1 Β Γ Δ 1 2 3

+0,77* +1,10 +0,74* +0,92* +1,03* +0,99* +1,11* +1,42* +1,70 +1,80

Νέα Περίφραξη από λιθοδομή
Τμήμα ΑΒΓΔ βλ. σχέδιο 40046

Υφιστάμενη περίφραξη από λιθοδομή
Καθαίρεση 2η Αναθ.

Υφιστάμενος τοίχος απο τσιμεντόλιθο
Καθαίρεση 2η Αναθ.

Στραγγιστήριο ημιδιάτρητης τσιμεντοσωλήνας Φ20εκ.
βλ. σχ. 40015

Εγκιβωτισμένος σωλήνας PVC Φ200χλστ. βλ. σχ. 39072-3

Υφιστάμενο κανάλι αποστράγγισης

Υφιστάμενη Περίφραξη από λιθοδομή

Καθαίρεση Υπόστεγου από λαμαρίνα
2η Αναθεώρηση

Ηλεκτρ.φρεάτιο
βλ. σχ. 39072-3

Συρματόπλεγμα προς καθαίρεση

πόρτα προς καθαίρεση

Μπετόν

Ράμπα

Καθαίρεση 2η Αναθεώρηση

Πόρτα εισόδου 5.00μ.
βλ. σχέδιο 6631Α

Βάση Πυροσβεστικού υλικού
Αρ. σχ. 40048

Πυλώνας

Καθαίρεση 2η Αναθ.

κανάλι καλωδίων
βλ. σχ. 50055

Ράμπα διέλευσης

Δεξαμενή Νερού
βλ. σχ. 40025

Κτίριο Ελέγχου

πλακόστρωτο

άσφαλτος

σχάρα ομβρίων

W.C.

κλειστός χώρος από λαμαρίνα
Καθαίρεση 2η Αναθ.

Κεκλιμένο επίπεδο μήκους 31.00μ. κλίση 1,94%

Κεκλιμένο επίπεδο μήκους 31.00μ.
κλίση 1,94%

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
30μ από ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Επέκταση 1η - Φάση Β'
2η Αναθεώρηση

Υφιστάμενο κανάλι αποστράγγισης

Υφιστάμενη περίφραξη από λιθοδομή
Καθαίρεση 2η Αναθ.

χερσο

ελιες

αμμος

2 Ιδιοκτησια Κατεπιδη Γεωργιου

4 Αγνωστος

5

6 Ιδιοκτησια Δροσατου Γεωργιου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι διαστάσεις των βάσεων των ικριωμάτων θα είναι αυτές που φαίνονται στα σχετικά σχέδια. Οι βάσεις όμως που θα κατασκευασθούν σε περιοχές που έχουν επιχωματωθεί θα εδρασθούν σε σκυρόδεμα καθαριότητας που θα φθάνει σε βάθος 0,40 μ τουλάχιστον μέσα στο φυσικό έδαφος. Οι οριζόντιες διαστάσεις του θεμελίου από άοπλο σκυρόδεμα μπορεί, κατά την κρίση του Ενταλμένου Εκπροσώπου, να γίνουν μεγαλύτερες κατά 0.20 μ. από τις αντίστοιχες διαστάσεις των βάσεων.
2. Κάθε 20,00 μ. περίπου θα κατασκευασθούν αρμοί διαστολής, στους σχετούς καλωδίων, στους τοίχους αντιστηρίξεως κ.λ.π.
3. Ύστερα από την εγκατάσταση του Εργολάβου και πριν αρχίσει η κατασκευή των βάσεων πρέπει ο Ενταλμένος Εκπρόσωπος του ΑΔΜΗΕ να συνεννοηθεί με τον ΤΟΜΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Υ/Σ-Κ.Υ.Τ. για πιθανές αναθεωρήσεις των βάσεων.
4. Η χαλικόστρωση γύρω από τις βάσεις θα έχει πάχος 15 εκ. περίπου και θα γίνει με χαλίκια ή σκύρα διαστάσεων 2 έως 4 εκ.
5. Τα υψόμετρα μέσα σε παρένθεση ( ) αντιστοιχούν στην όνω στάθμη του δρόμου.
6. * Υψόμετρα των οχετών καλωδίων και του πυθμένα των τάφρων (κάτω εσωτερική στάθμη).
7. Υψόμετρο τελικής διαμορφώσεως του εδάφους.
8. Πλακοσκεπές οχετοί
9. Οχετοί καλωδίων
10. Οχετοί αποστράγγισης
11. ★ Πριν την κατασκευή να ερωτηθεί ο Τομέας Υ/Σ-ΚΥΤ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υφισταμένες κατασκευές

Υ.Κ.Π. Υφισταμένες κατασκευές προς καθαίρεση

47070	Τοπογραφικό Διάγραμμα	
39072-2	Τερματικό Αμαρύνθου - Κτίριο Ελέγχου	
39072-3	Τερματικό Αμαρύνθου - Τομές - Λεπτομέρειες	
40046	Περίφραξη από Λιθοδομή	
6631 Α	Σιδερένια Πόρτα (αναίγματος 5.00μ.)	
50055	Τυπικές διατομές καναλιών καλωδίων Τυπική διατομή εσωτερικών δρόμων	
40015	Στραγγιστήριο	
6613	Βάση Τύπου "3"	3
40017	Βάση Τύπου "57"	1
40025	Δεξαμενή Νερού χωρητικότητας 10μ3	1
40048	Βάση πυροσβεστικού υλικού	1
40061-1	Βάση Τύπου "U5", Κατόψεις	1
40061-2	Βάση Τύπου "U5", Τομές - Λεπτομέρειες	
Α-13510	Βάση Τύπου "V1"	1
Γ-13868	Βάση Τύπου "8Α"	4
Β-13289	Βάση Τύπου "F"	9
Β-13568	Βάση Τύπου "Η"	3
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΤΕΜ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 2ης Αναθεώρησης		

	Βάση A/K 150kV	3
Β-13289	Βάση Τύπου "F"	3
Β-13568	Βάση Τύπου "Η"	2
40000	Βάση Τύπου "6"	3
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΤΕΜ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 1ης Αναθεώρησης		

	Βάση A/K 150kV	4
Γ-13884	Βάση Τύπου "Η191"	4
	Βάση Τύπου "6"	6
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΤΕΜ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ		

2	ΕΠΕΚΤΑΣΗ 1η - ΦΑΣΗ Β' : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΒΑΣΕΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΡΟΜΟΥ, ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.				18-7-16
	Μ. ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Μ. ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Α. ΓΑΓΚΑ		Γ. ΤΣΟΡΒΑ	
1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.					23-4-13
	Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ	Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ	Π. ΜΠΑΓΙΟΚΟΣ	Γ. ΤΣΟΡΒΑ	Ν. ΣΟΦΑΤΖΗΣ	
Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ		ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.

Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ	Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ	Π. ΜΠΑΓΙΟΚΟΣ	Γ. ΤΣΟΡΒΑ	05 - 04 - 2013
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.				ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 200
				39072-1