



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι υδροπορές θα είναι από ακήνηρό μη πλαστικοποιημένο PVC (U-PVC) 6Αmm
- Οι οριζόντιοι σωλήνες απορροής των υδροπορών να τοποθετηθούν μέσα στο κρόσπεδο που περιβάλλει το κτίριο, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιση διέλευση γύρω από το κτίριο.

ΚΑΤΩΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

				ΗΜΕΡ.	14/10/2015
				ΕΓΚΡ.	
				ΕΛΕΓΧ.	
				ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
				ΣΧΕΔΙΑ	ΣΧΕΔΙΑ
				ΣΧΕΔ.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ
				ΑΔΜΗΕ - ΔΝΕΜ	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 150KV
				ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
				ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
				ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	ΚΑΙΜΑΚΑ 1:50
				ΦΥΛΛΟ 1 ΑΠΟ 1	ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ 39072-15