



## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα δίκτυα ανίχνευσης κομβίων συναγερμού, σήμανσης κ.λ.π. θα κατασκευασθούν με καλώδια NYM 2x1,5 Τ.Χ. Χωνευτά, μέσα σε πλαστικούς σωλήνες και σε απόσταση 30εκ. από τις γραμμές Χ.Τ.
- 2: Όλα τα υλικά όπως κομβία, σειρήνες με φωτεινούς επαναλήπτες θα τοποθετηθούν στο τοίχο. Τα κομβία σε ύψος 1,40μ. περίπου από το δάπεδο και οι σειρήνες σε ύψος περίπου 2,50μ. από το δάπεδο.

3. Οι ανιχνευτές οροφής θα τοποθετηθούν στην οροφή του χώρου.
4. Οι ανιχνευτές, κομβία συναγερμού, σειρήνες κ.λ.π. θα συνδεθούν παράλληλα στο κύκλωμα.
5. Οι θέσεις των ανιχνευτών στα σχέδια είναι ενδεικτικές. Οι ακριβείς θέσεις τους θα καθοριστούν από την επιβλεψη σε συνεργασία με τον εργολάβο του έργου.

[illegible]

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:50	ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΥΛΛΟ 1 ΑΠΟ 1	39072-19