



**ΑΔΜΗΕ**

## **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1**

### **ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41705**

**για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο:**

**«Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία συστημάτων συσσωρευτών μολύβδου κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση συντήρησης, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) στο Κρουονέρι Αττικής και στο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Βορείου Ελλάδας (ΠΚΕΕΒΕ) στην Πτολεμαΐδα».**

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1:

1. Δίνονται οι κάτωθι αλλαγές/προσθήκες επί του τεχνικού μέρους της Διακήρυξης:
  - 1.1 Αναπροσαρμόζεται η τεχνική απαίτηση αυτονομίας των συσσωρευτών από ">25min" σε απαίτηση αυτονομίας >18min, με αντίστοιχη προσαρμογή της τεχνικής απαίτησης της χωρητικότητας των συσσωρευτών από 12V/190Ah σε 12V/200Ah ± 10% για το ΕΚΕΕ Αγ. Στεφάνου και από 12V/92Ah σε 12V/100Ah ± 10% για το ΠΚΕΕΒΕ Πτολεμαΐδας.
  - 1.2 Αναπροσαρμόζεται η αναμενόμενη διάρκεια ζωής των συσσωρευτών από τα δεκαπέντε (15) έτη στα 12 έτη, σύμφωνα με το τελευταίο αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό πρότυπο.
- 2 Δεδομένου ότι οι ως άνω τιμές εμφανίζονται σε πολλά σημεία του Τεύχους 9 της Τεχνικής Προδιαγραφής, δίδεται εκ νέου το Τεύχος καθώς και ο Πίνακας Υλικών και Τιμών με ενσωματωμένες τις ως άνω αλλαγές.
- 3 Επιπροσθέτως, στο Τεύχος 2 «Όροι & Οδηγίες Διαγωνισμού» Άρθρο 6 §3, το εδάφιο 3.8 «Βεβαίωση / πιστοποιητικό του κατασκευαστή των συσσωρευτών, ο προσδοκώμενος χρόνος ζωής των συσσωρευτών δεν είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15) ετών.» αντικαθίσταται με «Βεβαίωση / πιστοποιητικό του κατασκευαστή των συσσωρευτών, ότι ο προσδοκώμενος χρόνος ζωής των συσσωρευτών ικανοποιεί την απαίτηση της κατηγορίας Very Long Life, σύμφωνα με το Eurobat Guide 2015.».
- 3 Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών για τέσσερις ημέρες και ως νέα ορίζεται η Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 10.00.
- 4 Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41705 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.