

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41708

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Πάτρας – ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χρήση Καλαθοφόρου) –
Τμήμα Ν. Αρκαδίας»

ΤΕΥΧΟΣ 10

ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- ΜΕΡΟΣ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την διάθεση του μηχανήματος και του χειριστού του για την ολοκλήρωση των εργασιών εξάρτησης των έξι (6) δίδυμων Αγωγών Φάσεως, των δύο Αγωγών Προστασίας καθώς και την τοποθέτηση γεφυρωτών, αντίβαρων και αποσβεστών, όπου απαιτείται, από προσωπικό του Τομέα Κατασκευών Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς (ΤΚΕΓΜ), στις θέσεις των πύργων σε τμήμα της Γ.Μ. της περίληψης και μεταξύ του Π.237 (Τ5+8) και του Π.287 (Τ5+8) στη περιοχή του Δήμου Καρύταινας έως και Αγιονέρι του Νομού Αρκαδίας.

Γενικά αλλά όχι περιοριστικά για το ανωτέρω έργο το μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί:

- Θα πρέπει να διαθέτει εξέδρα εργασίας τουλάχιστον στα εξήντα μέτρα (60m) ύψος, και τριακοσίων πενήντα κιλών (350kg) ωφέλιμο φορτίο.
- Θα πρέπει να είναι ευέλικτο, όσο το δυνατόν μικρότερου μήκους και να έχει την ικανότητα να μετακινείται σε ορεινούς και πρόχειρους δρόμους πρόσβασης στους πύργους στις παραπάνω περιοχές δηλαδή να διαθέτει κίνηση και στον εμπρόσθιο άξονα.
- Η μέγιστη έδρασή του να μην υπερβαίνει χώρο εμβαδού (8,00mX8,00m) εξήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (64m²)
- το τμήμα της Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Πάτρας – ΚΥΤ Μεγαλόπολης που θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα είναι μεταξύ των πύργων Νο 237 και Νο 287 και περιλαμβάνει δεκατέσσερις (14) πύργους τέρματος και τριανταεπτά (37) πύργους ανάρτησης σε σύνολο πενήντα ενός (51) πύργων.
- μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προβεί εντός τριάντα (30) ημερών στις προετοιμασίες για την εγκατάσταση του μηχανήματος στον πρώτο για εργασία πύργο και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης.
- το κόστος των μετακινήσεων του μηχανήματος και του χειριστού θα καλύπτονται από τον Ανάδοχο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Το υπόψη έργο αναλύεται στις παρακάτω επί μέρους εργασίες - κονδύλια. Τα κονδύλια αυτά πάρθηκαν υπόψη για τη σύνταξη των τευχών Τιμολόγιο Προσφοράς & Προμέτρηση - Προϋπολογισμός της Σύμβασης και των άρθρων των τευχών αυτών.

Διευκρινίζεται ότι οι τιμές του Τιμολογίου καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με τις αντίστοιχες εργασίες, όπως προδιαγράφονται παρακάτω καθώς επίσης και στα υπόλοιπα τεύχη της Σύμβασης, ειδικότερα δε την εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών και τη διεκπεραίωση κάθε άλλης διαδικασίας, έστω και αν ακόμη δεν κατονομάζονται ρητά στο τεύχος αυτό, αλλά που είναι απαραίτητες για την καλή, εμπρόθεσμη και ασφαλή εκτέλεση του έργου.

Για την ανέγερση των πύργων προβλέπονται τα παρακάτω κονδύλια:

Κονδύλιο Α1 Χρήση Καλαθοφόρου για την εξάρτηση πύργου ανάρτησης σειράς 5

Η τιμή αναφέρεται στην χρήση Καλαθοφόρου για την εξάρτηση πύργου ανάρτησης σειράς 5.

Κονδύλιο Α2 Χρήση Καλαθοφόρου για την τοποθέτηση αλυσίδων μονωτήρων,
μικροϋλικών για την εξάρτηση πύργου τάνυσης σειράς 5

Η τιμή αναφέρεται στην χρήση Καλαθοφόρου για την τοποθέτηση αλυσίδων μονωτήρων,
μικροϋλικών για την εξάρτηση πύργου τάνυσης σειράς 5.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41708

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Πάτρας – ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χρήση Καλαθοφόρου) –
Τμήμα Ν. Αρκαδίας»

ΤΕΥΧΟΣ 10

ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- ΜΕΡΟΣ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την διάθεση του μηχανήματος και του χειριστού του για την ολοκλήρωση των εργασιών εξάρτησης των έξι (6) δίδυμων Αγωγών Φάσεως, των δύο Αγωγών Προστασίας καθώς και την τοποθέτηση γεφυρωτών, αντίβαρων και αποσβεστών, όπου απαιτείται, από προσωπικό του Τομέα Κατασκευών Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς (ΤΚΕΓΜ), στις θέσεις των πύργων σε τμήμα της Γ.Μ. της περίληψης και μεταξύ του Π.237 (Τ5+8) και του Π.287 (Τ5+8) στη περιοχή του Δήμου Καρύταινας έως και Αγιονέρι του Νομού Αρκαδίας.

Γενικά αλλά όχι περιοριστικά για το ανωτέρω έργο το μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί:

- Θα πρέπει να διαθέτει εξέδρα εργασίας τουλάχιστον στα εξήντα μέτρα (60m) ύψος, και τριακοσίων πενήντα κιλών (350kg) ωφέλιμο φορτίο.
- Θα πρέπει να είναι ευέλικτο, όσο το δυνατόν μικρότερου μήκους και να έχει την ικανότητα να μετακινείται σε ορεινούς και πρόχειρους δρόμους πρόσβασης στους πύργους στις παραπάνω περιοχές δηλαδή να διαθέτει κίνηση και στον εμπρόσθιο άξονα.
- Η μέγιστη έδρασή του να μην υπερβαίνει χώρο εμβαδού (8,00mX8,00m) εξήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (64m²)
- το τμήμα της Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Πάτρας – ΚΥΤ Μεγαλόπολης που θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα είναι μεταξύ των πύργων Νο 237 και Νο 287 και περιλαμβάνει δεκατέσσερις (14) πύργους τέρματος και τριανταεπτά (37) πύργους ανάρτησης σε σύνολο πενήντα ενός (51) πύργων.
- μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προβεί εντός τριάντα (30) ημερών στις προετοιμασίες για την εγκατάσταση του μηχανήματος στον πρώτο για εργασία πύργο και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης.
- το κόστος των μετακινήσεων του μηχανήματος και του χειριστού θα καλύπτονται από τον Ανάδοχο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Το υπόψη έργο αναλύεται στις παρακάτω επί μέρους εργασίες - κονδύλια. Τα κονδύλια αυτά πάρθηκαν υπόψη για τη σύνταξη των τευχών Τιμολόγιο Προσφοράς & Προμέτρηση - Προϋπολογισμός της Σύμβασης και των άρθρων των τευχών αυτών.

Διευκρινίζεται ότι οι τιμές του Τιμολογίου καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με τις αντίστοιχες εργασίες, όπως προδιαγράφονται παρακάτω καθώς επίσης και στα υπόλοιπα τεύχη της Σύμβασης, ειδικότερα δε την εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών και τη διεκπεραίωση κάθε άλλης διαδικασίας, έστω και αν ακόμη δεν κατονομάζονται ρητά στο τεύχος αυτό, αλλά που είναι απαραίτητες για την καλή, εμπρόθεσμη και ασφαλή εκτέλεση του έργου.

Για την ανέγερση των πύργων προβλέπονται τα παρακάτω κονδύλια:

Κονδύλιο Α1 Χρήση Καλαθοφόρου για την εξάρτηση πύργου ανάρτησης σειράς 5

Η τιμή αναφέρεται στην χρήση Καλαθοφόρου για την εξάρτηση πύργου ανάρτησης σειράς 5.

Κονδύλιο Α2 Χρήση Καλαθοφόρου για την τοποθέτηση αλυσίδων μονωτήρων,
μικροϋλικών για την εξάρτηση πύργου τάνυσης σειράς 5

Η τιμή αναφέρεται στην χρήση Καλαθοφόρου για την τοποθέτηση αλυσίδων μονωτήρων,
μικροϋλικών για την εξάρτηση πύργου τάνυσης σειράς 5.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41708

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Πάτρας – ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χρήση Καλαθοφόρου) –
Τμήμα Ν. Αρκαδίας»

ΤΕΥΧΟΣ 10

ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- ΜΕΡΟΣ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την διάθεση του μηχανήματος και του χειριστού του για την ολοκλήρωση των εργασιών εξάρτησης των έξι (6) δίδυμων Αγωγών Φάσεως, των δύο Αγωγών Προστασίας καθώς και την τοποθέτηση γεφυρωτών, αντίβαρων και αποσβεστών, όπου απαιτείται, από προσωπικό του Τομέα Κατασκευών Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς (ΤΚΕΓΜ), στις θέσεις των πύργων σε τμήμα της Γ.Μ. της περίληψης και μεταξύ του Π.237 (Τ5+8) και του Π.287 (Τ5+8) στη περιοχή του Δήμου Καρύταινας έως και Αγιονέρι του Νομού Αρκαδίας.

Γενικά αλλά όχι περιοριστικά για το ανωτέρω έργο το μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί:

- Θα πρέπει να διαθέτει εξέδρα εργασίας τουλάχιστον στα εξήντα μέτρα (60m) ύψος, και τριακοσίων πενήντα κιλών (350kg) ωφέλιμο φορτίο.
- Θα πρέπει να είναι ευέλικτο, όσο το δυνατόν μικρότερου μήκους και να έχει την ικανότητα να μετακινείται σε ορεινούς και πρόχειρους δρόμους πρόσβασης στους πύργους στις παραπάνω περιοχές δηλαδή να διαθέτει κίνηση και στον εμπρόσθιο άξονα.
- Η μέγιστη έδρασή του να μην υπερβαίνει χώρο εμβαδού (8,00mX8,00m) εξήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (64m²)
- το τμήμα της Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Πάτρας – ΚΥΤ Μεγαλόπολης που θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα είναι μεταξύ των πύργων Νο 237 και Νο 287 και περιλαμβάνει δεκατέσσερις (14) πύργους τέρματος και τριανταεπτά (37) πύργους ανάρτησης σε σύνολο πενήντα ενός (51) πύργων.
- μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προβεί εντός τριάντα (30) ημερών στις προετοιμασίες για την εγκατάσταση του μηχανήματος στον πρώτο για εργασία πύργο και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης.
- το κόστος των μετακινήσεων του μηχανήματος και του χειριστού θα καλύπτονται από τον Ανάδοχο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Το υπόψη έργο αναλύεται στις παρακάτω επί μέρους εργασίες - κονδύλια. Τα κονδύλια αυτά πάρθηκαν υπόψη για τη σύνταξη των τευχών Τιμολόγιο Προσφοράς & Προμέτρηση - Προϋπολογισμός της Σύμβασης και των άρθρων των τευχών αυτών.

Διευκρινίζεται ότι οι τιμές του Τιμολογίου καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με τις αντίστοιχες εργασίες, όπως προδιαγράφονται παρακάτω καθώς επίσης και στα υπόλοιπα τεύχη της Σύμβασης, ειδικότερα δε την εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών και τη διεκπεραίωση κάθε άλλης διαδικασίας, έστω και αν ακόμη δεν κατονομάζονται ρητά στο τεύχος αυτό, αλλά που είναι απαραίτητες για την καλή, εμπρόθεσμη και ασφαλή εκτέλεση του έργου.

Για την ανέγερση των πύργων προβλέπονται τα παρακάτω κονδύλια:

Κονδύλιο Α1 Χρήση Καλαθοφόρου για την εξάρτηση πύργου ανάρτησης σειράς 5

Η τιμή αναφέρεται στην χρήση Καλαθοφόρου για την εξάρτηση πύργου ανάρτησης σειράς 5.

Κονδύλιο Α2 Χρήση Καλαθοφόρου για την τοποθέτηση αλυσίδων μονωτήρων,
μικροϋλικών για την εξάρτηση πύργου τάνυσης σειράς 5

Η τιμή αναφέρεται στην χρήση Καλαθοφόρου για την τοποθέτηση αλυσίδων μονωτήρων,
μικροϋλικών για την εξάρτηση πύργου τάνυσης σειράς 5.

