

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ

Αντικείμενο δοκιμής : **Τυπική πύλη εξοπλισμού GIS 170 kV εγκατάστασης σε υπαίθριο χώρο στον Υ/Σ Χανίων**
Test Object : **A typical GIS 170 kV Bay for outdoor installation at CHANIA Substation**

Περιγραφή δοκιμής	Test description	Κανονισμοί / Regulations	Εργαστήριο εκτέλεσης δοκιμής / Test Laboratory	Τιμή δοκιμής / Test cost
				ΕΥΡΩ / EURO
1	Δοκιμή θερμοκρασίας-υγρασίας μόνιμης κατάστασης (δοκιμή Cab), με θερμοκρασίας +40°C και υγρασία 93%.	Steady state damp heat test (Cab test), with temperature +40°C and 93% humidity.	IEC 62271-1 / par. 6.10.5.4, IEC 60068-2-78	
2	Κυκλική δοκιμή θερμοκρασίας-υγρασίας (δοκιμή Db), με άνω θερμοκρασία +50°C.	Cyclic damp heat test (Db test), with +50°C upper temperature.	IEC 62271-1 / par. 6.10.5.5, IEC 60068-2-30	
3	Κυκλική δοκιμή αλατονέφωσης (δοκιμή Kb) και δριμύτητα δοκιμής (4).	Cyclic salt mist test (Kb test) and severity (4)	IEC 60068-2-52	
4	Δοκιμή τάσης βιομηχανικής συχνότητας (εν υγρώ).	Power frequency voltage test (wet).	IEC 60060-1	
Συνολική τιμή Ειδικών Δοκιμών / Total cost				