

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΑΠΜ – 41761
για το έργο**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150kV ΑΠΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΜ/Σ 400/150kV 280MVA & 2 Μ/Σ 150/20kV 50MVA
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ»**

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 3 τροποποιούνται και διορθώνονται τα εξής:

1. Τροποποιείται ο πίνακας 1 των πινάκων υλικών και τιμών έτσι ώστε σε περίπτωση που ο προσφέρων κρίνει ότι οι απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής δεν μπορούν να καλυφθούν από τα παρασχεθέντα από τον ΑΔΜΗΕ ακροκιβώτια εσωτερικού χώρου της ΝΚΤ να δύναται να προσφέρει ακροκιβώτια εσωτερικού χώρου δικής του επιλογής (είτε μόνο αρσενικά είτε πλήρη) τα οποία να θεωρεί ότι καλύπτουν τις εν λόγω απαιτήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώσει πλήρως ένα από τα **νέα**Item 3a ή 3b του πίνακα 1.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων θεωρεί ότι οι απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της διακήρυξης δύναται να καλυφθούν από τα παρασχεθέντα από τον ΑΔΜΗΕ ακροκιβώτια εσωτερικού χώρου ο προσφέρων μπορεί να αφήσει και τα δύο παραπάνω **νέα**Item κενά.
2. Τροποποιείται ο πίνακας 2 των πινάκων υλικών και τιμών.
3. Στο τεύχος 7 “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ” Κεφάλαιο Ι, Παράγραφος 5c αντικαθίσταται η πρόταση:
“c. Κυκλώματα Λαύριο-Αργυρούπολη, Λαύριο-Παλλήνη : Εντός 3 μηνών.”
με την πρόταση:
“c.Κυκλώματα Λαύριο-Αργυρούπολη, Λαύριο-Μικρό Λαύριο: Εντός 3 μηνών.”
4. Στην Τεχνική περιγραφή των εργασιών του έργου αναφέρεται το εξής:
Αναφορικά με τις διατομές των καλωδίων και τον τρόπο εγκατάστασης, θα γίνει προμήθεια και μεταφορά των καλωδίων 150 kV XLPE ΑΙ διατομών α) 400mm² και β) κατ’ ελάχιστον 1400mm².
Το εδάφιο τροποποιείται σε:
α) 400mm² και β) 1200mm² και γ) κατ’ ελάχιστον 1400mm².

Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41761 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.

Συνημμένα:

Τροποποιημένος πίνακας υλικών και τιμών