

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΑΣΝ	ΙΑ - ΑΣΝ 1	150KV	485518 4220088		ΟΧΙ	4 κυπαρίσσια και 1 λεύκα απέχουν από τον κάτω δεξιό αγωγό 3,5μ-4μ
ΑΣΝ	ΙΔ - ΑΣΝ 1	150KV	485518 4220088		ΟΧΙ	6 λεύκες και 8 κυπαρίσσια 1,5μ.-4μ. Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: 3 κυπαρίσσια και 1 λεύκα απέχουν από τον κάτω δεξιό αγωγό 3,5-4μ Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2018: 4 κυπαρίσσια και 1 λεύκα απέχουν από τον κάτω δεξιό αγωγό 3,5μ-4μ
ΑΣΝ	ΑΣΝ 7 - ΑΣΝ 8	150KV	484729 4218716 484461 4218495	347m	ΟΧΙ	Στο μέσον πλατάνια και 4 ιτιές 4μ.-4,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017 Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2018: Στα 4,5μ-5μ
ΑΣΝ	ΑΣΝ 12 - ΑΣΝ 13	150KV	483400 4217601 483116 4217383	357	ΟΧΙ	Στο μέσον 3 πεύκα στα 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: Στο μέσον 3 πεύκα στα 4μ-5μ και κοντά στον 13 απέχουν 4,5-5μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 4,5μ-5μ
ΑΣΜ	ΑΣΜ 1 - ΑΣΜ 2	150KV	485499 4220126 485782 4220050	293	ΟΧΙ	Κοντά στον ΑΣΜ 2 πλατάνι στα 5μ.
ΑΣΜ	ΑΣΜ 2 - ΑΣΜ 3	150KV	485782 4220050 485854 4220060	73	ΟΧΙ	Κοντά στον ΑΣΜ 2, τρία πεύκα στα 5μ.
ΑΣΜ	ΑΣΜ 7 - ΑΣΜ 8	150KV	486263 4219727 486383 4219635	151	ΟΧΙ	Κοντά στον 8, 3 πεύκα στα 4μ-5μ
ΑΣΜ	ΑΣΜ 8 - ΑΣΜ 9	150KV	486383 4219635 486539 4219635	155	ΟΧΙ	6 πλατάνια και 4 πεύκα στα 4μ (καλάθι).
ΑΣΜ	ΑΣΜ 9 - ΑΣΜ 10	150KV	486539 4219635 486657 4219657	120	ΟΧΙ	Παρέμεινε ένα μεγάλο πλατάνι 4μ έξω από τους αγωγούς . Χρειάζεται μεγάλο καλάθι ιδιώτη. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: 4 πλατάνια και 7 πεύκα στα 3μ-4μ (καλάθι).
ΑΣΜ	ΑΣΜ 10 - ΑΣΜ 11	150KV	486657 4219657 486753 4219654	96	ΟΧΙ	2 πεύκα και 1 κυπαρίσσι στα 5μ (Μεγ. καλάθι).
ΑΣΜ	ΑΣΜ 11 - ΑΣΜ 12	150KV	486753 4219654 486848 4219709	110	ΟΧΙ	1 κουκουναριά στα 4μ-5μ (καλάθι).
ΑΣΜ	ΑΣΜ 16 - ΑΣΜ 17	150KV	487407 4219681 487495 4219679	88	ΝΑΙ	5μ μετά τον 16, 3 λεύκες 2μ έξω και στο ύψος του αγωγού, 15 πεύκα στα 3,5μ και 10μ πριν τον 17, 3 πεύκα 2 μ έξω και στο ύψος του αγωγού. (διακοπή μεγάλο καλάθι)
ΑΣΜ	ΑΣΜ 18	150KV	487630 4219676		ΝΑΙ	Παραμένουν από 1 πεύκο 2 κλάρες 3 μ έξω από τους αγωγούς και 2μ μέτρα απόσταση (Διακοπή, Μ. καλάθι).
ΑΣΜ	ΑΣΜ 17 - ΑΣΜ 18	150KV	487495 4219679 487630 4219676	135	ΟΧΙ	Κοντά στον 17, 10 πεύκα 2μ έξω στο ύψος του αγωγού. Στο μέσον 2 πεύκα στα 3μ έξω και στο ύψος του μεσαίου. Κοντά στον 18, 3 πεύκα στα 2μ
ΑΣΜ	ΑΣΜ 18 - ΑΣΜ 19	150KV	487630 4219676 487778 4219682	149	ΟΧΙ	κοντά στον ΑΣΜ 19, 3 πεύκα στα 4,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 01/03/2017: κοντά στον 19, 3 πεύκα στα 4μ-4,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 3μ
ΑΣΜ	ΑΣΜ 19 - ΑΣΜ 20	150KV	487778 4219682 487887 4219677	109	ΟΧΙ	Στο μέσον κορυφή πεύκου στα 3,5μ. κοντά στον ΑΣΜ 20 πεύκο και λεύκα στα 4,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 01/03/2017: Στο μέσον 10 πεύκα και 1 λεύκα στα 3μ.-4,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 1,5μ-3μ
ΑΣΜ	ΑΣΜ 20 - ΑΣΜ 21	150KV	487887 4219677 487977 4219675	89	ΟΧΙ	50μ από τον 21, 5 πεύκα στα 3μ, Στο μέσον 2 πεύκα στο 1,5μ, 1 λεύκα στα 3μ και 6 πεύκα κοντά στον 22 στα 2μ-2,5μ
ΑΣΜ	ΑΣΜ 22 - ΑΣΜ 23	150KV	488145 4219672 488297 4219666	152	ΟΧΙ	κοντά στον ΑΣΜ 22 3 κουκουναριές και 2 πεύκα στα 3,5μ.-4μ. Διαπιστώθηκε και στις 01/03/2017: κοντά στον 22, 3 κουκουναριές στα 4μ. και 3 πεύκα στα 3,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 2,5μ-4μ
ΑΣΜ	ΑΣΜ 23	150KV	488297 4219666		ΟΧΙ	περιμετρικά του ΑΣΜ 23, 6 πεύκα στα 4,5μ
ΑΣΜ	ΑΣΜ 23 - ΑΣΜ 24	150KV	488297 4219666 488418 4219638	124	ΟΧΙ	Κοντά στον 23, 2 πεύκα στα 4μ
ΑΣΜ	ΑΣΜ 27 - ΑΣΜ 28	150KV	488818 4219548 488967 4219569	151	ΟΧΙ	Στο μέσον 3μ έξω 4 πεύκα στο ύψος των αγωγών. κοντά στην ΑΣΜ 28, 3 κυπαρίσσια ομοίως. Διαπιστώθηκε και στις 01/03/2017: Στο μέσον 2 πεύκα 2,5μ έξω και στο ύψος του κάτω αγωγού. Επίσης κοντά στον 28, 3 κυπαρίσσια και 1 πεύκο στα 4,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 2μ-4μ
ΑΣΜ	ΑΣΜ 28 - ΑΣΜ 29	150KV	488967 4219569 489135 4219629	178	ΟΧΙ	Στο μέσον και 3μ έξω, 3 κυπαρίσσια στο ύψος των αγωγών και 3 πεύκα στα 4,5μ. Κοντά στον ΑΣΜ 29, 3 κυπαρίσσια στα 4,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 01/03/2017: Στο μέσον 1 πεύκο και 1 κυπαρίσσι 3μ έξω και κοντά στο ύψος του κάτω αγωγού. Επίσης κοντά στον 29, 2 κυπαρίσσια 4μ έξω και κοντά στο ύψος του μεσαίου αγωγού. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 3μ-4μ
ΑΣΜ	ΑΣΜ 31 - ΑΣΜ 32	150KV	489514 4219643 489879 4219544	379	ΟΧΙ	Στο μέσον 3 πεύκα στα 4,5μ. 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 6μ
ΑΣΜ	ΑΣΜ 35 - ΑΣΜ 36	150KV	490431 4219395 490768 4219304	349	ΟΧΙ	Κοντά στον 36 κάτω από τον δεξιό αγωγό 2 πεύκα στα 5μ (καλάθι).
ΑΣΜ	ΑΣΜ 36 - ΑΣΜ 37	150KV	490768 4219304 491009 4219127	299	ΟΧΙ	κοντά στον ΑΣΜ 36 πεύκο στα 4μ. (σκάλα 400). Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 5μ
ΑΣΜ	ΑΣΜ 48 - ΑΣΜ 49	150KV	493869 4216185 494150 4215885	412	ΟΧΙ	κοντά στον ΑΣΜ 49 2 πεύκα στα 6μ.
ΑΣΜ	ΑΣΜ 55 - II	150KV	496350 4215494		ΟΧΙ	κάτω από τον αριστερό αγωγό πεύκα στα 4,5μ-5μ.

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
AA	AA 27 - AA 28	400KV	468913 4214925 468614 4215042	320	OXI	Στο μέσο 2 πεύκα στα 5μ (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2018: Στο μέσον ανάμεσα στους αγωγούς 2 πεύκα στα 5μ (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 13/02/2018: Πεύκα στα 5μ
AA	AA 33 - AA 34	400KV	467116 4215627 466785 4215756	355	OXI	Μετά το μέσον 2 κυπαρίσσια στρα 5,5μ (Μεγ.καλάθι).
AA	AA 34 - AA 35	400KV	466785 4215756 466413 4215901	399	OXI	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 6 ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ ΣΤΑ 5Μ (ΚΑΛΑΘΙ) (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ) Διαπιστώθηκε και στις 13/02/2018: Στο μέσον και προς 35, 8 ευκάλυπτοι & 2 πεύκα στα 5μ (Μεγ.καλάθι).
AA	AA 60 - AA 61	400KV	458642 4219180 458273 4219370	415	OXI	Στο μέσον βεύκα στα 6μ. Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ 2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΕΝΤΡΟ ΑΡ.ΑΓ. ΣΤΑ 5μ
AA	AA 63 - AA 64	400KV	457662 4219597 457179 4219706	495	OXI	Στο μέσον 5 πεύκα στα 4μ. Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑ 5-6μ.
AA	AA 64 - AA 65	400KV	457179 4219706 456843 4219781	345	OXI	κοντά στο AA 65 5-6 πεύκα στα 6μ. Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΠΕΥΚΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ 2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΤΑ 5,5μ. ΚΑΙ 2 ΠΕΥΚΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ Δ.ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΑ 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 17/10/2017: 80μ πριν τον 65 ανάμεσα στους κάτω αγωγούς σε ύψος 2μ κάτω αλλά απόσταση από κάθε αγωγό 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 13/02/2018: Στα 5μ
AA	AA 65 - AA 66	400KV	456843 4219781 456539 4219850	324	OXI	ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 65 2 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5-5,5Μ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ) Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: ΣΤΑ 30μ. ΑΠΟ ΤΟΝ 65 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ ΣΤΑ 4,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 17/10/2017: 80 μ εμπρός και κάτω από τον αριστερό αγωγό 1 πεύκο απέχει 4μ-5μ Διαπιστώθηκε και στις 13/02/2018: 2 πεύκα στα 4,5μ
AA	AA 68 - AA 69	400KV	455921 4219989 455677 4220044	250	OXI	ΣΤΑ 100μ. ΠΡΙΝ ΤΟΝ 69 2 ΠΕΥΚΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΡ.ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΑ 5,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 13/02/2018: Μετά το μέσον και έξω από αριστερό κύκλωμα 6,5μ, 1 πεύκο στα 6,5μ σχεδόν στο ύψος του κάτω αριστ. αγωγού.
AA	AA 70 - AA 71	400KV	455287 4220131 455043 4220186	250	OXI	Κοντά στον 70, 4 πεύκα στα 4μ. κοντά στον ΑΑ71, 2 πεύκα στα 6μ. Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: ΣΤΑ 50μ ΑΠΟ 70 ΣΥΣΤΑΔΑ ΠΕΥΚΩΝ ΣΤΑ 5,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 18/10/2017: 20μ πριν τον 71, 1 πεύκο στον ΚΑ αγωγό στα 6μ
AA	AA 71 - AA 72	400KV	455043 4220186 454760 4220250	290	OXI	Κοντά στον ΑΑ 71 3 πεύκα στα 6μ. Διαπιστώθηκε και στις 18/10/2017: 20μ πριν τον 71, 1 πεύκο στον ΚΔ αγωγό στα 6μ
AA	AA 73 - AA 74	400KV	454223 4220370 453877 4220448	355	OXI	Στο μέσον 1 πεύκο στα 5μ.
AA	AA 78 - AA 79	400KV	452579 4221032 452337 4221163	275	OXI	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΤΩ Κ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΡ.ΚΥΚΛΩΜΑ 5-6ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5,5Μ.
AA	AA 79 - AA 80	400KV	452337 4221163 452056 4221315	320	OXI	ΣΤΑ 150Μ ΠΡΙΝ ΤΟΝ 80 4ΠΕΥΚΑ ΑΠΕΧΟΥΝ 5,5Μ.
AA	AA 80 - AA 81	400KV	452056 4221315 451652 4221535	460	OXI	ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΝ 2-3 ΠΕΥΚΑ ΑΠΕΧΟΥΝ 5,5Μ
AA	AA 84 - AA 85	400KV	450694 4222055 450409 4222210	325	OXI	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ 85 ΔΕΝΤΡΟ ΕΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑ ΣΤΑ 5-6Μ. (ΚΑΛΑΘΙ)
AA	AA 89 - AA 90	400KV	449179 4222877 448946 4223048	289	OXI	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 2 ΠΕΥΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΑ 6-7Μ.
AA	AA 92 - AA 93	400KV	448173 4223615 447972 4223762	250	OXI	Στα 70μ απο 92, 4 πεύκα στα 5μ και στο μέσον συστάδα στα 5μ
AA	AA 98 - AA 99	400KV	446475 4224859 446201 4225060	339	OXI	Πριν το μέσον του ανοίγματος και έξω από το δεξιό κύκλωμα, 1 πεύκο στα 5,5μ (καλάθι ΜΑΝ).
AA	AA 102 - AA 103	400KV	445320 4225706 445027 4225921	364	OXI	Στα 50μ πριν τον 103, 2 πεύκα στα 6μ-7μ, το ένα κάτω και το άλλο μέσα από τον δεξιό αγωγό.
AA	AA 106 - AA 107	400KV	444238 4226500 444036 4226648	250	OXI	Στον ΚΑ μετά το μέσον 1 πεύκο στα 6μ-7μ
AA	AA 107 - AA 108	400KV	444036 4226648 443686 4226809	385	OXI	Στα 10μ εμπρός του 107, 4 πεύκα στα 5μ-6μ
AA	AA 108 - AA 109	400KV	443686 4226809 443470 4226908	238	OXI	Στο μέσον πεύκο 6μ-7μ και μετά το μέσον προς 109, 3 πεύκα στο ύψος του αγωγού και έξω 5μ-6μ
AA	AA 113 - AA 114	400KV	442757 4227736 442714 4227934	204	OXI	Στο μέσον 3 πεύκα στα 5μ.
AA	AA 125 - AA 126	400KV	441941 4231668 441852 4232098	441	OXI	Στο μέσον 10 ιτιές στα 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/04/2017
AA	AA 129 - AA 130	400KV	441678 4232934 441603 4233295	370	OXI	Κοντά στον ΑΑ 129 ιτιά στα 6μ.
AA	AA 134 - AA 135	400KV	441320 4234664 441256 4234971	315	OXI	Έξω απο τον δεξ. αγ. στα 3μ. και 5μ κάτω γκορτσιά.

Γραμμή	Αριθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΑΑ	ΑΑ 135 - ΑΑ 136	400KV	441256 4234971 441185 4235314	350	ΟΧΙ	Κ.Δ. αγ. στο μέσον 2μ έξω γκροτσιά στα 4μ.
ΑΑ	ΑΑ 136 - ΑΑ 137	400KV	441185 4235314 441117 4235641	335	ΟΧΙ	κοντά στον ΑΑ 136, 3 κυπαρίσσια στα 6μ.
ΑΑ	ΑΑ 141 - ΑΑ 142	400KV	440842 4236961 440775 4237297	344	ΟΧΙ	στο μέσον 10 αμυγδαλιές στα 4,5μ.-5μ. Διαπιστώθηκε και στις 02/03/2017
ΑΑ	ΑΑ 146 - ΑΑ 147	400KV	439979 4238119 439793 4238311	268	ΟΧΙ	Μετά το μέσον 3 κορυφές από κυπαρίσσια στα 5μ.6μ.
ΑΑ	ΑΑ 148 - ΑΑ 149	400KV	439505 4238609 439227 4238896	400	ΟΧΙ	κοντά στον ΑΑ 148 (εντός οικίας) κυπαρίσσι και 3 κουκουναριές στα 4,5μ. (καλάθι).
ΑΑ	ΑΑ 160 - ΑΑ 161	400KV	435842 4240827 435370 4241004	504	ΟΧΙ	Κοντά στον ΑΑ 161 κυπαρίσσι στα 4μ. έξω και 2μ. κάτω από τους αγωγούς.(καλάθι)
ΑΑ	ΑΑ 167 - ΑΑ 168	400KV	433348 4241765 433078 4241867	289	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΣΤΑ 6,5μ. (ΚΑΛΑΘΙ)
ΑΣ	ΑΣ 52 - ΑΣ 53	150KV	488719 4250403 488372 4250484	356	ΟΧΙ	ελια & αμυγδαλιά στα 5,5μ
ΑΣ	ΑΣ 53 - ΑΣ 54	150KV	488372 4250484 488099 4250548	280	ΟΧΙ	πέυκο στα 4,5 μ (καλάθι)
ΑΣ	ΑΣ 54 - ΑΣ 55	150KV	488099 4250548 487680 4250646	430	ΟΧΙ	6 κυπαρίσσια στο μέσον στα 4μ-5μ
ΑΣ	ΑΣ 72 - ΑΣ 73	150KV	482040 4250423 481562 4250318	489	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 1 ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 5,5Μ. ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΓΩΓΟ
ΑΣ	ΑΣ 73 - ΑΣ 74	150KV	481562 4250318 481172 4250233	399	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 74 1 ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 6Μ,ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΞΙΟ ΑΓΩΓΟ
ΑΣ	ΑΣ 74 - ΑΣ 75	150KV	481172 4250233 480866 4250166	312	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 2 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 6Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΞΙΟ ΑΓΩΓΟ
ΑΣ	ΑΣ 78 - ΑΣ 79	150KV	479868 4250430 479516 4250523	365	ΟΧΙ	2 πεύκα στο μέσον στα 4,5μ-5μ
ΑΣ	ΑΣ 85 - ΑΣ 86	150KV	477186 4251138 476788 4251244	412	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΡ.ΑΓ. ΚΑΛΑΜΙΑ ΣΤΑ 6-7Μ.
ΑΣ	ΑΣ 89 - ΑΣ 90	150KV	475745 4251519 475388 4251613	370	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 89 ΔΕΞΙΟ ΑΓ. ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 5-6Μ.
ΑΣ	ΑΣ 92 - ΑΣ 93	150KV	474635 4251812 474358 4251885	286	ΟΧΙ	100Μ. ΑΠΟ 92,ΣΤΟΝ Δ.ΑΓ. 1 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΣΤΑ 4,5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 07/07/2017: Στο μέσον 1 ελιά στα 4μ στον δεξιό αγωγό και λίγο πριν 1 ευκάλυπτος 3μ έξω και πάνω από τον αγωγό. Επίσης 1 αμυγδαλιά 3μ έξω και κοντά στο ύψος του αγωγού. (καλαθι ΜΑΝ).
ΑΣ	ΑΣ 96 - ΑΣ 97	150KV	473580 4252091 473244 4252180	347	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ Κ.ΑΡ.ΑΓΩΓΟ ΚΟΡΥΦΕΣ ΠΕΥΚΟΥ ΣΤΑ 3Μ.(ΚΟΠΗΚΑΝ 5 ΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΤΑ 40%ΠΕΡΙΠΟΥ).ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΣΤΙΣ 26/06/16).ΕΠΑΝΕΛΕΝΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Διαπιστώθηκε και στις 07/07/2017: 1 πεύκο στο μέσον στα 4,5 μ
ΑΣ	ΑΣ 97 - ΑΣ 98	150KV	473244 4252180 472892 4252075	367	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 98 2 ΠΕΥΚΑ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΑ 6Μ. Διαπιστώθηκε και στις 07/07/2017: 2 πεύκα στα 6μ κοντά στον 98.
ΑΣ	ΑΣ 117 - ΑΣ 118	150KV	466291 4250292 466088 4250029	333	ΟΧΙ	Στο μέσον 20 κυπαρίσσια εντός τοίχου οικίας στα 3,5μ-5μ. (καλάθι)
ΑΣ	ΑΣ 132 - ΑΣ 133	150KV	464492 4246606 464526 4246266	343	ΟΧΙ	Λίγο πριν το μέσον πεύκο στα 6μ και 3μ. έξω.
ΑΡ	ΑΡ 170 - ΑΡ 171	150KV	425833 4244551 426169 4244424	360	ΟΧΙ	Πεύκο στα 5μ (καλάθι)
ΑΡ	ΑΡ 204 - ΑΡ 205	150KV	436533 4240519 436870 4240392	360	ΟΧΙ	Στο μέσον στον αρ. αγωγό έλατο στα 6μ.
ΑΡ	ΑΡ 213 - ΑΡ 214	150KV	439107 4238958 439343 4238714	340	ΟΧΙ	Στο μέσον και 3μ. έξω στο ύψος των αγωγών πεύκο.
ΑΡ	ΑΡ 229 - ΑΡ 230	150KV	441207 4235005 441268 4234712	300	ΟΧΙ	Στο μέσον 3μ. έξω γκροτσιά στα 5μ.
ΑΡ	ΑΡ 235 - ΑΡ 236	150KV	441580 4233206 441653 4232854	361	ΟΧΙ	Κοντά στον 236 ιτιά στα 6μ.

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
AP	AP 239 - AP 240	150KV	441830 4231998 441907 4231631	376	ΟΧΙ	Στο μέσον 10 ιτιές στα 5μ.
AP	AP 255 - AP 256	150KV	442947 4227094 443272 4226946	357	ΟΧΙ	Στα 30μ πριν τον 256, 1 πεύκο ΚΔ αγωγό στα 5μ
AP	AP 256 - AP 257	150KV	443272 4226946 443475 4226853	224	ΟΧΙ	2 ΠΕΥΚΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩ 6Μ.(ΚΑΛΑΘΙ ΜΑΝ). ΚΟΠΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 8ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ3,5-4Μ.ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στα 40μ μετα τον 256, συστάδα από πεύκα ΚΑ & έξω 6μ-7μ, στο ύψος του μεσαίου αγωγού (καλάθι ΜΑΝ). Στο ίδιο σημείο 1 πεύκο 6μ στον ΚΑ.
AP	AP 257 - AP 258	150KV	443475 4226853 443696 4226752	243	ΟΧΙ	Στο μέσον και προς 257, 1 πεύκο ΚΑ στα 6μ.
AP	AP 258 - AP 259	150KV	443696 4226752 444037 4226597	374	ΟΧΙ	Στα 20μ πριν τον 259, 1 πεύκο στον ΚΔ και έξω 5μ-6μ στα 4μ-5μ
AP	AP 259 - AP 260	150KV	444037 4226597 444196 4226480	198	ΟΧΙ	ΣΥΣΤΑΔΑ ΠΕΥΚΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΑΓ ΣΤΑ5-6Μ. ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΥΤΟΥ. Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στα 30μ μετα τον 259, 1 πεύκο στον ΚΔ στα 6μ
AP	AP 261 - AP 262	150KV	444569 4226207 444754 4226071	230	ΟΧΙ	Στα 20μ μετα τον 261, 1 πεύκο ΚΑ στα 6μ.
AP	AP 262 - AP 263	150KV	444754 4226071 445012 4225882	320	ΟΧΙ	ΣΤΟΝ ΚΑΑΓ 1ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 6Μ.
AP	AP 267 - AP 268	150KV	445925 4225213 446191 4225018	329	ΟΧΙ	Στο μέσον 2 πεύκα στα 4μ (μεγ. καλάθι).
AP	AP 269 - AP 270	150KV	446440 4224835 446706 4224640	329	ΟΧΙ	Στο μέσον ΚΑ και έξω 1 πεύκο στα 4μ (καλάθι ΜΑΝ).
AP	AP 274 - AP 275	150KV	447897 4223767 448130 4223596	289	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΔΕΝΤΡΑ ΣΤΑ 4-5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον πεύκα στα 5μ
AP	AP 275 - AP 276	150KV	448130 4223596 448573 4223272	549	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΔΑΓ ΔΕΝΤΡΑ ΣΤΑ 6Μ.
AP	AP 277 - AP 278	150KV	448907 4223027 449157 4222844	310	ΟΧΙ	Στο μέσον και προς 278, 1 πεύκο ΚΑ στα 6μ-7μ
AP	AP 288 - AP 289	150KV	451861 4221377 452125 4221234	300	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΡ.ΚΥΚΛΩΜΑ 6ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ5,5Μ.
AP	AP 289 - AP 290	150KV	452125 4221234 452388 4221091	300	ΟΧΙ	ΑΡ 289-290 ΣΤΑ 100Μ ΑΠΟ 289 ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 3ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5,5-6Μ. ΚΑΙ 50Μ ΠΡΙΝ ΤΟΝ 290 1 ΠΕΥΚΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΑ 5,5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον 1 πεύκο ΚΑ στα 6μ-7μ
AP	AP 290 - AP 291	150KV	452388 4221091 452586 4220984	225	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 4-5 ΠΕΥΚΑ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ 5Μ. ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ. Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Από τον 290 και μέχρι το μέσον ΚΑ 2 πεύκα στα 6μ
AP	AP 297 - AP 298	150KV	454609 4220244 454945 4220168	345	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ) Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΝ 2 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ.
AP	AP 298 - AP 299	150KV	454945 4220168 455257 4220098	320	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 5Μ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ) Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5,5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 07/02/2018: Στο μέσον ΚΔ αγωγό έξω 2 πεύκα στα 5,5μ.
AP	AP 299 - AP 300	150KV	455257 4220098 455667 4220005	420	ΟΧΙ	, ΣΤΑ 100Μ. ΠΡΙΝ ΤΟΝ 300 ΣΥΣΤΑΔΑ ΠΕΥΚΩΝ ΣΤΑ 4,5Μ.
AP	AP 300 - AP 301	150KV	455667 4220005 455915 4219949	255	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 4 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ) Διαπιστώθηκε και στις 07/02/2018: Στο μέσον 1 πεύκο έξω από τον αριστ. Κύκλωμα 6μ και 1,5μ κάτω από τον κάτω αγωγό.
AP	AP 301 - AP 302	150KV	455915 4219949 456227 4219879	320	ΟΧΙ	ΣΤΑ 100Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ Δ.ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΕΥΚΑ 4,5Μ.
AP	AP 302 - AP 303	150KV	456227 4219879 456530 4219811	310	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΑΡ 302 2 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ) Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 2ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ.
AP	AP 304 - AP 305	150KV	456827 4219743 457120 4219677	300	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΕΛΙΞ ΣΤΑ 5Μ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ) Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: ΣΤΑ 80Μ. ΑΠΟ 304 ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΡ.ΚΥΚΛΩΜΑ 1 ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 5,5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 07/02/2018: Στα 100μ πριν τον 305 αγριελιές και κέδροι στα 5μ
AP	AP 305 - AP 306	150KV	457120 4219677 457388 4219617	325	ΟΧΙ	ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 4Μ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΝ 7 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ (ΚΑΛΑΘΙ ΜΑΝ) (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ) Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ 305 ΠΕΥΚΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑ 4 – 5Μ.
AP	AP 306 - AP 307	150KV	457388 4219617 457705 4219545	325	ΟΧΙ	Στο μέσον 6 πεύκα στα 3,5μ-4μ. Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ.
AP	AP 309 - AP 310	150KV	458229 4219347 458628 4219141	450	ΟΧΙ	Πρίν από το μέσον 3 πεύκα στα 4μ στο μέσον 15 κορυφές στα 4μ. Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ.

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
AP	AP 319 - AP 320	150KV	461046 4217895 461361 4217735	354	ΟΧΙ	1 Λεύκα στα 5μ. έξω από το δεξιό κύκλωμα (Μ.Καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 28/02/2017: ΕΞΩ ΑΠΟ Δ.ΚΥΚΛΩΜΑ 6-7Μ. ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓ.(ΚΑΛΛΑΘΙ) ΕΝΤΟΣ DUROSTIC. Διαπιστώθηκε και στις 09/01/2018: Στο μέσον και έξω από τον ΚΔ αγωγό στα 3,5μ 1 λεύκα . (Μεγάλο Καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 07/02/2018: Πριν το μέσον ΔΑ 1 δέντρο στα 5μ (μεγ. Καλάθι).
AP	AP 324 - AP 325	150KV	462393 4216791 462647 4216522	370	ΟΧΙ	10-12 μουριές στα 5μ. (περιφραγμένες).
AP	AP 333 - AP 334	150KV	464587 4214467 464830 4214209	355	ΟΧΙ	Στα 100μ από τον AP 333, 2πεύκα στα 5μ
AP	AP 336 - AP 337	150KV	465310 4213700 465551 4213444	352	ΟΧΙ	1 ευκάλυπτος στα 4μ. (καλάθι).
AP	AP 338 - AP 339	150KV	465645 4213097 465745 4212725	386	ΟΧΙ	Στο μέσον δέντρα στα 5μ (καλάθι).
AP	AP 339 - AP 340	150KV	465745 4212725 465836 4212387	351	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 4μ (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 07/02/2018: Στο μέσον του ανοίγματος 1 πεύκο και 1 δέντρο στα 4,5μ (μεγ. Καλάθι).
AP	AP 341 - AP 342	150KV	465930 4212036 466019 4211706	343	ΟΧΙ	Στα 20μ πριν τον 342, 3 πεύκα στα 5μ (καλάθι ΜΑΝ).
AP	AP 348 - AP 349	150KV	466633 4209104 466719 4208719	395	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 1 ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ ΣΤΑ 5μ.(ΚΑΛΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 02/02/2017 Διαπιστώθηκε και στις 09/01/2018: Στο μέσον μουριά στα 4μ από τους αγωγούς.
AP	AP 349 - AP 350	150KV	466719 4208719 466802 4208343	386	ΟΧΙ	κοντά στον AP 350 πεύκο στα 4,5μ-5μ.
AP	AP 354 - AP 355	150KV	467124 4206891 467497 4206583	484	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ & ΔΕΞΙΑ 2 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟ - ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ) Διαπιστώθηκε και στις 02/02/2017: Κοντά στον AP 354, 2πευκα στα 5μ-6μ.
AP	AP 355 - AP 356	150KV	467497 4206583 467766 4206357	352	ΟΧΙ	Κοντά στον 356, πεύκο στα 5μ-6μ.
AP	AP 363 - AP 364	150KV	469534 4204429	191	ΟΧΙ	Όπισθεν του 364 , 1μ. ευκάλυπτος στα 5μ (καλάθι ΜΑΝ).
AP	AP 364	150KV	469534 4204429		ΟΧΙ	κοντά στον πύργο ευκάλυπτος στα 4μ (καλάθι).
AP	AP 371 - AP 372	150KV	471434 4203727 471633 4203622	225	ΟΧΙ	Κοντά στον AP 371 ευκάλυπτος και πεύκο στα 6μ (μεγ. καλάθι).
APK	APK 46 - APK 47	400KV	487927 4206092 487932 4206381	290	ΟΧΙ	Στο μέσο πλατάνος και μουριά στα 5,5μ. (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2018: 1 πεύκο και 1 πλατάνος στα 5μ (Μ.καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 5μ
APK	APK 47 - APK 48	400KV	487932 4206381 487938 4206657	277	ΟΧΙ	2 δέντρα στα 6,5μ
APK	APK 48 - APK 49	400KV	487938 4206657 487943 4206901	245	ΟΧΙ	Στο ύψος των αγωγών και 5μ. έξω ευκάλυπτος (καλάθι).
APK	APK 51 - APK 52	400KV	487910 4207447 487892 4207751	305	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 4,5μ στο μέσο (Μεγ. καλάθι)
APK	APK 56 - APK 57	400KV	487816 4208992 487797 4209311	321	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 5μ.
APK	APK 85 - APK 86	400KV	487385 4217682 487453 4217917	246	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 5,5μ και 2 πεύκα στα 4μ
APK	APK 86 - APK 87	400KV	487453 4217917 487514 4218148	240	ΟΧΙ	Στο μέσον και 3μ έξω πεύκο στο ύψος του κάτω αγωγού. κατα μήκος 10 πεύκα στα 4μ-4,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2017: 20 πεύκα στα 4,5μ-5μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: 10 πεύκα κατα μήκος του δεξιού αγωγού στα 5μ. Κοντά στον 87, 4 πεύκα στα 4,5μ
APK	APK 87 - APK 88	400KV	487514 4218148 487440 4218276	148	ΟΧΙ	Στο μέσον κυπαρίσσι και 2 λεύκες στα 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2017: Στο μέσον κυπαρίσσι στα 5,5μ και 2 πευκα στα 4,5μ Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 4,5μ-5μ
APK	APK 88 - APK 89	400KV	487440 4218276 487235 4218500	304	ΟΧΙ	12 πεύκα στα 4μ-4,5μ και 3 πεύκα στο ύψος των αγωγών και 3μ έξω. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 4μ-6μ
APK	APK 89 - APK 90	400KV	487235 4218500 487013 4218743	330	ΟΧΙ	Πριν το μέσον 10 πεύκα στα 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2017
APK	APK 91 - APK 92	400KV	486882 4218895 486694 4219117	292	ΟΧΙ	Στο μέσον 3 πεύκα στα 4,5μ Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 4,5μ-5μ
APK	APK 92 - APK 93	400KV	486694 4219117 486574 4219320	236	ΟΧΙ	Κοντά στον APK 92 πεύκο στα 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2017: 7 πεύκα στα 5μ-5,5μ Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: 1 πεύκο ανάμεσα στους αγωγούς στα 5μ
APK	APK 93 - APK 94	400KV	486574 4219320 486468 4219536	241	ΟΧΙ	Στο μέσον 5 πεύκα στα 5μ-6μ. Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2017: 5 πεύκα στα 5,5μ

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
APK	APK 94 - APK 95	400KV	486468 4219536 486141 4219800	421	OXI	κοντά στο APK 94 5 πεύκα στα 5μ-6μ.
APK	IA - APK 98	400KV	485345 4220378		OXI	Πύλη Υ/Σ -98 Κοντά στην πύλη 10 πεύκα 4,5m (καλάθι).
APK	IA - APK 98	400KV	485345 4220378		OXI	Πύλη Υ/Σ -98 Κοντά στην πύλη 10 πεύκα 4,5m (καλάθι).
APK	APK 100 - APK 101	400KV	484955 4220443 484779 4220761	364	OXI	Κοντά στον 100 και κάτω από δεξιά αγωγό πεύκο στα 3,5m (καλάθι).
APK	APK 101 - APK 102	400KV	484779 4220761 484620 4221050	331	OXI	Στον μέσον 5 πεύκα 5,5m (καλάθι).
APK	APK 102 - APK 103	400KV	484620 4221050 484506 4221257	237	OXI	Κοντά στον 103 2 κυπαρίσσια στα 4 m και 5 πεύκα στα 5 m (καλάθι).
APK	APK 107 - APK 108	400KV	483565 4221227 483074 4220909	585	OXI	Κοντά στον 107 5 πεύκα στα 5-5,5 m. Κοντά στον 108 5 πεύκα στα 5-5,5 m
APK	APK 108 - APK 109	400KV	483074 4220909 482768 4220710	365	OXI	Κοντά στον 109 6 πεύκα στα 6m κάτω από ΔΑ.
APK	APK 110 - APK 111	400KV	482382 4220460 482130 4220297	300	OXI	Στο μέσον 5 πεύκα στα 5,5 m.
APK	APK 112 - APK 113	400KV	481876 4220132 481665 4219995	252	OXI	30m από τον APK 112, κορυφές από 2 πεύκα στα 4μ (Μ.Καλάθι μέσα σε αυλή οικίας). Διαπιστώθηκε και στις 12/03/2018: Κοντά στον 112 15 πεύκα 4-4,5 m (καλάθι).
APK	APK 113 - APK 114	400KV	481665 4219995 481430 4219842	280	OXI	Στο μέσον 2 πεύκα 5-5,5 m(καλάθι).
APK	APK 114 - APK 115	400KV	481430 4219842 481278 4219744	181	OXI	Κοντά στον APK114, δυο ευκάλυπτοι στα 6μ (Καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 12/03/2018: Κοντά στον 114 2 ευκάλυπτοι και 3 πεύκα στα 4,5 m. Στο μέσον 3 κυπαρίσσια και 5 πεύκα στα 3,5-4 m(καλάθι).
APK	APK 115 - APK 116	400KV	481278 4219744 480989 4219557	344	OXI	Κοντά στον 115 10 πεύκα ανάμεσα και κάτω από αγωγούς στα 4,5- 5 m(καλάθι).
APK	APK 117 - APK 118	400KV	480721 4219383 480427 4219192	350	OXI	Στο μέσον 1 πεύκο στα 5,5 m(καλάθι).
APK	APK 123 - APK 124	400KV	478952 4218264 478635 4218075	369	OXI	Κοντά στον 123 5 πεύκα στα 5,5 m(καλάθι).
APK	APK 128 - APK 129	400KV	477515 4217410 477223 4217237	339	OXI	Διαπιστώθηκε και στις 12/03/2018: Κοντά στον 129 ακακία στα 5-5,5 m(καλάθι).
APK	APK 129 - APK 130	400KV	477223 4217237 476903 4217044	374	OXI	
APK	APK 130 - APK 131	400KV	476903 4217044 476656 4216850	314	OXI	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ APK 131 ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ ΣΤΑ 5-8Μ (ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 02/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 12/03/2018: Στο μέσον 5 ευκάλυπτοι 4,5-5 m. Κοντά στον 131 ευκάλυπτος στα 4m(καλάθι).
APK	IA - APK 132	400KV	476407 4216789		OXI	ΠΥΛΕΣ(ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ) ΣΤΟΝ ΚΑΡ.ΑΓ. ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 4Μ ΚΑΙ ΠΕΥΚΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑ 5-6Μ Διαπιστώθηκε και στις 02/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2018: Στα4μ-6μ (καλάθι)
APK	IA - APK 132	400KV	476407 4216789		OXI	ΠΥΛΕΣ(ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ) ΣΤΟΝ ΚΑΡ.ΑΓ. ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 4Μ ΚΑΙ ΠΕΥΚΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑ 5-6Μ Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2018: Στα4μ-6μ (καλάθι)
APK	APK 135 - APK 136	400KV	475587 4216328 475308 4216108	355	OXI	Στο νεκροταφείο πεύκα και κυπαρίσσια στα 4,5μ (καλάθι)
APK	APK 157 - APK 158	400KV	469320 4214464 469085 4214262	310	OXI	κοντά στον 157 2 ευκάλυπτοι στα 6μ (μεγ. Καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 02/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2018: κοντά στον 157 2 ευκάλυπτοι στα 5μ (μεγ. Καλάθι)
APK	APK 163N - APK 164	400KV	467886 4213237 467712 4213088	230	OXI	Κοντά στον 164 2 ευκάλυπτοι στα 6μ (Μεγ. Καλάθι).
APK 1-39	APK 11 - APK 12	150KV	481781 4197589 482455 4197790	703	OXI	Στο μέσο πεύκα στα 5,5μ.
APK 1-39	APK 36 - APK 37	150KV	486268 4204412 486504 4204636	326	OXI	Στο μέσον 3 πεύκα στα 6μ.
APK 1-39	APK 37 - APK 38	150KV	486504 4204636 486651 4204733	176	OXI	3 ευκάλυπτοι δίπλα στον 38 στα 3μ (Μ.καλάθι)
APK 1-39	APK 38 - APK 39	150KV	486651 4204733 486769 4204758	120	OXI	κοντά στον APK 38, 3 ευκάλυπτοι στα 4μ-5μ (καλάθι) κοντά στον 39, εντός ΚΥΤ 3 πεύκα στα 4μ-5μ. Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2018: 5 ευκάλυπτοι κοντά στον 38 στα 3μ (τροχαία-ΔΕΔΗΕ), κοντά στον 39 4 πεύκα στα 4,5μ (Μ.καλάθι)
APK 37/	IA - APK 39	150KV	486769 4204758		OXI	5 πευκα στα 5μ
APK 37/	IA - APK 39	150KV	486769 4204758		OXI	5 πευκα στα 5μ

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΑΡΛ	ΑΡΛ 13 - ΑΡΛ 14	150KV	482770 4195680 483060 4195485	350	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 5,5μ-6μ στο μέσο και στον αριστ. αγωγό.
ΑΡΛ	ΑΡΛ 25 - ΑΡΛ 26	150KV	484782 4191896 484892 4191606	311	ΟΧΙ	Στο μέσον 3 πεύκα στα 5,5μ
ΑΡΛ	ΑΡΛ 26 - ΑΡΛ 27	150KV	484892 4191606 484989 4191349	276	ΟΧΙ	Στο μέσον 5 πεύκα στα 5,5μ
ΑΡΛ	ΑΡΛ 60 - ΑΡΛ 61	150KV	494471 4187882 494619 4187645	281	ΟΧΙ	Στο μέσον 1 πεύκο κάτω από τον αριστ. αγωγό. στα 6,5μ(μεγ. καλάθι)
ΑΣΧ	ΑΣΧ 1 - ΑΣΧ 2	150KV	462021 4211194 461901 4211056	183	ΟΧΙ	Κοντά στον ΑΣΧ 2, 4 ευκάλυπτοι απέχουν 5,5μ (Μ. καλάθι)
ΑΣΧ	ΑΣΧ 2 - ΑΣΧ 3	150KV	461901 4211056 461684 4211076	218	ΟΧΙ	Έξι Ευκάλυπτοι στο μέσον στα 5μ από τους αγωγούς. Διαπιστώθηκε και στις 13/02/2018: Σε όλο το άνοιγμα κάτω και έξω από τους αγωγούς ευκάλυπτοι 4μ-5μ (Μ. καλάθι)
ΑΣΧ	ΑΣΧ 3 - ΑΣΧ 4	150KV	461684 4211076 461474 4211091	210	ΟΧΙ	Σε όλο το άνοιγμα ευκάλυπτοι στα 4,5μ-5,5μ (Μ. καλάθι)
ΑΣΧ	ΑΣΧ 4 - ΑΣΧ 5	150KV	461474 4211091 461280 4211107	195	ΟΧΙ	40 ευκάλυπτοι στα 4μ. Διαπιστώθηκε και στις 13/02/2018: Σε όλο το άνοιγμα ευκάλυπτοι στα 4,5μ-5,5μ (Μ. καλάθι)
ΑΣΧ	ΑΣΧ 5 - ΑΣΧ 6	150KV	461280 4211107 461162 4210888	249	ΟΧΙ	10 Ευκάλυπτοι έξω από τους αγωγούς. Διαπιστώθηκε και στις 13/02/2018: Σε όλο το άνοιγμα ευκάλυπτοι στα 4,5μ-5,5μ (Μ. καλάθι)
ΑΠ	ΑΠ 4 - ΑΠ 5	400KV	475343 4216716 474848 4216743	495	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΤΙ ΣΤΑ 6Μ(ΚΑΛΑΘΙ). Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017
ΑΠ	ΑΠ 14 - ΑΠ 15	400KV	471495 4217902 471226 4218068	317	ΟΧΙ	ΣΤΟΝ ΔΑΓ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 15 ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 6Μ.(ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 12/03/2018: Στο μέσον ένα πεύκο στα 5m. (Καλάθι ΜΑΝ)
ΑΠ	ΑΠ 16	400KV	470983 4218212		ΟΧΙ	
ΑΠ	ΑΠ 17	400KV	470702 4218382		ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 12/03/2018: Ακριβώς κάτω από τον πύργο κάτω από τους δεξιούς αγωγούς πεύκο στα έξι μέτρα (ΚΑΛΑΘΙ ΜΑΝ)
ΑΠ	ΑΠ 20 - ΑΠ 21	400KV	469633 4219029 469381 4219503	538	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 20 ΣΥΣΤΑΔΑ ΑΠΟ ΠΕΥΚΑ ΑΡ.ΑΓ. ΣΤΑ 4.5-5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 12/03/2018: Κοντά στον ΑΠ 20 κάτω από τον αριστερό αγωγό φυτώριο με πεύκα 4-6 m. Κοντά στον ΑΠ 21 κάτω από τον αριστερό αγωγό φυτώριο με πεύκα 4-6 m.
ΑΠ	ΑΠ 21	400KV	469381 4219503		ΟΧΙ	ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΑΡ.ΑΓ. ΚΑΙ 20Μ ΕΜΠΡΟΣ ΣΥΣΤΑΔΑ ΠΕΥΚΩΝ ΣΤΑ 6Μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017
ΑΠ	ΑΠ 21 - ΑΠ 22	400KV	469381 4219503 469164 4219912	465	ΟΧΙ	Κοντά στον ΑΠ21 κάτω από αριστερό αγωγό συστάδα στα 5,5-6m.
ΑΠ	ΑΠ 22 - ΑΠ 23	400KV	469164 4219912 469005 4220212	340	ΟΧΙ	Κοντά στον ΑΠ 23 φυτώριο από πεύκα στα 5,5-6m.
ΑΠ	ΑΠ 28Ν - ΑΠ 29	400KV	467577 4222019 467218 4222373	504	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 29 ΣΤΟΝ ΑΡ.ΑΓ. 5ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 6Μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 12/03/2018: Κοντά στον ΑΠ 29 κάτω από αριστερό αγωγό πεύκα στα 5-6m.
ΑΠ	ΑΠ 29 - ΑΠ 30	400KV	467218 4222373 466938 4222650	394	ΟΧΙ	Στο μέσον 6 πεύκα στα 5m μετά το μέσον 5 πεύκα στα 4,5 m, και λίγο πριν από τον ΑΠ30 1 πεύκο στα 4,5m
ΑΠ	ΑΠ 30 - ΑΠ 31	400KV	466938 4222650 466616 4222969	454	ΟΧΙ	ΣΤΟΝ ΑΡ.ΑΓ. ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 6Μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 12/03/2018: Κατά μήκος του ανοίγματος 50 πεύκα 4-6 m κάτω από αριστερό αγωγό και κάτω από δεξιό αγωγό 20 πεύκα στα 5-6m.
ΑΠ	ΑΠ 43 - ΑΠ 44	400KV	463325 4225791 462993 4226007	397	ΟΧΙ	Στο μέσον 1 πεύκο έξω απο ΔΑ στα 5,5μ
ΑΠ	ΑΠ 44 - ΑΠ 45	400KV	462993 4226007 462628 4226245	435	ΟΧΙ	15 πεύκα απέχουν 4μ.-5μ. Διαπιστώθηκε και στις 10/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Κοντά στον 44, 15 πεύκα στα 4μ-6μ
ΑΠ	ΑΠ 61 - ΑΠ 62	400KV	458079 4228868 457739 4229038	380	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Κοντά στον 61, 4 κυπαρίσσια στα 5,5μ και 3 ακακίες στα 5,5μ-6μ
ΑΠ	ΑΠ 67 - ΑΠ 68	400KV	455925 4229944 455470 4230335	601	ΟΧΙ	6 λεύκες στα 4μ.-6μ. (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 10/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον 5 λεύκες στα 4μ-6μ (καλάθι).
ΑΠ	ΑΠ 82 - ΑΠ 83	400KV	451924 4234793 451763 4235121	366	ΟΧΙ	1 Ιτιά στα 6μ από τον δεξιό αγωγό. Διαπιστώθηκε και στις 10/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον κάτω από τον δεξιό αγωγό 1 ιτιά στα 5μ
ΑΠ	ΑΠ 116 - ΑΠ 117	400KV	446057 4247479 445839 4247796	385	ΟΧΙ	Στο μέσον ένα πλατάνι στα 7μ. (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον κάτω από ΑΑ 1 πλατάνι στα 6μ
ΑΠ	ΑΠ 129 - ΑΠ 130	400KV	443568 4251096 443378 4251372	335	ΟΧΙ	Στα 80μ. πριν από τον 120 και έξω από τον αριστερό αγωγό 4μ., 2 κυπαρίσσια στα 6μ. (Καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον έξω από ΑΑ 2 κυπαρίσσια στα 5,5μ (καλάθι).

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΑΠ	ΑΠ 136 - ΑΠ 137	400KV	442135 4252822 441788 4252949	369	ΟΧΙ	Κοντά στον ΑΠ 137, 3 κυπαρίσσια στα 5μ.-6μ. (Καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 10/04/2017
ΑΧ	ΑΧ 4 - ΑΧ 5	150KV	475652 4216265 475369 4216042	361	ΟΧΙ	Στο μέσο 3 κυπαρίσσια στ 4μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στο μέσο 3 κυπαρίσσια στα 3-5μ. (καλάθι ΜΑΝ- Νεκροταφείο).
ΑΧ	ΑΧ 10ΝΑ - ΑΧ 10/1Α	150KV	475748 4214917 475815 4214686	241	ΟΧΙ	Στο μέσον 4 κυπαρίσσια και 2 ακακίες στα 4,5μ.(ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στο μέσον 4 κυπαρίσσια και 2 ακακίες στα 5μ-6μ.(ΚΑΛΑΘΙ)
ΑΧ	ΑΧ 12 - ΑΧ 13	150KV	475609 4213860 475571 4213569	295	ΟΧΙ	κοντα στον ΑΧ12 λεύκα στα 6μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: κοντα στον ΑΧ12 λεύκα στα 5μ- 6μ. (καλάθι)
ΑΧ	ΑΧ 22 - ΑΧ 23	150KV	475207 4211023 475002 4210792	309	ΟΧΙ	κοντα στον 23 3 κυπαρίσσια στα 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: κοντα στον ΑΧ 23, 3 κυπαρίσσια στα 3,5μ- 5μ. (σκάλα).
ΑΧ	ΑΧ 23 - ΑΧ 24	150KV	475002 4210792 475016 4210560	233	ΟΧΙ	κοντα στον 23, 3 κυπαρίσσια και 2 πεύκα στα 5μ.(ΚΑΛΑΘΙ)
ΑΧ	ΑΧ 24 - ΑΧ 25	150KV	475016 4210560 475044 4210339	223	ΟΧΙ	στο μέσον ευκάλυπτος στο ύψος των αγωγών.(Καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στο μέσον ευκάλυπτος στο ύψος των αγωγών και έξω στα 4μ-6μ. (Μεγ. Καλάθι -Πάρκο Τρίτση)
ΑΧ	ΑΧ 27 - ΑΧ 28	150KV	475095 4209935 475384 4209740	349	ΟΧΙ	στο μέσον κυπαρίσσι στα 6μ.
ΑΧ	ΑΧ 28 - ΑΧ 29	150KV	475384 4209740 475593 4209646	229	ΟΧΙ	κοντα στο ΑΧ 28, 3 κυπαρίσσια στα 5μ.-6μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018
ΒΑΕ	ΒΑΕ 7 - ΒΑΕ 8	150KV	481915 4190364 481729 4190523	245	ΟΧΙ	Στο μέσον στο δεξιό αγωγό 2 πεύκα στα 5μ και στον αριστερό 1 πεύκο στα 5μ
ΒΑΕ	ΒΑΕ 8 - ΒΑΕ 9	150KV	481729 4190523 481481 4190734	325	ΟΧΙ	Μετά το μέσον 4 πευκάκια στα 5,5μ-6μ
ΚΚΑ	ΚΚΑ 10 - ΚΚΑ 11	150KV	466867 4205672 466953 4205315	369	ΟΧΙ	3 πεύκα στα 3μ.-4μ. έξω.
ΚΚΑ	ΚΚΑ 14 - ΚΚΑ 15	150KV	466816 4204736 466680 4204507	268	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 15 ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΔΕΞΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 1ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 4.5Μ
ΚΚΑ	ΚΚΑ 15	150KV	466680 4204507		ΟΧΙ	3 πεύκα στον αριστ. αγ. δίπλα στον πύργο στα 6μ.
ΚΚΑ	ΚΚΑ 16 - ΚΚΑ 17	150KV	466597 4204368 466500 4204204	191	ΟΧΙ	1 κυπαρίσσι και 1 πεύκο στα 5-6μ. Διαπιστώθηκε και στις 11/02/2018
ΚΚΑ	ΚΚΑ 28 - ΚΚΑ 29	150KV	465794 4202116 465814 4201945	173	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 5μ (Καλάθι-Στοφή λεωφορείου),
ΚΚΑ	ΚΚΑ 32	150KV	465911 4201441		ΟΧΙ	Δεξιά και δίπλα στον πύργο, πεύκα στα 5μ. (καλάθι ΜΑΝ). Διαπιστώθηκε και στις 11/02/2018: πεύκο στα 4,5μ
ΚΚΑ	ΚΚΑ 32 - ΚΚΑ 33	150KV	465911 4201441 465938 4201334	111	ΟΧΙ	Στο ΚΑ αγωγό κυπαρίσσι στα 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 18/02/2017: ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΕΞΙΟ ΜΟΝΩΤΗΡΑ 1ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΑ 5Μ(ΜΕΓΑΛΟ-ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 11/02/2018: κυπαρίσσια στα 5μ (σκάλα)
ΚΚΑ	ΚΚΑ 33 - ΚΚΑ 34	150KV	465938 4201334 465969 4201199	139	ΟΧΙ	1 κυπαρίσσι στα 6μ. και 3μ.-4μ. έξω.(ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 18/02/2017: ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 1ΚΥΠΑΡΙΣΙ ΣΤΑ 5Μ.(ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΑΘΙ)(ΠΑΡΚΙΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΝΑ ΣΤΗΘΕΙ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ). Διαπιστώθηκε και στις 11/02/2018: Στα 150μ από τον 33, 1 πεύκο & 1 κυπαρίσσι στα 4,5μ (μεγάλο καλάθι).
ΚΚΑ	ΚΚΑ 34 - ΚΚΑ 35	150KV	465969 4201199 466010 4201033	171	ΟΧΙ	Φοίνικες στα 3,5μ (μεγ. καλάθι & διακοπή-ρύθμιση της κυκλοφορίας από τροχαία) Διαπιστώθηκε και στις 11/02/2018: 5 λεύκες στα 5,5μ (μεγ. καλάθι)
ΚΚΑ	ΚΚΑ 35 - ΚΚΑ 36	150KV	466010 4201033 466051 4200863	176	ΟΧΙ	1 ευκάλυπτος στο ύψος του μεσαίου αγωγού 10μ. έξω. Διαπιστώθηκε και στις 11/02/2018: στο μέσον 1 πεύκο και έξω από το δεξιό κύκλωμα 1 ευκάλυπτος (Μεγ. Καλάθι ιδιώτη-Τροχαία)
ΚΚΑ	ΚΚΑ 37 - ΚΚΑ 38	150KV	466083 4200733 465986 4200617	151	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 4μ (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 18/02/2017: / ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΑΡ.ΚΥΚΛΩΜΑ 2 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ.(ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 11/02/2018: Έξω από το αριστ. κύκλωμα 2 πεύκα στα 4,5μ
ΚΚΑ	ΚΚΑ 38 - ΚΚΑ 39	150KV	465986 4200617 465949 4200573	57	ΟΧΙ	1 ευκάλυπτος στο ύψος του μεσ. αγωγού και 6μ. έξω.(καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 18/02/2017: / ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ 39 ΠΕΥΚΑ Κ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΤΑ 4,5Μ.(ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΑΘΙ). Διαπιστώθηκε και στις 11/02/2018: Στα 4μ (μεγ. καλάθι)
ΚΚΑ	ΚΚΑ 39 - ΙΙΑ	150KV	465949 4200573		ΟΧΙ	1 πεύκο στα 3μ. και 4,5μ. έξω.
ΚΟΑ	ΚΟΑ 10 - ΚΟΑ 11	150KV	465817 4206178 465645 4205870	354	ΟΧΙ	Μετά το μέσον 2 αγριελιές στα 5μ.
ΚΟΑ	ΚΟΑ 14 - ΚΟΑ 15	150KV	465305 4205133 465369 4204713	427	ΟΧΙ	1 ΠΕΥΚΟ ΣΤΟΝ ΑΡ.ΑΓΩΓΟ ΣΤΑ 6Μ (10Μ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΟΑ 15)
ΚΟΑ	ΚΟΑ 22 - ΚΟΑ 23	150KV	465736 4202043 465745 4201945	99	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 23 ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ/Σ ΠΕΥΚΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΣΤΑ 5-6Μ. (ΚΑΛΑΘΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ/Σ).
ΚΑΙ	ΚΑΙ 12 - ΚΑΙ 13	150KV	467981 4206189 468149 4206246	177	ΝΑΙ	Κατά μήκος του ανοίγματος 20 πεύκα στα 4μ-6μ και 1 πεύκο 2μ έξω από τον δεξ. αγωγό.

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΚΑΙ	ΚΑΙ 17 - ΚΑΙ 18	150KV	469532 4205943 469785 4205888	259	ΟΧΙ	Από το μέσον του ανοίγματος και προς τον 18, πεύκα στα 5μ. (καλάθι 4χ4). 1 πεύκο στα 4μ. δεξιά στο κατεβατό. Διαπιστώθηκε και στις 09/02/2017: Πεύκα και κυπαρίσσια στα 4,5μ. (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2018: Δέντρα στο 4μ. (βοτανικός κήπος - Σούλιος Στέλιος-2105811557)
ΚΑΓ	ΚΑΓ 1 - ΚΑΓ 2	150KV	466617 4209101 466652 4208819	285	ΟΧΙ	Στο μέσον κάτω από μεσ. και αριστ. αγωγό 3 ιτιές στα 4μ-6μ περίπου (καλάθι)
ΚΑΓ	ΚΑΓ 7 - ΚΑΓ 8	150KV	466960 4207395 467136 4207305	198	ΟΧΙ	Περιμετρικά της ΚΑΓ 8 πεύκο στα 5μ-6μ Διαπιστώθηκε και στις 03/02/2018: 10 πεύκα στα 4,5μ-6μ
ΚΑΓ	ΚΑΓ 17 - ΚΑΓ 18	150KV	469538 4205968 469802 4205910	270	ΟΧΙ	ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΓ 18 ΔΕΝΤΡΑ ΣΤΑ 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 06/02/2017: Καλάθι. Διαπιστώθηκε και στις 03/02/2018: Στα 3,5μ (καλάθι)
ΚΕ	ΚΕ 21 - ΚΕ 22	150KV	463834 4215055	326	ΟΧΙ	1 μουριά στα 5μ. έξω (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 20/01/2017: ΚΕ 21/22 ΣΤΑ 50μ. ΑΠΟ 22 ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΑ 5μ.(ΚΑΛΑΘΙ).
ΚΕ/Α	ΚΕ 36Α - ΚΕ 37Α	150KV	460315 4217666 460175 4217293	399	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΔΑΓ 1ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 5μ.
ΚΕ/Α	ΚΕ 43Α - ΚΕ 44Α	150KV	459468 4215406 459367 4215137	288	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 1 ΚΥΠΑΡΙΣΙ ΣΤΑ 5μ. ΚΑΛΑΘΙ (ΜΑΝ).
ΚΕ/Α	ΚΕ 44Α - ΚΕ 45Α	150KV	459367 4215137 459261 4214854	303	ΟΧΙ	Στο μέσον και έξω από αριστ. Αγωγό 2μ και κάτω 6μ, 1κυπαρίσι. Στο ίδιο σημείο στον Δ. αγωγό κυπαρίσι στα 6μ (καλάθι-ΜΑΝ)
ΚΕ/Α	ΚΕ 47Α - ΚΕ 48Α	150KV	458861 4214321 458654 4214046	345	ΟΧΙ	Σε όλο το άνοιγμα κυπαρίσσια και πεύκα.
ΚΕ/Α	ΚΕ 48Α - ΚΕ 49Α	150KV	458654 4214046 458457 4213784	328	ΟΧΙ	2 δρυς στα 3,5μ. και 1 ελιά στα 5μ (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 07/02/2017 ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 1 ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΣΤΑ 5μ.
ΚΕ/Α	ΚΕ 49Α - ΚΕ 50Α	150KV	458457 4213784 458249 4213507	347	ΟΧΙ	4 κυπαρίσσια στα 5,5μ., 2 δρυς στα 4,5μ Διαπιστώθηκε και στις 07/02/2017: ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΣΥΣΤΑΔΑ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΣΤΑ 5μ.(ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΑΘΙ)
ΚΕ/Α	ΚΕ 50Α - ΚΕ 51Α	150KV	458249 4213507 458027 4213211	370	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 3μ. μέσα σε οικία (καλάθι μεγάλο)
ΚΕ/Α	ΚΕ 51Α - ΚΕ 52ΑΝ	150KV	458027 4213211 457834 4212953	323	ΟΧΙ	3 ευκάλυπτοι στα 3,5μ.-4μ. (Καλάθι μεγάλο). Διαπιστώθηκε και στις 07/02/2017: ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 52Α ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ ΣΤΑ 4μ. ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ.(ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΑΘΙ). Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2018: Στο μέσον και προς 52ΝΑ 1 ευκάλυπτος στα 5μ (μεγ. Καλάθι).
ΚΕ/Δ	ΚΕ 41Δ - ΚΕ 42Δ	150KV	459770 4216285 459581 4216021	326	ΟΧΙ	1 ευκάλυπτος στα 4,5μ έξω από τον αριστερο αγωγό. Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2017: ΣΤΑ 100μ. ΠΡΙΝ 42 ΑΡ.ΑΓ. 1ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ ΣΤΑ 4μ.(ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΑΘΙ).
ΚΕ/Δ	ΚΕ 42Δ - ΚΕ 43Δ	150KV	459581 4216021 459527 4215644	381	ΟΧΙ	Στο μέσον και προς 43Δ ευκάλυπτος στα 5μ6μ έξω από αριστ. Αγωγό και στο ύψος αυτού (καλάθι ΜΑΝ).
ΚΕ/Δ	ΚΕ 44Δ - ΚΕ 45Δ	150KV	459436 4215399 459347 4215159	257	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 1ΚΥΠΑΡΙΣΙ ΣΤΑ 5μ.(ΚΑΛΑΘΙ ΜΑΝ). Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2018: Στον Δ. αγωγό στο μέσον 1 κυπαρίσι στα 5μ-6μ (καλάθι ΜΑΝ).
ΚΕ/Δ	ΚΕ 47Δ - ΚΕ 48Δ	150KV	459029 4214589 458834 4214328	326	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 1ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΣΤΑ 4μ.
ΚΕ/Δ	ΚΕ 49Δ - ΚΕ 50Δ	150KV	458645 4214076 458439 4213800	344	ΟΧΙ	Στον Δ αγ. Και έξω 3,5μ και στο ύψος αυτού δρύς. Στο ίδιο σημείο δρυς στα 3,5μ-4μ (καλάθι ΜΑΝ). Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2018: Στον Δ αγ. Και έξω 3,5μ και στο ύψος αυτού δρύς. Στο ίδιο σημείο δρυς στα 3,5μ-4μ (καλάθι ΜΑΝ).
ΚΕ/Δ	ΚΕ 50Δ - ΚΕ 51Δ	150KV	458439 4213800 458232 4213523	347	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΣΥΣΤΑΔΑ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΣΤΑ 5.5μ.(ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΑΘΙ).
ΚΕ/Δ	ΚΕ 52Δ - ΚΕ 53ΔΝ	150KV	458010 4213227 457814 4212971	323	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ ΣΤΑ 5μ.(ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΑΘΙ).
ΚΟΜ	ΚΟΜ 26 - ΚΟΜ 27	150KV	462484 4216561 462292 4216807	312	ΟΧΙ	Στο μέσον μουριά στα 5μ ΚΔ (καλάθι-ΜΑΝ, σκάλα)
ΚΟΜ	ΚΟΜ 48 - ΚΟΜ 49	150KV	455648 4216245 455324 4216037	386	ΟΧΙ	4 πεύκα στα 5μ. στο μέσον. Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2018: 1 πεύκο στα 6μ (καλάθι-ΜΑΝ)
ΚΟΜ	ΚΟΜ 50 - ΚΟΜ 51	150KV	455111 4215900 454758 4215674	419	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 6μ
ΚΟΜ	ΚΟΜ 59 - ΚΟΜ 60	150KV	452409 4214168 452116 4213980	348	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 6μ στο ύψος του ΚΔ αγωγού (καλάθι-ΜΑΝ)
ΚΟΜ	ΚΟΜ 61 - ΚΟΜ 62	150KV	451856 4213814 451616 4213660	284	ΝΑΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΠΕΥΚΟ ΕΞΩ ΑΡ.ΑΓ. 5,5μ. και ΚΑΤΩ ΣΤΑ 5μ.(ΚΑΛΑΘΙ) 9/5/2016: 2 πεύκα στα 4μ. (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2018: Στο μέσον, έξω από αριστ. αγωγό πεύκο στο ύψος του μεσ. αγωγού (μεγ. Καλάθι-Διακοπή)
ΚΟΜ	ΚΟΜ 62 - ΚΟΜ 63	150KV	451616 4213660 451246 4213423	439	ΟΧΙ	ΣΤΑ 100μ. ΑΠΟ ΚΟΜ 62 ΣΤΟΝ Κ.ΑΡ.ΑΓ. ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 5μ.(ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΑΘΙ).
ΚΟΜ	ΚΟΜ 107 - ΚΟΜ 108	150KV	436909 4206215 436434 4206084	492	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΠΕΥΚΟ ΚΔΑΓ. ΣΤΑ 5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στο μέσον 2 πεύκα στα 5μ από αγωγούς.

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
KOM	KOM 109 - KOM 110	150KV	436103 4205992 435557 4205841	567	OXI	2 πεύκα στα 6μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: 2 πεύκα στα 6μ.
KOM	KOM 114 - KOM 115	150KV	433817 4205360 433550 4205286	276	OXI	Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στον ΚΔ στα 30μ πριν τον 115, 1 πεύκο στα 5μ.
KOM	KOM 115 - KOM 116	150KV	433550 4205286 433280 4205211	279	OXI	3 πεύκα στα 4μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στον ΚΔ στο μέσον 1 πεύκο στα 5μ.
KOM	KOM 117 - KOM 118	150KV	432857 4205094 432725 4204951	195	OXI	2 πεύκα στα 5,5μ.
KOM	KOM 123 - KOM 124	150KV	431022 4203772 430789 4203630	273	OXI	πεύκα στα 6μ.(Καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 04/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στο μέσον 1 λευκα στα5μ-6μ (καλάθι)
KOM	KOM 128 - KOM 129	150KV	429263 4202704 428942 4202509	375	OXI	1 πεύκο στα 6μ. Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στο 90μ πριν τον 192, ΚΔ αγ. 1 κουκουναριά στα 6μ-7μ
KOM	KOM 129 - KOM 130	150KV	428942 4202509 428669 4202342	320	OXI	κόπηκαν τα επικίνδυνα παραμένον δέντρα να κοπούν στην συντήρηση. Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στο μέσον 1 πεύκο στον ΚΑ αγωγό στα 5μ-6μ
KOM	KOM 130 - KOM 131	150KV	428669 4202342 428315 4202134	410	OXI	κόπηκαν τα επικίνδυνα παραμένον δέντρα να κοπούν στην συντήρηση. Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στο μέσον συστάδα από πεύκα στα 5μ-6μ
KOM	KOM 131 - KOM 132	150KV	428315 4202134 427935 4201903	445	OXI	Πεύκο στα 5μ
KOM	KOM 132 - KOM 133	150KV	427935 4201903 427713 4201769	260	OXI	Συστάδα πεύκων στα 5μ-6μ. Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Συστάδα από πεύκα στα 5μ-6μ
KOM	KOM 134 - KOM 135	150KV	427479 4201626 427227 4201473	295	OXI	πεύκο στα 5μ Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στο μέσον πεύκο στα 5μ
KOM	KOM 139 - KOM 140	150KV	426125 4200803 425798 4200604	384	OXI	1 πεύκο στα 6μ.
KOM	KOM 143 - KOM 144	150KV	424671 4199917 424376 4199737	345	NAI	1 πεύκο στα 5μ. κάτω από τον δεξιό αγωγό, δέντρα και πεύκα στα 3μ. (κόπηκαν). Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στο μέσον έξω από δεξιό αγωγό και στο ύψος του μεσαίου στα 4μ-5μ (μεγ.καλάθι -ΔΙΑΚΟΠΗ). Επίσης 50μ πρὸς τον 144, 3 μικρά πεύκα στα 5μ.
KOM	KOM 146 - KOM 147	150KV	423642 4199291 423355 4199118	336	OXI	πεύκα στα 5μ.
KOM	KOM 151 - KOM 152	150KV	422205 4198420 421887 4198227	372	OXI	2 πεύκα στα 3μ.-5μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/04/2018: Στο μέσον ΚΔ 1 πεύκο στα 3,5μ-4μ & στο μέσον και έξω ΚΑ 1 πεύκο στα 4μ-5μ. (MAN)
KOM	KOM 162 - KOM 163	150KV	418390 4198471 418066 4198495	324	OXI	Στα 50μ από KOM 162 ΚΑ 1 κυπαρίσι στα 6μ-7μ
KOM	KOM 169 - KOM 170	150KV	415715 4198665 415516 4198679	200	OXI	1 πεύκο στα 5,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 19/05/2017 Διαπιστώθηκε και στις 04/04/2018: 1 πεύκο.
KOM	KOM 178 - KOM 179	150KV	412557 4198866 412200 4198786	366	OXI	1 πεύκο στο ύψος του αγωγού και 4μ έξω από τον δεξιό αγωγό (Μ.καλάθι).
KOM	KOM 181 - KOM 182	150KV	411513 4198633 411097 4198540	426	OXI	1 κυπαρίσι στα 5,5μ. έξω από τον αριστερό αγωγό (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 19/05/2017: 2 ευκάλυπτοι στα 4μ-5μ (Μ. Καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 04/04/2018: 1 ευκάλυπτος στη νησίδα δρόμου εντός του άξονα στα 5μ-6μ (Μ. καλάθι- Τροχαία και εργάτες για αποκομιδή).
KOM	KOM 188 - KOM 189	150KV	409130 4197911 408821 4197780	336	OXI	Στο μέσον 1 ευκάλυπτος στον ΚΔ στα 4,5μ-5μ (Καλάθι IVECO)
KM	KM 14 - KM 15	150KV	465255 4213684 465032 4213920	325	OXI	1 ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 20μ. ΠΡΙΝ ΤΟΝ 15(ΚΔΑΓ.) ΕΞΩ 6μ Και ΚΑΤΩ 6μ. ΑΠΟ ΔΑΓ. Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2018: Ευκάλυπτος 2,5μ-3μ έξω και 4-5μ κάτω από τον δεξιό αγωγό (καλάθι-MAN)
KM	KM 20 - KM 21	150KV	463851 4215073 463616 4215298	326	OXI	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 2ΔΕΝΤΡΑ ΣΤΑ 6μ.
KM	KM 47 - KM 48	150KV	456180 4216373 455645 4216195	563	OXI	ΣΤΑ 50μ. πριν 48 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5,5-6μ. Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2018: πεύκα στα 6μ
KM	KM 49 - KM 50	150KV	455337 4215998 455135 4215868	240	OXI	Στο μέσον 3 πεύκα στα 5μ-6μ
KM	KM 59 - KM 60	150KV	452428 4214131 452136 4213943	348	OXI	ΣΤΟ ΜΕΣΟ 5ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ5-6μ. Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2018: Πεύκα στα 6μ-7μ (MAN)
KM	KM 60 - KM 61	150KV	452136 4213943 451866 4213770	320	OXI	Πεύκο στα 6μ-7μ

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
KM	KM 68 - KM 69	150KV	449864 4212484 449538 4212277	386	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡ.ΑΓΩΓΟ ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 5μ.
KM	KM 95 - KM 96	150KV	441197 4207358 440884 4207271	325	ΟΧΙ	1 κυπαρίσι στα 5μ στο μέσον (καλαθι4χ4). Διαπιστώθηκε και στις 12/03/2017: ΣΤΑ 30Μ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΜ 96 ΣΤΟΝ ΑΑΓ. 1 ΚΥΠΑΡΙΣΙ ΣΤΑ 5Μ (ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 30μ από 96, 1 κυπαρίσι στα 5μ εντός οικίας (καλάθι ΜΑΝ).
KM	KM 110 - KM 111	150KV	435166 4205685 434848 4205597	329	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 4μ. κάτω από το αριστερό αγωγό. Διαπιστώθηκε και στις 04/04/2017
KM	KM 116 - KM 117	150KV	432887 4205053 432800 4204950	135	ΟΧΙ	7 πεύκα στα 4μ.
KM	KM 117 - KM 118	150KV	432800 4204950 432647 4204768	238	ΟΧΙ	10 πεύκα στα 4μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/04/2017
KM	KM 124 - KM 125	150KV	431114 4203401 430880 4203212	301	ΟΧΙ	Παρέμεινε 1 πεύκο από τις 5/7/2017 λόγω βλάβης στο καλαθοφόρο.
KM	KM 141 - KM 142	150KV	426356 4200473 425875 4200179	564	ΟΧΙ	30μ. πριν τον ΚΜ 142, 1 πεύκο στα 5μ.
KM	KM 143 - KM 144	150KV	425641 4200038 425396 4199890	286	ΟΧΙ	Πριν το μέσον 4 πεύκα στα 5,5μ
KM	KM 144 - KM 145	150KV	425396 4199890 425184 4199763	247	ΟΧΙ	Συστάδα πεύκων στα 4μ. (καλάθι 4χ4) Διαπιστώθηκε και στις 04/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στο μέσον πεύκα στα 4μ (Μεγ.Καλάθι)
KM	KM 145 - KM 146	150KV	425184 4199763 424937 4199615	288	ΟΧΙ	2 πεύκα στα 5,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στο μέσον 2 πεύκα στα 4,5μ (Μεγ.Καλάθι).
KM	KM 148 - KM 149	150KV	424454 4199325 424454 4199325	322	ΟΧΙ	Περίπου στο μέσον 1 πεύκο στα 5,5μ.
KM	KM 154 - KM 155	150KV	422782 4198320 422530 4198168	295	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 4μ. (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 04/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Κοντά στον 155, 1 πεύκο στα 4μ (Μεγ.Καλάθι).
KM	KM 155 - KM 156	150KV	422530 4198168 422195 4197967	391	ΟΧΙ	2 πεύκα στα 5μ. (σκάλα διανομής). Διαπιστώθηκε και στις 04/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στα 100μ από 155, 2 πεύκα στα 4,5μ (καλάθι η σκάλα διανομής) και 100μ πριν από 156 αριστ. Αγωγό και έξω 1 πεύκο στα 5,5μ.
KM	KM 158 - KM 159	150KV	421703 4197672 421538 4197574	193	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 5,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στο μέσον του ανοίγματος 4 πεύκα στα 4μ, το ένα εξ αυτών σε αυλή (σκάλα).
KM	KM 159 - KM 160	150KV	421538 4197574 421049 4197293	564	ΟΧΙ	2 πεύκα στα 6,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: κοντά στον πύργο 2 πεύκα (καλάθι ΜΑΝ).
KM	KM 169N - KM 169NA	150KV	418207 4197563 418115 4197572	92	ΟΧΙ	Κυπαρίσσια στα 5μ (καλάθι)
KM	KM 170N - KM 171N	150KV	417958 4197586 417519 4197632	441	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 14/04/2018: Στο μέσον 1 πεύκο στα 5μ.
KM	KM 174 - KM 175	150KV	416651 4197711 416313 4197743	339	ΟΧΙ	στο μέσον πεύκα στα 5μ.
KM	KM 207 - KM 208	150KV	406227 4197716 405888 4197743	340	ΟΧΙ	Κοντά στον 208 ΚΑ 1 ευκάλυπτος στα 6μ-7μ (μεγ. Καλάθι).
ΚΛΣ	ΚΛΣ 43 - ΚΛΣ 44	400KV	439012 4254015 439291 4253994	466	ΟΧΙ	Στο μέσον πουνράρια και 1 γκορτσιά στα 6μ-7μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 76 - ΚΛΣ 77	400KV	448350 4248505 448678 4248165	355	ΟΧΙ	Στο μεσον πεύκο στα 6μ καλάθι. Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον 2 κυπαρίσσια και 1 πεύκο στα 5,5μ (καλάθι)
ΚΛΣ	ΚΛΣ 112 - ΚΛΣ 113	400KV	456007 4240913 456257 4240567	363	ΟΧΙ	Συστάδα πεύκων στα 5μ-6μ στο μέσον. Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον 10 πεύκα στα 5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 126 - ΚΛΣ 127	400KV	460520 4239657 460971 4239560	471	ΟΧΙ	Κοντά στον 127, 2 πεύκα στα 4,5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 127 - ΚΛΣ 128	400KV	460971 4239560 461270 4239497	356	ΟΧΙ	Συστάδα πεύκων στα 6μ (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον και έξω απο ΑΑ πεύκο στα 3μ έξω και 3μ κάτω.
ΚΛΣ	ΚΛΣ 128 - ΚΛΣ 129	400KV	461270 4239497 461667 4239412	327	ΟΧΙ	Στο μέσον 6 πεύκα στα 4,5μ - 5μ Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Πριν το μέσον 10 πεύκα στα 4,5 μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 133 - ΚΛΣ 134	400KV	462788 4239155 463215 4239032	235	ΟΧΙ	Κοντά στον 133, 10 πεύκα στα 5μ.
ΚΛΣ	ΚΛΣ 157 - ΚΛΣ 158	400KV	467694 4233477 467842 4233146	444	ΟΧΙ	πριν τον 158 στον κάτω αριστ. 2 πεύκα στα 5μ-6μ. Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Κοντά στον 158, 6 πεύκα στα 5,5μ.

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΚΛΣ	ΚΛΣ 158 - ΚΛΣ 159	400KV	467842 4233146 468292 4232916	254	ΟΧΙ	Κοντά στον 159, 10 πεύκα στα 4μ-4,5μ.
ΚΛΣ	ΚΛΣ 159 - ΚΛΣ 160	400KV	468292 4232916 468752 4232682	439	ΟΧΙ	3 πεύκα στα 5μ-6μ Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Κοντά στον 159, 6 πεύκα στα 4μ-5,5μ.
ΚΛΣ	ΚΛΣ 160 - ΚΛΣ 161	400KV	468752 4232682 469197 4232455	419	ΟΧΙ	20μ-30μ πριν τον 161 πεύκο στα 5μ-6μ από τους κάτω αγωγούς. Διαπιστώθηκε και στις 23/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Κοντά στον 161, 1 πεύκο στα 5,5μ.
ΚΛΣ	ΚΛΣ 162 - ΚΛΣ 163	400KV	469544 4232278 469863 4232115	391	ΟΧΙ	Κοντά στον 162, 10 πεύκα στα 5μ.
ΚΛΣ	ΚΛΣ 164 - ΚΛΣ 165	400KV	470317 4231884 470695 4231661	270	ΟΧΙ	απο τον 164 εως το μέσον 2 πεύκα στα 5μ από τους αγωγούς
ΚΛΣ	ΚΛΣ 165 - ΚΛΣ 166	400KV	470695 4231661 470867 4231560	335	ΟΧΙ	Κατα μήκος 15 πεύκα στα 4μ-5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 166 - ΚΛΣ 167	400KV	470867 4231560 471203 4231362	374	ΟΧΙ	Κοντά στον 166, 10 πεύκα στα 5μ.
ΚΛΣ	ΚΛΣ 167 - ΚΛΣ 168	400KV	471203 4231362 471423 4231232	361	ΟΧΙ	Στο μέσον πεύκο στα 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Κοντά στον 167, 4 πεύκα στα 5μ.
ΚΛΣ	ΚΛΣ 168 - ΚΛΣ 169	400KV	471423 4231232 471837 4231249	345	ΟΧΙ	Κοντά στον 168,2 πεύκα στα 5,5μ-6μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 170 - ΚΛΣ 171	400KV	472068 4231259 472388 4231431	360	ΟΧΙ	Κοντά στον 171, 10 πεύκα στα 5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 171 - ΚΛΣ 172	400KV	472388 4231431 472674 4231584	275	ΟΧΙ	Στο μέσον 5 πεύκα στα 5μ-6μ Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Κατα μήκος 20 πεύκα στα 4,5μ-5,5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 172 - ΚΛΣ 173	400KV	472674 4231584 472956 4231735	272	ΟΧΙ	Μετά το μέσον 10 πεύκα στα 5,5μ-6μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 173 - ΚΛΣ 174	400KV	472956 4231735 473115 4231820	288	ΟΧΙ	Παρέμειναν 10 πεύκα στα 4μ-5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 182 - ΚΛΣ 183	400KV	475786 4231069 476169 4230983	505	ΟΧΙ	200μ πριν τον 183, 1 πεύκο απέχει 5μ.
ΚΛΣ	ΚΛΣ 183 - ΚΛΣ 184	400KV	476169 4230983 476535 4230901	517	ΟΧΙ	Στο μέσον 1 πεύκο στα 6μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 185 - ΚΛΣ 186	400KV	477023 4230791 477316 4230725	389	ΟΧΙ	Στο μέσον του ανοίγματος 2 πεύκα απέχουν 5,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον 2 πεύκα στα 4,5μ-5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 187 - ΚΛΣ 188	400KV	477640 4230652 477845 4230505	509	ΟΧΙ	Παρέμειναν πεύκα στα 5,5μ-7μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 188 - ΚΛΣ 189	400KV	477845 4230505 478125 4230304	439	ΟΧΙ	Μετά το μέσον του ανοίγματος 3 πεύκα απέχουν 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Κοντά στον 189, 4 πεύκα στα 5,5μ. κοντά στον 188, 3 πεύκα στα 5μ.
ΚΛΣ	ΚΛΣ 189 - ΚΛΣ 190	400KV	478125 4230304 478506 4230031	200	ΟΧΙ	Κοντά στον 190, 5 πεύκα στα 4,5μ-5,5μ.
ΚΛΣ	ΚΛΣ 190 - ΚΛΣ 191	400KV	478506 4230031 478834 4229882	390	ΟΧΙ	Κοντα στον 190, 5 πεύκα στα 4,5μ-5,5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 191 - ΚΛΣ 192	400KV	478834 4229882 479176 4229728	256	ΟΧΙ	100μ από τον 191 και έξω από το δεξιό κύκλωμα 4 πεύκα στα 5,5μ (το ένα πάνω από τον αγωγό). Στο μέσο και έξω από τον δεξιο, 1 πεύκο στα 5,5μ. 150μ πριν τον 192 5 πεύκα απέχουν 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Κοντά και ανάμεσα στον 192, 10 πεύκα στα 4μ-5μ.
ΚΛΣ	ΚΛΣ 194 - ΚΛΣ 195	400KV	479600 4229536 479901 4229177	363	ΟΧΙ	2017: 50μ από τον 194 3 πεύκα κάτω και έξω από τον δεξιό αγωγό στα 5μ. Κοντά στον 194, 2 πεύκα στα 5,5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 202 - ΚΛΣ 203	400KV	480818 4226993 480943 4226599	483	ΟΧΙ	Στο μέσον 1 πεύκο στα 6μ (καλάθι)
ΚΛΣ	ΚΛΣ 203 - ΚΛΣ 204	400KV	480943 4226599 481243 4226386	272	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Κοντά στον 203 δρύς στα 4,5μ (καλάθι).
ΚΛΣ	ΚΛΣ 208 - ΚΛΣ 209	400KV	481991 4225407 482156 4225181	500	ΟΧΙ	Κοντά στον 209 6 πεύκα στα 5μ.
ΚΛΣ	ΚΛΣ 210 - ΚΛΣ 211	400KV	482297 4224988 482479 4224738	332	ΟΧΙ	Κοντα στον 211, 2 πεύκα στα 5,5μ.
ΚΛΣ	ΚΛΣ 213 - ΚΛΣ 214	400KV	482900 4224161 483091 4223899	469	ΟΧΙ	Μετά το μέσον κάτω και έξω από τον δεξιό αγωγό 6 πεύκα στα 5μ.

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΚΛΣ	ΚΛΣ 214 - ΚΛΣ 215	400KV	483091 4223899 483274 4223648	360	ΟΧΙ	Στο μέσον 1 πεύκο στα 5,5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 216 - ΚΛΣ 217	400KV	483465 4223386 483697 4223067	250	ΝΑΙ	Υπάρχουν- έμειναν 10-15 πεύκα έξω από την γραμμή χρειάζονται διακοπή του αριστερού κυκλώματος. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Κοντά στον 217 κάτω και έξω από τους αγωγούς 10 πεύκα στα 5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 217 - ΚΛΣ 218	400KV	483697 4223067 483866 4222836	216	ΟΧΙ	Κοντά στον 217 6 πεύκα στα 4,5μ. Στο μέσον κάτω και έξω από τους αγωγούς 10 πεύκα στα 4,5μ-5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 219 - ΚΛΣ 220	400KV	484010 4222508 484172 4222138	330	ΟΧΙ	Μετά το μέσον και ανάμεσα στους αγωγούς 1 πεύκο στα 5,5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 220 - ΚΛΣ 221	400KV	484172 4222138 484282 4221886	245	ΟΧΙ	Στο μέσον 3 πεύκα στα 5μ-5,5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 221 - ΚΛΣ 222	400KV	484282 4221886 484445 4221517	441	ΟΧΙ	Στο μέσον 6 πεύκα στα 5μ-5,5μ
ΚΛΣ	ΚΛΣ 222 - ΚΛΣ 223	400KV	484445 4221517 484538 4221272	225	ΟΧΙ	Στο μέσον 5 πεύκα στα 5,5μ (καλάθι)
ΚΛΣ	ΚΛΣ 225 - ΚΛΣ 226	400KV	484825 4220754 485000 4220463	371	ΟΧΙ	Κοντά στον 226 1 πεύκο στα 5,5μ
ΛΣ	ΛΣ 412 - ΛΣ 411	150KV	463905 4244518 464150 4244429	261	ΟΧΙ	Κοντά στον 412, 1 πεύκο στα 5,5μ
ΛΣ	ΛΣ 410 - ΛΣ 409	150KV	463304 4244734 463654 4244608	373	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑ 4,5Μ (ΚΑΛΑΘΙ) (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ) Διαπιστώθηκε και στις 15/07/2016 Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Πριν το μέσον λεύκα στα 3,5μ έξω από ΔΑ στο ύψος αυτού. (καλάθι).
ΛΣ	ΛΣ 407 - ΛΣ 406	150KV	462432 4244917 462757 4244931	425	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 10/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Κοντά στον 406, 1 πεύκο στα 5μ (καλάθι). Στο μέσον 2 πεύκα στα 3,5μ (Εθνηκή οδός) και κοντά στον 407, 2 πεύκα στα 6μ (καλάθι).
ΛΣ	ΛΣ 406 - ΛΣ 405	150KV	462052 4244900 462432 4244917	380	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 10/04/2017
ΛΣ	ΛΣ 401 - ΛΣ 400	150KV	460594 4245425 460867 4245327	290	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΣΥΚΙΑ ΣΤΑ 2,5Μ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ) Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Πριν το μέσον 1 συκιά απέχει 3μ
ΛΣ	ΛΣ 379 - ΛΣ 378	150KV	453759 4247559 454097 4247526	340	ΟΧΙ	κοντά στον 378, κουκουναριά στα 5μ και στο μέσον έξω από ΑΑ 4μ 1 πεύκο και 1 λεύκα στο ύψος των αγωγών (καλάθι)
ΛΣ	ΛΣ 377 - ΛΣ 376	150KV	453161 4247617 453460 4247588	300	ΟΧΙ	Κοντά στον 376, ακακίες στα 4,5μ-6μ
ΛΣ	ΛΣ 356 - ΛΣ 355	150KV	446255 4248737 446529 4248446	401	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στο μέσον 1 πεύκο κάτω από τον δεξιό αγωγό στα 4,5μ
ΛΣ	ΛΣ 341 - ΛΣ 340	150KV	442673 4252539 442923 4252274	366	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: πριν το μέσον 2 μουριές στα 3,5μ
ΛΣ	ΛΣ 339 - ΛΣ 338	150KV	442171 4252855 442483 4252740	333	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Μετα το μέσον συστάδα από κυπαρίσσια στα 4,5μ (καλάθι)
ΛΣ	ΛΣ 338 - ΛΣ 337	150KV	441773 4253001 442171 4252855	423	ΟΧΙ	Κοντά στον 337, κάτω από ΑΑ κα ΜΑ 8 κυπαρίσσια στα 3μ-6μ και στο μέσον 4 κυπαρίσσια στα 3,5μ (καλάθι).
ΠΑΣ	ΠΑΣ 9 - ΠΑΣ 10	400KV	487904 4206691 487908 4206900	210	ΟΧΙ	ευκάλυπτος στο ύψος των αγωγών και 4μ. έξω (κλάθι)
ΠΑΣ	ΠΑΣ 19 - ΠΑΣ 20	400KV	487740 4209684 487725 4209928	245	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 5μ (Μ.καλάθι)
ΠΑΣ	ΠΑΣ 47 - ΠΑΣ 48	400KV	487423 4217918 487487 4218145	237	ΟΧΙ	Κοντά στον ΠΑΣ 47, 4 πεύκα στα 4,5μ, στο μέσον 15 πεύκα στα 4μ.-4,5μ. και κοντά Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2017: 11 πεύκα στα 4,5μ-5μ. Διαπιστώθηκε και στις 25/03/2018: 1 πεύκο στα 5,5μ
ΠΑΣ	ΠΑΣ 48 - ΠΑΣ 49	400KV	487487 4218145 487420 4218262	134	ΟΧΙ	Δίπλα στον πύργο πεύκο στα 4μ και στο μέσον πεύκο στα 4,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2017: 7 πεύκα στα 4,5-5μ Διαπιστώθηκε και στις 02/10/2017: Στα 3,5μ από τον δεξιό αγωγό.
ΠΑΣ	ΠΑΣ 49 - ΠΑΣ 50	400KV	487420 4218262 487209 4218486	309	ΟΧΙ	Κατά μήκος 20 πεύκα στα 4μ. Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2017: 5 πεύκα στα 4,5μ και 1 πεύκο έξω από τον δεξιό αγωγό στα 4,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 02/10/2017: 5 πεύκα στα 3μ-5μ. Διαπιστώθηκε και στις 25/03/2018: Κοντά στον 50, 2 πεύκα στα 5μ
ΠΑΣ	ΠΑΣ 50 - ΠΑΣ 51	400KV	487209 4218486 486989 4218719	320	ΟΧΙ	Στο μέσον 10 πεύκα στα 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2017: 2 πεύκα στα 4,5μ-5μ. και 2 πεύκα έξω από τον δεξιό αγωγό στα 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 25/03/2018: Στο μέσον 1 πεύκο στα 5μ
ΠΑΣ	ΠΑΣ 53 - ΠΑΣ 54	400KV	486658 4219109 486544 4219304	227	ΟΧΙ	Μετά το μέσον 5 πεύκα στα 4,5μ-5μ. Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2017: 6 πεύκα στα 5μ-5,5μ.
ΠΑΣ	ΠΑΣ 54 - ΠΑΣ 55	400KV	486544 4219304 486438 4219514	235	ΟΧΙ	Στο μέσον 10 πεύκα στα 5,5μ-6μ. Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2017: 5 πεύκα στα 5,5μ

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΠΑΣ	ΠΑΣ 55 - ΠΑΣ 56	400KV	486438 4219514 486137 4219758	388	ΟΧΙ	Στο μέσον 2 πύκα και 1 λεύκα στα 5μ.
ΠΒΛ	ΙΔ - ΠΒΛ 1	150KV	486760 4204718		ΟΧΙ	Ευκάλυπτος στα 5μ. (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 20/04/2018: Στο δεξιό αγωγό στο μέσον 1 ευκάλυπτος 3μ. Στον αριστ. 1 πύκο στα 3μ και 3μ έξω (καλάθι).
ΠΒΛ	ΙΑ - ΠΒΛ 1	150KV	486760 4204718		ΟΧΙ	Ευκάλυπτος στα 5μ. (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 20/04/2018: Στο δεξιό αγωγό στο μέσον 1 ευκάλυπτος 3μ. Στον αριστ. 1 πύκο στα 3μ και 3μ έξω (καλάθι).
ΠΒΛ	ΠΒΛ 5 - ΠΒΛ 6	150KV	486367 4204638 486291 4204631	76	ΟΧΙ	1 λεύκα στα μέσον στα 6μ
ΠΒΛ	ΠΒΛ 9 - ΠΒΛ 10	150KV	485852 4204675 485732 4204510	205	ΟΧΙ	Κοντά στον 10 πύκο στα 5,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2018: κατα μήκος 5 πύκα στα 5μ
ΠΒΛ	ΠΒΛ 11 - ΠΒΛ 12	150KV	485738 4204314 485744 4204110		ΟΧΙ	8 πύκα στα 5μ.
ΠΒΛ	ΠΒΛ 12 - ΠΒΛ 13	150KV	485744 4204110 485750 4203918	193	ΟΧΙ	Κοντά στον 12, 5 πύκα στα 5μ και 70μ πριν τον 13, 3 πύκα στο ύψος του Μ. αγωγού και 3μ έξω. (καλάθι)
ΠΒΛ	ΠΒΛ 13 - ΠΒΛ 14	150KV	485750 4203918 485728 4203707	213	ΟΧΙ	κοντά στον 13, 4 πύκα στα 4μ (καλάθι).
ΠΒΛ	ΠΒΛ 14 - ΠΒΛ 15	150KV	485728 4203707 485575 4203332	406	ΟΧΙ	στο μέσο 2 πύκα στα 5,5μ.
ΠΒΛ	ΠΒΛ 47 - ΠΒΛ 48	150KV	483910 4193184 483692 4192710	523	ΟΧΙ	στο μέσο 2 πύκα στα 6μ
ΠΒΛ	ΠΒΛ 56 - ΠΒΛ 57	150KV	485534 4190894 485837 4190666	379	ΟΧΙ	στο μέσο 2 πύκα στα 6μ Διαπιστώθηκε και στις 17/02/2018: 5 πύκα στο μέσον στα 5,5μ-6μ
ΠΑΛ&ΠΝΜ	ΠΝΜ 1 / ΠΑΛ 1 - ΠΝΜ 2 / ΠΑΛ 2	150KV	486972 4204705 487324 4204677	353	ΟΧΙ	2 ευκάλυπτοι στα 5μ (καλάθι).
ΠΑΛ&ΠΝΜ	ΠΝΜ 2 / ΠΑΛ 2 - ΠΝΜ 3 / ΠΑΛ 3	150KV	487324 4204677 487562 4204821	278	ΟΧΙ	Στο μέσο και 3μ. έξω πύκο στα 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2017: 1 πύκο στα 5μ (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 03/02/2017: Κοντά στον ΠΝΜ 3 πύκο έξω από τον δ. αγωγό στα 3μ-4μ (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 01/03/2018: Πύκο στα 4μ-5μ κάτω και έξω από τον δεξιό αγωγό. (Μ.καλάθι).
ΠΑΛ	ΠΑΛ 1/1 - ΠΑΛ 2/1	150KV	486967 4204682 487309 4204640	344	ΟΧΙ	Στο μέσον 2 ευκάλυπτοι στα 5μ.- 5,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 17/02/2018
ΠΑΛ	ΠΑΛ 2/1 - ΠΑΛ 3/1	150KV	487309 4204640 487563 4204787	218	ΟΧΙ	Στο μέσον κουκουναριά στ 5μ.-5,5μ. (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 17/02/2018
ΠΑΛ	ΠΑΛ 6 - ΠΑΛ 7	150KV	488180 4204652 488390 4204450	291	ΟΧΙ	1 λεύκα στα 5,5μ (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 17/02/2018: 1 κουκουναριά στα 6μ και 3 λεύκες στα 5μ (καλάθι)
ΠΑΛ	ΠΑΛ 7 - ΠΑΛ 8	150KV	488390 4204450 488604 4204244	298	ΟΧΙ	6 πύκα στα 6μ (καλάθι)
ΠΑΛ	ΠΑΛ 8 - ΠΑΛ 9	150KV	488604 4204244 488813 4204043	290	ΟΧΙ	Κοντά στον 9, 2κυπαρίσσια στα 6μ (κλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 17/02/2018: 3 κυπαρίσσια στα 5,5μ (καλάθι).
ΠΑΛ	ΠΑΛ 13 - ΠΑΛ 14	150KV	489263 4203068 489368 4202766	321	ΟΧΙ	μετα το μέσον πύκο στα 5μ. (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2017: 7 πύκα στα 5μ (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 17/02/2018: 2 πύκα στα 4,5μ (καλάθι)
ΠΑΛ	ΠΑΛ 17 - ΠΑΛ 18	150KV	489730 4201718 489840 4201413	325	ΟΧΙ	κατα μήκος της γραμμής κυπαρίσσια και λεύκες στα 5μ-6μ
ΠΑΛ	ΠΑΛ 33 - ΠΑΛ 34Ν	150KV	491445 4196723 491552 4196414	328	ΟΧΙ	Στο μέσον πύκο στα 4μ.-4,5μ. (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2017: στο ύψος του κάτω αριστ. αγωγού στα 4,5μ έξω. Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: 1 πύκο 2,5μ έξω από τον αριστ. αγωγό και κάτω από αυτόν. (καλάθι).
ΠΑΛ	ΠΑΛ 41 - ΠΑΛ 42	150KV	492323 4194173 492434 4193850	343	ΟΧΙ	4 αμυγδαλιές στα 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στα 5,5μ (καλάθι).
ΠΑΛ	ΠΑΛ 62 - ΠΑΛ 63	150KV	494496 4187922 494652 4187672	295	ΟΧΙ	Στο μέσον 4 κυπαρίσσια στα 6μ (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 06/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στα 5,5μ (καλάθι).
ΠΑΛ	ΠΑΛ 73 - ΠΑΛ 74	150KV	496470 4184762 496594 4184484	305	ΟΧΙ	5 κυπαρίσσια στα 5μ-5,5μ (Εντος κέντρου, θα τα κλαδέψει ο υπευθυνος.)
ΠΑΛ	ΠΑΛ 95 - ΠΑΛ 96	150KV	503232 4180114 503479 4179960	291	ΟΧΙ	Στο μέσον 4 πύκα στα 5μ (καλάθι).
ΠΑΛ	ΠΑΛ 105 - ΠΑΛ 106Ν	150KV	505693 4178121 505780 4177844	292	ΟΧΙ	Στο μέσον και 3μ έξω ευκάλυπτος στο ύψος των αγωγών και πύκο στα 4μ. (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 08/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 17/04/2018: Ευκάλυπτος 4μ έξω από τον αριστ. αγωγό (καλάθι)
ΠΑΛ	ΠΑΛ 5 - ΠΑΛ 6	400KV	488163 4204720 488418 4204473	355	ΟΧΙ	2 λεύκες και 1 κυπαρίσσι στα 4μ. Διαπιστώθηκε και στις 17/02/2018: 3 λεύκες και 1 κυπαρίσσι στα 5μ.

Γραμμή	Αριθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΠΛΑ	ΠΛΑ 6 - ΠΛΑ 7	400KV	488418 4204473 488629 4204267	296	ΟΧΙ	4 πεύκα στα 6μ (αττ. οδος)
ΠΛΑ	ΠΛΑ 12 - ΠΛΑ 13	400KV	489284 4203123 489397 4202793	351	ΟΧΙ	Στο μέσον πευκο στα 5μ Διαπιστώθηκε και στις 17/02/2018: 1 πεύκο στα 6μ, 100μ πριν τον 13 στο δεξιό αγωγό.
ΠΛΑ	ΠΛΑ 13 - ΠΛΑ 14	400KV	489397 4202793 489518 4202442	372	ΟΧΙ	Στο μέσον 2 πεύκα στα 5μ. Διαπιστώθηκε και στις 09/02/2017: Στο μέσον 3 πεύκα στα 6μ Διαπιστώθηκε και στις 17/02/2018: 5 πεύκα στα 4,5- 5μ στο μέσον (καλάθι)
ΠΛΑ	ΠΛΑ 31 - ΠΛΑ 32	400KV	491361 4197076 491466 4196773	321	ΟΧΙ	Στο μέσον 2 κυπαρίσσια στα 4μ (καλαθι) Διαπιστώθηκε και στις 12/03/2018: Στα 5μ (καλάθι)
ΠΛΑ	ΠΛΑ 38ΝΑ - ΠΛΑ 39ΝΑ	400KV	491528 4195323 491612 4195028	307	ΟΧΙ	Στο μέσον 2 ελιές στα 4,5μ
ΠΛΑ	ΠΛΑ 39ΝΑ - ΠΛΑ 39ΝΑ/Α	400KV	491612 4195028 491671 4194804	233	ΟΧΙ	Δέντρα στα 4,5μ
ΠΛΑ	ΠΛΑ 41 - ΠΛΑ 42	400KV	492358 4194188 492475 4193847	361	ΟΧΙ	Κάτω απο τον αριστ, αγωγό 3 πεύκα στα 4,5μ. (καλάθι)
ΠΛΑ	ΠΛΑ 51 - ΠΛΑ 52	400KV	493241 4191049 493298 4190704	351	ΟΧΙ	Στο μέσον ευκάλυπτος στα 5μ-6μ (καλάθι)
ΠΛΑ	ΠΛΑ 62 - ΠΛΑ 63	400KV	494813 4187487 495069 4187075	486	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 5,5μ. κάτω και έξω από το αριστερό κύκλωμα.
ΠΝΜ	ΠΝΜ 10 - ΠΝΜ 11	150KV	487857 4205552 487885 4205680	131	ΟΧΙ	Πεύκο στα 4,5 μ περίπου 10μ από τον 11 (καλάθι)
ΠΝΜ	ΠΝΜ 25 - ΠΝΜ 26	150KV	487923 4207625 487916 4207741	117	ΟΧΙ	1 φοίνικας 3μ έξω και 4μ κάτω από τους αγωγούς (Μ.καλάθι).
ΠΝΜ	ΠΝΜ 36 - ΠΝΜ 37Ν	150KV	487850 4208972 487969 4209051	143	ΟΧΙ	Κοντά στον ΠΝΜ 36 πεύκο στα 5μ. καλάθι. Διαπιστώθηκε και στις 03/02/2017: Στο μέσον 5 πεύκα στα 4μ-5μ (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 17/02/2018: 3 πεύκα στο μέσον στα 5μ (Μ.καλάθι)
ΠΝΜ	ΠΝΜ 44 - ΠΝΜ 45	150KV	490003 4210299 490191 4210425	226	ΟΧΙ	Κοντά στον 45 ευκάλυπτος και 2 πεύκα στα 5,5μ (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 01/03/2018: 2 πεύκα στο μέσον και 1 ευκάλυπτος στα 5μ
ΠΝΜ	ΠΝΜ 45 - ΠΝΜ 46	150KV	490191 4210425 490379 4210551	227	ΟΧΙ	Στο μέσον 1 λεύκα στα 5,5μ (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 01/03/2018: 1 λεύκα στα 6μ (Μ. καλάθι)
ΠΝΜ	ΠΝΜ 59 - ΠΝΜ 60	150KV	493187 4213446 493391 4213562	235	ΟΧΙ	2 ευκάλυπτοι στα 5μ-6μ
ΠΨ	ΠΨ 6 - ΠΨ 7	150KV	485262 4204906 484836 4204925	426	ΟΧΙ	Στο μέσον 2 πεύκα στα 4,5μ-5μ. Διαπιστώθηκε και στις 26/02/2017: κοντά στον 7 στον κ.α. αγωγό 3μ έξω, 3 κορυφές πεύκου στα 4μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/07/2017: Κοντά στον 7 στον Κ.Α. αγωγό 3μ έξω & 3 κορυφές πεύκου στα 4μ
ΠΨ	ΠΨ 8 - ΠΨ 9	150KV	484618 4204853 484228 4204729	409	ΟΧΙ	Στο μέσον 3 πεύκα στα 5,5μ.
ΠΨ	ΠΨ 9 - ΠΨ 10	150KV	484228 4204729 483697 4204548	416	ΟΧΙ	Μετα το μέσον 3 πεύκα στα 5,5μ-6μ.
ΡΑ	ΡΑ 44 - ΡΑ 45	150KV	476616 4210676 476743 4211021	369	ΟΧΙ	κοντά στον 44 1 πεύκο στα 5μ και στο άνοιγμα 3 κυπαρίσσια στα 6μ (νεκ/φειο Κοκ. Μύλος-Καλάθι)
ΡΑ	ΡΑ 45 - ΡΑ 46	150KV	476743 4211021 476902 4211451	460	ΟΧΙ	Ευκάλυπτος στα 3,5μ από τον αριστ. αγωγό ((νεκ/φειο Κοκ. Μύλος-Καλάθι)
ΡΑ	ΡΑ 48	150KV	477116 4212029		ΟΧΙ	Δίπλα στον πύργο 1 ευκάλυπτος έξω 4μ και στο ύψος των αγωγών (καλάθι).
ΡΑ	ΡΑ 51 - ΡΑ 52	150KV	477457 4212952 477549 4213202	268	ΟΧΙ	Στο μέσον ευκάλυπτος και κυπαρίσσια στα 4μ (καλάθι).
ΡΑ	ΡΑ 54 - ΡΑ 55	150KV	477760 4213774 477867 4214063	309	ΟΧΙ	Στο μέσον κουκουναριά στα 5μ (καλάθι - ΜΑΝ).
ΡΑ	ΡΑ 71 - ΡΑ 72	150KV	479824 4218730 480127 4218927	362	ΟΧΙ	Παραμένουν 10 πεύκα. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Κατά μήκος του ΑΑ 15 πεύκα πάνω από το ύψος του αγωγού και 3,5μ έξω και στο δεξιό αγωγό 5 πεύκα στα 4μ (καλάθι)
ΡΑ	ΡΑ 72 - ΡΑ 73	150KV	480127 4218927 480433 4219125	364	ΟΧΙ	Στο μεσον 4 πευκα στα 5-6μ από αρ. και δ.αγωγο. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στο μέσον 4 πεύκα στα 3,5μ- 5μ (καλάθι)
ΡΑ	ΡΑ 73 - ΡΑ 74	150KV	480433 4219125 480731 4219318	355	ΟΧΙ	Παραμένουν 4 πεύκα Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στο μέσον 4 πεύκα στα 4μ-6μ (καλάθι)
ΡΑ	ΡΑ 74	150KV	480731 4219318		ΟΧΙ	Στην βάση και στο Δ' σκέλος 2 πεύκα (Φ60, ύψους 10μ.) πιέζουν το ορθοστάτη και έχουν στρεβλώσει τον πλαγιοστάτη και τα οριζόντια στοιχεία. Άμεσο σταδιακό κόψιμο με καλάθι (πλησίον θερμοκήπιου). Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017
ΡΑ	ΡΑ 74 - ΡΑ 75	150KV	480731 4219318 481016 4219502	339	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Κοντά στον 74, 5 πεύκα στα 3,5-5μ (καλάθι) ιδιώκτητος χώρος.

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
PA	PA 75 - PA 76	150KV	481016 4219502 481300 4219686	338	ΝΑΙ	Κοντά στον PA 76 2 πεύκα στα 4,5μ.-6μ. από τον μεσαίο και 2 πεύκα έξω από τον δεξιό αγωγό στα 4μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Κατα μήκος 15 πεύκα στα 3μ-5μ (καλάθι MAN)-πιθανή διακοπή.
PA	PA 76 - PA 77	150KV	481300 4219686 481593 4219876	349	ΟΧΙ	Κάτω από τους αγωγούς και κατα μήκος αυτών (ορισμένα και έξω), πεύκα, λεύκα(γλύπτρια), 2 καρυδιές, μουριά, στα 2μ.-6μ. Επίσης ένας ευκάλυπτος έξω από τον αριστερό αγωγό στα 5μ.-6μ. και 10μ. πάνω από τους αγωγούς (μεγάλο καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: 3μ-5μ (καλάθι)
PA	PA 77 - PA 78	150KV	481593 4219876 481892 4220071	357	ΟΧΙ	Στον δεξιό αγωγό μια αμυγδαλιά, ένα πεύκο και 2 κυπαρισσοειδή στα 2,5μ.-4μ. Στον μεσαίο αγωγό δέντρο στα 4μ., 50μ. από τον PA 78 πεύκα στα 5μ.-6μ. από τους αγωγούς. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 3,5μ-5μ (καλάθι)
PA	PA 78 - PA 79	150KV	481892 4220071 482203 4220272	370	ΟΧΙ	Στα 10μ. από τον PA 78 και προς το μέσον συστάδα από πεύκα στα 4μ.-6μ. από τους αγωγούς (Μεγ. Καλάθι Parking Ταβέρνας). Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 3,5μ
PA	PA 79 - PA 80	150KV	482203 4220272 482472 4220447	321	ΟΧΙ	Στο μέσον 4 πεύκα στα 4μ.-6μ. από τον δεξιό αγωγό. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 4μ.
PA	PA 80 - PA 81	150KV	482472 4220447 482781 4220642	365	ΟΧΙ	Στο μέσον 1 πεύκο στα 4μ. από τον δεξιό αγωγό, και 4 πεύκα στα 6μ. από μεσαίο και αριστερό αγωγό.
PA	PA 85 - PA 86	150KV	484183 4221556 484077 4221937	397	ΟΧΙ	Πριν το μέσον 5 πεύκα στα 5μ-6μ
PA	PA 86 - PA 87	150KV	484077 4221937 483994 4222238	313	ΟΧΙ	Κατα μήκος πεύκα στα 4μ-6μ
PA	PA 87 - PA 88	150KV	483994 4222238 483905 4222560	336	ΟΧΙ	Πριν το μέσον 10 πεύκα 4μ-6μ
PA	PA 89 - PA 90	150KV	483833 4222820 483650 4223071	311	ΟΧΙ	Στο μέσον και κάτω από μεσαίο και δεξιό αγωγό πεύκα στα 4μ.-6μ., 70μ. πριν τον PA 90 πεύκα στα 3,5μ. από τον δεξιό αγωγό. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Κατα μήκος πεύκα στα 4μ-6μ
PA	PA 90 - PA 91	150KV	483650 4223071 483455 4223337	330	ΟΧΙ	Κατα μήκος πεύκα στα 4μ-6μ και στο μέσον πεύκα στα 3μ
PA	PA 91 - PA 92	150KV	483455 4223337 483283 4223573	294	ΟΧΙ	Στο μέσον και πριν πεύκα στα 4μ-6μ
PA	PA 92 - PA 93	150KV	483283 4223573 483097 4223828	315	ΝΑΙ	πριν και μετά το μέσον κουμαριές και πεύκα στα 4μ-6μ, κοντά στον 92, έξω από ΔΑ αγωγό πεύκο πάνω από αυτον (Διακοπή)
PA	PA 93 - PA 94	150KV	483097 4223828 482873 4224134	381	ΝΑΙ	Στο μέσον και έξω από τον δεξιό αγωγό πεύκο στα 3,5μ.-4μ. Επίσης πεύκα στα 6μ. από τους αγωγούς. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 4μ-6μ (πιθανή διακοπή)
PA	PA 94 - PA 95	150KV	482873 4224134 482705 4224364	284	ΟΧΙ	20μ πριν τον PA 95, 15 πεύκα στα 4μ-6μ
PA	PA 96 - PA 97	150KV	482448 4224716 482286 4224938	275	ΝΑΙ	(ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΔΑΓΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 4Μ.ΚΑΙ ΑΛΛΑ 2 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ.)ΣΤΑ 70Μ ΑΠΟ ΡΑ 96 ΚΑΙ 60Μ ΠΡΙΝ ΡΑ 97 ΣΤΟΝ ΑΡ.ΑΓ. 10ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Κατα μήκος πεύκα στα 3,5-6μ και έξω από ΔΑ & ΑΑ πεύκα πάνω από τους αγωγούς (ΔΙΑΚΟΠΗ)
PA	PA 97 - PA 98	150KV	482286 4224938 482123 4225160	276	ΟΧΙ	70Μ ΠΡΙΝ ΡΑ 98 ΔΑΓ. ΚΑΙ ΑΡ.ΑΓ. 4ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 4Μ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΑΓ.ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 3.5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Κοντά στον ΡΑ 97, 30 πεύκα στα 5μ-6μ. Κοντά στον 98, 15 πεύκα στα 3,5μ-5μ
PA	PA 98 - PA 99	150KV	482123 4225160 481963 4225379	272	ΟΧΙ	Πριν και μετά το μέσον 2 πεύκα στα 4,5μ
PA	PA 99 - PA 100	150KV	481963 4225379 481796 4225608	277	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΑΡ.ΑΓ 2ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 4.5Μ.ΣΤΟΝ ΜΑΓ. 70Μ ΜΕΤΑ ΡΑ 99 1ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 3.5Μ.ΚΑΙ ΔΑΓ.60-90Μ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΑ 99 10ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 3,5-5Μ Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 3μ-5μ
PA	PA 100 - PA 101	150KV	481796 4225608 481782 4225883	277	ΟΧΙ	Στο μέσον 2 μεγάλα πεύκα στα 4μ-6μ
PA	PA 101 - PA 102	150KV	481782 4225883 481766 4226204	322	ΟΧΙ	ΣΤΑ 30Μ ΠΡΙΝ ΡΑ102 Μ ΚΑΡ.ΑΓ. 2ΔΡΥΣ ΣΤΑ 6Μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 4μ-6μ
PA	PA 102 - PA 103	150KV	481766 4226204 481742 4226675	473	ΝΑΙ	ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΣΟ ΑΡ.ΑΓ. ΚΑΙ Δ.ΑΓ. 5ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Μετα το μέσον κάτω και έξω από τους αγωγούς 100-150 πεύκα στα 3μ-5μ (ΔΙΑΚΟΠΗ)
PA	PA 103 - PA 104	150KV	481742 4226675 481720 4227096	424	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΑΓ ΚΑΙ ΔΑΓ. 2ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 4,5-6μ
PA	PA 104 - PA 105	150KV	481720 4227096 481701 4227469	374	ΟΧΙ	ΣΤΑ 40Μ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΡΑ 104 ΔΑΓ.ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 4,5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Πεύκα στα 4μ-6μ (καλάθι)
PA	PA 105 - PA 106	150KV	481701 4227469 481674 4228003	537	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΜΕΓ.ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 5Μ Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Πεύκα στα 4,5μ
PA	PA 107 - PA 108	150KV	481654 4228384 481635 4228753	370	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ, ΜΑΓΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 4Μ.,ΚΑΙ 30Μ ΠΡΙΝ ΡΑ 108 3ΠΕΥΚΑ ΔΑΓ. ΣΤΑ 4-5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: 10 πεύκα στα 4μ-6μ

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
PA	PA 108 - PA 109	150KV	481635 4228753 481615 4229154	403	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΑΡΑΓ.ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 4.5-5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στο μέσον πεύκο στα 4,5μ
PA	PA 114 - PA 115	150KV	481411 4230515 481182 4230820	383	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 115 ΑΠΟ 2 ΠΕΥΚΑ ΚΟΠΗΚΑΝ ΚΟΡΥΦΕΣ (ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΤΡΗΣΗ -ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ) Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: 80μ από 114 στον αριστ. και μεσαίο αγωγό 3 πεύκα από 4μ-5μ
PA	PA 115 - PA 116	150KV	481182 4230820 480849 4231262	555	ΟΧΙ	ΣΤΑ 20Μ ΑΠΟ ΡΑ 115 ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ(ΚΑΛΑΘΙ).ΕΠΙΣΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΡΑ 116 4ΚΟΡΥΦΕΣ ΠΕΥΚΩΝ (ΚΑΛΑΘΙ ΜΑΝ) Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Πεύκα κάτω και έξω από τους αγωγούς στα 3μ-6μ (καλάθι)
PA	PA 116 - PA 117	150KV	480849 4231262 480522 4231697	545	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: 40μ από τον 116, στο δεξιό αγωγό 5 πεύκα στα 5μ (καλάθι). 100μ από 116, στο δεξιό και μεσαίο αγωγό 10 πεύκα στα 4μ.
PA	PA 117 - PA 118	150KV	480522 4231697 480257 4232049	442	ΝΑΙ	Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον του ανοίγματος ένα κυπαρίσσι 2,5μ έξω από τον αριστ. αγωγό και 3μ πάνω από αυτόν (ΔΙΑΚΟΠΗ- Δύσκολη η πρόσβαση Γραμμής Τραίνου, Μεγ.καλάθι από το εργοστάσιο ξυλείας Παπαναστασίου).
PA	PA 118	150KV	480257 4232049		ΟΧΙ	Κυπαρίσσια κατά μήκος του ανοίγματος.
PA	PA 118 - PA 119	150KV	480257 4232049 480028 4232353	381	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΡΑ 119 ΣΥΣΤΑΔΑ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ Δ.ΑΓ. 15 ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΣΤΑ 4-5Μ. (ΚΑΛΑΘΙ ΜΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ) Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: 100μ πριν τον 119, 1 πεύκο 3μ έξω από τον δεξιό αγωγό και 2μ κάτω.
PA	PA 119 - PA 120	150KV	480028 4232353 479674 4232334	355	ΟΧΙ	Στο μέσον και 3μ έξω 3 πεύκα πάνω από δεξιό αγωγό, κοντά ΡΑ 120 4 πεύκα κάτω από τους αγωγούς στα 3-4μ. Πεύκο έξω από τον δεξιό αγωγό στα 3μ (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: 20μ από τον 119, 1 πεύκο στα 5μ (καλάθι). 100μ από 119, 5 πεύκα 4μ έξω από τον δεξιό αγωγό και στο ύψος αυτού.
PA	PA 123 - PA 124	150KV	478686 4232284 478347 4232266	339	ΟΧΙ	Στο μέσον 2 αμυγδαλιές στα 5μ, κοντά στον ΡΑ 123, 4 πεύκα 4μ-5μ Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: κοντά στον 123, 5 πεύκα στα 4,5μ-5μ (καλάθι)
PA	PA 124 - PA 125	150KV	478347 4232266 477995 4232248	353	ΝΑΙ	Κατά μήκος του αριστερού αγωγού πεύκα στα 2-4μ και 2μ έξω από αυτόν (Καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον 4 πεύκα 2,5μ έξω από τον αριστ. αγωγό και 3μ πάνω από αυτόν (διακοπή)
PA	PA 125 - PA 126	150KV	477995 4232248 477620 4232229	375	ΟΧΙ	Κατά μήκος του αριστερού αγωγού πεύκα στα 2-4μ και 2μ έξω από αυτόν (Καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Πεύκα στα 4μ-6μ
PA	PA 126 - PA 127	150KV	477620 4232229 477242 4232254	378	ΝΑΙ	Κατά μήκος του αριστερού αγωγού πεύκα στα 2-4μ και 2μ έξω από αυτόν (Καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Κατά μήκος του ανοίγματος πεύκα στα 4μ έξω από τον αριστ. αγωγό και πάνω από το GW. (διακοπή).
PA	PA 127 - PA 128	150KV	477242 4232254 476894 4232277	348	ΟΧΙ	Κατά μήκος του αριστερού αγωγού πεύκα στα 2-4μ και 2μ έξω από αυτόν (Καλάθι). Στο μέσον 4 πεύκα στα 4μ. Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Πεύκα στα 3μ-6μ κάτω και έξω από τους αγωγούς.
PA	PA 131 - PA 132	150KV	475844 4232347 475597 4232610	361	ΟΧΙ	Στο μέσον 2 πεύκα στα 4μ.
PA	PA 132 - PA 133	150KV	475597 4232610 475375 4232848	326	ΟΧΙ	Στο μέσον συστάδα από αγριελιές, πεύκα, πουρνάρια στα 4,5-6μ
PA	PA 136 - PA 137	150KV	474708 4233561 474485 4233799	326	ΟΧΙ	30μ από τον ΡΑ 136, 3 λεύκες στα 3-4μ (καλάθι).
PA	PA 138 - PA 139	150KV	474234 4234067 474014 4234303	323	ΟΧΙ	Στο μέσον αγριελιά στα 4μ-5μ Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: 1 αγριελία στα 5,5μ κάτω από τον αριστ. αγωγό
PA	PA 142 - PA 143	150KV	473334 4235028 473102 4235277	340	ΟΧΙ	1 αμυγδαλιά στο μέσον στα 5μ
PA	PA 145 - PA 146	150KV	472639 4235772 472425 4236000	313	ΟΧΙ	Στο μέσον φυσιτικές στα 4μ-5μ
PA	PA 147 - PA 148	150KV	472151 4236292 471929 4236530	326	ΟΧΙ	Στο μέσον στο δεξιό αγωγό 1 δρύς 2μ έξω και 4μ κάτω.
PA	PA 148 - PA 149	150KV	471929 4236530 471599 4236882	483	ΟΧΙ	κοντά στον ΡΑ 149 κορυφές πεύκων στα 4μ-5μ. Στο μέσον του ανοίγματος (εργοστάσιο SELEN) δρυς και πεύκο στα 4μ (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: 100μ πριν τον 149, 1 πεύκο 3μ έξω από τον αριστ. αγωγό και 4,5 κάτω.
PA	PA 155 - PA 156	150KV	470241 4238333 469906 4238692	491	ΟΧΙ	Στο μέσον 3μ έξω από τον δεξιό αγωγό 1 αμυγδαλιά στα 4,5μ
PA	PA 156 - PA 157	150KV	469906 4238692 469694 4238918	310	ΟΧΙ	Στο μέσον κάτω από τον αριστ. αγωγό 2 πεύκα στα 3,5μ-4μ (καλάθι).
PA	PA 158N - PA 159	150KV	469481 4239147 469279 4239361	295	ΟΧΙ	Στο μέσον 3 μουριές και 3 κερασιές στα 4μ
PA	PA 161 - PA 162	150KV	468783 4239891 468548 4240142	343	ΟΧΙ	Κοντά στον 162, έξω από τον αριστ. αγωγό 2 λεύκες στα 4μ (καλάθι).

Γραμμή	Αριθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
PA	PA 163 - PA 164	150KV	468314 4240392 468061 4240662	371	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον 2 λεύκες στα 4,5μ (καλάθι).
PA	PA 164 - PA 165	150KV	468061 4240662 467863 4240874	290	ΟΧΙ	Κοντά στον 164, 6 πεύκα στα 4,5 (καλάθι).
PA	PA 171 - PA 172	150KV	466483 4242348 466253 4242594	337	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον 5 ελιές στα 5μ
PA	PA 174 - PA 175	150KV	465792 4243087 465548 4243348	357	ΟΧΙ	Ακακία, συκιά και κυπαρίσσι στα 6μ (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Στο μέσον και έξω από τον αριστ. αγωγό 2 λεύκες και 12 ακακίες στα 4μ (καλάθι)
PA	PA 195 - PA 196	150KV	464154 4249666 464132 4250051	387	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 196 5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 5-7Μ (ΚΑΛΑΘΙ) (ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017
PA	PA 210 - PA 211N	150KV	464117 4255167 464310 4255475	364	ΟΧΙ	2 ΠΕΥΚΑ & 2 ΒΡΩΜΟΔΕΝΤΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 211 (ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ) ΣΤΑ 6Μ (ΚΑΛΑΘΙ) (ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017
PA	PA 211N - PA 212N	150KV	464310 4255475 464550 4255861	456	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 5 ΚΟΡΥΦΕΣ ΑΠΟ 3 ΠΕΥΚΑ 4.5-5Μ (ΚΑΛΑΘΙ) (ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017
PA	PA 212N - PA 213	150KV	464550 4255861 464705 4256107	291	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 212, 2 ΠΕΥΚΑ & 3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 5,5Μ (ΚΑΛΑΘΙ) (ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017
PA	PA 214 - PA 215	150KV	464916 4256162 465129 4256217	220	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 25 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 4,5-5Μ. (ΚΑΛΑΘΙ) & ΣΚΑΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Διαπιστώθηκε και στις 09/04/2017
PA	PA 215 - PA 216	150KV	465129 4256217 465342 4256272	220	ΟΧΙ	
PA	PA 217 - PA 218	150KV	465579 4256379 465874 4256495	316	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 218 ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 6Μ (ΚΑΛΑΘΙ) (ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ)
PA	PA 218 - PA 219	150KV	465874 4256495 466221 4256636	375	ΟΧΙ	στα 4μ κυπαρίσσι (καλάθι)
PA	PA 222 - PA 223	150KV	466906 4257649 467093 4257947	353	ΟΧΙ	1 μουριά στα 5μ (καλάθι)
PA	PA 224 - PA 225	150KV	467256 4258208 467427 4258481	323	ΟΧΙ	Στο μέσον αμυγδαλιά στα 5μ Διαπιστώθηκε και στις 30/05/2017: στα 3-4μ καλάθι
PA	PA 232 - PA 233	150KV	469809 4257709 470231 4257475	482	ΟΧΙ	5 πεύκα στα 4,5μ κοντα στον 233.
PA	PA 242 - PA 243	150KV	472959 4255963 473021 4255600	369	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 242 ΕΞΩ ΑΠΟ ΔΑγ. 1 ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ ΣΤΑ 6Μ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΔΑγ. (ΚΑΛΑΘΙ) (ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) Διαπιστώθηκε και στις 30/05/2017: στα 4μ (καλάθι)
PA	PA 243 - PA 244	150KV	473021 4255600 473080 4255256	350	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 5 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 6Μ ΑΠΟ Μ,ΚΑΑγ. (ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ)
PA	PA 253 - PA 254	150KV	473633 4252039 473939 4251958	317	ΟΧΙ	στα 5μ
PA	PA 255 - PA 256	150KV	474351 4251849 474635 4251773	294	ΟΧΙ	αμυγδαλιά στα 4μ
PA	PA 258 - PA 259	150KV	475412 4251568 475741 4251481	340	ΟΧΙ	ελιά στα 5μ
PA	PA 259 - PA 260	150KV	475741 4251481 476011 4251409	280	ΟΧΙ	ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 260 ΣΤΟ ΔΕ ΑΓΩΓΟ ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 4-5Μ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΡ. ΑΓΩΓΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΙΔΕΣ ΣΤΑ 4Μ (ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΛΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΛΑΘΙ) (ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) Διαπιστώθηκε και στις 30/05/2017: στα 3,5μ (καλάθι)
PA	PA 260 - PA 261	150KV	476011 4251409 476409 4251304	411	ΟΧΙ	ευκάλυπτος και κου/ρια στα 3,5-4μ (καλάθι)
PA	PA 264 - PA 265	150KV	477499 4251015 477842 4250924	355	ΟΧΙ	ΣΤΟΝ ΔΕ ΑΓΩΓΟ ΑΡΟΚΑΡΥΑ ΣΤΑ 5Μ (ΚΑΛΑΘΙ) (ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ)
PA	PA 269 - PA 270	150KV	479084 4250595 479393 4250513	320	ΟΧΙ	50Μ ΠΡΙΝ ΤΟΝ 270 ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΑΓΩΓΟ ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 7Μ (ΚΑΛΑΘΙ) (ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ)
PA	PA 270 - PA 271	150KV	479393 4250513 479733 4250423	352	ΟΧΙ	ΣΤΑ 50Μ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΡ. ΑΓΩΓΟ ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 5Μ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΙ) (ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) Διαπιστώθηκε και στις 30/05/2017: 1 πεύκο πάνω από τους αγωγούς στα 4μ (καλάθι)
PA	PA 271 - PA 272	150KV	479733 4250423 480001 4250352	277	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΟ ΑΓΩΓΟ ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 5Μ (ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) Διαπιστώθηκε και στις 30/05/2017: (Μ. καλάθι)
PA	PA 273 - PA 274	150KV	480232 4250291 480593 4250195	374	ΟΧΙ	2 λεύκες στα 4μ. (καλάθι)

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΡΑ	ΡΑ 274 - ΡΑ 275	150KV	480593 4250195 480904 4250113	321	ΟΧΙ	2 πεύκα στα 5μ
ΡΑ	ΡΑ 284 - ΡΑ 285	150KV	483602 4250429 483901 4250542	320	ΟΧΙ	1 ελιά στα 5μ-6μ
ΡΑ	ΡΑ 288 - ΡΑ 289	150KV	484701 4250844 484906 4250921	219	ΟΧΙ	5 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5μ (ΚΑΛΑΘΙ)
ΡΑ	ΡΑ 290 - ΡΑ 291	150KV	485124 4251003 485452 4251127	350	ΟΧΙ	4 αμυγδαλιές στα 4,5 μ (καλάθι)
ΡΑ	ΡΑ 294 - ΡΑ 295	150KV	486399 4250905 486669 4250842	277	ΟΧΙ	Φοινικάς στα 5μ & 3 λεύκες στα 5μ (καλάθι)
ΡΑ	ΡΑ 295 - ΡΑ 296	150KV	486669 4250842 486977 4250769	317	ΟΧΙ	3 πεύκα στο μέσον στα 5μ (καλάθι)
ΡΑ	ΡΑ 296 - ΡΑ 297	150KV	486977 4250769 487274 4250700	305	ΟΧΙ	3 κυπαρίσσια στα 5μ (καλάθι)
ΡΑ	ΡΑ 298 - ΡΑ 299	150KV	487695 4250601 488148 4250495	465	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 2ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΑΙ 2ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡ.ΑΓΩΓΟ ΣΤΑ 5Μ.(ΚΑΛΑΘΙ)
ΡΑ	ΡΑ 301 - ΡΑ 302	150KV	488707 4250364	359	ΟΧΙ	πεύκο στα 5,5 μ
ΡΑ	ΡΑ 306 - ΡΑ 307	150KV	490769 4249881 491171 4249787	413	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 5μ (καλάθι)
ΡΑ	ΡΑ 307 - ΡΑ 308	150KV	491171 4249787 491171 4249787	343	ΟΧΙ	
ΡΚ	ΡΚ 1 - ΡΚ 2	150KV	472195 4203354 471971 4203469	251	ΟΧΙ	Πέντε ακακίες στα 4μ Διαπιστώθηκε και στις 02/02/2017 Διαπιστώθηκε και στις 10/01/2018: Στο μέσον ΚΑΑ κατα μήκος 15 δέντρα στα 3,5μ-5μ (καλάθι).
ΡΚ	ΡΚ 2 - ΡΚ 3	150KV	471971 4203469 471721 4203601	284	ΟΧΙ	3 ευκάλυπτοι στα 4μ. Διαπιστώθηκε και στις 02/02/2017: 3 λεύκες και πεύκο στα 6μ (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 10/01/2018: 8 ευκάλυπτοι και 1 πεύκο στα 5μ-6μ
ΡΚ	ΡΚ 3	150KV	471721 4203601		ΟΧΙ	ΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΓΩΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΙ). ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΝ 6972965039
ΡΚ	ΡΚ 9 - ΡΚ 10	150KV	470310 4204141 470055 4204205	262	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΕΝΑ ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 4Μ (ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 10/01/2018: Στο μέσον και προς την ΡΚ 10 ΚΑ αγωγό 1 μεγ. πεύκο στα 4μ (καλάθι).
ΡΚ	ΡΚ 10 - ΡΚ 11	150KV	470055 4204205 469654 4204306	413	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ ΣΤΑ 4Μ (ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 02/02/2017 Διαπιστώθηκε και στις 10/01/2018: Στο μέσον ΚΔΑ 2 κουκουναριές στα 3μ (καλάθι).
ΡΚ	ΡΚ 11 - ΡΚ 12	150KV	469654 4204306 469495 4204547	289	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 5μ. (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 10/01/2018: Κοντά στον ΡΚ 12, 2 πεύκα στα 4,5μ (καλάθι).
ΡΚ	ΡΚ 18 - ΡΚ 19	150KV	467746 4206411 467511 4206608	307	ΟΧΙ	Συστάδα από πεύκα στα 6μ (καλάθι).
ΡΚ	ΡΚ 23 - ΡΚ 24	150KV	466921 4207931 466832 4208328	409	ΟΧΙ	Πριν τον 24, 1 πεύκο 5μ έξω και 3μ-4μ ΚΔΑ.
ΡΚ	ΡΚ 24 - ΡΚ 25	150KV	466832 4208328 466742 4208733	416	ΟΧΙ	κοντά στο ΡΚ 24 πεύκο στα 5,5μ
ΡΚ	ΡΚ 25 - ΡΚ 26	150KV	466742 4208733 466657 4209113	390	ΟΧΙ	1 ευκάλυπτος στα 4,5μ. (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 02/02/2017: Μουριά στα 4μ στο μέσον.
ΡΟΚ	ΡΟΚ 3 - ΡΟΚ 4	150KV	471626 4203600 471455 4203692	194	ΟΧΙ	Στο μέσον κορυφές από πεύκο στα 5,5μ-6μ
ΡΟΚ	ΡΟΚ 5 - ΡΟΚ 6	150KV	471207 4203828 470995 4203877	218	ΟΧΙ	Στο μέσο κυπαρίσσι στα 5μ (καλάθι ΜΑΝ)
ΡΟΚ	ΡΟΚ 9 - ΡΟΚ 10	150KV	470307 4204090 470012 4204163	303	ΟΧΙ	ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΑ 4Μ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (ΚΑΛΑΘΙ)
ΡΟΚ	ΡΟΚ 27 - ΡΟΚ 28	150KV	466982 4205324 466897 4205676	363	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 5μ. και συστάδα πεύκων στα 6μ. όλα έξω από το αριστ. κύκλωμα. Διαπιστώθηκε και στις 10/01/2018: Στο μέσον 6 πεύκα στα 5,5μ-6μ
ΡΟΚ	ΡΟΚ 36 - ΡΟΚ 37	150KV	466614 4208726 466602 4209098	373	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 4,5 μ. Διαπιστώθηκε και στις 02/02/2017
ΡΛ	ΡΛ 103 - ΡΛ 104	150KV	451542 4208878 451346 4208810	208	ΟΧΙ	3 πεύκα στα 6μ.-7μ. στο μέσον.
ΡΛ	ΡΛ 104 - ΡΛ 105	150KV	451346 4208810 450775 4208611	604	ΟΧΙ	2 κυπαρίσσια στα 5μ.-6μ. και 4μ. έξω καλάθι ΜΑΝ. Διαπιστώθηκε και στις 05/03/2018

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΡΛ	ΡΛ 107 - ΡΛ 108	150KV	450128 4208382 449763 4208333	368	ΟΧΙ	Κυπαρίσσια στο 6μ.-7μ. Διαπιστώθηκε και στις 08/02/2017: Στα 30μ μετά τον 107 συστάδα από κυπαρίσσια στα 6-7μ από τους κάτω αγωγούς. Διαπιστώθηκε και στις 05/03/2018: Στα 5μ-6μ
ΡΛ	ΡΛ 113 - ΡΛ 114	150KV	448165 4208125 447781 4208075	387	ΟΧΙ	1 ευκάλυπτος στα 5μ.-6μ. μέσα σε αυλή οικίας (καλάθι ΜΑΝ)
ΡΛ	ΡΛ 146 - ΡΛ 147	150KV	436164 4205920 435711 4205795	470	ΟΧΙ	ΣΤΑ 150Μ ΑΠΟ 146 ΣΥΣΤΑΔΑ ΠΕΥΚΩΝ ΣΤΑ 5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 04/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Συστάδα πεύκων στα 5μ
ΡΛ	ΡΛ 150 - ΡΛ 151	150KV	434869 4205561	611	ΟΧΙ	Πεύκα Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στο μέσον αρ. 1 πεύκο και Δ αγ. 1 πεύκο στα 5μ-6μ.
ΡΛ	ΡΛ 153 - ΡΛ 154	150KV	434280 4205398 433274 4205119	320	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 20μ από 153, 1 πεύκο στα 6μ.
ΡΛ	ΡΛ 156 - ΡΛ 157	150KV	432807 4204904 432639 4204708	258	ΟΧΙ	Στα 20μ πριν τον 157, 1 φούντα πεύκου ΚΔ αγωγό στα 5μ.
ΡΛ	ΡΛ 165 - ΡΛ 166	150KV	430509 4202929 430321 4202813	221	ΟΧΙ	Στο μέσον ΚΔ αγ. 1 κυπαρίσσι στα 4,5μ (καλάθι).
ΡΛ	ΡΛ 177 - ΡΛ 178	150KV	427143 4200902 426904 4200757	280	ΟΧΙ	Στο μέσον 5 πεύκα στα 5μ.
ΡΛ	ΡΛ 178 - ΡΛ 179	150KV	426904 4200757 426625 4200589	326	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 31/03/2018: Κοντά στον ΡΛ 179 3 πεύκα στα 5μ.
ΡΛ	ΡΛ 183 - ΡΛ 184	150KV	425416 4199861 425221 4199746	226	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 04/04/2018: Στο μέσον 1πεύκο (Μεγ.καλάθι)
ΡΣ	ΡΣ 2 - ΡΣ 3	150KV	471983 4203491 471730 4203623	284	ΝΑΙ	Ευκάλυπτος 7μ έξω,(Μεγ.Καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 10/01/2018: 2 μεγάλοι ευκάλυπτοι 5μ έξω από δεξιό αγωγό (μεγάλο καλάθι-Διακοπή)
ΡΣ	ΡΣ 3	150KV	471730 4203623		ΟΧΙ	ΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΓΩΓΟΥ (ΚΑΛΛΑΘΙ), ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΝ 6972965039
ΡΣ	ΡΣ 3 - ΡΣ 4	150KV	471730 4203623 471478 4203755	285	ΟΧΙ	Δέντρα στα 4μ-6μ (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 10/01/2018: πριν το μέσον ΚΔ αγωγό 2 πεύκα στα 4μ και 1 καρδιά στα 3,5μ (καλάθι).
ΡΣ	ΡΣ 4 - ΡΣ 5	150KV	471478 4203755 471219 4203891	292	ΟΧΙ	Συστάδα από πεύκα μέσα σε πάρκο στα 5μ-6μ (καλάθι ΜΑΝ). Διαπιστώθηκε και στις 10/01/2018: Κοντά στον ΡΣ 4 ανάμεσα στους 2 αγωγούς πεύκο στα 4μ (καλάθι)
ΡΣ	ΡΣ 22 - ΡΣ 23	150KV	467650 4206527 467496 4206655	200	ΟΧΙ	Στο μέσον πεύκα στα 6μ
ΡΣ	ΡΣ 32 - ΡΣ 33	150KV	466037 4211732 465951 4212055	336	ΟΧΙ	1 πεύκο στα 4μ. (καλάθι).
ΡΣ	ΡΣ 34 - ΡΣ 35	150KV	465860 4212394 465769 4212732	351	ΟΧΙ	1 ευκάλυπτος στα 3,5μ.
ΡΣ	ΡΣ 50 - ΡΣ 51	150KV	462411 4216809 462131 4217107	410	ΟΧΙ	1 ελιά στα 4,5μ.
ΡΣ	ΡΣ 66 - ΡΣ 67	150KV	458984 4220789 458946 4220975	190	ΟΧΙ	Στο μέσον 4 πεύκα στα 4,5μ
ΡΣ	ΡΣ 68 - ΡΣ 69	150KV	458828 4221554 458785 4221766	217	ΟΧΙ	Στο μέσον πεύκα στα 4μ-6μ (καμμένα) Διαπιστώθηκε και στις 01/02/2017: 4 πεύκα στα 4,5μ
ΡΣ	ΡΣ 69 - ΡΣ 70	150KV	458785 4221766 458723 4222070	311	ΟΧΙ	50μ από τον ΡΣ 69, 3 πεύκα στα 4μ.
ΡΣ	ΡΣ 72 - ΡΣ 73	150KV	458623 4222564 458904 4222884	427	ΟΧΙ	κοντά στον ΡΣ 72, 30 πεύκα στα 4,5μ-6μ στο μέσον 10 πεύκα στα 4μ-6μ.
ΡΣ	ΡΣ 73 - ΡΣ 74	150KV	458904 4222884 459169 4223187	403	ΟΧΙ	Κοντά στον ΡΣ 74 πεύκα στα 4μ.-6μ.
ΡΣ	ΡΣ 82 - ΡΣ 83	150KV	460325 4225341 460314 4225665	326	ΟΧΙ	Υπόλοιπα δέντρα για κλάδεμα 4μ.-6μ. Διαπιστώθηκε και στις 25/10/2017: Στο μέσον μουριά και κουκουναριά στα 6μ
ΡΣ	ΡΣ 84 - ΡΣ 85	150KV	460303 4225989 460290 4226334	346	ΟΧΙ	κοντά στον ΡΣ 85 μουριά στα 4,5μ.
ΡΣ	ΡΣ 96 - ΡΣ 97	150KV	460151 4230314 460285 4230612	328	ΟΧΙ	200m από ΡΣ 96, 1 πεύκο κάτω από το δεξιό κύκλωμα απέχει 5μ
ΡΣ	ΡΣ 98 - ΡΣ 99	150KV	460504 4231098 460619 4231352	280	ΝΑΙ	Εχουν μπειν 15-20 πευκα εξω από τα δυο κυκλωματα της γραμμης . Τα μισα εχουν ξεπερασει τον κατω αγωγο .
ΡΣ	ΡΣ 100 - ΡΣ 101	150KV	460839 4231843 460942 4232070	250	ΟΧΙ	Στο μέσον του ανοίγματος κάτω και έξω από το δεξιό κύκλωμα 2 πεύκα και 1 κουκουναριά απέχουν 4,5μ (βρίσκεται μέσα σε περιφραγμένο χώρο που ανήκει σε μοναστήρι).

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΡΣ	ΡΣ 105 - ΡΣ 106	150KV	461559 4233441 461763 4233895	499	ΟΧΙ	Προς ΑΡ 105, 4πέυκα στα 5μ στο μέσον και εμπρός 20 πέυκα στα 3μ-4μ (Κοπήκανε 15 πέυκα επικ.) Διαπιστώθηκε και στις 25/10/2017: Εκατόν πενήντα μέτρα από τον 105, και μέχρι το μέσον του ανοίγματος πέυκα κάτω και έξω από το δεξιό κύκλωμα που απέχουν 4,5μ-5,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 25/10/2017: 150μ από ΡΣ 105 κάτω και έξω από τους αγωγούς στα 4,5μ-6μ πέυκα.
ΡΣ	ΡΣ 106 - ΡΣ 107	150KV	461763 4233895 461880 4234154	284	ΟΧΙ	Στο άνοιγμα υπάρχουν πέυκα κάτω και έξω από το δεξιό κύκλωμα που απέχουν 4μ
ΡΣ	ΡΣ 107 - ΡΣ 108	150KV	461880 4234154 462033 4234494	374	ΟΧΙ	50μ από τον 107, 8 πέυκα απέχουν 4,5μ Διαπιστώθηκε και στις 25/10/2017: 50 μ από 105, πέυκα στα 4μ-5μ
ΡΣ	ΡΣ 110 - ΡΣ 111	150KV	462494 4235233 462606 4235379	185	ΟΧΙ	Λίγο πριν το μέσον του ανοίγματος 1 σικιά απέχει 5μ κάτω από το αριστερό κύκλωμα. Διαπιστώθηκε και στις 25/10/2017: Στο μέσον σικιά στα 5μ
ΡΣ	ΡΣ 111 - ΡΣ 112	150KV	462606 4235379 462868 4235718	429	ΟΧΙ	μετά το μέσον 7 ελιές στα 4,5μ.
ΡΣ	ΡΣ 112 - ΡΣ 113	150KV	462868 4235718 463141 4236073	449	ΟΧΙ	Στο μέσον αμυγδαλιά και μουριές στα 4μ-5μ.
ΡΣ	ΡΣ 114 - ΡΣ 115	150KV	463397 4236405 463597 4236665	329	ΟΧΙ	Στο μέσον 4 ελιές στα 4μ-5μ
ΡΣ	ΡΣ 115 - ΡΣ 116	150KV	463597 4236665 463752 4236867	254	ΟΧΙ	Κοντά στον 116, 3 κυπαρίσσια στα 3μ-4μ. Διαπιστώθηκε και στις 25/10/2017: 150μ απο τον 115, 3 κυπαρίσσια απέχουν 4,5μ (καλάθι 4χ4)
ΡΣ	ΡΣ 118 - ΡΣ 119	150KV	464139 4237368 464382 4237683	398	ΟΧΙ	Στο μέσον 3 ελιές στα 4μ.
ΡΣ	ΡΣ 119 - ΡΣ 120	150KV	464382 4237683 464588 4237952	339	ΟΧΙ	Στο μέσον 3 ελιές στα 4μ
ΡΣ	ΡΣ 132 - ΡΣ 133Ν	150KV	465127 4241720 465136 4242041	322	ΟΧΙ	Κοντά στο ΡΣ 133 κυπαρίσσι στα 5μ.
ΡΣ	ΡΣ 134 - ΡΣ 135	150KV	465151 4242379 465166 4242779	401	ΟΧΙ	Κοντά στον 134, ε ακακίες στα 3,5μ-4μ.
ΑΡ 249Ν/	ΑΡ 249/19 - ΑΡ 249/18	150KV	448280 4228708 448622 4228718	341	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ , ΣΤΟΝ ΚΑΑΓ 1 ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 5Μ.
ΑΣ 93/	ΑΣ 93/3 - ΑΣ 93/4	150KV	474132 4252631 474102 4252894	266	ΟΧΙ	1 πέυκο 2,5 έξω και 2μ κάτω από τον δεξιό αγωγό στο μέσον του ανοίγματος.
ΑΣ 93/	ΑΣ 93/31 - ΑΣ 93/32	150KV	470507 4263312 470354 4263720	437	ΟΧΙ	πέυκα στα 5μ
ΑΣ 93/	ΑΣ 93/34 - ΑΣ 93/35	150KV	470102 4264162 469911 4264498	386	ΟΧΙ	1 πέυκο στα 5,5 μ (καλάθι)
ΚΑΣ 90/	ΚΑΣ 90/97 - ΚΑΣ 90/96	400KV	488455 4255681 488835 4255945	462	ΟΧΙ	Στο μέσον πέυκο στα 7μ
ΚΑΣ 90/	ΚΑΣ 90/64 - ΚΑΣ 90/63	400KV	478564 4255700 478980 4255785	425	ΟΧΙ	κοντά στον 63, 3 πέυκα στα 5,5μ
ΚΑΣ 90/	ΚΑΣ 90/45 - ΚΑΣ 90/44	400KV	472373 4256612 472897 4256448	549	ΟΧΙ	Στο μέσον 2 πέυκα στα 5μ.
ΚΑΣ 90/	ΚΑΣ 90/12 - ΚΑΣ 90/11	400KV	455571 4250064 455881 4250527	558	ΟΧΙ	Κοντά στον 12, 10 πέυκα στα 4μ-5μ.
ΚΜ 18/Ι	ΚΜ 18/20 - ΚΜ 18/19	150KV	462429 4211835 462579 4212083	291	ΟΧΙ	Στο μέσον 1 κυπαρίσσι έξω απο τον αριστερό αγωγό 6μ-7μ και κάτω 3μ-4μ από ΚΑ αγωγό. Επίσης 1 κυπαρίσσι στα5μ-6μ (μεγ.καλάθι)
ΚΜ 18/Ι	ΚΜ 18/16 - ΙΑ	150KV	462096 4211289		ΟΧΙ	ΚΜ 18/16 –ΠΥΛΕΣ. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΕΧΟΥΝ 4μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/02/2018: Στα 4μ-5μ (Μ. καλάθι)
ΚΜ 18/Ι	ΚΜ 18/16 - ΙΑ	150KV	462096 4211289		ΟΧΙ	ΚΜ 18/16 –ΠΥΛΕΣ. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΕΧΟΥΝ 4μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/02/2018: Στα 4μ-5μ (Μ. καλάθι)
ΚΜ 18/ΙΙ	ΚΜ 18/6 - ΚΜ 18/7	150KV	463411 4213403 463253 4213142	306	ΟΧΙ	Στα 30μ μετά τον 6, πέυκο στον Κ.Α. αγωγό στα 3μ έξω και 6μ κάτω (Μ.καλάθι)
ΚΜ 18/ΙΙ	ΚΜ 18/15 - ΙΑ	150KV	462132 4211248		ΟΧΙ	5 πέυκα στα 5μ. και 2 λευκες (καλάθι)
ΚΟΑ 17/	ΚΟΑ 17/3 - ΚΟΑ 17/4	150KV	464803 4203965 464365 4203890	445	ΟΧΙ	Δέντρα στα 4,5μ. (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 12/03/2018: Στα 100μ από τον 17/3 πέυκα στα 5μ
ΚΟΑ 17/	ΚΟΑ 17/4 - ΚΟΑ 17/5	150KV	464365 4203890 464118 4203848	250	ΟΧΙ	Στο μέσον 1 κυπαρίσσι 2μ έξω απο τον αρ. αγωγό στα 5μ

Γραμμή	Αριθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΚΟΑ 10/	ΚΟΑ 10/4N - ΚΟΑ 10/5	150KV	465178 4206248 464925 4206423	307	ΟΧΙ	4 ακακίες στο μέσον στα 4μ (πρατήριο καυσίμων)
ΡΑ 69/	ΡΑ 69/4 - ΡΑ 69/5	150KV	478960 4218228 478653 4218045	357	ΟΧΙ	Κοντά στον 69/4, 10 πεύκα στα 5μ-5,5μ (καλάθι)
ΡΑ 69/	ΡΑ 69/9 - ΡΑ 69/10	150KV	477532 4217378 477242 4217205	337	ΟΧΙ	Ευκάλυπτοι στα 4μ (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Ευκάλυπτοι στα 3μ-3,5μ (Μεγ. καλάθι)
ΡΑ 69/	ΡΑ 69/10 - ΡΑ 69/11	150KV	477242 4217205 476923 4217015	372	ΟΧΙ	Δυο κορυφές στο μέσον στα 5μ-6μ Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στο μέσον 4 ακακίες στα 5μ (Καλάθι).
ΡΑ 69/	ΡΑ 69/11 - ΡΑ 69/12N	150KV	476923 4217015 476746 4216786	290	ΟΧΙ	Ευκάλυπτοι στα 4μ-6μ (καλάθι)
ΡΛ 124/	ΡΛ 124/7 - ΙΑ	150KV	444259 4205874		ΟΧΙ	1 πεύκο μέσα τον ΥΣ 7μ. έξω και πάνω από τους αγωγούς, (καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 04/02/2017: Έξω από κδαν πλάι του στα 7μ. 1 πεύκο στο ύψος του κδαν.(ΚΑΛΑΘΙ). Διαπιστώθηκε και στις 21/03/2018: κοντά στις πύλες και μέσα στον Υ/Σ 2 πεύκα στα 4μ (Μ.καλάθι)
ΡΛ 124/	ΡΛ 124/7 - ΙΔ	150KV	444259 4205874		ΟΧΙ	κοντά στις πύλες και μέσα στον Υ/Σ 2 πεύκα στα 4μ (Μ.καλάθι)
ΡΣ 133N/	ΡΣ 133N - ΡΣ 133/1	150KV	465136 4242041 465145 4242216	176	ΟΧΙ	Κοντά στον 133/1, κυπαρίσσια στα 5μ.
ΡΣ 64/	ΡΣ 64/1/1 - ΡΣ 64/2	150KV	459147 4219916 458671 4220092	447	ΝΑΙ	Ευκάλυπτος στα 4,5μ (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2018: Στα 20μ πριν τον 64/2 ευκάλυπτοι στα 5μ. Στα 50μ πριν τον 64/2 κυπαρίσσια στα 3,5μ-4μ και 1 ευκάλυπτος έξω από δεξιό αγωγό στα 2,5μ και 3,5μ κάτω.(Διακοπή).
ΧΑ 24N/	ΧΑ 24/2 - ΧΑ 24/3	150KV	478352 4215829 478239 4215905	136	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 3 ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΙ ΜΕΓΑΛΟ) Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2018: Στα 4μ (καλάθι)
ΧΑ 24N/	ΧΑ 24/6 - ΧΑ 24/7	150KV	477927 4216191 477819 4216291	148	ΟΧΙ	Κοντά στον 24/7, 2 λεύκες στα 5μ-5,5μ (καλάθι)
ΧΑ 24N/	ΧΑ 24/7 - ΧΑ 24/8	150KV	477819 4216291 477728 4216375	123	ΟΧΙ	Στο μέσον 2 ευκάλυπτοι και 2 πεύκα στα 5μ (καλάθι).
ΧΑ 24N/	ΧΑ 24/13 - ΧΑ 24/14	150KV	477069 4216795 476882 4216811	187	ΟΧΙ	Στο μέσον ευκάλυπτος στα 5μ (κλάθι)
ΧΑ 24N/	ΧΑ 24/14 - ΧΑ 24/15	150KV	476882 4216811 476666 4216653	267	ΟΧΙ	Στο μέσον ευκάλυπτος στα 6μ (καλάθι)
ΣΑ	ΣΑ 4 - ΣΑ 5	150KV	463661 4244632 463311 4244758	372	ΟΧΙ	Στο μέσον 1 πεύκο στα 5μ
ΣΑ	ΣΑ 7 - ΣΑ 8	150KV	462787 4244945 462368 4245096	445	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ(ΣΑ 7) ΑΝΑΜΕΣΑ Μ ΚΑΙ ΑΡ. ΑΓΩΓΟ 4ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΣΤΑ 4-6Μ. Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στο μέσον 3 κυπαρίσσια και 1 λεύκα στα 4,5μ-6μ
ΣΑ	ΣΑ 9 - ΣΑ 10N	150KV	461980 4245235 461735 4245329	262	ΟΧΙ	Στο μέσον 1 πεύκο στα 6μ
ΣΑ	ΣΑ 44 - ΣΑ 45	150KV	450461 4245435 449989 4245268	500	ΟΧΙ	Στο μέσον 1 αμυγδαλιά και 3 ελιές στα 5μ-6μ
ΣΑ	ΣΑ 47 - ΣΑ 48	150KV	449342 4245040 448877 4244876	492	ΟΧΙ	Στο μέσον πουρνάρια στα 5μ-6μ
ΣΑ	ΣΑ 51 - ΣΑ 52	150KV	447896 4244529 447395 4244353	531	ΟΧΙ	κοντά στον 52 συστάδα από πουρνάρια 3,5μ.-4μ. Διαπιστώθηκε και στις 02/05/2017
ΣΑ	ΣΑ 58 - ΣΑ 59	150KV	445499 4243683 445178 4243570	341	ΟΧΙ	στο μέσον 3 αμυγδαλιές στα 5μ.
ΣΑ	ΣΑ 66 - ΣΑ 67	150KV	442789 4243001 442462 4242998	326	ΟΧΙ	στο μέσον αμυγδαλιά στα 5μ.(Καλάθι)
ΣΑ	ΣΑ 68 - ΣΑ 69	150KV	442127 4242995 441837 4242992	289	ΟΧΙ	Στο μέσον σικιά και 5 ακακίες στα 4,5μ. Διαπιστώθηκε και στις 02/05/2017
ΣΑ	ΣΑ 72 - ΣΑ 73	150KV	440991 4242983 440654 4242979	337	ΟΧΙ	στο μέσον 13 δέντρα στα 4μ.-6μ.
ΣΑ	ΣΑ 77 - ΣΑ 78	150KV	439301 4242968 438967 4242964	333	ΟΧΙ	στο μέσον 4 κυπαρίσσια στα 4,5μ (Καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 06/05/2017
ΣΑ	ΣΑ 80 - ΣΑ 81	150KV	438311 4242958 437981 4242955	330	ΟΧΙ	κοντά στον 80 3 κορυφές από μουριές στα 5,5μ.(Καλάθι)
ΣΑ	ΣΑ 88	150KV	435656 4242933		ΟΧΙ	Στα 30μ 1 λεύκα 5μ έξω από τον αριστ. αγωγό και 5μ κάτω.
ΣΑ	ΣΑ 88 - ΣΑ 89	150KV	435656 4242933 435228 4242929	427	ΟΧΙ	κοντά στον 88 πεύκο στα 5μ. Στο μέσον και 5μ. έξω 5 κυπαρίσσια και 4 πεύκα (Καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 02/05/2017 Διαπιστώθηκε και στις 28/11/2017: Καλάθι 4χ4.

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΣΑ	ΣΑ 105N - ΣΑ 106	150KV	429860 4243114 429569 4243229	313	ΟΧΙ	Μουριά στα 5μ-6μ Διαπιστώθηκε και στις 02/05/2017
ΣΑ	ΣΑ 109 - ΣΑ 110	150KV	428644 4243578 428335 4243695	330	ΟΧΙ	καρυδιά στα 6μ-7μ (καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 02/05/2017
ΣΛ	ΣΛ 4 - ΣΛ 5	150KV	463669 4244653 463319 4244779	372	ΟΧΙ	ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ,ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΠΕΥΚΑ ΛΕΥΚΕΣ Κ ΜΟΥΡΙΕΣ 5-6Μ.(Κ)* Διαπιστώθηκε και στις 07/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 12/02/2018: Στο μέσον 1 συκιά και 1 μουριά στα 5μ (καλάθι), πριν το μέσον 1 πεύκο στα 5μ
ΣΛ	ΣΛ 5 - ΣΛ 6	150KV	463319 4244779 463014 4244889	324	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 8ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5-6Μ*(Κ)
ΣΛ	ΣΛ 6 - ΣΛ 7	150KV	463014 4244889 462772 4244975	257	ΟΧΙ	Στο μέσον 2 συκίες στα 5μ (καλάθι).
ΣΛ	ΣΛ 7 - ΣΛ 8	150KV	462772 4244975 462364 4245122	433	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΛ8, 4ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 6Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΚΟΡΥΦΕΣ*(Κ) Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στο μέσον 4 πεύκα στα 5μ-6μ (καλάθι).
ΣΛ	ΣΛ 12N - ΣΛ 13N	150KV	461073 4245552 460747 4245710	362	ΟΧΙ	ΣΤΟΝ Μ.ΑΓΩΓΟ ΒΡΩΜΟΔΕΝΤΡΑ ΣΤΑ 5-6Μ. Διαπιστώθηκε και στις 07/04/2017 Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Στο μέσον 4 ακακίες στα 6μ
ΣΛ	ΣΛ 20 - ΣΛ 21	150KV	458473 4246520 458150 4246635	343	ΟΧΙ	Στο μέσον 8 πεύκα στα 2,5μ-6μ, και 1 πεύκο έξω από τον δεξιό αγωγό στα 3μ στο ύψος αυτού. (κόπηκαν τα επικίνδυνα 4/4/2018).
ΣΛ	ΣΛ 22 - ΣΛ 23	150KV	457737 4246783 457382 4246910	378	ΟΧΙ	ΑΝΑΜΕΣΑ Μ.ΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟ ΑΓΩΓΟ 1ΑΓΡΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΣΤΑ 6Μ.
ΣΛ	ΣΛ 23 - ΣΛ 24	150KV	457382 4246910 457083 4247017	317	ΟΧΙ	ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟ ΑΓΩΓΟ 1 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ.
ΣΛ	ΣΛ 49 - ΣΛ 50	150KV	447853 4248219 447636 4248424	299	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Κοντά στον ΣΛ 50, 5 πεύκα στα 3,5μ (καλάθι).
ΣΛ	ΣΛ 68 - ΣΛ 69	150KV	442863 4252973 442598 4253181	337	ΟΧΙ	Διαπιστώθηκε και στις 03/04/2018: Κοντα στον 68, 2 πεύκα κάτω από τον ΜΑ στα 3,5μ και ΔΑ στα 4μ-5μ.
ΣΛ	ΣΛ 80 - ΣΛ 81	150KV	438802 4253462 438357 4253469	444	ΟΧΙ	Στο μέσον 1 ιτιά στα 4,5μ και 1 συκιά στα 5μ.
ΧΑ	ΧΑ 112 - ΧΑ 111	150KV	488337 4237936 488314 4238254	319	ΟΧΙ	ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ(200Μ), ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 3,5-6Μ. Διαπιστώθηκε και στις 25/08/2017: 20μ από τον 111, 3 πεύκα στα 5μ-6μ (καμμένα)
ΧΑ	ΧΑ 111 - ΧΑ 110	150KV	488353 4237713 488337 4237936	224	ΟΧΙ	Στο μέσον κάτω από αγωγούς 10 πεύκα (καμμένα) στα 3,5μ-5μ (καλάθι).
ΧΑ	ΧΑ 105 - ΧΑ 104	150KV	487938 4235396 488018 4235685	300	ΟΧΙ	1 πεύκο στο δεξιό κύκλωμα στα 5μ Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Πριν το μέσον κάτω από δεξιό αγωγό συστάδα από πεύκα στα 6μ
ΧΑ	ΧΑ 104 - ΧΑ 103	150KV	488018 4235685 487938 4235396	441	ΟΧΙ	ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΣΟΝ 3ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΔΑΓ Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Λίγο πριν το μέσον και κατά μήκος των αγωγών συστάδα από πεύκα στα 3,5μ-6μ
ΧΑ	ΧΑ 103 - ΧΑ 102	150KV	487742 4234687 487821 4234973	297	ΟΧΙ	πεύκα στα 5μ Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Κατα μήκος του ανοίγματος κάτω και έξω από αυτον συστάδα από πεύκα στα 3,5μ - 6μ.
ΧΑ	ΧΑ 102 - ΧΑ 101	150KV	487755 4234515 487742 4234687	174	ΟΧΙ	ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 6μ Διαπιστώθηκε και στις 16/05/2017: Συστάδα από πεύκα στα 5μ-7μ Διαπιστώθηκε και στις 25/08/2017: Στο μέσο πεύκα στα 5μ Διαπιστώθηκε και στις 16/04/2018: Κοντά στον 102, συστάδα από πεύκα στα 4μ-6μ
ΧΑ	ΧΑ 96 - ΧΑ 95	150KV	487942 4232072 487904 4232569	500	ΟΧΙ	Κοντά στον 96 4 πεύκα στα 5μ (καλάθι ΜΑΝ)
ΧΑ	ΧΑ 95 - ΧΑ 94	150KV	487974 4231658 487942 4232072	417	ΟΧΙ	ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΟΕΙΔΗ ΣΤΑ 5-6Μ.ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΔΑΓ.(ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 25/06/2017: Χωρίς αναφορά απαοστάσεων.
ΧΑ	ΧΑ 93 - ΧΑ 92	150KV	488031 4230909 488011 4231166	258	ΟΧΙ	ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ 92, 2ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΔΑΓ. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 25/06/2017: κοντα στον ΧΑ 92, 5 πεύκα στα 6μ (καλάθι).
ΧΑ	ΧΑ 92 - ΧΑ 91	150KV	487957 4230632 488031 4230909	288	ΟΧΙ	10 ΠΕΥΚΑ ΕΞΩ Κ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑ 5-6Μ. ΚΟΝΤΑ 91. Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017: Πεύκα έξω και κάτω από τους αγωγούς στα 4,5μ-6μ Διαπιστώθηκε και στις 25/08/2017: 1 πεύκο στα 6μ στο αριστερό κύκλωμα, και 3 πεύκα δίπλα στον ΧΑ 91, 6μ έξω και στο ύψος του κάτω αγωγού.
ΧΑ	ΧΑ 91 - ΧΑ 90	150KV	487875 4230323 487957 4230632	320	ΟΧΙ	Στα 50μ από ΧΑ 90, 1 πεύκο στα 5μ έξω από τον κάτω δεξιό αγωγό (ΚΑΛΑΘΙ) και δίπλα στον ΧΑ 91 πεύκο στα 6μ. Διαπιστώθηκε και στις 25/08/2017: 1 πεύκο έξω και δεξιά στο ύψος του αγωγού στα 6μ
ΧΑ	ΧΑ 87 - ΧΑ 86	150KV	487501 4228920 487617 4229354	450	ΝΑΙ	Έμπροσθεν και έξω από τον δεξιό αγωγό 1 πεύκο πάνω από τους αγωγούς (Διακοπή - Μεγ.Καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στα 3μ
ΧΑ	ΧΑ 84 - ΧΑ 83	150KV	487271 4228055 487340 4228318	272	ΟΧΙ	Κοντά στον 84, πεύκο στα 4μ-6μ (καλάθι)

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΧΑ	ΧΑ 83 - ΧΑ 82	150KV	487161 4227643 487271 4228055	428	ΟΧΙ	Στο μέσον 1 αμυγδαλιά στα 4μ
ΧΑ	ΧΑ 80 - ΧΑ 79	150KV	486869 4226548 486952 4226861	325	ΟΧΙ	ΠΡΟΣ ΧΑ 80 1ΠΕΥΚΟ 3ΜΕΤΡΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΡ.ΑΓ. ΣΤΑ 5- 6ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΩ Διαπιστώθηκε και στις 04/03/2017: 1 πεύκο στα 4μ έξω από τον αριστ. αγωγό και 5μ κάτω. Διαπιστώθηκε και στις 16/05/2017 Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Κοντά στον 80, 1 πεύκο στα 4μ (καλάθι)
ΧΑ	ΧΑ 74 - ΧΑ 73	150KV	486293 4224911 486460 4225289	414	ΟΧΙ	Κοντά στον 73, 4 πεύκα στα 5μ-6μ
ΧΑ	ΧΑ 70 - ΧΑ 69	150KV	485763 4223711 485972 4224184	519	ΟΧΙ	Κοντά στον 70, 1 πεύκο στα 5μ (καλάθι)
ΧΑ	ΧΑ 69 - ΧΑ 68	150KV	485782 4223249 485763 4223711	463	ΟΧΙ	2 πεύκα στο ύψος των αγωγών και 5μ έξω (μεγ.καλάθι). Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Στο μέσον 3 πεύκα στα 6μ. Κοντά στον 69, 2 πεύκα στα 5,5μ- 6μ
ΧΑ	ΧΑ 68 - ΧΑ 67	150KV	485792 4223004 485782 4223249	246	ΟΧΙ	πέυκο στο ύψος των αγωγών και 6 μέτρα έξω Διαπιστώθηκε και στις 25/08/2017: Μεγ.καλάθι
ΧΑ	ΧΑ 65 - ΧΑ 64	150KV	485794 4222028 485822 4222273	248	ΟΧΙ	1 κυπαρίσσι 3μ έξω και αριστερά και 6μ κάτω από τον αριστ. αγωγό. 1 πεύκο στα 5μ, 3μ-4μ έξω από τον αριστ, αγωγό Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Κοντά στον 65, 10 πεύκα στα 4μ-5μ.
ΧΑ	ΧΑ 64 - ΧΑ 63	150KV	485760 4221740 485794 4222028	291	ΟΧΙ	Κοντά στον 64, 4 πεύκα στα 5μ (καλάθι)
ΧΑ	ΧΑ 60 - ΧΑ 59	150KV	485439 4220573 485646 4220764	282	ΟΧΙ	Κοντά στον ΧΑ 60, 3 κυπαρίσσια 5,5μ-6μ (καλάθι)
ΧΑ	ΧΑ 58 - ΧΑ 57Α	150KV	485270 4220335 485298 4220442	110	ΟΧΙ	Κατά μήκος 10 κυπαρίσσια στα 6μ κοντά στον ΧΑ 58 πεύκο στα 5μ (καλάθι)
ΧΑ	ΧΑ 57 - ΙVΔ	150KV	485276 4220225		ΟΧΙ	Στο μέσον πεύκα έξω και κάτω στα 5μ-5,5μ (καλάθι).
ΧΑ	ΧΑ 57 - ΙVΑ	150KV	485276 4220225		ΟΧΙ	Στο μέσον πεύκα έξω και κάτω στα 5μ-5,5μ (καλάθι).
ΧΑ	ΧΑ 51N - ΧΑ 50	150KV	484391 4221462 484475 4221239	240	ΟΧΙ	Κατά μήκος του Δ.Α. 15 πεύκα στα 4μ-6μ
ΧΑ	ΧΑ 46 - ΧΑ 45	150KV	482765 4220665 483096 4220879	395	ΟΧΙ	Στο μέσον 3 πεύκα στα 4,5μ (καλάθι)
ΧΑ	ΧΑ 44 - ΧΑ 43	150KV	482161 4220273 482463 4220469	360	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΑΡ.ΑΓ.5ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 4,5Μ.,ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΑΓ 1ΠΕΥΚΟ ΣΤΑ 5Μ. Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Μετά το μέσον 10 πεύκα στα 4μ-4,5μ
ΧΑ	ΧΑ 42 - ΧΑ 41	150KV	481616 4219920 481859 4220078	290	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΑ 42, 5ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 4,5Μ.
ΧΑ	ΧΑ 41 - ΧΑ 40	150KV	481423 4219795 481616 4219920	230	ΟΧΙ	ΣΤΑ 50Μ ΑΠΟ ΧΑ 40 10ΠΕΥΚΑ ΚΑΙ 1ΛΕΥΚΑ ΣΤΑ 4Μ.(ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 05/03/2017 Διαπιστώθηκε και στις 13/10/2017: Στο μέσον κάτω και από δυο αγωγούς 3 μεγάλα πεύκα στα 4μ-6μ (μεγ. καλάθι) Διαπιστώθηκε και στις 27/03/2018: Κοντά στον ΧΑ 40 πεύκα και ευκάλυπτοι στα 3μ-5μ (μεγ. καλάθι)
ΧΑ	ΧΑ 40 - ΧΑ 39	150KV	481226 4219667 481423 4219795	235	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΔΑΓ 5ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 4-6Μ. ΚΑΙ ΑΡ.ΑΓ.3ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5-6Μ.(ΚΑΛΑΘΙ). Διαπιστώθηκε και στις 13/10/2017: κάτω απο το δεξιό αγωγό 3 πεύκα λίγο πριν το μέσον του ανοίγματος στα 4μ-6μ (μεγ. καλάθι).
ΧΑ	ΧΑ 12 - ΧΑ 11	150KV	477091 4212038 477206 4212350	334	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΣΤΟΝ Κ.ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΓΩΓΟ 5ΒΡΩΜΟΔΕΝΤΡΑ ΣΤΑ 5,5Μ(ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 06/02/2017
ΧΑ	ΧΑ 8 - ΧΑ 7	150KV	476590 4210682 476728 4211070	413	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΣΤΟΝ Κ.ΔΕΞΙΟ ΑΓΩΓΟ 4 ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΣΤΑ 3,5Μ-5Μ(ΚΑΛΑΘΙ) ΜΕΣΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Κ.ΜΥΛΟΣ) ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΝ. Διαπιστώθηκε και στις 06/02/2017 Διαπιστώθηκε και στις 03/02/2018: Ευκάλυπτος στα 4μ έξω από τον κάτω αριστ. αγωγό και στο ύψος αυτού.
ΧΑ	ΧΑ 3 - ΧΑ 2	150KV	475946 4209308 476102 4209554	292	ΟΧΙ	ΣΤΑ 30Μ ΑΠΟ ΧΑ 2 (1 ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ) ΣΤΟΝ ΑΡ.ΑΓ. ΣΤΑ 6Μ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΑ 70Μ ΑΠΟ ΧΑ 2 ΣΤΟΝ ΑΡ.ΑΓ. (1ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΥΚΑ) ΣΤΑ 6Μ.(ΚΑΛΑΘΙ)
ΧΑ	ΧΑ 2	150KV	475946 4209308		ΟΧΙ	ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡ.ΑΓ. 3ΕΥΚΑΛΥΠΤΑ ΣΤΑ 6,5Μ.(ΚΑΛΑΘΙ)
ΧΑ	ΧΑ 2 - ΧΑ 1	150KV	475805 4209086 475946 4209308	263	ΟΧΙ	Στο μέσον ΚΑΑγ. 1 μεγάλη λεύκα στα 4-5m με καλάθι Διαπιστώθηκε και στις 06/02/2017
ΧΜ	ΧΜ 7 - ΧΜ 8	150KV	466887 4257667 467073 4257964	351	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΧΜ 8 ΛΕΥΚΑ ΣΤΑ 6 Μ (ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 24/05/2017
ΧΜ	ΧΜ 8 - ΧΜ 9	150KV	467073 4257964 467235 4258223	306	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΧΜ 9 ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ ΣΤΑ 5,5Μ (ΚΑΛΑΘΙ)
ΧΜ	ΧΜ 20 - ΧΜ 21	150KV	469033 4261729 469194 4262051	361	ΟΧΙ	ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΣΤΑ 5Μ
ΧΜ	ΧΜ 28 - ΧΜ 29	150KV	469029 4264510 468979 4264886	380	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΧΜ 29 7 ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ 9Μ ΕΞΩ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΙΩΝΙΑ) ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ 12 ΠΕΥΚΑ ΚΑΙ 4 ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΣΤΑ 4,5-5Μ (ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 24/05/2017: στα 5μ

Γραμμή	Αρίθμηση	Τάση Λειτουργίας	Γεωγραφική Θεση (ΕΓΣΑ87)	Μήκος Ανοίγματος (m)	Με Διακοπή;	Παρατηρήσεις Καταγραφής
ΧΜ	ΧΜ 29 - ΧΜ 30	150KV	468979 4264886 468924 4265291	410	ΟΧΙ	5 ΠΕΥΚΑ 4Μ (ΚΑΛΑΘΙ)
ΧΜ	ΧΜ 30 - ΧΜ 31	150KV	468924 4265291 468871 4265682	395	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΧΜ 31 4 ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ ΣΤΑ 4-5Μ (ΚΑΛΑΘΙ)
ΧΜ	ΧΜ 31 - ΧΜ 32	150KV	468871 4265682 468818 4266078	400	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΧΜ 31 2 ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ ΣΤΑ 6μ (ΚΑΛΑΘΙ)
ΧΜ	ΧΜ 33 - ΧΜ 34	150KV	468768 4266449 468506 4266816	452	ΟΧΙ	Μουριά στα 5μ
ΧΜ	ΧΜ 52 - ΧΜ 53	150KV	465107 4272663 464965 4272935	308	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΧΜ 53 26 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 4,5Μ (ΚΑΛΑΘΙ)
ΧΜ	ΧΜ 53 - ΧΜ 54	150KV	464965 4272935 464790 4273272	380	ΟΧΙ	ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 4,5-5Μ (ΚΑΛΑΘΙ)
ΧΜ	ΧΜ 56 - ΧΜ 57	150KV	464403 4274016 464293 4274226	237	ΝΑΙ	ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 26 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 4-4,5Μ (ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 24/05/2017: Μέχρι το μέσον και έξω από τον δεξιό αγωγό υπάρχουν 20 πεύκα 5 μέτρα έξω και στο ύψος του GW (διακοπή -καλάθι).
ΧΜ	ΧΜ 57 - ΧΜ 58	150KV	464293 4274226 464059 4274675	508	ΟΧΙ	ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 47 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 4-4,5 Μ (ΚΑΛΑΘΙ)
ΧΜ	ΧΜ 59 - ΧΜ 60	150KV	463891 4274999 463706 4275353	400	ΟΧΙ	ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 17 ΠΕΥΚΑ (ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 24/05/2017: Στο μέσον και έξω από τον δεξιο αγωγό υπάρχουν 3 πεύκα απέχουν 4 μέτρα έξω και στο ύψος αυτού.
ΧΜ	ΧΜ 60 - ΧΜ 61	150KV	463706 4275353 463580 4275596	275	ΟΧΙ	10 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ (ΚΑΛΑΘΙ) Διαπιστώθηκε και στις 24/05/2017: Κοντά στον ΧΜ 61 υπάρχουν 4 πεύκα στα 4,5μ
ΧΜ	ΧΜ 61 - ΧΜ 62	150KV	463580 4275596 463397 4275946	395	ΝΑΙ	Κοντά στον Χμ 62 και έξω από τον αριστ. αγωγό υπάρχουν 20 πεύκα 2,5μ έξω και στο ύψος αυτού (Μεγ. καλάθι - Διακοπή)
ΧΜ	ΧΜ 62 - ΧΜ 63	150KV	463397 4275946 463199 4276327	430	ΝΑΙ	Παραμένουν 15 πεύκα Διακοπή-Καλάθι.
ΧΜ	ΧΜ 63 - ΧΜ 64	150KV	463199 4276327 462982 4276743	470	ΟΧΙ	Στο μέσον πλησίον δικτύου ΔΕΔΗΕ παραμένουν 15 πεύκα -Διακοπή ΔΕΔΗΕ. Στο σημείο βρίσκεται 1 πεύκο που απέχει περίπου 3μ που εντάσσεται στην διακοπή ΔΕΔΗΕ.
ΧΜ	ΧΜ 67 - ΧΜ 68	150KV	462558 4277558 462413 4277837	315	ΟΧΙ	Περέμειναν 50 πεύκα.
ΧΜ	ΧΜ 71 - ΧΜ 72	150KV	462046 4278541 461933 4278758	245	ΟΧΙ	3 ΠΕΥΚΑ (ΚΑΛΑΘΙ)
ΧΜ	ΧΜ 73 - ΧΜ 74	150KV	461823 4278969 461651 4279160	257	ΟΧΙ	ΚΟΝΤΑ ΧΜ 74 3 ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ 5Μ
ΧΜ	ΧΜ 74 - ΧΜ 75	150KV	461651 4279160 461279 4279573	557	ΝΑΙ	Περέμειναν πεύκα. Διαπιστώθηκε και στις 10/10/2017: Παραμένουν 10 πεύκα διακοπή.