

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΑ – 41850
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2:

- A. Τροποποιείται το απόσπασμα της παραγράφου Β.1 του Άρθρου 11 «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής» του Τεύχους 10 «Διακήρυξη» που αφορά στην απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων και διαμορφώνεται ως εξής:

«...Να έχουν εμπειρία στην υλοποίηση έργων παρομοίου μεγέθους και φύσεως. Συγκεκριμένα πρέπει να έχουν μελετήσει, προμηθεύσει και εγκαταστήσει ψηφιακά συστήματα ελέγχου σε τουλάχιστον 2 Υ/Σ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Τάση ίση ή ανώτερη των 150kV
- Τουλάχιστον τέσσερις (4) πύλες γραμμής μεταφοράς στην παραπάνω τάση
- Τουλάχιστον ένας (1) Μ/Σ ή ΑΜ/Σ στην παραπάνω τάση
- Τουλάχιστον δύο (2) ζυγούς στην παραπάνω τάση
- Συνολικό αριθμό πυλών τουλάχιστον δέκα (10)...

- B. Τροποποιείται η παράγραφος Ι.3.1 του Άρθρου 14 «Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς» του Τεύχους 10 «Διακήρυξη» που αφορά στα Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας και διαμορφώνεται ως εξής:

«...3.1 Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ για Έργα Βιομηχανικά-Ενεργειακά ή Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο που ανήκουν, από το οποίο να προκύπτει ότι μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων έργων. Για αλλοδαπές Επιχειρήσεις, πιστοποιητικό εγγραφής στο αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους, για κατηγορίες Έργων ανάλογες με το εν λόγω έργο και που σύμφωνα με τη νομοθεσία, που ισχύει στη χώρα τους, μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων έργων...».

- Γ. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και μεταφέρεται από τις 08.02.2019 στις 18.02.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 14.00.

Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ-41850 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.