



ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για την εξασφάλιση συγκεκριμένων αποστάσεων μεταξύ των προτάκτων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μεταλλικά μέλη οπτικά και θα βιδώνονται στις προτάκτες (ενδεικτικά L30/30/3)

Α.Δ.Μ.Η.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΤΕΧΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Ο.Α. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.
ΠΑΡ-02