



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 41877

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΛΡΕ 150kV ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ Γ.Μ. 150kV ΜΑΝΤΟΥΔΙ - ΣΚΙΑΘΟΣ»

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο: «Μελέτη προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων ΧΛΡΕ 150kV για την καλωδιακή Γ.Μ. 150kV Μαντούδι - Σκιάθος», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE

Κωδικός αριθμός αναφοράς: CPV: 31321300-5, 31321400-7, 45314310-7

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S : 2019/S 130-320347

Προϋπολογισμός Έργου:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια ευρώ €40.000.000,00 χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό του προϋπολογισμού αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Απρόβλεπτες Δαπάνες: €3.600.000,00 (ποσοστό 9% του προϋπολογισμού). Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών υπολογίζεται εκ νέου κατά την υπογραφή της Σύμβασης, βάσει της προσφερθείσας τιμής του Αναδόχου, με σταθερή την ποσοστιαία αναλογία (9%).

Προθεσμία πέρατος: είκοσι (20) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα:

- (α) σε ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή
- (β) σε ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
- (γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων-ΣΔΣ (Government Procurement Agreement-GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ (GPA),
- (δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.

για τους οποίους δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2106 (Α) και οι οποίοι καλύπτουν τα ακόλουθα κριτήρια (άρθρο 11 της διακήρυξης):



- B.1 Να έχουν προμηθεύσει, μελετήσει και εγκαταστήσει σε ηλεκτρικές εταιρείες ή σε Σύστημα Μεταφοράς, τουλάχιστον ένα καλωδιακό σύστημα ονομαστικής τάσης 87/150/170kV (U0/U/Um) ή μεγαλύτερης, αποτελούμενο από μονοπολικά υπόγεια και τριπολικά υποβρύχια καλώδια μόνωσης τύπου XLPE, συνδέσμους μετάβασης υποβρύχιου – υπόγειου τμήματος και αντίστοιχα ακροκιβώτια εσωτερικού ή/και εξωτερικού χώρου, το οποίο να έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά για ένα τουλάχιστον έτος, την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικά δοκιμών τύπου που προβλέπονται στον διεθνή κανονισμό IEC 60840/2011 και στα Ενημερωτικά φυλλάδια (Brochure) της CIGRE υπ. Αρ. 490 και 623. Τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω συστήματα πρέπει να έχει ενιαίο μήκος οδούσης άνω των τριάντα (30) χιλιομέτρων.

ΚΑΙ

- B.2 Να διαθέτουν επιπλέον πιστοποιητικά επιτυχών δοκιμών τύπου για άκαμπτο σύνδεσμο επισκευής (θαλάσσιο-Rigid Repair Joint), σύμφωνα με τα Ενημερωτικά φυλλάδια (Brochure) της CIGRE υπ. Αρ. 490 και 623. Οι δοκιμές τύπου πρέπει να καλύπτουν βάθος εγκατάστασης τουλάχιστον 220 μέτρων, ενώ ισχύουν τα εύρη αποδοχής δοκιμών τύπου που αναφέρονται στον κανονισμό IEC 60840/2011, §12.2 και στο Ενημερωτικό φυλλάδιο (Brochure) της CIGRE υπ. Αρ. 490, §8.2 .

ΚΑΙ

- B.3 Να έχουν εγκαταστήσει την τελευταία δεκαετία σε ηλεκτρικές εταιρείες ή σε Σύστημα Μεταφοράς, είτε ως Ανάδοχος, είτε ως Υπεργολάβος, τουλάχιστον ένα καλωδιακό σύστημα τουλάχιστον τριάντα (30) km και σε βάθος τουλάχιστον 220m που να αποτελείται από τριπολικά υποβρύχια καλώδια AC ονομαστικής τάσης 110 kV ή μεγαλύτερης το οποίο πρέπει να έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά για ένα τουλάχιστον έτος, την τελευταία δεκαετία.

Η μη ικανοποίηση του ανωτέρω κριτηρίου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στο σύνολο του (B.1, B.2 και B3) ή η μη υποβολή των ως άνω αναφερόμενων δοκιμών τύπου, αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Γ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια

Το άθροισμα κερδών – ζημιών, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και των τυχών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων να είναι θετικό.

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, τα μέλη της δύνανται να πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια των παραγράφων Β και Γ.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 2 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 2 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00

Κατάθεση εγγράφων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, πρωτόκολλο 4^{ος} όροφος, γραφείο 410, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43

Χρονικό διάστημα Ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα τεχνικά φυλλάδια και άλλα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.

Αρμόδιο όργανο για προδικαστικές προσφυγές: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Λεωφ. Θηβών 196-198, ΤΚ 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, κτίριο Κεράνης, τηλ. 213 214 1216,



ηλεκτρονική διεύθυνση : aep@aepp-procurement.gr. Οι προθεσμίες υποβολής των προσφυγών αναφέρονται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης

Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται ως εξής:

- 15% με την υπογραφή της σύμβασης ως προκαταβολή για την έγκαιρη δέσμευση των απαιτούμενων μέσων (πλοίο) για την μεταφορά και την εγκατάσταση του καλωδίου.
- 10% Με τη δέσμευση των ποσοτήτων των πρώτων υλών (Cu, Pb, Al) για παρακαταθήκη.
- 15% με την έναρξη της διαδικασίας παραγωγής του υποβρυχίου καλωδίου.
- 15% με την ολοκλήρωση και έγκριση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της αναλυτικής έρευνας βυθού (Τελική Έκθεση).
- 10% με την επιτυχή επιθεώρηση (του συνόλου ή μέρους).
- 10% με την πιστοποιημένη άφιξη (του συνόλου ή μέρους) του εξοπλισμού επί τόπου του έργου.
- Το εναπομένον ποσό της σύμβασης όπως αυτό θα προκύψει από την τελική πιστοποίηση και την αναλυτική επιμέτρηση όλων των items του Πίνακα Υλικών και Τιμών που τελικά εγκαταστάθηκαν στο έργο, εγκεκριμένων από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα πληρωθεί μετά την επιτυχή έκβαση των δοκιμών μετά την εγκατάσταση (on site tests).

Η πληρωμή του τιμήματος που προκύπτει από την αναπροσαρμογή τιμών των καλωδίων 150kV γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού. Για την πληρωμή, ο Ανάδοχος υποβάλλει και τους αντίστοιχους υπολογισμούς της αναπροσαρμογής.

Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης, εντός οκτώ (8) μηνών από τη εγκατάστασή του στο εργοτάξιο. Η παραπάνω χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών, που ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του Αναδόχου, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου 3,5 ποσοστιαίων μονάδων.