

2

3

4

5

6

7

8

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Θεμελιώδη μέλη: Χαλύβδινες ταινίες 30x3.5mm²(500gr/m²) επιμεταλλωμένες εν θερμώ ενδεδειγμένου τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401133. Οι ταινίες θα συνδεόνται στον περιμετρικό μεταλλικό οπλισμό με αγκυρώσεις ενδεδειγμένου τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6201000 διαστάσεων 60x80mm² μέσα σε οκυπόδημα πάχους 5cm τουλάχιστον.

Ανομοιή από χάλκινη επικασσιτερωμένη ταινία 25x4mm² συνδεδεμένη, μέσα σε οκυπόδημα πάχους 5cm τουλάχιστον με την χαλύβδιν θεμελιώδη ταινία μέτρησης με αγκυρώσεις τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6204130 για ταινίες ως 30mm².

Ανομοιή από χάλκινη επικασσιτερωμένη ταινία 25x4mm² συνδεδεμένη με ορειχάλκινη κόληση ή Cadweld κόληση με την υπομεία χάλκινη ταινία του δικτύου μέτρησης του θερμικού.

Υπομείες ταινίες του δικτύου μέτρησης του θερμικού που συγκολλούνται μεταξύ τους όπου αυτές συναντώνται με ελθερμική συγκόληση (π.χ.: ορειχάλκινη κόληση ή Cadweld κόληση).

Συγκόληση της ανομοιής της θεμελιώδης μέτρησης με τις ταινίες (εγκάρσιες και διαμήκεις) εντός δαπέδου κοντά στο πλέγμα δαπέδων.

Συμμετρική επιτοίχος τοποθετημένος 20-30cm πάνω από το δάπεδο (ή εδάφος) ενδεδειγμένου τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6600001 με 4 υποδοχές για ταινίες έως 40mm.

Συμμετρική επιτοίχος τοποθετημένος 20-30cm πάνω από το δάπεδο εντός καναλιού ενδεδειγμένου τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6600001 με 4 υποδοχές για ταινίες έως 40mm.

Χαλύβδινες ταινίες 30x3.5mm²(500gr/m²) επιμεταλλωμένες εν θερμώ ενδεδειγμένου τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401133 που απλώνονται εντός δαπέδου κοντά στο πλέγμα δαπέδων και συναντούνται σε εγκάρσια και διαμήκη διαστάση.

Εντός του δαπέδου, οι εγκάρσιες και διαμήκεις ταινίες που απλώνονται κοντά στο πλέγμα δαπέδων συνδεόνται μεταξύ τους μέσω αγκυρώσεων ενδεδειγμένου τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6204130.

ΒΛΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΛΛΕΞ.	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΕΛΕΓΧ.	ΕΠΙΣΤΡ.	ΕΠΙΣΤΡ.	ΕΠΙΣΤΡ.	ΕΠΙΣΤΡ.	ΕΠΙΣΤΡ.
Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ									

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

ΣΥΛΛΕΞΗ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
---------	---------	---------	-----------	------------

ΑΔΜΗΕ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΤΑΜΩΝ	ΚΑΙΝΑΚΑ 1 : 50 39070-20
-------	--	----------------------------