



- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
 - ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
 - ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 - ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕ ΦΩΛΕ
 - ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΟ ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
 - ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ)
 - Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας με δύο προβολείς πυρακτώσης 20W έκαστος και συσσωρευτής Ni-Cd

Σημείωση:
Για την μελέτη Πυρανίχνευσης του υπάρχοντος κτιρίου βλθ. FF10802-43.

ΑΔΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΣΧΔ.	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ					
Υ/Σ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ 150/20KV ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ					
ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΚΕ	ΔΙΔΑΚΤΑ	ΧΑΛΟΠΟΛΩΜΕ	ΛΑΡΒΑΝΗΣ	ΚΥΜΑΚΑ 1 : 80	
ΑΔΜΗΕ				ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΩΜΩΝ	
				37610-19	