



ΑΔΜΗΕ

Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210 3492533
e-mail : v.rekatsinas@admie.gr

Τεχνική περιγραφή

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στον Υ/Σ Οινοφύτων.

Γενικά για τις σκυροδετήσεις ισχύουν τα άρθρα 5, 6, 7 των ΓΤΠΟΕ.
Ειδικότερα θα κατασκευασθεί τοίχιο αντιστήριξης.

Υλικά :

Σκυρόδεμα C 20/25
Οπλισμός S 500s

Β. Ρεκατσίνας
Προϊστάμενος Υποτομέα Δομικών Έργων