



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς

Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210 3492533
e-mail : v.rekatsinas@admie.gr

Περίληψη : Κατασκευή τοιχίου περίφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στην περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου

Σχετικά :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου (ΚΥΤ Κουμουνδούρου) θα γίνουν οι εξής οικοδομικές εργασίες:

1. Αποξήλωση παλαιάς περίφραξης από δικτυωτό συρματοπλέγμα και σωλήνες τούμπο, μήκους περίπου 360,00m και ύψος 2,00m και απομάκρυνση αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες του εντεταλμένου μηχανικού.
2. Κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 360,00m και ύψος 2,00m.
3. Στην στέψη του τοιχίου θα πακτωθούν γωνιές γαλβανιζέ σε σχήμα "V" ανά 1,80m (40mmX40mm).
4. Θα κατασκευασθεί και θα τοποθετηθεί μεταλλική πόρτα συρόμενη (7,00mX2,00m) βαρέως τύπου.
5. Έκδοση οικοδομικής άδειας.
6. Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν το αντίστοιχο εργοληπτικό πτυχίο.
7. Θεωρείται απαραίτητη η επί τόπου μετάβαση των εργολάβων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.