



ΑΔΜΗΕ

Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210/3492533

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ»

ΥΛΙΚΑ:

Σκυρόδεμα : C 20/25
Δομικό πλέγμα : T 196
Οπλισμός : S 500 s

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

Σκυροδέτηση με ελεγχόμενη δόνηση σε μεταλλικά καλούπια, αποκαλούπωση με αναστροφή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Ξυλοπαλέτες διαστάσεων αναλόγων με τα προϊόντα, δεμένα με μεταλλικό τσέρκι.

1. 134×50cm πάχος: 10cm
Οπλισμός: κάτω σχάρα: Ø10 ανά 10cm
άνω σχάρα: Ø10 ανά 10cm
2. 108×50cm πάχος: 10cm
Οπλισμός: κάτω σχάρα: Ø10 ανά 10cm
άνω σχάρα: διπλό πλέγμα T196
3. 76×50cm πάχος πλάκας 7cm
Οπλισμός: Δομικό πλέγμα T196 άνω – κάτω
Επικάλυψη: 2÷3cm.