



ΑΔΜΗΕ

Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210 3492533
e-mail : v.rekatsinas@admie.gr

Τεχνικές προδιαγραφές

Οικοδομικές εργασίες στις εγκαταστάσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΣΣΜ/ΠΤΣΕ στην τερματική διάταξη στην περιοχή Κοράκι Σύρου.

Υλικά:

Σκυρόδεμα : C20/25

Οπλισμός : B500

Μήκος Τοιχίου : 14m

Εργασία:

Εκσκαφές, επιχώσεις, απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών.

Κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Γενικά για τις σκυροδετήσεις ισχύουν τα άρθρα 5,6,7 των Γ.Τ.Π.Ο.Ε. Επικάλυψη ανωδομής 3,00cm. Θεμελίωση 5,00cm.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.