

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1.1 Οι συσκευές θα έχουν κατασκευαστεί από οίκο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, που διαθέτει πιστοποιητικό γνησιότητας ISO 9001.

1.2 Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά πρέπει να είναι διαιρούμενου τύπου, ψύξης – θέρμανσης, αέρα-αέρα, απευθείας εκτόνωσης , inverter, ενεργειακής κλάσης A, εποχιακής ενεργειακής απόδοσης min τιμή SEER 3,6 και min τιμής SCOP 3,4 οικολογικού ψυκτικού μέσου R410α και γνωστού εργοστασίου που αντιπροσωπεύεται στην χώρα μας. Τα κλιματιστικά πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας, να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε. για ασφαλή λειτουργία.

1.3 Ειδικά χαρακτηριστικά :

Α/Α	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ</u> <u>ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ</u>
1.	Διαιρούμενη κλιματιστική συσκευή επίτοιχη, max στάθμης θορύβου 42 Db.	5	7,00 KW (24000 BTU)
2.	Διαιρούμενη κλιματιστική συσκευή επίτοιχη, max στάθμης θορύβου 42 Db.	3	5,00 KW (18000 BTU)
3.	Διαιρούμενη κλιματιστική συσκευή επίτοιχη, max στάθμης θορύβου 50 Db.	1	14 KW (48000 BTU)