



ΑΔΜΗΕ

Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210 3492533
e-mail : v.rekatsinas@admie.gr

Περίληψη : Περίφραξη των εγκαταστάσεων του ΑΔΜΗΕ ΑΕ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου (ΚΥΤ Κουμουندούρου).

Σχετικά :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η περίφραξη θα αποτελείται από :

1. Τοίχιο από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 220m, πάχους 20cm και ύψους 1m.
2. Γαλβανισμένο δικτυωτό συρματόπλεγμα με ορθοστάτη από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ύψους 1m και μήκους 232m.
3. Αγκαθωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα ύψους 50cm και μήκους 232m.

Για την θεμελίωση του τοιχίου θα απομακρυνθούν τα μπάζα και τα κομμάτια της προηγούμενης περίφραξης (σενάζ κ.λπ).

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.