



Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210 3492533
e-mail : v.rekatsinas@admie.gr

Τεχνική περιγραφή

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την προστασία υψηλού πρανούς στην θέση 117 της γραμμής μεταφοράς 150kV «Ρουφ – Σχηματάρι», στην περιοχή Άγιος Θωμάς Σχηματαρίου Βοιωτίας.

Γενικά για τις σκυροδετήσεις ισχύουν τα άρθρα 5, 6, 7 των ΓΤΠΟΕ.
Θα δοθεί αναλυτικό σχέδιο του τοίχου αντιστήριξης με τις διαστάσεις και τον οπλισμό.

Υλικά:

Σκυρόδεμα C 20/25
Οπλισμός S 500s

Β. Ρεκατσίνας
Προϊστάμενος Υποτομέα Δομικών Έργων